

Algemene informatie

Aanbesteding: Nieuwbouw Entreegebouw MUMC+
Aanbestedende Dienst: Maastricht UMC+
Referentie: TN598945
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. 58 **Onderwerp:** Technische Omschrijving Daktuin en Landschap nieuwe entreegebouw MUMC_v01

Vraag:
In de technische omschrijving staat alleen ATB 14 vermeld. Ontbreken er geen hoofdstukken zoals de ATB 16 beplating?

Antwoord:
Conform het antwoord op vraag 14 en 25 valt deze vraag buiten de reikwijdte van de derde vragenronde, daar deze niet voortvloeit uit eerdere antwoorden, wijzigingen of nieuw verstrekte documenten en redelijkerwijs in een eerdere vragenronde had kunnen worden gesteld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 3

Beantwoord op:
12 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Entreegebouw MUMC+

Ref.nr. 59 **Onderwerp:** Belendende projecten

Vraag:
Mogen we ervan uitgaan dat de belendende projecten niet tot de scope van deze aanbesteding behoren?

Antwoord:
Conform het antwoord op vraag 14 en 25 valt deze vraag buiten de reikwijdte van de derde vragenronde, daar deze niet voortvloeit uit eerdere antwoorden, wijzigingen of nieuw verstrekte documenten en redelijkerwijs in een eerdere vragenronde had kunnen worden gesteld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

12 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Entreegebouw MUMC+

Ref.nr.

60

Onderwerp:

78.11.01

Vraag:

In het specifiek bestek paragraaf 78-11-01 pagina 412 staat omschreven:

De installaties waarbij het GBS systeem van toepassing is dient te worden geprogrammeerd of aangepast afhankelijk van de wijziging van de installatie. De aanpassingen van het GBS dienen uitgevoerd systeem integrator PCS. De aannemer van dit bestek dient deze systeem integrator toe te passen in de aanbidding.

Tevens staat in ATB GBS hoofdstuk 70 omschreven:

3. Systeem integrator is PCS, is de obligatoire azM partner inzake GBS systeemintegratie voor Desigo systeemmanagement en koppelingen. Tevens is eerder genoemde partij onderhoudscontractor, en is derhalve contractueel verantwoordelijk voor voorgedefinieerde systeembeheertaken en storingsopvolging, derhalve is het GBS niet toegankelijk voor andere systeemintegratoren uit de markt. Kunnen we ervan uitgaan dat Systeem integrator PCS, de partij is die het GBS moet uitvoeren en geen enkele andere systeem integrator de werkzaamheden mag uitvoeren?

Antwoord:

Conform het antwoord op vraag 14 en 25 valt deze vraag buiten de reikwijdte van de derde vragenronde, daar deze niet voortvloeit uit eerdere antwoorden, wijzigingen of nieuw verstrekte documenten en redelijkerwijs in een eerdere vragenronde had kunnen worden gesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

12 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Entreegebouw MUMC+

Ref.nr.

61

Onderwerp:

Hfdst. 60. Bladzijde 216

Vraag:

Er word in het specifiek bestek verwezen naar bestaande revisietekeningen: S3-00-52-001 T/M S3-00-57-00. Hieromtrent dienen de nieuwe systemen te worden aangesloten op de bestaande aansluitingen. Deze revisiestukken ontbreken volgens mij. Deze graag aanleveren.

Antwoord:

Conform het antwoord op vraag 14 en 25 valt deze vraag buiten de reikwijdte van de derde vragenronde, daar deze niet voortvloeit uit eerdere antwoorden, wijzigingen of nieuw verstrekte documenten en redelijkerwijs in een eerdere vragenronde had kunnen worden gesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

12 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Entreegebouw MUMC+

Ref.nr.
62

Onderwerp:

CV/GKW leidingen in de grond

Vraag:

CV/GKW leidingen in de grond is niet omschreven. Wat hier voor aan te houden?

Antwoord:

Conform het antwoord op vraag 14 en 25 valt deze vraag buiten de reikwijdte van de derde vragenronde, daar deze niet voortvloeit uit eerdere antwoorden, wijzigingen of nieuw verstrekte documenten en redelijkerwijs in een eerdere vragenronde had kunnen worden gesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

12 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Entreegebouw MUMC+

Ref.nr.

Onderwerp:

63

60.31.10

Vraag:

Wat aan te houden voor CV/GKW leidingen? Specifiek bestek pagina 224 (CV) en 297 (GKW) geeft aan stalen (draad)buis terwijl 60.31.10 en 62.31.10 op JA staat. In het algemene document ATB-60 word verwezen naar Mapress RVS-316 buis op de afdelingen en in de gangen. In algemeen document 62 is dat ook nog als wijziging geel gemaakt. Wat aan te houden voor CV/GKW leidingen op de verdiepingen?

Antwoord:

Conform het antwoord op vraag 14 en 25 valt deze vraag buiten de reikwijdte van de derde vragenronde, daar deze niet voortvloeit uit eerdere antwoorden, wijzigingen of nieuw verstrekte documenten en redelijkerwijs in een eerdere vragenronde had kunnen worden gesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

12 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Entreegebouw MUMC+

Ref.nr.

64

Onderwerp:

30.64.20.03

Vraag:

in welke ruimte zit dit metalen rolhek, is niet aangeven op plattegrondtekeningen of in het bestek of 3d model?

Antwoord:

Conform het antwoord op vraag 14 en 25 valt deze vraag buiten de reikwijdte van de derde vragenronde, daar deze niet voortvloeit uit eerdere antwoorden, wijzigingen of nieuw verstrekte documenten en redelijkerwijs in een eerdere vragenronde had kunnen worden gesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

12 okt 2026

Ref.nr.
65

Percelen:

P1 Nieuwbouw Entreegebouw MUMC+

Onderwerp:

44.42.20.02

Vraag:

"Privacy folie (UV bestendig) zoals aangegeven op tekening. De vorm, afmeting van deze folie is aangegeven in het aanvullend verstrekte document 4048_MUMCMaastricht_folie glaswanden d.d. 18/08/2025" Dit document zit niet bij de stukken, indien van toepassing graag verstrekken

Antwoord:

Conform het antwoord op vraag 14 en 25 valt deze vraag buiten de reikwijdte van de derde vragenronde, daar deze niet voortvloeit uit eerdere antwoorden, wijzigingen of nieuw verstrekte documenten en redelijkerwijs in een eerdere vragenronde had kunnen worden gesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

12 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Entreegebouw MUMC+

Ref.nr.
66

Onderwerp:

Documentenlijst

Vraag:

Graag ontvangen wij een totale documentenlijst waarin alle documenten, tekeningen, bijlagen en rapportages enz. vermeld staan welke van toepassing zijn voor deze Scope.

Antwoord:

Conform het antwoord op vraag 14 en 25 valt deze vraag buiten de reikwijdte van de derde vragenronde, daar deze niet voortvloeit uit eerdere antwoorden, wijzigingen of nieuw verstrekte documenten en redelijkerwijs in een eerdere vragenronde had kunnen worden gesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Ref.nr.
67

Beantwoord op:

12 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Entreegebouw MUMC+

Onderwerp:

Technische Omschrijving Daktuin en Landschap nieuwe entreegebouw MUMC_v01

Vraag:

Verduidelijking door opdrachtgever:

Per abuis is een onvolledige versie van dit document verstrekt.

Antwoord:

Betreffend document komt te vervallen en wordt gewijzigd in document "Technische Omschrijving Daktuin en Landschap nieuwe entreegebouw MUMC_v02.pdf". Zie bijlage.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

12 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Entreegebouw MUMC+

Ref.nr.
68

Onderwerp:

Belendende projecten

Vraag:

Verduidelijking door opdrachtgever inzake de belendende projecten

Antwoord:

De genoemde belendende projecten vormen onderdeel van de scope van de aanbesteding. Zoals ook duidelijk inzichtelijk in de verstrekte stukken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

12 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Entreegebouw MUMC+

Ref.nr.
69

Onderwerp:

PSB Hfdst. 60, Artikel 60.11, Bladzijde 216

Vraag:

Verduidelijking door opdrachtgever:

Abusievelijk zijn de op deze blz. genoemde documenten niet verstrekt.

Antwoord:

In de bijlage vindt u alsnog de genoemde bestaande revisie tekeningen. Zie bijlage.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

12 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Entreegebouw MUMC+

Ref.nr.
70

Onderwerp:

PSB artikel 60.31.05

Vraag:

Verduidelijking door opdrachtgever:

PSB artikel 60.31.05

Antwoord:

De in artikel 60.31.05 genoemde dikwandige stalen draadbuis toepassen, zowel in de binnen als buiten situatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

12 okt 2026

Ref.nr.
71

Percelen:

P1 Nieuwbouw Entreegebouw MUMC+

Onderwerp:

PSB artikel 30.64.20.03

Vraag:

Verduidelijking door opdrachtgever:

PSB artikel 30.64.20.03

Antwoord:

Het in artikel 60.31.05 genoemde metalen rolhek betreft het metalen gordijn bij MV-014 en MV-015 conform document A3 boekje Wiegerinck d.d. 06 juli2026 met kenmerk "EG-XX-T-B-72.00.10-0000 VM materialisatieen gordijnen". Merk/type lock'roll designweefsel Golf-Romeo-127-235-stainless-steel Twentinox o.g.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

12 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Entreegebouw MUMC+