Algemene informatie

Aanbesteding: A08.544.2025 Raamovereenkomst Openbare Verlichting: Onderhoud en Vervangingsprojecten

Aanbestedende Dienst: Gemeente Leiden

Referentie: A08.544.2025

Toelichting:

-

Mededelingen

Ref.nr. **Onderwerp:**

M1 Mededeling – aangepast materialenboek V3

Inhoud mededeling:

Mededeling aanbestedende dienst
De aanbestedende dienst stelt een gecorrigeerde versie van het Materialenboek beschikbaar als Materialenboek V3. Met deze versie worden geen nieuwe technische eisen geïntroduceerd. De onderstaande twee (2) aanpassingen betreffen het herstellen van een abusievelijke wijziging en het verwerken van eerder verstrekte antwoorden uit de Nota's van Inlichtingen.

1. Pagina 5, Lichttechniek, armatuur K4
In het Materialenboek V3 wordt voor armatuurtype K4 het vereiste lichtrendement gecorrigeerd naar ≥ 100 lm/W bij 3.000K.

De tekst:
≥ 120 lm/W (systeemvermogen) 3.000K, 100.000 branduren (in ongedimde toestand) voor armaturen K4, K6 en K8.
≥ 100 lm/W voor armatuur S4.
wordt vervangen door:
≥ 120 lm/W (systeemvermogen) 3.000K, 100.000 branduren (in ongedimde toestand) voor armaturen K6 en K8.
≥ 100 lm/W voor armatuur S4 en K4.

Deze aanpassing betreft geen nieuwe wijziging van de technische eisen, maar de verwerking in het Materialenboek van de reeds gegeven beantwoording op vraag 342 in NvI 2 en vraag 365 in NvI 3. De beantwoording van deze vragen blijft ongewijzigd van kracht.

2. Pagina 11, Profiel 2, Verlichtingseisen (fiets)pad
In versie 2.3 van het Materialenboek is bij Profiel 2 abusievelijk een onjuiste waarde voor de gemiddelde horizontale verlichtingssterkte Egem opgenomen.

De tekst:
5,0 lux ≤ Egem ≤ 7,5 lux
wordt in Materialenboek V3 gecorrigeerd naar:
3,0 lux ≤ Egem ≤ 4,5 lux

Deze aanpassing betreft het herstel van een abusievelijke wijziging in versie 2.3 ten opzichte van voorgaande versies en is daarmee geen nieuwe wijziging van de technische eisen.

Materialenboek V3 vervangt versie 2.3. Inschrijvers dienen voor hun inschrijving uit te gaan van Materialenboek V3, in samenhang met de reeds verstrekte antwoorden in de Nota's van Inlichtingen.

Aangemaakt op:
6 nov 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 A08.544.2025 Raamovereenkomst Openbare Verlichting: Onderhoud en Vervangingsprojecten