

Van: [REDACTED]@alliander.com

Verzonden: maandag 10 november 2025 08:41

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@keolis.nl>

Onderwerp: Re: Uw aanvraag 327596 De Steiger Almere

Geachte heer [REDACTED],

Het klopt dat de offerte voor De Steiger 47 in Almere nogal lang op zich laat wachten.

U heeft een verzwaring aangevraagd van een aansluiting in de categorie AC5a naar AC5 met een gewenst vermogen van 1700 kW. Hoewel u een gecontracteerd vermogen van 75 kW meeneemt (overhevelt) naar de nieuwe aansluiting, is het gewenste vermogen vanwege netcongestie niet beschikbaar. Het zal naar verwachting tot eind 2035 duren voordat alle knelpunten zijn opgelost.

Daarnaast is uw huidige AC5a aansluiting net-technisch verouderd en zal voor de verzwaring up-to-date gebracht moeten worden. Dit heeft naast de verzwaring ook ingrijpende gevolgen voor het elektriciteitsnet in uw omgeving. Onze netarchitecten zijn hiermee bezig en hebben een nieuw netontwerp gemaakt. Ze verwachten dat rond 2028 die aanpassing in het net gerealiseerd zal zijn maar tegelijkertijd is die planning nog niet definitief vastgesteld en zou het zomaar 2030 kunnen worden.

De vraag die we nu als eerste moeten beantwoorden is of de aanpassing van uw huidige station (voorlopig) kan wachten tot 2030? Meer praktisch gezien: staat uw huidige station in de weg met het oog op uitbreidingsplannen of iets dergelijks? Mocht dat het geval zijn, dan zullen we dus eerst dat station moeten verplaatsen en weer inlassen op het huidige net. Volledigheidshalve: na deze aanpassing blijft het gecontracteerd vermogen dus *gelijk* aan het huidige gecontracteerd vermogen. Op een later tijdstip zullen we dat station dan weer moeten aanpassen om het geschikt te maken voor de verzwaring.

Uiteraard heeft het onze voorkeur om die twee aanpassingen in één keer uit te voeren.

Ik hoor graag van u of wachten tot 2030 voor u een optie is?

Voor eventuele vragen ben ik bereikbaar via onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectmanager | Intake en portfoliomanagement VGF

M [REDACTED]
E [REDACTED]@alliander.com

Werkdagen: ma di do vr

Alliander N.V. | Postbus 50, 6920 AB Duiven | PBC: 200 | Utrechtseweg 68, Arnhem | KvK
34108286

www.alliander.com

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@keolis.nl>

Van: [REDACTED]

Verzonden: Zaterdag, 8 November, 2025 08:15

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@alliander.com>

Onderwerp: Re: Uw aanvraag 327596 De Steiger Almere

Beste [REDACTED],

Ik heb nog steeds geen offerte ontvangen. Wanneer ga ik die krijgen?

Groet,

[REDACTED]

Verzonden vanaf [Outlook voor Android](#)

From: [REDACTED] <[REDACTED]@alliander.com>

Sent: Thursday, August 28, 2025 11:16:07 AM

To: [REDACTED] <[REDACTED]@keolis.nl>

Subject: Re: Uw aanvraag 327596 De Steiger Almere

Geachte heer [REDACTED],

Dat klopt helemaal. Toch wijs ik de klant altijd even op die eisen, omdat ik wil voorkomen dat we een calculatie maken waarna blijkt dat de verwachtingen van de klant niet in lijn zijn met die van Liander. Niet erkende leveranciers of ruimtes die niet voldoen, kunnen dan een vervelende showstopper zijn en voor vertraging zorgen. Gezien de netcongestie is nog meer vertraging die bovendien voorkomen had kunnen worden natuurlijk niet wenselijk.

Goed om te weten dat u op de hoogte bent van de eisen! Mocht u in bezit zijn of komen van de benodigde informatie, dan ontvang ik deze graag.

Heeft u verder vragen, dan hoor ik dat natuurlijk ook graag.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectmanager | Intake en portfoliomanagement VGF

M [REDACTED]
E [REDACTED]@alliander.com

Werkdagen: ma di do vr

Alliander N.V. | Postbus 50, 6920 AB Duiven | PBC: 200 | Utrechtseweg 68, Arnhem | KvK

34108286

www.alliander.com
