

Algemene informatie

Aanbesteding: Nieuwbouw Entreegebouw MUMC+
Aanbestedende Dienst: Maastricht UMC+
Referentie: TN598945
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
8 BIJLAGE 10 Inschrijfformulier Nieuwbouw Entreegebouw MUMC

Vraag:

Er worden opties gevraagd voor scenario 1 en 2 mbt het grondwater, maar deze grondwaterstanden komen niet overeen met de grondwaterstanden op de specifieke bouwputtekeningen "4974TOBP1" en "4974TOBP2" voor deze scenario's. Kan dit verduidelijkt worden aub?

Antwoord:

Er is i.d.d. een verschil tussen BIJLAGE 10 "Inschrijfformulier Nieuwbouw Entreegebouw MUMC+.xlsx" en de bouwputtekeningen "4974TOBP1" en "4974TOBP2". De tekeningen zijn de juiste weergave.:

- scenario 1: grondwater tot max. 45,2 +NAP.
- scenario 2: grondwater tot max. 45,7 +NAP.
- scenario 3: grondwater tot max. 46,2 +NAP.

Scenario 2 dient te worden opgenomen in uw reguliere inschrijfbegroting. Scenario 1 en 3 worden optioneel gevraagd.

Het inschrijfformulier (BIJLAGE 10) is aangepast en opnieuw gepubliceerd. Bij de opties is de tekst "scenario 2" gewijzigd in "scenario 3".

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Entreegebouw MUMC+