Zie tekening M1-00-57-001

Appendageslijst

Code	Fabrikaat	Type	Afmetingen	Opmerking
PSV001	Pneumatex	DSV 25-4.5 DGH	G 5/4"	4.5 bar
PSV002	Pneumatex	DSV 32-4.5 DGH	G 5/4"	4.5 bar
PSV003	Pneumatex	DSV 20-3.0 H	3/4"	3.0 bar
PSV004	Pneumatex	DSV 15-2.5 H	1/2"	2.5 bar
DS-001	Spirotech	Spiroplus	-	Doserssysteem CV-installatie (klimaatplafonds)
OG-001	Pneumatex	Vento VP 6.1 E Cooling	-	Ontgasser GKW-installatie (klimaatplafonds)
OG-002	Spirotech	Spirovent superior S6A-R	-	Ontgasser CV-installatie, incl. doserssysteem + ontharder (klimaatpl.)
OG-003	Spirotech	Spirovent superior S4A-R	-	Ontgasser CV-installatie, incl. doserssysteem + ontharder (biobank)
EXP001	Pneumatex	Compresso CU 400.6 Compresso C 10.1-6 F	- -	Expansievat Besturingseenheid + compressor
EXP002	Pneumatex	Streamline MN-18 3,5 Kapventiel DLV 20	18 Liter G 3/4"	Hoogte: 395mm; Diameter: 285mm Afsluiter t.b.v. onderhoud expansievat
EXP003	Pneumatex	Statico SD 25.3 Kapventiel DLV 20	25 Liter G 3/4"	Hoogte: 249mm; Diameter: 436mm Afsluiter t.b.v. onderhoud expansievat
VA-001	Pneumatex	Zeparo ZIO 125F	DN125	Vuilafscheider PN16, met magneet adapter Zeparo ZIMA 125-200
VA-002	Pneumatex	Zeparo ZIO 150F	DN150	Vuilafscheider PN16, met magneet adapter Zeparo ZIMA 150-200
VA-003	Pneumatex	Zeparo ZIO 200F	DN200	Vuilafscheider PN16, met magneet adapter Zeparo ZIMA 150-200
AVB001	Econosto	Figuur 450	3/4"	Vul-/aftapkraan
AVB002	Econosto	Figuur 341	1/2"	Manometerkraan
FI-001	Econosto	Figuur 330	1/2"	Buisveer manometer, meetbereik 0-6 bar kast 100mm
TI-001	Econosto	Figuur 1649 (haaks)	1/2"	Insteeklengte: 40mm; Schaalindeling: 0-120°C; t/m DN50
TI-002	Econosto	Figuur 1649 (haaks)	1/2"	Insteeklengte: 65mm; Schaalindeling: 0-120°C; DN65 t/m DN100
TI-003	Econosto	Figuur 1649 (haaks)	1/2"	Insteeklengte: 100mm; Schaalindeling: 0-120°C; vanaf DN125
TSK001	Econosto	Figuur 770Y	DN65	PN16 (terugslagklep); materiaal huis: gietijzer met RVS klep
TSK002	Econosto	Figuur 770Y	DN80	PN16 (terugslagklep); materiaal huis: gietijzer met RVS klep
TSK003	Econosto	Figuur 770Y	DN100	PN16 (terugslagklep); materiaal huis: gietijzer met RVS klep
TSK004	Econosto	Figuur 770Y	DN125	PN16 (terugslagklep); materiaal huis: gietijzer met RVS klep
TSK005	Econosto	Figuur 101	DN150	PN16 (terugslagklep); materiaal huis: gietijzer met zinkrijbronze klep
TSK006	Econosto	Figuur 770Y	DN50	PN16 (terugslagklep); materiaal huis: gietijzer met RVS klep
ASK001	Econosto	Figuur 1019	DN250	PN16 Filter
FLO001	Econosto	Figuur 8122	1"	VA Vloeistofstromingsmeter, (ECOB12200012296), (4-50 l/min.)
BPV001	IMI TA	BPV	DN32	PN20 bypassventiel
LA-001	IMI TA	Zeparo ZIK	DN50	Combi-vuil-/luchtafscheider met ZIMA 50-100
IRE001	Tour & Andersson	STAD	1/2"	PN16
IRE002	Tour & Andersson	STAD	3/4"	PN16
IRE003	Tour & Andersson	STAD	1"	PN16
IRE004	Tour & Andersson	STAD	5/4"	PN16
IRE005	Tour & Andersson	STAD	1 1/2"	PN16
IRE006	Tour & Andersson	STAD	2"	PN16
IRE014	Tour & Andersson	STAF	DN50	PN16
IRE007	Tour & Andersson	STAF	DN65	PN16
IRE008	Tour & Andersson	STAF	DN80	PN16
IRE009	Tour & Andersson	STAF	DN100	PN16
IRE010	Tour & Andersson	STAF	DN125	PN16
IRE011	Tour & Andersson	STAF	DN150	PN16
IRE012	Tour & Andersson	STAF	DN200	PN16
IRE013	Tour & Andersson	STAF	DN250	PN16
FI-001	Econosto	Figuur 1010	3/4"	
FI-002	Ubel	Art. nr. 0930	DN32	Tijdelijke puntzeef filter PN10/16
FI-003	Ubel	Art. nr. 0930	DN40	Tijdelijke puntzeef filter PN10/16
FI-004	Ubel	Art. nr. 0930	DN50	Tijdelijke puntzeef filter PN10/16
FI-005	Ubel	Art. nr. 0930	DN65	Tijdelijke puntzeef filter PN10/16
FI-006	Ubel	Art. nr. 0930	DN80	Tijdelijke puntzeef filter PN10/16
FI-007	Ubel	Art. nr. 0930	DN100	Tijdelijke puntzeef filter PN10/16
FI-008	Ubel	Art. nr. 0930	DN125	Tijdelijke puntzeef filter PN10/16
FI-009	Ubel	Art. nr. 0930	DN150	Tijdelijke puntzeef filter PN10/16
FI-010	Econosto	Figuur 1014	1 1/2"	Y-filter
FI-011	Econosto	Figuur 1014	1/2"	Y-filter
FI-012	Econosto	Figuur 1019	DN50	Y-filter
FI-013	Econosto	Figuur 1014	3/4"	Y-filter

Detail A-A
Waterkoeling 1:20

Zijaanzicht Techniekruimte
CT SCANNER GKW Retour

Zijaanzicht Techniekruimte
CT SCANNER GKW Aanvoer

Detail 1:20
BSH en VLV-verdeler

Detail 1:20
Lage Afzuiging

Rookscheiding 30 minuten rookwerend
Brandscheiding 30 minuten brandwerend
Brandscheiding 60 minuten brandwerend

3	INRICHTING				
2	PLAFONDTEKENING	W-00-M-BPL	DEFINITIEF	HG-00-M-B	30-06-2016
1	PLATTEGROND	RV 1:00 1	DEFINITIEF	HG-00-M-B	07-07-2016
x*	Omschrijving bouwkundige bron	Tekeningnummer	Status	Bevindt zich in X-REF	Laatste wijziging op
	Projectnummer -				

REVISIETEKENING

Opdrachtgever
AZM

P. Debyelaan 25 Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
Tel 043 387 65 43
Fax 043 387 78

B	DEFINITIEVE REVISIE	LIE	LBT	LBT 29-7-2016
A	OPMERKINGEN ADVISEUR D.D. 06-11-2015 VERWERKT SPRINKLERLEIDING VERVALLEN	LIE	LBT	LBT 19-2-2016
Wijz.	Omschrijving van de wijziging	Getekend	Gecontr.	Gezien Datum

Bestemming: AZM VERHEYLAAN TE MAASTRICHT

Onderwerp: WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIE
SANITAIR INSTALLATIE VLOER BOUWDEEL S3
VLOER BEGANE GROND

Adviesbureau	Huygen installatie adviseurs
Architect	Architecten aan de Maas
Opdrachtgever	Academisch Ziekenhuis Maastricht
Tekeningtype	PLATTEGROND
Schaal	1:50
Documentnaam	S3-00-52-001.dwg
Projectnummer	14.77-0150 GNR
Aantal bladen	1 Blad 1
Tekeningnummer	S3-00-52-001

Fase datum 18-12-2015 Tekenaar LIE Gec. LBT Ged. RKA

COFELY INEO
Cofely Zuid-Nederland bv
Regio Oostkring
Amerikalaan 35 · 6199 AE Maastricht-Airport
tel. (043) 36 75 000 · fax (043) 36 75 990

Auteursrecht voorbehouden volgens de wet AS-HOR