Zie tekening M1-00-55-001

Appendageslijst

Code	Fabrikaat	Type	Afmetingen	Opmerking
PSV001	Pneumatex	DSV 25-4,5 DGH	G 5/4"	4,5 bar
PSV002	Pneumatex	DSV 32-4,5 DGH	G 5/4"	4,5 bar
PSV003	Pneumatex	DSV 20-3,0 H	3/4"	3,0 bar
PSV004	Pneumatex	DSV 15-2,5 H	1/2"	2,5 bar
DS-001	Spirotech	Spiroplus	-	Doseersysteem CV-installatie (klimaatplafonds)
OG-001	Pneumatex	Vento VP 6.1 E Cooling	-	Ontgasser GKW-installatie (klimaatplafonds)
OG-002	Spirotech	Spirovent superior SAA-R	-	Ontgasser CV-installatie, incl. doseersysteem + ontharder (klimaatpl.)
OG-003	Spirotech	Spirovent superior SAA-R	-	Ontgasser CV-installatie, incl. doseersysteem + ontharder (biobank)
EXP001	Pneumatex	Compressor CU-400.6 Compressor C 10.1-6 F	- -	Expansievat Besturingseenheid + compressor
EXP002	Pneumatex	Streamline MN-18 3,5 Kapventiel DLV 20	18 Liter G 3/4"	Hoogte: 395mm; Diameter: 285mm Afsluiter t.b.v. onderhoud expansievat
EXP003	Pneumatex	Statico SD 25.3 Kapventiel DLV 20	25 Liter G 3/4"	Hoogte: 249mm; Diameter: 436mm Afsluiter t.b.v. onderhoud expansievat
VA-001	Pneumatex	Zeparo ZiO 125F	DN125	Vuilafscheider PN16, met magneet adapter Zeparo ZIMA 125-200
VA-002	Pneumatex	Zeparo ZiO 150F	DN150	Vuilafscheider PN16, met magneet adapter Zeparo ZIMA 150-200
VA-003	Pneumatex	Zeparo ZiO 200F	DN200	Vuilafscheider PN16, met magneet adapter Zeparo ZIMA 150-200
AVB001	Econosto	Figuur 450	3/4"	Vul-/aftapkraan
AVB002	Econosto	Figuur 341	1/2"	Manometerkraan
FI-001	Econosto	Figuur 330	1/2"	Buisveer manometer, meetbereik 0.6 bar kast 100mm
TI-001	Econosto	Figuur 1649 (haaks)	1/2"	Insteeklengte: 40mm; Schaalindeling: 0-120°C; t/m DN50
TI-002	Econosto	Figuur 1649 (haaks)	1/2"	Insteeklengte: 65mm; Schaalindeling: 0-120°C; DN65 t/m DN100
TI-003	Econosto	Figuur 1649 (haaks)	1/2"	Insteeklengte: 100mm; Schaalindeling: 0-120°C; vanaf DN125
TSK001	Econosto	Figuur 77GY	DN65	PN16 (terugslagklep); materiaal huis: gietijzer met RVS klep
TSK002	Econosto	Figuur 77GY	DN80	PN16 (terugslagklep); materiaal huis: gietijzer met RVS klep
TSK003	Econosto	Figuur 77GY	DN100	PN16 (terugslagklep); materiaal huis: gietijzer met RVS klep
TSK004	Econosto	Figuur 77GY	DN125	PN16 (terugslagklep); materiaal huis: gietijzer met RVS klep
TSK005	Econosto	Figuur 101	DN150	PN16 (terugslagklep); materiaal huis: gietijzer met zink=/bronze klep
TSK006	Econosto	Figuur 77GY	DN50	PN16 (terugslagklep); materiaal huis: gietijzer met RVS klep
ASK001	Econosto	Figuur 1019	DN250	PN16 Filter
FLO001	Econosto	Figuur 8122	1"	VA Vloeistofstromingsmeter, (EC0B12200012296), (4-50 l/min.)
FLO002	MECON (A-B-T)	M30 VA-meter	2"	TUBUX M30, modelcode 7ME5812-5EB14-0DJ0-Y05
BPV001	IMI TA	BPV	DN32	PN20 bypassventiel
LA-001	IMI TA	Zeparo ZiK	DN50	Combi vuil-/lucht afscheider met ZIMA 50-100
IRE001	Tour & Andersson	STAD	1/2"	PN16
IRE002	Tour & Andersson	STAD	3/4"	PN16
IRE003	Tour & Andersson	STAD	1"	PN16
IRE004	Tour & Andersson	STAD	5/4"	PN16
IRE005	Tour & Andersson	STAD	1 1/2"	PN16
IRE006	Tour & Andersson	STAD	2"	PN16
IRE014	Tour & Andersson	STAF	DN50	PN16
IRE007	Tour & Andersson	STAF	DN65	PN16
IRE008	Tour & Andersson	STAF	DN80	PN16
IRE009	Tour & Andersson	STAF	DN100	PN16
IRE010	Tour & Andersson	STAF	DN125	PN16
IRE011	Tour & Andersson	STAF	DN150	PN16
IRE012	Tour & Andersson	STAF	DN200	PN16
IRE013	Tour & Andersson	STAF	DN250	PN16
FI-001	Econosto	Figuur 1010	3/4"	Tijdelijke puntzeef filter PN10/16
FI-002	Ubel	Art. nr. 0930	DN32	Tijdelijke puntzeef filter PN10/16
FI-023	Ubel	Art. nr. 0930	DN40	Tijdelijke puntzeef filter PN10/16
FI-004	Ubel	Art. nr. 0930	DN50	Tijdelijke puntzeef filter PN10/16
FI-005	Ubel	Art. nr. 0930	DN65	Tijdelijke puntzeef filter PN10/16
FI-006	Ubel	Art. nr. 0930	DN80	Tijdelijke puntzeef filter PN10/16
FI-007	Ubel	Art. nr. 0930	DN100	Tijdelijke puntzeef filter PN10/16
FI-008	Ubel	Art. nr. 0930	DN125	Tijdelijke puntzeef filter PN10/16
FI-009	Ubel	Art. nr. 0930	DN150	Tijdelijke puntzeef filter PN10/16
FI-010	Econosto	Figuur 1014	1 1/2"	Y-filter
FI-011	Econosto	Figuur 1014	1/2"	Y-filter
FI-012	Econosto	Figuur 1019	DN50	Y-filter
FI-013	Econosto	Figuur 1014	3/4"	Y-filter

Naverwarmers

Ruimtenummer	Procescode	Apparaatcode	Fabrikaat	Type	Luchthoeveelheid
0.53.008	ZHS300 5771 01	NV-022	Inatherm	WHS 600x300-2-2,1	2000

Nakoelers

Ruimtenummer	Procescode	Apparaatcode	Fabrikaat	Type	Luchthoeveelheid
0.53.008	ZHS300 5771 01	NK-001	Inatherm	WCS 900x508-2-2,1	2000

Regelkleppen CV

Ruimtenummer	Procescode	Apparaatcode	Fabrikaat	Type	Debiet	Stand klep
0.53.008	ZHS300 5631 05	CV-023	Danfoss	AB-QM DN20	0,9	96

Regelkleppen GKW

Ruimtenummer	Procescode	Apparaatcode	Fabrikaat	Type	Debiet	Stand klep
0.53.004	ZHS300 5531 05	CV-009	Danfoss	AB-QM DN15	0,30	75
0.53.004	ZHS300 5531 05	CV-010	Danfoss	AB-QM DN15	0,30	75
0.53.004	ZHS300 5531 05	CV-011	Danfoss	AB-QM DN15	0,30	75
0.53.011	ZHS300 5531 05	CV-021	Danfoss	AB-QM DN20	0,60	71
0.53.008	ZHS300 5510 16	CV-001	Danfoss	AB-QM DN40	6,20	80


OPMERKINGEN:

- VOOR RENVOOI ZIE TEKENING: M-____-50-300
- PRINCIPESCHEMA STOOM INSTALLATIE ZIE TEKENINGNUMMER: M-____-56-100
- PRINCIPESCHEMA'S CV-INSTALLATIE ZIE TEKENINGNUMMER: M-____-56-101 BLAD 01 en BLAD 02
- PRINCIPESCHEMA'S GKW-INSTALLATIE ZIE TEKENINGNUMMER: M-____-55-100 BLAD 01 en BLAD 02

Rookscheiding 30 minuten rookwerend

Brandscheiding 30 minuten brandwerend

Brandscheiding 60 minuten brandwerend



3	INRICHTING					
2	PLAFONDTEKENING	W-00-M-BPL	DEFINITIEF	HG-00-M-B		30-06-2016
1	PLATTEGROND	RV 1:100 1	DEFINITIEF	HG-00-M-B		07-07-2016
a*	Omschrijving bouwkundige bron	Tekeningnummer	Status	Bevindt zich in X-REF		Laatste wijziging op
	Projectnummer -					

REVISIETEKENING

Opdrachtgever
AZM

P. Debyelaan 25 Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
Tel. 043 387 65 43
Fax 043 387 78

B	DEFINITIEVE REVISIE	LIE	LBT	LBT 29-7-2016
A	OPMERKINGEN ADVISEUR D.D. 06-11-2015 VERWERKT	LIE	LBT	LBT 19-2-2016
W.U.	Omschrijving aan de wijziging	Getekend	Gecontr.	Gecken Datum

Bestemming: AZM VERHEYLAAN TE MAASTRICHT


Onderwerp: WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIE CV/GKW EN STOOM INSTALLATIE S3 BEGANE GROND PLAFOND

Adviesbureau	Huygen installatie adviseurs
Architect	Architecten aan de Maas
Opdrachtgever	Academisch Ziekenhuis Maastricht
Tekeningtype	PLATTEGROND
Schaal	1:50
Documentnaam	HG-00-53-W
Projectnummer	14.117.0150 ID NR.
Aantal bladen	1 Blad 1
Tekeningnummer	S3-00-55-001

Fase datum 16-10-2015 Tekenaar LIE Gez. LBT Goz. RKA

COFELY Cofely Zuid Nederland bv
Regio Zuidoost
Amerikalaan 25 - 6199 AE Maastricht-Airport
tel. (0)43 36 75 000 - fax (0)43 36 75 990

Auteursrecht voorbehouden volgens de wet AB-HOR


V
W
X
Y
Z
Z1
10
11
12
H-01
H-02
H-03
H-04
H-05
H-06
H-07
H-08
V-01
V-04
V-05
V-06
V-08
0.M1.004
0.M1.005
0.M1.006
0.S3.008
0.S3.009
0.S3.010
0.S3.012
gearceerd gedeelte = niet achter klimaatplafond boven t1-scan
dak loodsequivalent 2 mm (zie detail)
wanden inclusief deuren: loodequivalent
dak
glas bedieningsunits: loodequivalent
vervallen
nieuwe kunststof buitenput, 30 min. WBDBO
bestaande buitenput handhaven, in de verbouwing SEH nieuw voorzetraam
bestaande kolom
balustrade, als bestaand op niveau 1
HWA rond 80
RVS voerbus Ø60mm, hart buis 150mm +/voer
vp-03, hoog 1000mm
30 min. WBDBO
schacht 60 min. WBDBO
lood in deur
toilet
toilet mw
toilet gehandicapten
toilet dames
toilet heren
douche
wasruimte
verkoeverruimte
verkoeverruimte spoelkeuken
verkoeverruimte toilet
verkoeverruimte toilet gehandicapten
verkoeverruimte toilet dames
verkoeverruimte toilet heren
verkoeverruimte douche
verkoeverruimte wasruimte
verkoeverruimte spoelkeuken
bovenzijde - kokerschacht PTS
bovenzijde - kokerschacht SEH/SEK
bovenzijde - kokerschacht SEK
bovenzijde - kokerschacht SEH
vervallen electrische glazenwasinstallatie VERVALLEN
afm. lubzh=2745x1200x3040mm
gewicht=plm. 10.000kg
glazenwasinstallatie
afm. lubzh=4650x900x2000mm
gewicht=plm. 2080 kg
verplaatsen kolom
sparing gelaste wapeningsstaf
sparing gelaste wapeningsstaf
sparing gelaste wapeningsstaf