

Algemene informatie

Aanbesteding: Aanschaf Standaard Materieel
Aanbestedende Dienst: Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Referentie: -
Toelichting: -

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Bijlage - Invulformulier Indexatie Winstmarge

Vraag:

In tabblad explanation staan een aantal "links to index" die niet werken of niet kloppen:
Cost Driver:

- Isolatiemateriaal vermogensstrafo's-> werkt niet
- Kernblik, transformatorblik-> werkt niet
- Staalplaat koudgewalst-> de link gaat over de staalprijs en niet over plaat koudgewalst
- Staalplaat verzinkt: de link gaat over de staalprijs en niet over staalplaat verzinkt
- Staalplaat warmgewalst-> werkt niet
- Rvs plaatstaal-> de link gaat over de staalprijs en niet over rvs
- Verzinkt staal-> de link gaat over de staalprijs en niet over verzinkt staal

Graag ontvangt inschrijver een door de aanbestedende dienst aangepaste versie met toepasselijke en werkende links.

Antwoord:

Bedankt voor de oplettendheid, er worden gecorrigeerde indexatieformulieren toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Bijlage - Prijstabel Standaard Materieel

Vraag:

1. Verplichte verstrekking van inkooprijzen

Er wordt aangegeven dat inschrijvers voor artikelen hun inkooprijzen dienen te verstrekken en dat het niet verstrekken van deze informatie ertoe kan leiden dat een inschrijving als onvolledig en daarmee ongeldig wordt beschouwd.

Wij hebben vragen bij de proportionaliteit en noodzaak van deze eis. Inkooprijzen, kostprijsofbouw, marges en leveranciersafspraken worden in het algemeen beschouwd als commercieel gevoelige bedrijfsinformatie en kunnen onder de bescherming van bedrijfsvertrouwelijke informatie vallen.

Wij vernemen daarom graag:

- op welke juridische grondslag Enexis deze informatie noodzakelijk acht voor de beoordeling van de inschrijving;
- Bedrijfsgeheim: inkooprijzen, kostprijzen, marges en afspraken met toeleveranciers worden in de rechtspraak aangemerkt als commercieel gevoelige informatie en gekenmerkt als bedrijfsgeheim en zijn derhalve wettelijk beschermd;
- Een aanbestedende dienst mag alleen informatie en bewijsstukken vragen die relevant zijn voor de beoordeling. Het opvragen van de achterliggende inkooprijzen is voor de beoordeling van de inschrijfprijs (de prijs die de aanbesteder betaalt) niet relevant en is daarom disproportioneel;
- hoe Enexis waarborgt dat de vertrouwelijkheid van deze bedrijfsgevoelige informatie wordt beschermd;
- waarom het niet verstrekken van deze informatie naar het oordeel van Enexis een uitsluitingsgrond zou rechtvaardigen.

Vraag:

Gezien het feit dat Enexis aangeeft dat deze procedure valt onder de Aanbestedingswet 2012, vragen wij Enexis om een juridische onderbouwing van bovenstaande punten.

Indien een dergelijke onderbouwing niet voorhanden is, verzoeken wij Enexis te overwegen de uitvraag op deze onderdelen aan te passen dan wel de marktbenadering in gewijzigde vorm opnieuw uit te zetten.

Wij zien jullie reactie met belangstelling tegemoet.

Antwoord:

De nettoprijs is noodzakelijk voor de transparante en controleerbare prijsopbouw, waarbij winstopslag, overhead & handlingkosten en logistieke kosten afzonderlijk worden bepaald. De verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor deze aanbesteding en de uitvoering van de overeenkomst. Het niet volledig invullen van het prijzenblad kan leiden tot ongeldig verklaring.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

3

Onderwerp:

offerte aanvraag Enexis, paragraaf 2.1

Vraag:

Betreft: Bezwaar tegen knock-out geschiktheidseis ISO 27001-certificering / Verzoek tot verruiming bewijsmiddelen

Vraag / Opmerking:

In de aanbestedingsstukken (offerte aanvraag Enexis, paragraaf 2.1 De aanbestedingsprocedure) stelt de aanbestedende dienst het bezit van een ISO 27001-certificaat (of gelijkwaardig) als een harde geschiktheidseis / knock-out criterium. Inschrijvers die dit specifieke certificaat niet bezitten, worden direct uitgesloten van deelname. Wij maken bezwaar tegen deze inrichting van de eis op grond van de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit. Wij verzoeken u de eis conform onderstaande motivatie aan te passen.

Motivering:

1. Schending van het proportionaliteitsbeginsel (Artikel 1.10 Aanbestedingswet 2012). Het proportionaliteitsbeginsel vereist dat de gestelde eisen in een redelijke verhouding staan tot de aard en de omvang van de opdracht. Voorschrift 3.5 B van de Gids Proportionaliteit benadrukt dat een aanbestedende dienst bij het stellen van eisen kritisch moet kijken naar de noodzaak ervan en welke risico's hiermee feitelijk worden afgedekt. Het behalen en onderhouden van een extern gecertificeerd ISO 27001 managementsysteem (ISMS) brengt voor (met name MKB-) ondernemingen extreme administratieve en financiële lasten met zich mee. Voor opdrachten waarbij IT of informatieverwerking niet de primaire kernactiviteit vormt (zoals bij de levering van fysieke goederen of reguliere diensten), is het verplicht stellen van een extern certificaat disproportioneel hoog.

2. Onnodige beperking van de marktwerking en mededinging (Artikel 1.4 Aanbestedingswet 2012). Door het certificaat als harde toelatingseis te formuleren, wordt het speelveld kunstmatig verkleind. Gekwalificeerde partijen die hun informatiebeveiliging intern uitstekend op orde hebben, maar niet de formele (en kostbare) auditcyclus hebben doorlopen, worden op voorhand uitgesloten. Dit is in strijd met het non-discriminatiebeginsel en de plicht om een zo groot mogelijke mededinging te waarborgen.

3. Verplichting tot het toestaan van alternatieve bewijsmiddelen (Artikel 2.96 lid 2 Aw 2012). Hoewel in de stukken de term "of gelijkwaardig" is opgenomen, blijkt uit de jurisprudentie en de wetgeving dat de aanbestedende dienst verplicht is om concreet te specificeren hoe deze gelijkwaardigheid zonder certificaat mag worden aangetoond. Conform artikel 2.96 lid 2 van de Aanbestedingswet moet een inschrijver die om gegronde redenen (zoals disproportionele kosten of doorlooptijd) geen certificaat kan overleggen, de kans krijgen om met een technisch dossier of een eigen beschrijving van interne beveiligingsmaatregelen aan te tonen dat aan een gelijkwaardig beveiligingsniveau wordt voldaan.

Verzoek aan de aanbestedende dienst:

Wij verzoeken de aanbestedende dienst om de knock-out eis te versoepelen of aan te passen naar een uitvoeringsvoorwaarde. Daarnaast verzoeken wij u expliciet te bevestigen dat inschrijvers aan deze eis kunnen voldoen door het indienen van alternatieve en proportionele bewijsmiddelen (zoals een eigen informatiebeveiligingsplan, handboek, of een getekende IT-securityverklaring), zonder dat hiervoor een extern auditorstempel vereist is.

Antwoord:

Enexis handhaaft de geschiktheidseis zoals opgenomen in de aanbestedingsstukken. Daarbij geldt dat een gelijkwaardig bewijs als alternatief voor een ISO 27001-certificering kan worden overgelegd. Het is aan de inschrijver om de gelijkwaardigheid van een alternatief bewijsmiddel overtuigend aan te tonen. De gelijkwaardigheid dient daarbij periodiek te zijn getoetst door een onafhankelijke en geaccrediteerde certificerende of toetsende instantie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Technische bekwaamheid, Kerncompetentie 4 (Contractomvang)

Vraag:

Wij begrijpen dat Enexis met Kerncompetentie 4 wil vaststellen dat de leverancier een omvangrijk volume met een breed assortiment structureel en betrouwbaar kan beleveren en daarbij over voldoende logistieke en organisatorische draagkracht beschikt. Dat doel onderschrijven wij volledig; het is naar onze mening ook bepalend voor een succesvolle uitvoering van deze opdracht. Wij merken daarbij op dat Kerncompetentie 4 uitsluitend ziet op contractomvang en niet op een inhoudelijk afbakenbaar onderdeel van de opdracht, in tegenstelling tot de Kerncompetenties 1 tot en met 3. Tegen die achtergrond leggen wij Enexis graag drie punten voor.

In de eerste plaats verzoeken wij Enexis om voor Kerncompetentie 4 het aantonen van de gevraagde contractomvang toe te staan met meer dan twee referentieopdrachten. Aangezien deze kerncompetentie uitsluitend betrekking heeft op omvang en niet op een specifieke, af te bakenen prestatie, wordt de door Enexis gewenste zekerheid daarmee onverkort geborgd. Is Enexis hiertoe bereid?

In de tweede plaats verzoeken wij Enexis te bevestigen dat bij een referentieopdracht die bestaat uit één overkoepelende raamovereenkomst met een internationale klantorganisatie, de totale jaaromvang van die contractrelatie in aanmerking wordt genomen bij de toetsing aan Kerncompetentie 4. Dit ook wanneer de belevering en de administratieve verwerking per land plaatsvinden vanuit de betreffende vestigingen van onze groep, terwijl de contractrelatie, het assortiment en de logistieke aansturing één geheel vormen. Kan Enexis dit bevestigen?

In de derde plaats verzoeken wij Enexis, voor het geval wordt vastgehouden aan maximaal twee referentieopdrachten waarbij uitsluitend het in Nederland gerealiseerde aandeel meeweegt, te bevestigen dat de gevraagde bekwaamheid mag worden aangetoond met het aantoonbare jaarvolume in een vergelijkbaar assortiment. Wij onderbouwen dit dan met verifieerbare omzetgegevens, referentieverklaringen en een beschrijving van de beschikbare logistieke capaciteit. Kan Enexis hiermee instemmen?

Antwoord:

De kerncompetenties zijn opgesteld om vast te stellen dat een inschrijver beschikt over aantoonbare ervaring die aansluit bij de aard en omvang van de opdracht. Kerncompetentie 4 heeft daarnaast tot doel vast te stellen dat een inschrijver beschikt over voldoende organisatorische, logistieke en commerciële draagkracht om de overeenkomst duurzaam uit te voeren. Enexis acht het daarbij van belang dat een leverancier niet in onevenredige mate afhankelijk wordt van één opdrachtgever.

Referentieopdrachten hoeven niet noodzakelijk in Nederland te zijn uitgevoerd. Enexis handhaaft de uitvraag zoals opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Wachtkamerovereenkomst

Vraag:

Wordt er een wachtkamerovereenkomst afgesloten met de nummer 2?

Antwoord:

Ja, de als tweede gerangschikte Inschrijver, wordt in de zogenaamde wachtkamer geplaatst en hiermee sluiten wij een wachtkamerovereenkomst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Referenties

Vraag:

Mag de huidige leverancier de opdracht met Enexis als referent opgeven?

Antwoord:

Ja dit mag

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

9

Onderwerp:

TCO

Vraag:

Enexis heeft als doelstelling de TCO te beheersen en te verlagen, heeft Enexis hier specifieke voorbeelden van?

Antwoord:

Enexis heeft geen concrete voorbeelden hiervan. Hier is intern wel over gebrainstormd, maar we verwachten van de aanbieder dat die ons hierin voorziet met een plan en de samenwerking opzoekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Samenwerking

Vraag:

Kan er een plan voor de toekomst neergezet worden in de samenwerking?

Antwoord:

Enexis ziet de samenwerking als een partnership. In dit partnership werken we samen en mogen er wederzijdse verwachtingen zijn tussen de leverancier en Enexis.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
11

Onderwerp:

Prijslijst

Vraag:

Waarom is de bruto prijslijst niet gevolgd van de producent/fabrikant?

Antwoord:

De prijswijzigingen van producent/fabrikant staan op deze manier los van de indexaties. Prijswijzigingen van producent/fabrikant kunnen naar aanleiding van overleg met Enexis doorgevoerd worden. Met het toepassen van de indexeringsformule willen we de prijswijzigingen voor de winstmarge, overhead & handlingskosten en de logistieke kosten via controleerbare indexen doorvoeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
12

Onderwerp:

inkoopvoorwaarden Enexis April 2025

Vraag:

We hebben reeds aanvullingen op de inkoopvoorwaarden April 2025 voor raamovereenkomst MRO artikelen perceel 1 gelden deze ook na gunning voor deze overeenkomst?

Antwoord:

Eventuele aanvullingen die in een andere overeenkomst tussen Enexis en een leverancier zijn overeengekomen, maken geen onderdeel uit van deze aanbesteding.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Bijlage prijstabel standaard materieel.

Vraag:

Om zeker te zijn dat we de juiste artikelen aanbieden of inrichten hebben we producent artikelnummer of EAN nummers nodig kunt u die aanleveren?

2. Mogen we alternatieve merken aanbieden, waarbij we rekening houden met kwaliteits en veiligheidseisen?

3. Staat Enexis open om alle elektrische en accu gereedschappen kostenloos te vervangen door 1 merk? (dit helpt ons om de efficiency doelstellingen te behalen)

Antwoord:

1. Er zijn geen EAN-nummers of producent artikelnummers beschikbaar. In de prijstabel zijn enkele artikelen opgenomen waar Magma als producent is benoemd. Om Inschrijvers voldoende inzicht te geven, heeft Enexis de technische specificaties van deze artikelen als aanvullende bijlage beschikbaar gesteld. Hiermee wordt verduidelijkt aan welke specificaties de betreffende artikelen moeten voldoen. Voor deze desbetreffende artikelen mag een alternatief merk aangeboden worden die voldoet aan de specificaties. Inschrijvers dienen de artikelen zoals opgenomen in de prijstabel te prijzen.

2. Het aanbieden van alternatieve merken is voor de prijsbeoordeling daarom niet noodzakelijk.

3. Enexis staat niet open voor het vervangen van alle gereedschappen door één merk. Enexis behoudt de vrijheid om verschillende merken toe te passen, passend bij de toepassing en behoefte van de organisatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Assortiment

Vraag:

1. Om zeker te zijn dat we de juiste artikelen aanbieden of inrichten hebben we producent artikelnummer of EAN nummers nodig kunt u die aanleveren?

2. Mogen we alternatieve merken aanbieden, waarbij we rekening houden met kwaliteits en veiligheidseisen?

3. Staat Enexis open om alle elektrische en accu gereedschappen kostenloos te vervangen door 1

merk? (dit helpt ons om de efficiency doelstellingen te behalen)

Antwoord:

1. Er zijn geen EAN-nummers of producent artikelnummers beschikbaar. In de prijstabel zijn enkele artikelen opgenomen waar Magma als producent is benoemd. Om Inschrijvers voldoende inzicht te geven, heeft Enexis de technische specificaties van deze artikelen als aanvullende bijlage beschikbaar gesteld. Hiermee wordt verduidelijkt aan welke specificaties de betreffende artikelen moeten voldoen. Voor deze desbetreffende artikelen mag een alternatief merk aangeboden worden die voldoet aan de specificaties. Inschrijvers dienen de artikelen zoals opgenomen in de prijstabel te prijzen.
2. Het aanbieden van alternatieve merken is voor de prijsbeoordeling daarom niet noodzakelijk.
3. Enexis staat niet open voor het vervangen van alle gereedschappen door één merk. Enexis behoudt de vrijheid om verschillende merken toe te passen, passend bij de toepassing en behoefte van de organisatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Programma van eisen standaard materieel

Vraag:

ECL-1 : wat verstaat Enexis onder de kwaliteit van de dienstverlening

ECL-6: wat verstaat Enexis onder een klacht?

ECL-12: wat is de rol van Enexis als de oorzaak van het niet halen van een kpi bij Enexis ligt?

EIMP-1: Heeft Enexis een implementatie plan en hoe ziet deze eruit?

Antwoord:

ECL-1: De kwaliteit van de dienstverlening komt voort uit de beantwoording van de gunningscriteria. De minimale kwaliteitseisen zijn opgenomen in het Programma van Eisen.

ECL-6: Enexis verstaat onder een klacht een uiting van ontevredenheid over een geleverde dienst, een persoon of een product.

ECL-12: Indien aantoonbaar is dat het niet behalen van een KPI het directe gevolg is van een omstandigheid binnen de invloedssfeer van Enexis, zal dit in overleg met de leverancier worden beoordeeld. Hierbij wordt van de leverancier verwacht dat knelpunten tijdig worden gemeld, voldoende inspanningen zijn verricht om deze op te lossen en waar nodig tijdig is geëscaleerd. Indien blijkt dat de oorzaak bij Enexis ligt, zullen partijen gezamenlijk afstemmen welke maatregelen nodig zijn om de leverancier weer in staat te stellen aan de KPI te voldoen.

EIMP-1: Op grond van EIMP-1 stelt de leverancier een implementatieplan op, dat ter beoordeling en goedkeuring aan Enexis wordt voorgelegd. Ter verduidelijking is hierover aanvullende informatie opgenomen in de offerteaanvraag. De geselecteerde leverancier dient uiterlijk vijf weken na de beoogde startdatum van het contract een implementatieplan aan te leveren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
16**Onderwerp:**

Programma van eisen standaard materieel

Vraag:

U stelt allerlei gedetailleerde eisen mbt de webshop indien wij u kunnen garanderen dat de gebruiker eenvoudig en efficiënt de producten kan bestellen op een veilige manier, vraag: is dit dan ook afdoende? U kunt ervan uitgaan dat we dit voor de gunning kunnen komen demonstreren.

Antwoord:

Nee, dit is niet akkoord. De eisen uit het Programma van Eisen betreffen minimeisen waaraan iedere inschrijving dient te voldoen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
17**Onderwerp:**

Prijstabel standaard materieel

Vraag:

1. Detailinformatie (fabrikant, fabrikantennummer) ontbreekt, indien niet beschikbaar weblink, plaatje oid
2. Private label items hoe hier mee om te gaan?
3. Mag er van merken afgeweken worden?

Antwoord:

In de prijstabel zijn enkele artikelen opgenomen waar Magma als producent is benoemd. Om Inschrijvers voldoende inzicht te geven, heeft Enexis de technische specificaties van deze artikelen als aanvullende bijlage beschikbaar gesteld. Hiermee wordt verduidelijkt aan welke specificaties de betreffende artikelen moeten voldoen. Voor deze desbetreffende artikelen mag een alternatief merk aangeboden worden die voldoet aan de specificaties. Inschrijvers dienen de artikelen zoals opgenomen in de prijstabel te prijzen.

Nee, er mag, buiten de hierboven genoemde artikelen van Magma, niet van de voorgeschreven merken worden afgeweken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Raamovereenkomst standard materieel

Vraag:

Punt 3.3.

Vraag: zijn er tussentijdse prijsaanpassingen (anders dan de 1 x per jaar) mogelijk indien extreme omstandigheden zich voor doen? Denk aan Covid, Straat van Hormus of andere ingrijpende calamiteiten.

Antwoord:

Enexis ziet de samenwerking als een partnership en staat open voor het gesprek indien zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen. Eventuele afspraken blijven daarbij binnen de kaders van de overeenkomst en de aanbestedingsstukken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Raamovereenkomst standard materieel

Vraag:
Punt 2.3.
3 maanden om te weten of iets verlengd of gestopt wordt.
Vraag: mag dit 6 maanden worden ivm de afbouw van de voorraad of zijn er andere regelingen voor de afbouw van de voorraad die specifiek voor Enexis aanwezig is?

Antwoord:
Dit is akkoord, de termijn zal in de raamovereenkomst aangepast worden van 3 naar 6 maanden

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
18 sep 2026

Percelen:
P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Raamovereenkomst standard materieel

Vraag:
"Enexis voor het leveren en keuren & kalibreren van specialistisch materieel twee Raamovereenkomsten heeft afgesloten;
Een Europese aanbesteding voor de gunning van deze Raamovereenkomst heeft plaatsgevonden, op basis van de Uitnodiging tot inschrijving, met publicatienummer TN 600862 onder toepassing van de Aanbestedingswet 2012"
Vraag: kunt u dit verduidelijken en specifieker omschrijven

Antwoord:
Specialistisch materieel valt buiten de scope van deze aanbesteding. Enexis heeft voor de aanschaf, het keuren en kalibreren van specialistisch materieel reeds separate contractuele afspraken gemaakt. De onderhavige raamovereenkomst ziet uitsluitend op de levering van standaard materieel. Dit is ter verduidelijking nader opgenomen in de raamovereenkomst.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Ref.nr.
21

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Onderwerp:

Bijlage - Invulformulier Indexatie Logistieke Kosten

Vraag:

Vraag: hoe kunnen we achterhalen wat de index is bij indiening van dit document, als voorbeeld de CBS index gaat slechts tot 4e kwartaal 2023 laatst gewijzigde datum van deze index is Juni 2025?

Antwoord:

Bedankt voor de oplettendheid, er worden gecorrigeerde indexatieformulieren toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
22

Onderwerp:

invulformulier logistieke kosten

Vraag:

Hoeveel verschillende artikelen (SKU) worden er per jaar afgenomen?
Hoeveel inkoopregels worden er per jaar besteld?
Hoeveel inkooporders worden er paar jaar ingelegd?
Wat is de gemiddelde orderwaarde?
Wat is de gemiddelde regelwaarde?

Graag deze data over de jaren 2024, 2025 en 2026 (tot nu)"

Antwoord:

Enexis stelt geen historische afnamegegevens per artikel, orderregel of locatie beschikbaar. Ter indicatie geldt dat leveringen plaatsvinden aan 14 vestigingen. Hiervan worden circa 10 vestigingen wekelijks beleverd en ontvangen de overige vestigingen incidenteel leveringen. In de reguliere situatie vindt per vestiging één levering per week plaats. Bestellingen mogen worden gebundeld, mits wordt voldaan aan de eisen zoals opgenomen in het Programma van Eisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Omschrijving en afbakening categorie PBM's

Vraag:

In de aanbestedingsstukken wordt de categorie PBM's omschreven als "veiligheidskleding en helmen".

Deze omschrijving lijkt niet aan te sluiten bij de gangbare definitie van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals bedoeld in Verordening (EU) 2016/425 en zoals gebruikelijk gehanteerd binnen de markt. Onder PBM's vallen immers onder andere ook oogbescherming, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming, handbescherming, voetbescherming en valbeveiliging.

Daarnaast is ons bekend dat Enexis reeds beschikt over een lopende overeenkomst voor veiligheidskleding. Hierdoor ontstaat onduidelijkheid over de exacte reikwijdte van de onderhavige categorie en de producten die daadwerkelijk binnen deze aanbesteding worden beoogd.

Kunt u verduidelijken welke producten en productgroepen exact onder de categorie "PBM's" vallen?

Bent u bereid de omschrijving van deze categorie aan te passen zodat deze in lijn is met de algemeen geldende definitie van persoonlijke beschermingsmiddelen, dan wel de categorie te hernoemen naar "veiligheidskleding en helmen" indien uitsluitend deze productgroepen worden bedoeld?

Voorts verzoeken wij u toe te lichten hoe deze categorie zich verhoudt tot de reeds bestaande overeenkomst voor veiligheidskleding, zodat voor inschrijvers helder is welke producten reeds contractueel zijn belegd en welke behoefte met deze aanbesteding wordt ingevuld.

Antwoord:

In de offerteaanvraag zijn enkele voorbeelden opgenomen van producten die binnen de categorie PBM's vallen. Daarnaast zijn de meest afgenomen artikelen opgenomen in de prijstabel, die dienen als referentie voor deze categorie. De reikwijdte van de categorie PBM's dient te worden gelezen in samenhang met deze documenten. De bedrijfskleding en schoenen zijn expliciet buiten de scope van deze aanbesteding verklaard.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
24**Onderwerp:**

Leidraad – Perceelindeling handgereedschappen, technische materialen en PBM's

Vraag:

In de huidige opzet worden zeer uiteenlopende productgroepen samengevoegd binnen één opdracht, waaronder onder andere handgereedschappen, meetgereedschappen, ladders, verlichting, reinigingsmaterialen, persluchtartikelen én PBM's (veiligheidskleding, veiligheidshelmen en aanverwante veiligheidsproducten).

Wij constateren dat de categorie PBM's een specialistische markt betreft met eigen wet- en regelgeving, normeringen, certificeringen, pasprocessen, maatvoering, dragersbeheer, implementatie- en voorlichtingsverplichtingen en specialistische productkennis. Deze markt verschilt fundamenteel van de markt voor technische handelsartikelen, gereedschappen en verbruiksgoederen.

Door deze productgroepen samen te voegen binnen één perceel ontstaat feitelijk een verplichting voor inschrijvers om zowel specialist te zijn op het gebied van technische handelsproducten als op het gebied van PBM's. Hierdoor worden gespecialiseerde PBM-leveranciers, die juist de benodigde expertise en marktkennis bezitten, in belangrijke mate beperkt of zelfs uitgesloten van deelname.

Dit lijkt niet in lijn met het uitgangspunt van de Aanbestedingswet om mededinging te bevorderen en opdrachten waar mogelijk zodanig in te richten dat ook gespecialiseerde marktpartijen kunnen deelnemen.

Wij merken op dat de huidige samenvoeging van specialistische PBM-dienstverlening met een breed pakket technische handelsgoederen de toegang tot de opdracht voor een aanzienlijk deel van de relevante markt beperkt. Hierdoor ontstaat het risico dat juist de meest deskundige PBM-partijen niet zelfstandig kunnen deelnemen, terwijl deze partijen wel de benodigde expertise bezitten om de doelstellingen van Enexis op het gebied van veiligheid, compliance en gebruikersacceptatie optimaal te ondersteunen. Wij verzoeken Enexis daarom expliciet te motiveren hoe de gekozen opdrachtstructuur zich verhoudt tot het proportionaliteitsbeginsel en het streven naar optimale marktwerking en concurrentie.

Kan Enexis toelichten waarom ervoor is gekozen deze wezenlijk verschillende productcategorieën binnen één opdracht/perceel samen te voegen?

Daarnaast verzoeken wij Enexis nadrukkelijk om de categorie PBM's onder te brengen in een afzonderlijk perceel, zodat gespecialiseerde marktpartijen zelfstandig kunnen inschrijven.

Indien Enexis van mening is dat de aard, omvang en expertisebehoefte van de categorie PBM's voldoende onderscheidend zijn ten opzichte van de overige productgroepen, verzoeken wij Enexis tevens te overwegen hiervoor een separate aanbestedingsprocedure en overeenkomst op te zetten. Dit sluit beter aan bij de specifieke marktstructuur, bevordert de concurrentie en biedt Enexis toegang tot gespecialiseerde kennis, innovatie en dienstverlening op het gebied van veiligheid en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Indien Enexis besluit de huidige opzet te handhaven, verzoeken wij een gemotiveerde toelichting

te verstrekken waaruit blijkt waarom perceelvorming of een separate aanbesteding voor PBM's niet doelmatig of niet proportioneel wordt geacht.

Antwoord:

Enexis is op zoek naar één centrale partner voor de levering van het standaard materieel. De gevraagde productgroepen hangen samen met de dagelijkse bedrijfsvoering en worden daarom binnen één raamovereenkomst uitgevraagd. Uit eerdere ervaringen is gebleken dat er meerdere marktpartijen in staat zijn deze productgroepen integraal te leveren. Enexis acht de gekozen opzet daarom passend en ziet geen aanleiding de categorie PBM's in een afzonderlijk perceel onder te brengen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
25

Onderwerp:

Bijlage — Prijs tabel Standaard Materieel, regel 66 + Bijlage — Assortiment

Vraag:

Regel 66 (Enexis veiligheidshelm wit 1000V) vermeldt niet of de helm met of zonder Enexis-logo wordt gevraagd. Is een logo gewenst, en zo ja getamponeerd of als sticker?

Antwoord:

Hier wordt een veiligheidshelm met Enexis-logo bedoeld. Het logo dient te worden aangebracht middels een UV-bestendige sticker. Deze sticker mag de samenstelling van het materiaal niet wijzigen. Daarnaast moet de sticker gedurende de gebruiksduur op de helm blijven zitten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
26

Onderwerp:

Bijlage — Prijsstabel Standaard Materieel, regel 60

Vraag:

Regel 60 (asbestpakket, 13-delig) vermeldt niet uit welke onderdelen het pakket bestaat. Kunt u de samenstelling van het pakket aangeven?

Antwoord:

De samenstelling en specificaties van dit pakket is terug te vinden in de bijlage die aanvullend beschikbaar is gesteld bij de aanbestedingsdocumenten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
27

Onderwerp:

Bijlage — Prijsstabel Standaard Materieel, regel 49 + Bijlage — Assortiment

Vraag:

Regel 49 (handborstel staaldraad gericht) vermeldt geen aantal rijen. Bijlage — Assortiment kent uitvoeringen met 2, 3, 4 en 5 rijen. Welke uitvoering bedoelt u?

Antwoord:

Hier wordt een uitvoering met 4 rijen bedoeld. Extra informatie is terug te vinden in de bijlage met technische specificaties die als aanvullende bijlage beschikbaar is gesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
28

Onderwerp:

Bijlage — Prijstabel Standaard Materieel, regel 46

Vraag:

Regel 46 (BMI magnetische waterpas, aluminium) vermeldt geen lengte. Welke lengte bedoelt u?

Antwoord:

Hier wordt een waterpas bedoeld met een lengte van 60 cm

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
29

Onderwerp:

Bijlage — Prijstabel Standaard Materieel, regel 45 + Bijlage — Assortiment

Vraag:

Regel 45 (Zarges trap, bok, dubbel oploopbaar) vermeldt geen aantal sporten. Bijlage — Assortiment kent uitvoeringen met 2x4, 2x6, 2x8 en 2x14 sporten. Welke uitvoering bedoelt u?

Antwoord:

Voor dit artikel wordt een uitvoering met 2 x 6 treden bedoeld, een lengte van 1,88 meter en maximale werkhoogte van 3,1 meter.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
30

Onderwerp:

Bijlage — Prijsstabel Standaard Materieel, regels 41 en 43

Vraag:

Regel 41 (Altrex Trap Taurus TGB, enkel oploopbaar) en regel 43 (Altrex Trap Taurus TDO, dubbel oploopbaar)
vermelden geen aantal treden. Hoeveel treden bedoelt u per regel?

Antwoord:

Regel 41 (Altrex Trap Taurus TGB, enkel oploopbaar) heeft 3 treden.
Regel 43 (Altrex Trap Taurus TDO, dubbel oploopbaar) heeft 2 x 3 treden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
31

Onderwerp:

Bijlage — Prijsstabel (regels 80-81) + Offerteaanvraag §3.1

Vraag:

Is bij de NEN 3140-keuringen keuring op de locatie van Enexis beoogd, of centrale keuring bij de leverancier met haal- en brengservice?

Antwoord:

De NEN-3140 keuringen zullen plaatsvinden op Enexis locaties.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
32

Onderwerp:

Bijlage — Prijsstabel (regels 80-81) + Offerteaanvraag §3.1 + Bijlage — Vestigingen en locaties

Vraag:

Op welke vestigingen worden de NEN 3140-keuringen uitgevoerd waarvoor u in de prijsstabel een prijs per stuk vraagt?

Antwoord:

De vestigingen die gebruik maken van de NEN 31400-keuringen zijn nog niet definitief vastgesteld en nog nader te bepalen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
33

Onderwerp:

Offerteaanvraag §3.2 ("anoniem inschrijven")

Vraag:

Is het toegestaan om in de anonieme uitwerking van de gunningscriteria functionele beschrijvingen van eigen systemen (zoals een bestelportaal of een rapportagedashboard) op te nemen, zolang geen productnaam, merknaam of schermafbeelding met logo wordt gebruikt?

Antwoord:

Ja, dit is toegestaan. Functionele beschrijvingen mogen worden opgenomen, mits deze geen direct herleidbare informatie bevatten, zoals een bedrijfsnaam, merknaam, logo of naam van een medewerker. De anonimiseringseis is bedoeld om de invloed van herkenning van een inschrijver op de beoordeling zoveel mogelijk te beperken en daarmee een zo objectief mogelijke beoordeling te bevorderen. Enexis realiseert zich dat volledige uitsluiting van enige herleidbaarheid in de praktijk niet altijd mogelijk is. De verantwoordelijkheid van Inschrijvers is om de gevraagde documenten zoveel mogelijk anoniem op te stellen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Offerteaanvraag §3.2 ("anoniem inschrijven")

Vraag:

Is het toegestaan om in de anonieme uitwerking van de gunningscriteria kengetallen en gerealiseerde prestaties uit vergelijkbare contracten te noemen, zolang de opdrachtgever van dat contract niet herleidbaar is?

Antwoord:

Ja, dit is toegestaan. Kengetallen en verifieerbare prestaties mogen worden opgenomen, mits de inschrijver, opdrachtgever en andere betrokken organisaties niet direct herleidbaar zijn. De anonimiseringseis is bedoeld om de invloed van herkenning van een inschrijver op de beoordeling zoveel mogelijk te beperken en daarmee een zo objectief mogelijke beoordeling te bevorderen. Enexis realiseert zich dat volledige uitsluiting van enige herleidbaarheid in de praktijk niet altijd mogelijk is. De verantwoordelijkheid van Inschrijvers is om de gevraagde documenten zoveel mogelijk anoniem op te stellen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Programma van Eisen, EDV-18, EDV-19 en EDV-20 + Bijlage — Gebruikershandleiding OCI 2020 Proactis

Vraag:

Is het toegestaan om voor het technisch beheer van de punch-out catalogus een externe cataloguspartij in te schakelen, waarbij de leverancier zelf verantwoordelijk blijft voor de inhoud, de actualiteit en de OCI-koppeling met Proactis?

Antwoord:

Ja. Voor het technisch beheer van de punch-out catalogus mag een externe cataloguspartij worden

ingeschakeld. De inschrijver blijft daarbij volledig verantwoordelijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
36

Onderwerp:

Programma van Eisen, EV-1 + Bijlage — Prijstabel, kolom I

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de kosten van de retourlogistiek voor afgeschreven apparatuur (EV-1) mogen worden opgenomen in de logistieke kosten per stuk in kolom I van de prijstabel?

Antwoord:

Naar aanleiding van deze vraag heeft Enexis besloten eis EV-1 te laten vervallen. Het Programma van Eisen wordt hierop aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
37

Onderwerp:

Offerteaanvraag §3.1 (referentieprijis) + §2.6 (nota's van inlichtingen)

Vraag:

Wij begrijpen dat de referentieprijis is vastgesteld op basis van de prijstabel zoals die nu is gepubliceerd. Wordt de prijstabel naar aanleiding van de nota's van inlichtingen aangepast, bijvoorbeeld door het wijzigen of verwijderen van artikelregels, specificaties of formules, dan sluit de huidige referentieprijis niet meer aan op de

mand waarover
inschrijvers hun prijs opgeven. Omdat de referentieprij is afgeleid van de huidige leveringen, kan de huidige leverancier de gevolgen van zo'n aanpassing beter inschatten dan de overige inschrijvers. Om alle inschrijvers dezelfde uitgangspositie te geven, verzoeken wij u in dat geval de referentieprij opnieuw vast te stellen op basis van de aangepaste prijstabel en het nieuwe bedrag gelijktijdig met de aangepaste tabel via de nota van inlichtingen bekend te maken. Kunt u dat bevestigen?

Antwoord:

Er zijn geen wijzigingen in de samenstelling van de prijstabel die aanleiding geven tot aanpassing van de referentieprij. De referentieprij zoals opgenomen in de aanbestedingsstukken blijft daarom ongewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Bijlage — Prijstabel Standaard Materieel, cellen K81, K83, M81 en K85 + tabblad Toelichting + Offerteaanvraag §3.1

Vraag:

Cel K83 van de prijstabel verwijst naar de lege cel M81. Daardoor wordt de prijs voor de NEN 3140-keuringen (cel K81) niet opgeteld in de inschrijfprijs in cel K85, terwijl het tabblad Toelichting stelt dat K83 het fictieve onderhoudsdeel van de inschrijfprijs toont. Kunt u bevestigen of het afwijkingspercentage wordt berekend over de inschrijfprijs inclusief het keuringsdeel, of de referentieprij met of zonder het keuringsdeel is vastgesteld, en zo nodig een gecorrigeerde prijstabel publiceren?

Antwoord:

Bedankt voor de oplettendheid. Dit is correct, de verwijzing in cel K83 naar M81 is niet juist, de verwijzing moet zijn naar cel K81, het prijzenblad zal hierop worden aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Bijlage — Prijsstabel Standaard Materieel, kolom G (cellen H75, H76, H77) + Offerteaanvraag §3.1 + tabblad Toelichting

Vraag:

De formule in kolom G van de prijsstabel past het percentage uit cel H75 toe op alle artikelen met een netto aanschafprijs tot en met € 500, het percentage uit H76 op artikelen van € 500 tot en met € 5.000 en het percentage uit H77 op artikelen daarboven. De Offerteaanvraag (§3.1) en het tabblad Toelichting omschrijven de waardeklassen echter als € 0 - € 100, € 101 - € 500 en € 501 en meer. Kunt u bevestigen welke waardegrenzen voor de beoordeling en voor de overeenkomst gelden, en zo nodig een gecorrigeerde prijsstabel publiceren?

Antwoord:

Bedankt voor de oplettendheid, de informatie in de Offerteaanvraag en op het tabblad Toelichting beschrijven de juiste waardeklase, de formule in kolom G zal hierop worden aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Bijlage — Prijsstabel Standaard Materieel, kolom B (Producent) + Programma van Eisen EDV-4, EDV-5, EDV-10 en EDV-12

Vraag:

In de prijsstabel is per artikel een producent vermeld. Voor negen regels (7, 25, 29, 30, 49, 57, 58, 59 en 60) is dat "Magema", het huismerk van de huidige leverancier. Alleen die leverancier kan deze artikelen

onder dit merk prijzen en leveren; andere inschrijvers kunnen dat niet. Daarmee heeft de huidige leverancier op deze regels een voordeel dat zich niet verhoudt tot het gelijkheidsbeginsel en tot de regel dat een merknaam in een aanbesteding alleen met de toevoeging "of gelijkwaardig" mag worden voorgeschreven (artikel 2.76 Aanbestedingswet). Gelijkwaardigheid aantonen is bij een huismerk bovendien vrijwel niet mogelijk: van een huismerkartikel bestaat geen openbare, producentonafhankelijke specificatie of typeaanduiding. De eigenaar van het huismerk bepaalt zelf de samenstelling en kwaliteit en kan die wijzigen, terwijl andere inschrijvers alleen een omschrijving en een prijs zien. Een andere inschrijver moet dan gelijkwaardigheid aantonen ten opzichte van een maatstaf die alleen de huidige leverancier kent. Wij verzoeken u daarom deze negen regels uit de prijstabel te verwijderen, zodat alle inschrijvers op dezelfde basis worden vergeleken. Is verwijderen naar uw oordeel niet mogelijk, dan verzoeken wij u te bevestigen dat inschrijvers voor deze regels, en voor de overige merkgebonden regels, een artikel van een andere producent mogen prijzen en na goedkeuring door de materieelcommissie (EDV-4 en EDV-10) mogen leveren, waarbij de gelijkwaardigheid uitsluitend wordt beoordeeld op functionaliteit en toepassing (waarvoor het artikel wordt gebruikt en wat het moet kunnen), niet op merkspecifieke kenmerken. Welke informatie heeft u in dat geval bij inschrijving nodig?

Antwoord:

Om Inschrijvers voldoende inzicht te geven, heeft Enexis de technische specificaties van deze artikelen als aanvullende bijlage beschikbaar gesteld. Hiermee wordt verduidelijkt aan welke specificaties de betreffende artikelen moeten voldoen. Voor deze desbetreffende artikelen mag een alternatief merk aangeboden worden die voldoet aan de specificaties.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Bijlage — Prijstabel Standaard Materieel, regel 39 + Bijlage — Assortiment

Vraag:

Regel 39 van de prijstabel (Metabo accu-slijper 18V incl. 5,5 Ah accu's en lader) is niet specifiek genoeg om een

nettoprijs te bepalen. Welk type en welke schijfdiameter bedoelt u, en betreft dit het assortimentsartikel "Accu Slijper 18 Volt 2X LiHD 5,5Ah, ASC 145"?

Antwoord:

Het betreft assortimentsartikel Accu Slijper 18 Volt 2X LiHD 5,5Ah, ASC 145. Het artikel heeft een schijfdiameter van 125 mm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
42

Onderwerp:

Offerteaanvraag §3.1 (Indexering) + Concept-Raamovereenkomst, artikel 3.8

Vraag:

De winstopslag wordt eens per twee jaar geïndexeerd, terwijl overhead & handling en logistieke kosten jaarlijks worden geïndexeerd. Wij stellen voor ook de winstopslag jaarlijks te indexeren op basis van dezelfde index (CBS Producentenprijzen zakelijke dienstverlening, <https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83935NED/table>). Bent u bereid dit voorstel over te nemen?

Antwoord:

Enexis stemt in met het voorstel om de winstopslag jaarlijks te indexeren. Let op, de indexering heeft daarbij betrekking op het vaste opslagbedrag en niet op het gehanteerde opslagpercentage. De overeenkomst zal hierop worden aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
43

Onderwerp:

Offerteaanvraag §3.2 + Bijlage — Gunningscriteria (paginalimieten)

Vraag:

Tellen een eventueel voorblad en een inhoudsopgave mee bij het maximale aantal A4 per gunningscriterium?

Antwoord:

U mag het maximale aantal A4 pagina indienen, een voorblad en inhoudsopgave tellen hierbij mee en zijn niet noodzakelijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
44

Onderwerp:

Bijlage — Wachtkamervereenkomst, artikel 2.2 + Concept-Raamovereenkomst, artikel 3

Vraag:

Artikel 2.2 van de wachtkamervereenkomst bepaalt dat kostenstijgingen volledig voor rekening en risico van de opdrachtnemer komen. Kunt u bevestigen dat bij gunning vanuit de wachtkamer de indexeringsbepalingen uit de raamovereenkomst (artikel 3) van toepassing zijn vanaf de oorspronkelijke ingangsdatum van de raamovereenkomst?

Antwoord:

Ja dat kan ik bevestigen, de wachtkamervereenkomst is overeenkomstig aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Ref.nr.
45

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Onderwerp:

Bijlage — Gunningscriteria, GC3 + Programma van Eisen, EDV-25 en EDV-31

Vraag:

Bij gunningscriterium 3 vraagt u om signalering en analyse van defecten, meldingen en keuringsresultaten. Wenst Enexis dat de leverancier de keurings- en gebruiksstatus van standaard materieel digitaal inzichtelijk maakt voor Enexis (bijvoorbeeld per vestiging of per middel), en zo ja, welke informatie wil Enexis daarin minimaal kunnen

Antwoord:

Enexis verwacht minimaal dat keuringscertificaten digitaal beschikbaar worden gemaakt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
46

Onderwerp:

Programma van Eisen, EDV-18, EDV-19 en EDV-20 + Bijlage — Gebruikershandleiding OCI 2020 Proactis

Vraag:

De punch-out catalogus moet 24/7 actueel zijn en mutaties binnen 1 werkdag verwerken. Stelt Enexis eisen aan de doorlooptijd bij bulkmutaties, zoals de jaarlijkse doorvoer van de indexatie conform §3.1?

Antwoord:

Voor bulkmutaties gelden dezelfde uitgangspunten als voor reguliere mutaties. De opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat de catalogus actueel blijft overeenkomstig de eisen uit het Programma van Eisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
47**Onderwerp:**

Programma van Eisen, EV-1

Vraag:

EV-1 verplicht tot retourname van afgeschreven apparatuur voor circulaire verwerking, zonder economisch gewin voor de leverancier. Kunt u aangeven welke omvang (indicatief aantal of volume per jaar) u verwacht?

Antwoord:

Naar aanleiding van deze vraag heeft Enexis besloten eis EV-1 te laten vervallen. Het Programma van Eisen wordt hierop aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
48**Onderwerp:**

Programma van Eisen, EDV-30 en EDV-31 + Bijlage — Prijstabel

Vraag:

Correctief onderhoud wordt uitgevoerd op basis van een schriftelijke opdracht (EDV-30). De prijstabel bevat hiervoor geen tariefregel. Kunt u bevestigen dat correctief onderhoud per opdracht wordt geoffreerd en dus geen onderdeel is van de inschrijfprijs?

Antwoord:

Ja. Correctief onderhoud valt buiten de in de prijstabel opgenomen inschrijfprijs en wordt uitsluitend uitgevoerd na schriftelijke opdrachtverstrekking door Enexis.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Offerteaanvraag §3.2

Vraag:

U beschrijft dat een multidisciplinair team van materie-deskundigen de inschrijvingen beoordeelt. Kunt u de samenstelling van dit beoordelingsteam delen, in elk geval op het niveau van functies/rollen?

Antwoord:

Het multidisciplinair team van materiedeskundigen bestaat uit vertegenwoordigers van contractmanagement, materieelcommissie, technisch specialisten en materieelbeheerders. Enexis is voornemens het beoordelingsteam uit 8 personen samen te stellen. Indien een lid van het beoordelingsteam door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen aan de beoordeling, kan deze worden vervangen door degene die diens functie en verantwoordelijkheden waarneemt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Bijlage — Prijstabel (regels 80-81) + Offerteaanvraag §3.1

Vraag:

Voor de NEN 3140-keuringen vraagt u een nettoprijs per stuk (4.000 stuks per jaar ten behoeve van de prijscalculatie). Kunt u aangeven welke typen arbeidsmiddelen deze populatie omvat?

Antwoord:

De populatie omvat diverse gereedschappen die periodiek conform NEN 3140 worden gekeurd. Hieronder vallen onder andere artikelen met een 230V-stekker, spanningstester (Duspol) en

aardingssnoeren. De genoemde voorbeelden zijn niet limitatief.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
51

Onderwerp:

Offerteaanvraag §3.2 ("anoniem inschrijven")

Vraag:

U vraagt de uitwerking van de gunningscriteria anoniem in te dienen. Is het toegestaan om in de anonieme uitwerking certificeringen (zoals ISO-certificaten) te noemen, zolang geen bedrijfsnaam, logo of merknamen worden gebruikt?

Antwoord:

Ja, dit is toegestaan. Het noemen van certificeringen, zoals ISO-certificeringen, is toegestaan, mits hierbij geen bedrijfsnamen, logo's, merknamen of andere direct herleidbare informatie worden opgenomen. De anonimiseringseis is bedoeld om de invloed van herkenning van een inschrijver op de beoordeling zoveel mogelijk te beperken en daarmee een zo objectief mogelijke beoordeling te bevorderen. Enexis realiseert zich dat volledige uitsluiting van enige herleidbaarheid in de praktijk niet altijd mogelijk is. Van inschrijvers wordt verwacht dat zij de gevraagde documenten zoveel mogelijk anoniem opstellen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
52

Onderwerp:

Programma van Eisen, EDV-33 + Bijlage — Assortiment

Vraag:

EDV-33 bepaalt dat de leverancier het volledige assortiment uit Bijlage — Assortiment kan leveren. Is het toegestaan om voor artikelen die tijdens de looptijd niet langer leverbaar zijn (uitfasering, einde productie) een functioneel en kwalitatief gelijkwaardig alternatief te leveren, na goedkeuring door de Materieelcommissie conform EDV-4 en EDV

Antwoord:

Ja. Indien een artikel gedurende de looptijd niet meer leverbaar is, kan na beoordeling en goedkeuring door de Materieelcommissie een functioneel en kwalitatief gelijkwaardig alternatief worden voorgesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
53

Onderwerp:

Offerteaanvraag S2.4, Kerncompetentie 4

Vraag:

Kerncompetentie 4 vraagt aantoonbare ervaring met een vergelijkbaar assortiment en een contractomvang van € 3.000.000 per jaar, aan te tonen met maximaal 2 referenties. Kunt u bevestigen dat de contractomvang van beide referenties bij elkaar opgeteld mag worden om aan de € 3.000.000 per jaar te voldoen?

Antwoord:

Ja. De gevraagde contractomvang mag worden aangetoond met maximaal twee referentieopdrachten. De omvang van deze referenties mag gezamenlijk worden gebruikt om aan de gestelde eis te voldoen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Offerteaanvraag §3.1 (puntentabel gunningscriterium prijs)

Vraag:

In de puntentabel voor het gunningscriterium prijs staat bij "Binnen 2.5% onder of boven referentieprij" het bedrag "(€ 1.100.000,-)" vermeld. Kunt u bevestigen dat dit bedrag de referentieprij is waarmee de ingediende totaalprijs wordt vergeleken?

Antwoord:

Ja. Het genoemde bedrag van € 1.100.000 betreft de referentieprij waarmee de ingediende totaalprijs wordt vergeleken ten behoeve van de prijsbeoordeling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Bijlage — Gunningscriteria, titelpagina

Vraag:

De titel van Bijlage — Gunningscriteria luidt "Dienstverlenings-overeenkomst aanschaf, onderhoud, keuring en kalibratie Specialistisch materieel". Kunt u bevestigen dat deze bijlage betrekking heeft op de aanbesteding Aanschaf Standaard Materieel en dat de daarin opgenomen gunningscriteria 1 tot en met 3 onverkort gelden?

Antwoord:

Deze bijlage heeft betrekking op de aanbesteding Aanschaf Standaard Materieel en de daarin opgenomen gunningscriteria zijn onverkort van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
56

Onderwerp:

Gereedschap beheerssysteem

Vraag:

Inschrijver verneemt graag de benaming van het op dit moment in gebruik zijnde beheers- en registratiesysteem voor het gereedschap. Graag daarbij ook een opgaaf van de velden waarmee inschrijvers na gunning kunnen gaan communiceren. Onder andere vanuit een systeem als Centix.

Antwoord:

Op dit moment maakt Enexis voor het beheer en de registratie van gereedschappen gebruik van X-Mat. Voor de inkoopprocessen wordt gebruikgemaakt van Proactis. De beschikbare velden worden tijdens de implementatiefase nader afgestemd met de geselecteerde leverancier.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
57

Onderwerp:

Bijlage — Prijstabel Standaard Materieel, regel 71 (Preisng, Electro handschoen, rubber, klasse 0, ISO ARC 14 cal/cm2)

Vraag:

Regel 71 heeft als meeteenheid "Per stuk", met een aantal van 378 ten behoeve van de prijscalculatie. Deze handschoen wordt door de fabrikant per paar verpakt en geprijsd. Kunt u bevestigen of de netto aanschafprijs en het aantal bij regel 71 betrekking hebben op één paar handschoenen of op één losse handschoen?

Antwoord:

De netto aanschafprijs en het opgegeven aantal hebben betrekking op één paar handschoenen. De prijstabel zal hierop worden verduidelijkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
58**Onderwerp:**

Bijlage — Prijs tabel Standaard Materieel, regel 68 (Oxxa, X-frost handschoen 51-860)

Vraag:

Regel 68 heeft als meeteenheid "Per stuk", met een aantal van 530 ten behoeve van de prijscalculatie. Deze handschoen wordt door de fabrikant per paar verpakt en geprijsd. Kunt u bevestigen of de netto aanschafprijs en het aantal bij regel 68 betrekking hebben op één paar handschoenen of op één losse handschoen?

Antwoord:

De netto aanschafprijs en het opgegeven aantal hebben betrekking op één paar handschoenen. De prijs tabel zal hierop worden verduidelijkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
59**Onderwerp:**

Bijlage — Prijs tabel Standaard Materieel, regel 67 (Giss, Snijbestendige handschoen)

Vraag:

Regel 67 heeft als meeteenheid "Per stuk", met een aantal van 710 ten behoeve van de prijscalculatie. Deze handschoen wordt door de fabrikant per paar verpakt en geprijsd. Kunt u bevestigen of de netto aanschafprijs en het

aantal bij regel 67 betrekking hebben op één paar handschoenen of op één losse handschoen?

Antwoord:

De netto aanschafprijs en het opgegeven aantal hebben betrekking op één paar handschoenen. De prijstabel zal hierop worden verduidelijkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
60

Onderwerp:

Bijlage — Prijstabel Standaard Materieel, regel 65 (Portwest, Snijbestendige handschoen, niveau C)

Vraag:

Regel 65 heeft als meeteenheid "Per stuk", met een aantal van 2.679 ten behoeve van de prijscalculatie. Deze handschoen wordt door de fabrikant per paar verpakt en geprijsd. Kunt u bevestigen of de netto aanschafprijs en het aantal bij regel 65 betrekking hebben op één paar handschoenen of op één losse handschoen?

Antwoord:

De netto aanschafprijs en het opgegeven aantal hebben betrekking op één paar handschoenen. De prijstabel zal hierop worden verduidelijkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
61

Onderwerp:

Bijlage — Prijstabel Standaard Materieel, regel 64 (Oxxa, Nitrilhandschoen X-Pro-Flex Foam)

Vraag:

Regel 64 heeft als meeteenheid "Per stuk", met een aantal van 5.823 ten behoeve van de prijscalculatie. Deze handschoen wordt door de fabrikant per paar verpakt en geprijsd. Kunt u bevestigen of de netto aanschafprijs en het aantal bij regel 64 betrekking hebben op één paar handschoenen of op één losse handschoen?

Antwoord:

De netto aanschafprijs en het opgegeven aantal hebben betrekking op één paar handschoenen. De prijstabel zal hierop worden verduidelijkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
62

Onderwerp:

Bijlage — Prijstabel Standaard Materieel, regel 63 (Oxxa, Nitril coated handschoen 14-690)

Vraag:

Regel 63 heeft als meeteenheid "Per stuk", met een aantal van 9.156 ten behoeve van de prijscalculatie. Deze handschoen wordt door de fabrikant per paar verpakt en geprijsd. Kunt u bevestigen of de netto aanschafprijs en het aantal bij regel 63 betrekking hebben op één paar handschoenen of op één losse handschoen?

Antwoord:

De netto aanschafprijs en het opgegeven aantal gaat per paar. Let op, deze worden vaak per 12 stuks aangeboden maar moeten worden geprijsd per paar. Het opgegeven aantal gaat ook om één paar handschoenen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
63

Onderwerp:

Bijlage — Prijstabel Standaard Materieel, regel 62 (Oxxa, Nitrilhandschoen X-Pro-Flex plus)

Vraag:

Regel 62 heeft als meeteenheid "Per stuk", met een aantal van 13.540 ten behoeve van de prijscalculatie. Deze handschoen wordt door de fabrikant per paar verpakt en geprijsd. Kunt u bevestigen of de netto aanschafprijs en het aantal bij regel 62 betrekking hebben op één paar handschoenen of op één losse handschoen?

Antwoord:

De netto aanschafprijs en het opgegeven aantal hebben betrekking op één paar handschoenen. De prijstabel zal hierop worden verduidelijkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
64

Onderwerp:

Bijlage — Prijstabel Standaard Materieel, regel 61 (Metabo, 5 vliesfilterzakken, 25/35 liter)

Vraag:

Regel 61 heeft als meeteenheid "Per stuk", met een aantal van 35 ten behoeve van de prijscalculatie. De omschrijving noemt een verpakking van vijf vliesfilterzakken. Bij andere regels met een verpakking is de meeteenheid wel als zodanig vermeld, zoals "Per 5 stuks" bij regel 13 en "Per 50 stuks" bij regel 59. Kunt u bevestigen of de netto aanschafprijs en het aantal van 35 bij regel 61 betrekking hebben op één verpakking van vijf vliesfilterzakken, of op één losse vliesfilterzak?

Antwoord:

De netto aanschafprijs en het opgegeven aantal hebben betrekking op één verpakking van vijf vliesfilterzakken. De prijstabel zal hierop worden verduidelijkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Gelijkwaardigheid ISO 27001

Vraag:

U eist informatiebeveiliging middel ISO27001 of gelijkwaardig. Om gelijkwaardigheid aan ISO27001 te kunnen aantonen, verzoeken wij u hieraan toe te voegen dat de gelijkwaardigheid hiervan voor inschrijving getoetst moet zijn door een erkende en onafhankelijke geaccrediteerde instelling. Graag uw akkoord en indien niet akkoord, uw motivatie.

Antwoord:

Dit is akkoord, zie hiervoor ook het antwoord op vraag 3 van deze Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

66

Onderwerp:

Bijlage Gunningscriteria - GUNNINGSCRITERIUM 2 BEHEERSEN AANBOD

Vraag:

Bij bullet 1 staat: "De mate waarin Inschrijver op het assortiment en ongewenste assortimentsgroei voorkomt." Deze zin lijkt niet volledig. Wij verzoeken de aanbestedende dienst dit te verduidelijken.

Antwoord:

De zin is aangepast in de bijlage - Gunningscriteria.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

67

Onderwerp:

Bijlage Gunningscriteria - GUNNINGSCRITERIUM 1 LEVERPERFORMANCE

Vraag:

Wenst de aanbestedende dienst bij gunningscriterium onder andere een beschrijving van het proces waarmee inschrijver de levertijd per product bepaalt en borgt, verwacht zij toezeggingen ten aanzien van de (concrete) levertijden, of beide? Graag uw verduidelijking.

Antwoord:

Vanwege de diversiteit aan artikelen en materieelcategorieën schrijft Enexis in het Programma van Eisen geen maximale levertijden voor. Enexis verwacht wel dat de inschrijver op basis van marktkennis en ervaring realistische levertijden per materieelcategorie kan bepalen. Daarnaast verwacht Enexis inzicht in de eigen leverperformance en een beschrijving van de wijze waarop deze prestaties gedurende de looptijd van de overeenkomst worden gerealiseerd, geborgd en gemonitord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

68

Onderwerp:

Programma van Eisen EIMP-1

Vraag:

U stelt dat leverancier de implementatie uitvoert conform het door Enexis geaccepteerde en goedgekeurde implementatieplan, inclusief planning en mijlpalen. Het is niet duidelijk wanneer dit implementatieplan aangeleverd dient te worden. Wij verzoeken u hiervoor een termijn op te nemen, bijvoorbeeld binnen één maand na definitieve gunning dient te worden aangeleverd. Indien niet akkoord uw toelichting.

Antwoord:

De geselecteerde leverancier dient uiterlijk vijf weken na de beoogde contractstartdatum een implementatieplan aan te leveren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Programma van Eisen EDV-27

Vraag:

Bijlage DV&P lijkt te ontbreken bij de aanbestedingsstukken. Wij verzoeken de aanbestedende dienst deze bijlage alsnog te publiceren.

Antwoord:

Deze eis komt te vervallen, het Programma van Eisen is hierop aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Programma van Eisen EDV-29

Vraag:

Wij verzoeken de aanbestedende dienst te verduidelijken wat zij onder de term 'Centrale Partner' verstaat. Welke partij is dit?

Antwoord:

De Centrale Partner is de leverancier van Standaard Materieel

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
71

Onderwerp:

Programma van Eisen EDV-24

Vraag:

In EDV-24 staat bij de eerste bullit: "Geen extreem dure/niet kosten efficiënte reparaties". Aangezien het in deze eis gaat om een audit van maximaal 50 bestelregels, kunnen we deze 1e bullit niet helemaal plaatsen. Graag uw toelichting.

Antwoord:

Naar aanleiding van deze vraag heeft Enexis besloten dit onderdeel van eis EDV-24 te laten vervallen. Het Programma van Eisen wordt hierop aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
72

Onderwerp:

Leidraad 3.2 tabel inschrijfprijs t.o.v. referentie

Vraag:

Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat de referentieprijs is vastgesteld op € 1.100.000,-? Indien niet, graag uw toelichting.

Antwoord:

Ja. Het genoemde bedrag van € 1.100.000 betreft de referentieprijis waarmee de ingediende totaalprijs wordt vergeleken ten behoeve van de prijsbeoordeling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Leidraad 3.2 beoordelingsteam

Vraag:

Wij verzoeken de aanbestedende dienst aan te geven uit hoeveel personen de beoordelingscommissie bestaat en welke functies de leden van deze commissie bekleden.

Antwoord:

Het multidisciplinair team van materiedeskundigen bestaat uit vertegenwoordigers van contractmanagement, materieelcommissie, technisch specialisten en materieelbeheerders. Enexis is voornemens het beoordelingsteam uit 8 personen samen te stellen. Indien een lid van het beoordelingsteam door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen aan de beoordeling, kan deze worden vervangen door degene die diens functie en verantwoordelijkheden waarneemt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Leidraad 3.1 indexering

Vraag:

U stelt drie invuldocumenten ten behoeve van de indexering beschikbaar, die niet worden meegenomen in de beoordeling en verder ook niet relevant zijn voor gunning. Wij verzoeken de

aanbestedende dienst daarom ermee instemmen dat alle drie de indexeringsdocumenten pas na voorlopige gunning door de beoogd opdrachtnemer worden ingediend. Indien niet akkoord uw toelichting.

Antwoord:

In de offerteaanvraag is beschreven dat bij Inschrijving het indexatieformulier ten behoeve van Overheadkosten & handlingkosten ingevuld en ingediend moet worden. Na gunning worden alle indexatiebijlages in overleg definitief gemaakt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
75

Onderwerp:

Leidraad 3.1

Vraag:

Hoe wordt de nettoprijs gedurende de looptijd van de overeenkomst geverifieerd door Aanbestedende dienst?

Antwoord:

De inschrijver blijft gedurende de looptijd van de overeenkomst verantwoordelijk voor de juistheid van de gehanteerde nettoprijzen en eventuele prijsaanpassingen. Conform de raamovereenkomst dienen prijswijzigingen te zijn gebaseerd op objectieve en controleerbare kostprijsontwikkelingen. Enexis behoudt zich het recht voor om, indien daartoe aanleiding bestaat, een nadere toelichting of onderbouwing van de gehanteerde nettoprijzen en prijswijzigingen te verzoeken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
76

Onderwerp:
Leidraad 3.1

Vraag:

Wij verzoeken de aanbestedende dienst toe te lichten op welke wijze zij de opgegeven nettoprijs bij indiening gaat verifiëren.

Antwoord:

Enexis beoordeelt of het prijzenblad voldoet aan de Minimumeisen zoals opgesteld in de Offerteaanvraag. Indien prijzen naar het oordeel van Enexis niet marktconform, niet reëel of niet kostendekkend lijken, behoudt Enexis zich het recht voor deze nader te onderzoeken en om een toelichting of onderbouwing te verzoeken. Indien uit dit onderzoek blijkt dat de inschrijving niet voldoet aan de eisen uit de offerteaanvraag, kan dit leiden tot ongeldigverklaring van de inschrijving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
77

Onderwerp:
Leidraad 3.1

Vraag:

In het prijzenblad dienen inschrijvers onder andere de nettoprijs op te geven voor producten. Wij verzoeken u te definiëren wat u verstaat onder de nettoprijs, zodat hier geen onduidelijkheden over kunnen ontstaan.

Antwoord:

Onder nettoprijs wordt verstaan de daadwerkelijke inkoopprijs van het betreffende artikel exclusief winstoverslag, overhead & handlingkosten, logistieke kosten en BTW.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Ref.nr.
78

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Onderwerp:

Leidraad 1.2 en 1.3

Vraag:

In de optionele scope staan de NEN 3140-keuringen genoemd. Aangezien deze keuringen ook onderdeel zijn van het prijzenblad, is het ons niet geheel duidelijk of de NEN 3140-keuringen wel of niet tot de optionele scope behoren. Graag uw toelichting.

Antwoord:

De NEN 3140-keuringen behoren tot de optionele scope van de overeenkomst. Voor de prijsbeoordeling worden deze echter wel meegenomen in de TCO-berekening zoals opgenomen in de prijstabel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
79

Onderwerp:

Programma van Eisen EBB-6 / EBB-7

Vraag:

In EBB-6 en EBB-7 wordt geëist dat artikelen in de punch-out catalogus worden gekoppeld aan door Enexis aangeleverde goederengroepnummers. Kan opdrachtgever verduidelijken op welk niveau deze goederengroepnummers worden aangeleverd? Wordt door opdrachtgever per individueel artikel aangegeven welk goederengroepnummer van toepassing is, of ontvangt opdrachtnemer een goederengroepenstructuur en dient opdrachtnemer zelf artikelen /productgroepen aan het juiste goederengroepnummer te koppelen? Graag uw toelichting.

Antwoord:

De goederengroepnummers worden door Enexis beschikbaar gesteld. De definitieve inrichting en koppeling van artikelen aan goederengroepen vindt plaats tijdens de implementatiefase in afstemming met de geselecteerde leverancier.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

80

Onderwerp:

Programma van Eisen EBB-13 / EBB-14

Vraag:

EBB-13 en EBB-14 vereisen functionaliteit waarbij winkelwagens over afzonderlijke OCI-sessies en gebruikers heen worden gedeeld op basis van afdeling of vestiging. Hiervoor is het noodzakelijk dat opdrachtnemer iedere gebruiker eenduidig aan de juiste afdeling of vestiging kan koppelen en gelijktijdige toegang tot opgeslagen winkelwagens kan afhandelen. Indien opdrachtgever bij de OCI-aanroep geen unieke en bestendige identificatie van de afdeling of vestiging beschikbaar stelt, verzoeken wij opdrachtgever EBB-13 en EBB-14 aan te passen zodat een winkelwagen per afzonderlijke OCI-sessie is toegestaan. Graag uw akkoord hiervoor en indien niet akkoord, uw motivatie.

Antwoord:

Uitgangspunt is dat een gebruiker met kijkfunctie een winkelwagen kan samenstellen en opslaan ten behoeve van een besteller. Daarbij moet duidelijk kenbaar gemaakt kunnen worden voor welke vestiging of materieelbeheerder de winkelwagen is bedoeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

81

Onderwerp:

Programma van Eisen EBB-13 / EBB-14

Vraag:

In EBB-13 en EBB-14 wordt vereist dat een winkelwagen die door een gebruiker met kijkfunctie wordt klaargezet, beschikbaar is voor gebruikers met een bestelfunctie binnen dezelfde afdeling of vestiging.

Wanneer meerdere gebruikers gelijktijdig met dezelfde opgeslagen winkelwagen werken en één gebruiker met bestelfunctie deze via OCI overdraagt aan het inkoopstelsel, kan opdrachtgever aangeven welke inhoud op dat moment dient te worden overgedragen en hoe dient te worden

omgegaan met gelijktijdige wijzigingen door andere gebruikers?

Antwoord:

Enexis schrijft niet voor hoe gelijktijdige wijzigingen technisch moeten worden afgehandeld. Wel verwacht Enexis dat een opgeslagen winkelwagen door de besteller kan worden beoordeeld en waar nodig kan worden aangepast voordat de bestelling wordt geplaatst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

82

Onderwerp:

Programma van Eisen EBB-13 / EBB-14

Vraag:

In EBB-13 en EBB-14 wordt vereist dat een opgeslagen winkelwagen zichtbaar is voor gebruikers met een bestelfunctie binnen dezelfde afdeling of vestiging. Kan opdrachtgever verduidelijken hoe deze functionaliteit dient te werken wanneer meerdere gebruikers binnen dezelfde afdeling of vestiging gelijktijdig via afzonderlijke OCI-sessies actief zijn en dezelfde opgeslagen winkelwagen bekijken of wijzigen?

Antwoord:

De technische uitwerking van gelijktijdige toegang tot een opgeslagen winkelwagen wordt niet voorgeschreven. De leverancier dient invulling te geven aan deze functionaliteit, waarbij wordt voldaan aan de eisen uit EBB-13 en EBB-14.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.**Onderwerp:**

83

Programma van Eisen EBB-13 / EBB-14

Vraag:

In EBB-13 en EBB-14 is de zichtbaarheid van opgeslagen winkelwagens afhankelijk van de afdeling of vestiging van de gebruiker. Kan opdrachtgever aangeven hoe wijzigingen hierin gedurende de looptijd aan opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld wanneer een gebruiker van afdeling of vestiging wijzigt?

Antwoord:

Wijzigingen in gebruikers-, vestigings- of organisatiedata die relevant zijn voor de uitvoering van de overeenkomst worden door Enexis beschikbaar gesteld via de daarvoor overeengekomen beheerprocessen. De nadere inrichting hiervan wordt tijdens de implementatiefase afgestemd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

84

Onderwerp:

Programma van Eisen EBB-13 / EBB-14

Vraag:

In EBB-13 en EBB-14 dient een gebruiker aan de juiste afdeling of vestiging gekoppeld te kunnen worden. Kan opdrachtgever aangeven hoe dient te worden omgegaan met een gebruiker die bij een OCI-aanroep nog niet bekend is binnen de punch-out catalogus van opdrachtnemer? Hoe wordt voor deze gebruiker vastgesteld tot welke afdeling of vestiging deze behoort?

Antwoord:

Enexis verwacht dat een gebruiker met kijkfunctie een referentie kan meegeven aan een opgeslagen winkelwagen, zodat duidelijk is voor welke vestiging of materieelbeheerder deze bestemd is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Ref.nr.
85

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Onderwerp:

Programma van Eisen EBB-13 / EBB-14

Vraag:

In EBB-13 en EBB-14 dient onderscheid te worden gemaakt tussen gebruikers en de afdeling of vestiging waartoe zij behoren. Indien vanuit het inkoopstelsel uitsluitend een individuele gebruikersidentificatie wordt meegestuurd en geen identificatie van de afdeling of vestiging, kan opdrachtgever aangeven hoe opdrachtnemer dient vast te stellen tot welke afdeling of vestiging de gebruiker behoort? Indien hiervoor een mapping wordt aangeleverd, kan opdrachtgever bevestigen dat deze vooraf beschikbaar wordt gesteld en gedurende de looptijd actueel wordt gehouden? Graag uw toelichting.

Antwoord:

Enexis verwacht dat een gebruiker met kijkfunctie een referentie kan meegeven aan een opgeslagen winkelwagen, zodat duidelijk is voor welke vestiging of materieelbeheerder deze bestemd is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
86

Onderwerp:

Programma van Eisen EBB-13 / EBB-14

Vraag:

In EBB-13 en EBB-14 wordt geëist dat een gebruiker met kijkfunctie een winkelwagen kan vullen en klaarzetten, waarna deze zichtbaar is voor gebruikers met een bestelfunctie van dezelfde afdeling of vestiging.

Kan opdrachtgever aangeven op welke wijze bij iedere OCI-aanroep aan opdrachtnemer kenbaar wordt gemaakt tot welke afdeling of vestiging de betreffende gebruiker behoort? Wordt hiervoor vanuit het inkoopstelsel een unieke en bestendige identificatie van de afdeling of vestiging meegestuurd? Zo ja, via welk OCI-veld of welke parameter? Graag uw toelichting.

Antwoord:

Enexis verwacht dat een gebruiker met kijkfunctie een referentie kan meegeven aan een opgeslagen winkelwagen, zodat duidelijk is voor welke vestiging of materieelbeheerder deze bestemd is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
87**Onderwerp:**

Toepasselijkheid ICT-voorwaarden

Vraag:

Welke bepalingen uit Deel 3 van de Enexis Inkoopvoorwaarden 2025 zijn daadwerkelijk van toepassing op de punch-outcatalogus/OCI-koppeling, met name rond SLA, cloud, software, broncode, onderhoud en exit/retransitie?

Antwoord:

Afhankelijk van de overeengekomen oplossing die Inschrijver gebruikt, zijn andere artikelen van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
88**Onderwerp:**

OCI/orderinterface en acceptatiecriteria

Vraag:

Welke technische orderinterface, OCI-versie en berichtformaten verwacht Enexis en welke test- en acceptatiecriteria gelden voor de livegang van de koppeling?

Antwoord:

De leverancier dient aantoonbaar te voldoen aan de in het Programma van Eisen opgenomen eisen, waaronder EBB-4, EBB-5 en EBB-8

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
89**Onderwerp:**

Implementatie en livegang

Vraag:

Gelet op ondertekening rond 30 november 2026 en contractstart op 1 december 2026: wanneer verwacht Enexis dat OCI/punch-out, catalogus en orderverwerking volledig operationeel zijn en vanaf wanneer mag de beoogde winnaar starten met implementatie?

Antwoord:

De implementatiefase zal starten na definitieve gunning. De geselecteerde leverancier dient uiterlijk vijf weken na de beoogde contractstartdatum een implementatieplan aan te leveren. De exacte planning wordt vervolgens in overleg tussen Enexis en de geselecteerde leverancier vastgesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
90**Onderwerp:**

Eerste en definitieve indexatiemomenten

Vraag:

Kan Enexis de definitieve peildata, aanvraagdata en ingangsdata van alle indexaties aangeven en bevestigen wanneer de eerste indexatie na contractstart mogelijk is?

Antwoord:

De eerste indexatie kan plaatsvinden één jaar na de startdatum van het contract. Na gunning

worden de indexatiebijlages in overleg definitief gemaakt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
91

Onderwerp:

Productindexatie per kwartaal/jaar

Vraag:

Kan Enexis verduidelijken hoe artikel 3.3 en 3.4 van de concept-raamovereenkomst samen moeten worden gelezen: maximaal één prijsaanpassing per product per kalenderjaar, maar wel indexatiemomenten per kwartaal?

3.3 De prijs van een individueel product mag maximaal één (1) keer per kalenderjaar worden aangepast.

3.4 Wederpartij mag per kwartaal indexaties doorvoeren, mits:

- een product niet vaker dan één keer per kalenderjaar wordt geïndexeerd;
- indexaties uitsluitend worden toegepast op basis van objectieve, controleerbare kostprijsontwikkelingen van de betreffende producent of leverancier

Graag uw toelichting.

Antwoord:

De raamovereenkomst is naar aanleiding van deze vraag aangepast. Wijzigingen van de netto aanschafprijs kunnen worden doorgevoerd zodra een objectief aantoonbare prijswijziging door de producent of leverancier plaatsvindt. De jaarlijkse indexering van de winstopslag, overhead & handlingkosten en logistieke kosten staat hier los van en vindt plaats conform de overeengekomen indexeringssystematiek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
92

Onderwerp:

Voorraadverplichting versus afnamegarantie

Vraag:

Verwacht Enexis dat leverancier specifieke voorraad voor Enexis aanhoudt? Zo ja, voor welke artikelen/categorieën en hoe wordt omgegaan met resterende dedicated voorraad bij afloop of tussentijdse beëindiging? Graag uw toelichting.

Antwoord:

Van inschrijvers wordt verwacht dat zij op basis van hun marktkennis, ervaring en de gevraagde leverperformance invulling geven aan een passende voorraadstrategie. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan eventuele voorraadposities behoort tot de verantwoordelijkheid van de leverancier.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
93

Onderwerp:

Historische afnamedata

Vraag:

Wij verzoeken Enexis historische afnamedata over de afgelopen 24–36 maanden beschikbaar te stellen, bij voorkeur per artikel en locatie. Op die manier kunnen wij een betere inschatting maken van de onderhavige opdracht.

Antwoord:

Enexis stelt geen historische afnamegegevens beschikbaar. Ter indicatie geldt dat leveringen plaatsvinden aan 14 vestigingen. Hiervan worden circa 10 vestigingen wekelijks beleverd en ontvangen de overige vestigingen incidenteel leveringen. In de reguliere situatie vindt per vestiging één levering per week plaats. Bestellingen mogen worden gebundeld, mits wordt voldaan aan de eisen zoals opgenomen in het Programma van Eisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
94

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Onderwerp:

KPI's: Geaccepteerde gewijzigde leverdatum

Vraag:

Indien een gewijzigde leverdatum vooraf door Enexis wordt geaccepteerd, geldt levering op die nieuwe datum dan als tijdig voor KPI-3? Graag uw toelichting.

Antwoord:

Voor KPI 3 wordt uitgegaan van de initieel door de leverancier bevestigde leverdatum. Een later overeengekomen wijziging van de leverdatum wijzigt deze referentiedatum voor de KPI-meting niet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.
95

Onderwerp:

KPI's: Referentiedatum tijdige levering

Vraag:

Welke datum geldt voor de meting van tijdige levering: de oorspronkelijke bestel-/wensdatum of de door leverancier bevestigde leverdatum? Graag uw toelichting.

Antwoord:

Voor de meting van tijdige levering wordt uitgegaan van de initieel door de leverancier bevestigde leverdatum.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

96

Onderwerp:

Bijlage Prijs tabel

Vraag:

In de bijlage Prijs tabel staat in cel K83 een verwijzing naar cel M81, dit lijkt ons onjuist. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit een verwijzing moeten zijn naar cel K81. Wij verzoeken u een gecorrigeerd prijzenblad te publiceren.

Antwoord:

Bedankt voor de oplettendheid. Dit is correct, de verwijzing in cel K83 naar M81 is niet juist, de verwijzing moet zijn naar cel K81, het prijzenblad zal hierop worden aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

97

Onderwerp:

Bijlage Prijs tabel

Vraag:

In de bijlage Prijs tabel worden artikelen gevraagd die een huismerk zijn van één van de inschrijvers, zoals Giss en Magema. Deze artikelen kunnen niet door andere inschrijvers worden aangeboden. Dit geeft geen eerlijk speelveld, daarom verzoeken wij u deze artikelen te verwijderen.

Antwoord:

Om Inschrijvers voldoende inzicht te geven in deze artikelen heeft Enexis de specificaties van deze artikelen als aanvullende bijlage beschikbaar gesteld. Hiermee wordt verduidelijkt aan welke specificaties de betreffende artikelen moeten voldoen. Voor deze desbetreffende artikelen mag een alternatief merk aangeboden worden die voldoet aan de specificaties.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel

Ref.nr.

98

Onderwerp:

Bijlage Prijs tabel

Vraag:

In de bijlage Prijs tabel worden er verschillende artikelen uitgevraagd. Gezien het ontbreken van de EAN code is het mogelijk om verschillende artikelen aan te bieden die wel voldoen aan de omschrijving, maar wellicht niet aan de verwachtingen. Tevens is het dan in het vergelijk niet mogelijk om 'Appels met peren' vergelijken. Wij verzoeken u dan ook een lijst met EAN codes toe te voegen.

Antwoord:

Er zijn geen EAN-codes beschikbaar. Om inschrijvers voldoende inzicht te geven in de gevraagde artikelen, heeft Enexis de technische specificaties van de Magema-artikelen als aanvullende bijlage beschikbaar gesteld. Hiermee wordt verduidelijkt aan welke specificaties de betreffende artikelen moeten voldoen. Enexis acht deze informatie voldoende om de gevraagde artikelen eenduidig te identificeren en inschrijvingen op een gelijke wijze te kunnen beoordelen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Aanschaf Standaard Materieel