Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhoud E&W-installaties
Aanbestedende Dienst: AQUON
Referentie: AQ-001-26
Toelichting:
-

Mededelingen

Ref.nr. **Onderwerp:**
M2 Correctie NVI 4

Inhoud mededeling:
LS,

Op vraag 227 in de vierde NvI is per abuis niet het volledige correcte antwoord gedeeld.

Oorspronkelijk antwoord was:
1) Omvat de volledige regeltechnische installatie: Regelkast + software + sensoren + kleppen + motoren + GBS-koppelingen + programmering/inregeling. Voor verdere inhoudelijke toelichting kan tijdens de implementatie worden besproken. 2) Behoord tot Regeling klimaat en Sanitair

Juiste antwoord is:
1) Omvat de volledige regeltechnische installatie: Regelkast + software + sensoren + kleppen + motoren + GBS-koppelingen + programmering/inregeling. Voor verdere inhoudelijke toelichting kan tijdens de implementatie worden besproken. 2) Behoort tot GBS

Aangemaakt op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Onderhoud E&W-installaties

Rijksoverheid