

Algemene informatie

Aanbesteding: Preventief en correctief onderhoud minigemalen, rioolgemalen en randvoorzieningen gemeente Land van Cuijk
Aanbestedende Dienst: Gemeente Land van Cuijk
Referentie: -
Toelichting: -

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1 **Onderwerp:** Kopie van Bijlage1-InschrijfstaatLvC

Vraag:
Met siliconenkit koopt de opdrachtgever een onderhoudsrisico voor de korte termijn. Met Stopaq kiest de opdrachtgever voor een "install & forget" oplossing die de gehele levensduur van de mantelbuis en infrastructuur meegaat. Mogen we hierom de afdichting uitvoeren in Stopaq

Antwoord:
Nee, wij hebben bewust gekozen voor siliconenkit.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
15 sep 2026

Percelen:
P1 Preventief en correctief onderhoud minigemalen, rioolgemalen en randvoorzieningen gemeente Land van Cuijk

Ref.nr. 2 **Onderwerp:** Bijlage9-PVE Minigemalen Drukriool hfst. 2.9

Vraag:
bij punt 2 wordt een serie 3000 besturing genoemd. Wordt hiermee de RE-Smart S10 bedoeld.

Antwoord:
Klopt, zie aangepaste PvE

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 sep 2026

Percelen:

P1 Preventief en correctief onderhoud minigemalen, rioolgemalen en randvoorzieningen
gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Bijlage9-PVE Minigemalen Drukriool hfst. 2.8

Vraag:

In dit PVE minigemalen wordt de besturingskast fabricaat Remondis genoemd. Wordt hier de RE-Smart S10 bedoeld. Zo ja, wilt u dit aanpassen in de inschrijfstaat.

Antwoord:

Die wordt inderdaad bedoeld. Deze wordt niet toegevoegd aan de inschrijfstaat omdat de besturingen die we hebben nog niet aan vervanging toe zijn en verder het enkel renovaties en nieuwe gemalen betreft. Die vallen in principe buiten deze aanbesteding.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 sep 2026

Percelen:

P1 Preventief en correctief onderhoud minigemalen, rioolgemalen en randvoorzieningen
gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Leidraad Inkoop, paragraaf 6.10 Boeteclausule

Vraag:

Graag het verzoek om deze boeteclausule te verwijderen, dan wel te matigen. Het doet wat ons betreft geen recht aan de beoogde samenwerking. Indien de aanbestedende dienst niet bereid is deze boetes te verwijderen/te matigen, kan zij dan nader toelichten waarom zij dergelijke boetes te rechtvaardigen vindt? Staat de aanbestedende dienst er alsdan voor open om toe te laten voegen dat klachten kunnen worden onderzocht en dat bij een daadwerkelijke overtreding pas een beroep kan worden gedaan?

Antwoord:

De boetes zullen niet aangepast worden.

De samenwerking is in eerste instantie op basis van vertrouwen en in het geval van klachten zal er

altijd wederhoor plaatsvinden. Het uitgangspunt is de boetes niet toe te passen, maar de gemeente wil deze optie wel houden als achtervang. Het hangt dus van de aannemer af of de boeteclausule nodig is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 sep 2026

Percelen:

P1 Preventief en correctief onderhoud minigemalen, rioolgemalen en randvoorzieningen gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Leidraad Inkoop, paragraaf 6.3 Garantie

Vraag:

We zien dat de voorgestelde garantietermijnen behoorlijk lang zijn. Voor ons zijn deze termijnen wat ruim en daarom zouden we graag willen kijken of hier meer flexibiliteit in mogelijk is. Is het mogelijk om de garantie termijnen te halveren?

Antwoord:

Wij begrijpen dat dit lang voelt, maar de materialen die wij vragen moeten van hoge kwaliteit zijn, daarom verwachten dat de technische levensduur makkelijk gehaald zou moeten worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 sep 2026

Percelen:

P1 Preventief en correctief onderhoud minigemalen, rioolgemalen en randvoorzieningen gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Storingsstickers

Vraag:

Moeten tijdens het preventief onderhoud de storingsstickers op de buitenopstellingskasten van de

drukrioolgemalen worden vervangen en hoe moet dit worden uitgevoerd?

Antwoord:

De nieuwe stickers worden door de gemeente geleverd. Tijdens het preventief onderhoud dient de oude storingsticker te worden verwijderd en vervangen door de nieuwe sticker. Voor een goede hechting moet de ondergrond vooraf grondig worden schoongemaakt en ontvet, zodat de sticker langdurig blijft zitten. De exacte locatie voor het aanbrengen van de nieuwe sticker wordt tijdens het startoverleg vastgesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

17 sep 2026

Percelen:

P1 Preventief en correctief onderhoud minigemalen, rioolgemalen en randvoorzieningen gemeente Land van Cuijk