onderhoudsrapport /

WE KNOW FIRE
WE KNOW SAFETY
WE KNOW YOU

Onderhoudsrapport	C784970
Onderhoudsdeskundige	Pascal Boel
Datum onderhoud	13-7-2026
Volgend onderhoud	periode 07-2027

Adresgegevens

Hotelschool The Hague
Financiële Administratie
Brusselselaan 2
2587AH 's Gravenhage

Adresgegevens locatie van onderhoud **85346/B003**

Campus The Hague
Brusselselaan 2
2587AH DEN HAAG

Activiteiten	Activiteit	Omschrijving	Aantal
	8989720	JAARLIJKS ONDERHOUD BLUSSERS (VLGS NEN 2559)	49
	8989730	JAARLIJKS ONDERHOUD HASPELS (VLGS NEN-EN671/3)	25
	8989745	TECHNISCHE CONTROLE AANSLUITPUNT (VLGS NEN 1594)	16
	8989744	TECHNISCHE CONTROLE DROGE BLUSLEIDING	4
	8989736	CONTROLE BLUSDEKEN	6
Materiaalverbruik	Artikelnummer	Omschrijving	Aantal
	2111051	SIMPLUS–SCHUIMBLUSSER LBF6 FVAF NTA–6 LTR-PFASVRIJ	3
	2153507	BORD BLUSSER -ISO7010- PLAT 20x20CM (Nederland)	4
	2153532	BORD BLUSSER/HASPEL -ISO7010- PLAT 10X20CM	1
	2292017	O-RING, VOOR BORGING CO2 PATROON	27
	2296925	PERSRING 2 1/2" N81	1
	2388061	OORKLEM HASPELSLANG 3/4"	2
	2419055	KLEPAFDICHTING BRANDKRAAN 2"	14
	2476626	STRAALPIJP NOHA D7 - 3/4" - SAVAL	1
	2476627	STRAALPIJP NOHA D10 - 1" - SAVAL	1
	2571105	VERZEGELING BLUSSERS SAVAL	54
	2571107	VERZEGELING HASPELS SAVAL LEGIONELLAPREVENTIE	25
	2571150	VERZEGELING BRANDKRANEN, NEN 1594	14
	5618402	VERZEGELSTICKER BLUSSER - NEDERLAND	27
	5618405	ONDERHOUDSETIKET SAVAL OVERIG	5
	5618410	ONDERHOUDSETIKET ADRES SAVAL	78
	5618424	REVISIE-ETIKET NEN2559 (ROND)	10
	8344099	O-RINGENSET - SH5JR	2
	8902800	CO2 BLUSSER AK5	2
	8905865	BIOCLASS SCHUIMBLUSSER F6C (F) MET MILIEUKEUR, MET LANS	1
	8905910	BIOCLASS BLUSSER - B6P-SC-F3+ - SAVAL	4
	8989611	MONTAGE KLEPAFDICHTING BRANDKRAAN EXCL MATERIAAL	14
	8989710	INNAME POEDER / CO2 BLUSSER NA AFKEUR CONFORM	1
	8989723	PLAATSEN / VERVANGEN BLUSSER	7
	8989734	MEERPRIJS HYDROSTATISCH BEPROEVEN DROGE BLUSLEIDING	4
	8989735	MEERPRIJS HYDROSTATISCH BEPROEVEN AANSLUITPUNTEN DROGE	16
	8989751	UURTARIEF DAGDIENST TUSSEN 8:00 EN 17:00 (NORMALE WERKDAGEN)	4
	8989753	INNAME SCHUIMBLUSSER NA AFKEUR CONFORM AFVALWETGEVING	1
	8989758	BEPROEVEN VAN HASPELSLANG, MEERPRIJS CONFORM NEN-EN671/3	6
	8989798	VERVANGEN O-RINGEN HASPEL EXCL MATERIAAL	2
	8989910	UP-TO-DATE HOUDEN LOGBOEK PER STUK	144
	8989988	BRANDSTOFTOESLAG	1

Opmerkingen

13/7 en 14/7 *053*
4x DBL met 16x Asp beproefd volgens NEN1594 en afgetapt.
klepafdichtingen vervangen.
Asp verzegeld.
DBL zijn drukvast en functioneel.
DBL 4 aftap en kniestuk gedemonteerd schoongemaakt en gemonteerd.hiervoor 1 arbeidsuur.

LRQA CERTIFIED ISO 9001-2015
LRQA CERTIFIED VCA** versie 2008 5.1

Saval bv
Huifakkerstraat 22
Postbus 3499
Telefoon
4815 PN Breda
4800 DL Breda
076 5487240
E-mail: info@saval.nl
website: http://www.saval.nl
Fax 076 541 79 22

kiwa gecertificeerd NCP REOB

onderdeel van SK FIRESAFETY GROUP

onderhoudsrapport /

WE KNOW FIRE
WE KNOW SAFETY
WE KNOW YOU

Onderhoudsrapport	C784970
Onderhoudsdeskundige	Pascal Boel
Datum onderhoud	13-7-2026
Volgend onderhoud	periode 07-2027

Adresgegevens

Hotelschool The Hague
Financiële Administratie
Brusselselaan 2
2587AH 's Gravenhage

Opmerkingen

DBL 4 voeding persring geplaatst deze was niet meer aanwezig.
064 jaarlijks onderhoud blusmiddelen, bijzonderheden 4x vetblussers vervangen uit 2021 ivm afkeur hoge revisie kosten, 2x co2 5kilo blusser s afkeur ,vervangen voor 2x co2 AK5 blussers ivm hoge revisie kosten, kleine reparaties aan haspels ivm 2x straalpijp defect vervangen voor 2x noha straalpijp, o ringen vervangen ivm lekkages en 6x haspels beproefd.4x pictogram bordjes geplaatst ivm niet aanwezig.+ extra uren ivm reparaties en meer loopwerk(lift buiten gebruik), 25x keerklep controle uit systeem gehaald ivm controle al uitgevoerd in 2026 door andere partij .

Ondertekening

Namens Saval, Erwin de Vrind

Hoofd Binnendienst

Conditiescore (Cond)
1 : uitstekend
2 : goed
3 : voldoende
4 : matig
5 : onvoldoende
6 : slecht
9: niet van toepassing

Locatie	Veiligheidsmiddel	Productiejaar		Conditie	Resultaat	Reden
4e Etage						
999860117860	B6P-F3	2023	3.04	1	Onderhouden	
1080100381314	HASPEL 25 METER 3/4"	2020	3.04	1	Onderhouden	
1080100381208	HASPEL 25 METER 3/4"	2020	kantoor	1	Onderhouden	
999860118003	B6P-F3	2023	Kantoor	1	Onderhouden	
3e Etage						
1080100381727	MASTERLITE 5	2016	CP 01 TR thv lift	6	Verwijderen	reviseren duurder dan verv
1080100381390	Protek-U 6-EC-Basic-C	2017	kantoor	1	Onderhouden	
1154660031313	AK5	2026	CP.01 TR lift	1	Niet onderhouden	nieuw geleverd
1080100381406	HASPEL 25 METER 3/4"	2020	kantoor	1	Onderhouden	
2e Etage						
1080100381505	F6-S2	2022	kantoor	1	Onderhouden	
1154660031191	F6-S2	2022	2.15	1	Onderhouden	
1080100381468	HASPEL 25 METER 3/4"	2020	2.15	1	Onderhouden	
1080100381451	Protek-U 6-EC-Basic-C	2016	2.15	6	Verwijderen	Blusstof niet toegestaan
1080100381499	HASPEL 25 METER 3/4"	2020	kantoor	1	Onderhouden	
1e Etage						
1080100381512	F6-S2	2022	1.13	1	Onderhouden	
1080100381529	HASPEL 25 METER 3/4"	2020	1.13	1	Onderhouden	
999860117792	B6P-F3	2023	Kantoor	1	Onderhouden	
1080100381550	HASPEL 25 METER 3/4"	2020	kantoor	1	Onderhouden	
BG Begane Grond / AUDITORIUM						
1080100381628	HASPEL 20 METER 3/4"	2003	thv A.04	3	Onderhouden	
1080100381635	F6-S2	2022	thv A.04	1	Onderhouden	
1121630121114	B6P-F3	2024	A. 06	1	Onderhouden	
1080100381598	HASPEL 20 METER 3/4"	2004	A.06	3	Onderhouden	
1121630121145	B6P-F3	2024	Zaal TR	1	Onderhouden	
1154660031146	AK5	2026	regiekamer	1	Niet onderhouden	nieuw geleverd
1121630235590	B6P-SC-F3+	2025	zaal bovenzijde	1	Onderhouden	
1080100381666	HASPEL 20 METER 3/4"	2001	AUDITORIUM	3	Onderhouden	

onderhoudsrapport /

WE KNOW FIRE
WE KNOW SAFETY
WE KNOW YOU

Onderhoudsrapport	C784970
Onderhoudsdeskundige	Pascal Boel
Datum onderhoud	13-7-2026
Volgend onderhoud	periode 07-2027

Adresgegevens

Hotelschool The Hague
Financiële Administratie
Brusselselaan 2
2587AH 's Gravenhage

Locatie	Veiligheidsmiddel	Productiejaar		Conditie	Resultaat	Reden
999860117815	B6P-F3	2023	Auditorium	1	Onderhouden	
1080100381697	MASTERLITE 5	2016	AUDITORIUM	6	Verwijderen	reviseren duurder dan verv
1080100381604	F6-S2	2022	AUDITORIUM ZAAL	1	Onderhouden	
1121630235576	B6P-SC-F3+	2025	zaal thv computer	1	Onderhouden	
BG Begane Grond / KANTINE ROOTS						
1080100381819	HASPEL 25 METER 3/4"	2020	kantine	1	Onderhouden	
1080100381734	F6-S2	2022	kantine	1	Onderhouden	
1080100264839	F6C	2023	Keuken	1	Onderhouden	
1080100264846	F6C	2023	Keuken	1	Onderhouden	
1080100381826	BLUSDEKEN	2020	keuken ROOTS	2	Onderhouden	
BG Begane Grond / SERVICEDESK						
999860117822	B6P-F3	2023	Bij haspel	1	Onderhouden	
1080100381802	HASPEL 25 METER 3/4"	2020	thv toilet	1	Onderhouden	
BG Begane Grond / INGANG HHS INFO BALIE						
1121630121121	B6P-F3	2024	Ontvangsthal thv Zinq	1	Onderhouden	
999860117808	B6P-F3	2023	ingang receptie	1	Onderhouden	
1080100381963	HASPEL 25 METER 3/4"	2020	ontvangst hal thv	1	Onderhouden	
BG Begane Grond / BRASSERIE ZINQ						
1121630121138	B6P-F3	2024	Gang in kast	1	Onderhouden	
1080100381932	HASPEL 20 METER 3/4"	1996	gang in kast	4	Onderhouden	
1154660031306	ONBEKEND	2025	keuken	1	Onderhouden	
1154660031177	LBF6 FVAF	2026	keuken	1	Niet onderhouden	nieuw geleverd
999860117785	B6P-F3	2023	Naast bank	1	Onderhouden	
1154660031290	BLUSDEKEN	2025	keuken	1	Onderhouden	
BG Begane Grond / LE DEBUT						
1154660031207	S6-EF	2025	gang	1	Onderhouden	
1080100381918	HASPEL 20 METER 3/4"	1996	ingang trap	4	Onderhouden	
1121630121183	B6P-F3	2024	Bar 2	1	Onderhouden	
BG Begane Grond / GANG KEUKEN						
1121630121756	B6P-F3	2024	Gang trappenhuis	1	Onderhouden	
1080100382076	HASPEL 20 METER 3/4"	1994	gang kantoor kast	4	Onderhouden	
1080100381789	F6-S2	2022	Kelder/ magazijn	1	Onderhouden	
1080100381994	F6-S2	2022	vaatwas ruimte	1	Onderhouden	
1154660031252	LBF6 FVAF	2026	gang keuken	1	Niet onderhouden	nieuw geleverd
999860117778	B6P-F3	2023	Thv lift	1	Onderhouden	
1080100382014	HASPEL 25 METER 3/4"	2020	thv lift	1	Onderhouden	
1080100382038	ONBEKEND	2021	gang kantoor in kast	6	Verwijderen	Blusstof niet toegestaan
BG Begane Grond / PIZZA & PASTA						
1080100382069	ONBEKEND	2021	in kast	6	Verwijderen	reviseren duurder dan verv
1154660031245	LBF6 FVAF	2026	keuken in kast	1	Niet onderhouden	nieuw geleverd
1080100382052	HASPEL 20 METER 3/4"	1996	in kast	4	Onderhouden	

onderhoudsrapport /

WE KNOW FIRE
WE KNOW SAFETY
WE KNOW YOU

Onderhoudsrapport	C784970
Onderhoudsdeskundige	Pascal Boel
Datum onderhoud	13-7-2026
Volgend onderhoud	periode 07-2027

Adresgegevens

Hotelschool The Hague
Financiële Administratie
Brusselselaan 2
2587AH 's Gravenhage

Locatie	Veiligheidsmiddel	Productiejaar		Conditie	Resultaat	Reden
1080100382090	BLUSDEKEN	2020	naast kast	2	Onderhouden	
1154660031214	ONBEKEND	2025	keuken	1	Onderhouden	
KELDER -1 / AUDITORIUM /BAR						
1080100382106	F6-S2	2022	AS.08	1	Onderhouden	
1080100382113	HASPEL 20 METER 3/4"	2002	AS.08	3	Onderhouden	
KELDER -1 / BIBLIOTHEEK						
1080100382120	Protek-U 6-EC-Basic-C	2016	S.29	6	Verwijderen	Blusstof niet toegestaan
1080100382137	HASPEL 30 METER 3/4"	2021	S.29	1	Onderhouden	
1154660031160	F6-S2	2022	Bibliotheek	1	Onderhouden	
KELDER -1 / TECHNISCHE DIENST						
1080100382168	HASPEL 20 METER 3/4"	1999	Technische	4	Onderhouden	
1080100382182	BLUSDEKEN	2020	werkplaats	2	Onderhouden	
1080100383882	F6-S2	2022	TD gang	1	Onderhouden	
1080100382175	F6-S2	2022	technische dienst/	6	Verwijderen	beschadigd
KELDER -1 / GANG						
1121630121190	B6P-F3	2024	Trappenhuis	1	Onderhouden	
999860117938	B6P-F3	2023	Lift machinekamer	1	Onderhouden	
1080100382397	F6-S2	2022		1	Onderhouden	
1080100382311	HASPEL 20 METER 3/4"	1994	in kast thv NS.20	4	Onderhouden	
1080100382298	F6-S2	2022	in kast thv NS.20	1	Onderhouden	
1080100382380	HASPEL 20 METER 3/4"	1998	NS.05 in kast	4	Onderhouden	
999860117945	B6P-F3	2023	Bij haspel	1	Onderhouden	
999860117976	B6P-F3	2023	NS.11	1	Onderhouden	
999860117969	B6P-F3	2023	NS.20	1	Onderhouden	
1080100382304	BLUSDEKEN	2020	NS.22	2	Onderhouden	
1080100382281	ONBEKEND	2021	NS.22 keuken	6	Verwijderen	reviseren duurder dan verv
1154660031184	F6C	2026	NS.22 keuken	1	Niet onderhouden	nieuw geleverd
1080100382236	HASPEL 20 METER 3/4"	1996	in kast	4	Onderhouden	
1080100382250	F6-S2	2022	gang thv NS.17	1	Onderhouden	
999860117952	B6P-F3	2023	Store room naast lift	1	Onderhouden	
1080100382151	F6-S2	2022	gang naar technische	1	Onderhouden	
1080100382342	HASPEL 20 METER 3/4"	1997	NS.11	4	Onderhouden	
1121630236238	B6P-SC-F3+	2025	thv NS.11	1	Onderhouden	
KELDER -1 / GANG / stookruimte						
999860117990	B6P-F3	2023	Stookruimte	1	Onderhouden	
1154660031047	F6-S2	2022	TR	1	Onderhouden	
1121630235583	MASTERLITE 5	2016	TR	6	Verwijderen	reviseren duurder dan verv
1121630030041	B6P-SC-F3+	2025	stookruimte	1	Onderhouden	
KELDER -1 / FIETSENSTALLING						
999860117983	B6P-F3	2023	Fietsenstalling	1	Onderhouden	
1121630121152	B6P-F3	2024	Fietsenstalling/	1	Onderhouden	

onderhoudsrapport /

WE KNOW FIRE
WE KNOW SAFETY
WE KNOW YOU

Onderhoudsrapport	C784970
Onderhoudsdeskundige	Pascal Boel
Datum onderhoud	13-7-2026
Volgend onderhoud	periode 07-2027

Adresgegevens

Hotelschool The Hague
Financiële Administratie
Brusselselaan 2
2587AH 's Gravenhage

Locatie	Veiligheidsmiddel	Productiejaar		Conditie	Resultaat	Reden
Droge Blus Leiding 1						
1080100381192	AANSLUITPUNT 2"	1966	3/4	4	Onderhouden	
1080100381444	AANSLUITPUNT 2"	1966	-1/0	4	Onderhouden	
1080100382557	AANSLUITPUNT 2"	1966	voeding	4	Onderhouden	
1080100381420	AANSLUITPUNT 2"	1966	1/2	4	Onderhouden	
1080100381437	AANSLUITPUNT 2"	1966	0/1	4	Onderhouden	
1080100381123	AANSLUITPUNT 2"	1966	2/3	4	Onderhouden	
1080100382564	BLUSLEIDING 2"	1966	buiten	4	Onderhouden	
Droge Blus Leiding 2						
1080100381383	AANSLUITPUNT 2"	1966	-1/0	4	Onderhouden	
1080100382427	BLUSLEIDING 2"	2001	buiten	3	Onderhouden	
1080100381369	AANSLUITPUNT 2"	1966	1/2	4	Onderhouden	
1080100381376	AANSLUITPUNT 2"	1966	0/1	4	Onderhouden	
1080100381116	AANSLUITPUNT 2"	1966	3/4	4	Onderhouden	
1080100381338	AANSLUITPUNT 2"	1966	2/3	4	Onderhouden	
Droge Blus Leiding 3						
1080100382434	BLUSLEIDING 2"	2001	buiten	3	Onderhouden	
1080100381352	AANSLUITPUNT 2"	1966	0/-1	4	Onderhouden	
1080100381345	AANSLUITPUNT 2"	1966	1/0	4	Onderhouden	
1080100381321	AANSLUITPUNT 2"	1966	2/1	4	Onderhouden	
1080100381307	AANSLUITPUNT 2"	1966	3/2	4	Onderhouden	
DBL 4						
1080100382441	BLUSLEIDING 2"	2001	liggende leiding	3	Onderhouden	
1080100382410	AANSLUITPUNT 2"	1966	voeding	4	Onderhouden	