Croonwolter&dros B.V.
Afdeling Survey and Inspection

Hoofdkantoor Rotterdam
Marten Meesweg 25
3068 AV Rotterdam
Postbus 6073
3002 AB Rotterdam
Telefoon 088-923 33 44
www.croonwolterendros.nl
KvK 64954153
SBIB Registratienr. 16-12-02080

Inspectierapport NEN3140
Hotelschool Den Haag
Brusselselaan 2
2587 BW Den Haag

Rapportnummer : 27632

Datum Opgesteld
20-9-2024
Datum gecontroleerd
Revisie
A 20-9-2024
Referentie
27632
Project
R-0004948.1.30
Blad
1 van 33

Auteur : De heer M.H.J. (Michel) Mooijman

Datum versie:
06-02-2015
Versie:
CSI-NEN 3140-2015.1

Inhoud

1	Inleiding	3
2	Algemene gegevens	4
3	Installatiegegevens	5
4	Inspectiegegevens	7
4.1	Inspectieuitgangspunten	8
4.2	Inspectiemethode	9
5	Meetinstrumenten en hulpmiddelen	11
6	Eindbeoordeling	12

1 Inleiding

Het doel van de inspectie is, te controleren of de elektrische installaties voldoen aan de technische voorschriften en veiligheidsvoorschriften, zoals omschreven in de bijbehorende normen.

Elektrische installaties zijn door het gebruik en de omstandigheden onderhevig aan slijtage. Op grond van wet- en regelgeving moeten elektrotechnische installaties voldoen aan eisen van veiligheid. Een methode om aan deze wetten te voldoen, is onder andere de toepassing van het inspectiehoofdstuk uit de NEN3140 en SCIOS technisch document 12. Ook kan het zo zijn dat verzekeraars in hun polisvoorwaarden eisen dat de installaties van de verzekerde periodiek worden gecontroleerd volgens bovenstaande norm.

Croonwolter&dros Survey and Inspection is geaccrediteerd voor het uitvoeren van NEN3140 veiligheidsinspecties, een en ander volgens de ISO/IEC 17020. De inspectiemethodiek en rapportagemethodiek liggen vast in het ‘Kwaliteitshandboek Survey and Inspection’ evenals in het ‘Inspectiehandboek Croonwolter&dros Survey and Inspection".

In opdracht van Hotelschool Den Haag te Den Haag is vanaf 22-7-2024 door Croonwolter&dros afdeling Survey and Inspection een veiligheidsinspectie conform de NEN3140+A3:2019 uitgevoerd. Deze inspectie is uitgevoerd aan de elektrische installatie aan de Brusselselaan 2 te Den Haag zoals beschreven in hoofdstuk 3.

2 Algemene gegevens

Projectgegevens

Naam project / klant	: Hotelschool Den Haag
Adres	: Brusselselaan 2
Plaats	: 2587 BW Den Haag
Contactpersoon	: De heer R. Walison
Telefoon	: +31 627 48 39 83
E-Mail	: maintenance-th@hotelschool.nl
Type Inspectie	: NEN 3140

Opdrachtgever

Naam bedrijf	: Hotelschool Den Haag
Contactpersoon	: De heer R. Walison
Adres	: Brusselselaan 2
Plaats	: 2587 BW Den Haag
Telefoon	: +31 627 48 39 83
E-mail	: maintenance-th@hotelschool.nl

Installatieverantwoordelijke

Naam	: N.B.
Bedrijfsnaam	: Hotelschool Den Haag
Adres	: Brusselselaan 2
Plaats	: Den Haag
Telefoon	: N.B.
E-Mail	: maintenance-th@hotelschool.nl

Inspectiebedrijf

Bedrijfsnaam	: Croonwolter&dros B.V. afdeling Survey and Inspection
Inspectieverantwoordelijke	: De heer M.J.T. Geurts
Adres	: Marten Meesweg 25
Plaats	: 3068 AV Rotterdam
Telefoon	: 088 923 38 85
E-mail	: marcel.geurts@croonwolterendros.nl

Administratie

Project- of werkordernummer	: R-0004948.1.30
Uitvoeringsdatum	: Van 22-7-2024 t/m 22-8-2024
Inspecteur	: De heer M.H.J. (Michel) Mooijman

3 Installatiegegevens

Kenmerken van de elektrische installaties

Aansluiting	: 3 x 1000A
Aardingsstelsel	: TN-S
Draaiveld	: Rechtsom
Frequentie	: 50 Hz
Bouwjaar	: 1964
Netspanning	: 400V~ 3 fase + N

Bouwbesluitfunctie

- Kantoorfunctie
- Onderwijsfunctie

Bijzondere ruimtes

- 718 Ruimten met een publieke functie en bedrijfsruimten
- 729 Ruimten met beperkte toegang bestemd voor bedieningshandelingen en onderhoud

Omschrijving van de installatie

De gebouw gebonden elektrische 230/400V installatie welke onder de NEN1010 valt bevindt zich in een gebouw van 6 bouwlagen met een kantoor / onderwijsfunctie. De installatie wordt gevoed vanuit een hoofd verdeelinrichting welke weer 18 onderverdelers voedt. In de installatie bevinden zich contactdozen, verlichting en aansluitpunten t.b.v. gebruikers.

Gebruikte documentatie

Documentnummer	Omschrijving	Datum	Revisie
BL.62.10	blokschema voeding	5-11-2021	
-1.62.01	Kracht Souterrain	6-11-2021	
-1.63.01	Licht Souterrain	6-11-2021	

4 Inspectiegegevens

Omschrijving van de inspectie
De inspectie betreft de gebouw gebonden elektrische 230/400V installatie welke onder de NEN1010 valt. Deze bevindt zich in een gebouw van 6 bouwlagen met een kantoor / onderwijsfunctie. De installatie wordt gevoed vanuit een hoofd verdeelinrichting welke weer 18 onderverdelers voedt. In de installatie bevinden zich contactdozen, verlichting en aansluitpunten t.b.v. gebruikers.

Welke elektrische installatie(delen)/verdeelinrichtingen zijn niet geïnspecteerd
- Beveiligingssystemen
- Bliksembeveiligingsinstallatie
- Brandmeld- en ontruimingsinstallaties
- Dieselaggregaat / no-break
- Elektrische arbeidsmiddelen
- Geluidsinstallatie
- Laadstation elektrische voertuigen
- Meet- & regelsystemen
- PV- / Zonnepaneleninstallatie
- Stekerbare installatie
- Telefoon-, data- en caisystemen
- Vast aangesloten machines
- Wandcontactdozen die niet zichtbaar zijn (bijv. achter kasten)
- Zonweringsinstallatie
- Zwakstroominstallatie tot 50V

Reden voor het niet inspecteren van de elektrische installatie(delen) en/of verdeelinrichtingen
Begane grond boven plafond is hoger dan 2M.

Hoofdstuk 4.1 - Inspectie uitgangspunten

Inspectie uit te voeren volgens
- NEN3140+A3:2019 Bedrijfsvoering van elektrische installaties - laagspanning
- Technisch document 12 Inspecties van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen

Installatie getoetst aan
- NEN 1010:2015/C2:2016+A1:2020 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

Croonwolter&dros Survey and Inspection inspecteert volgens de NEN 1010:2015/C2:2016+A1:2020
De norm NEN3140 schrijft voor dat installaties worden geïnspecteerd aan de hand van de geldende norm ten tijde van aanleg.
Wanneer er door de inspecteur een afwijking ten opzichte van de NEN 1010:2015/C2:2016+A1:2020 wordt aangetroffen, zal de installatie nogmaals beoordeeld worden volgens de norm die ten tijde van aanleg van toepassing was.

Inspectie frequentie
De inspectie frequentie wordt bepaald door de opdrachtgever van de klant.
Deze inspectie is op aanvraag uitgevoerd.

Reden van inspectie
- Conform offerte met referentie 2406-01069 d.d. 24-06-2024.

Beoordelingscriteria
De gevonden afwijkingen / gebreken worden ingedeeld in drie verschillende prioriteiten. Hieronder worden deze prioriteiten verklaard.

[1] Direct aanrakings- of brandgevaar
[2a] Na eerste fout aanrakings- of brandgevaar
[2b] Afwijking t.o.v. de norm
[H] Herinspectie n.a.v. inspectie

OPM.
Met nadruk wordt gesteld dat bovenstaande prioriteringen slechts een richtlijn is. Het blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de beheerder om de veiligheid van de installatie permanent te waarborgen.

Hoofdstuk 4.2 - Inspectiemethode

NEN 3140 inspectie Visueel
De in hoofdstuk 4 vermelde elektrische installatie(delen) en/of verdeelinrichtingen zijn aan de hand van de norm NEN 3140+A3:2019 visueel geïnspecteerd. De visuele inspectiepunten zijn hieronder weergegeven.
a) De noodzakelijke tekeningen aanwezig zijn en de juiste informatie vermeld is;
b) De verschillende (installatie)delen eenduidig herkenbaar zijn;
c) De eventueel aanwezige beschadigingen geen gevaar veroorzaken;
d) Er geen zichtbare tekenen van oververhitting zijn;
e) Het elektrische materieel tenminste in overeenstemming is met de installatie-eisen, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de productnormen, installatienormen en leveranciersvoorschriften;
f) De gangpaden bestemd voor bediening en onderhoud en de vluchtwegen voldoende ruim en goed toegankelijk zijn;
g) De verbindingen van de zichtbare beschermingsleidingen, inclusief vereffeningsleidingen, in orde zijn;
h) De juiste beveiligingstoestellen aanwezig zijn en juist zijn ingesteld;
i) De veiligheidsketens in orde zijn;
j) De aanwezige spanningsindicatoren en voltmeters functioneren;
k) De elektrische installatie past bij de huidige gebruikseisen.

NEN 3140 Metingen en beproevingen
De in hoofdstuk 4 vermelde elektrische installatie(delen) en/of verdeelinrichtingen zijn aan de hand van de norm NEN 3140+A3:2019 gemeten en beproefd. De metingen en beproevingen zijn hieronder weergegeven.
a) De beschermingsleidingen, inclusief vereffeningsleidingen, en hun verbindingen;
b) De circuitimpedanties van de foutstroomketens;
d) De isolatieweerstand van elk gedeelte van de installatie;
e) De veilige scheiding van stroomketens;
g) De goede werking van aardlekbeveiligingen (uitschakeltijd en werking testknop);
f) De goede werking van de veiligheidsketens;
h) De goede werking van de veiligheidssignaleringen
i) De deugdelijkheid van de verbindingen.

Aanvullende onderzoeken
- Thermografisch onderzoek

behoudens de uitsluitingen zoals verwoord in hoofdstuk 4.

5 Meetinstrumenten en hulpmiddelen

Serienummer	Merk	Type	Volgende kalibratiedatum
11-20-910-0245	Metrel	MI3155	22-4-2025

6 Eindbeoordeling

In de geïnspecteerde installatie(delen) zijn geen prioriteringen van categorie 1 aangetroffen welke direct zorgen voor aanrakings- of brandgevaar.

In de geïnspecteerde installatie(delen) is 18 stuks prioriteringen van categorie 2a aangetroffen.

In de geïnspecteerde installatie(delen) zijn 70 stuks prioriteringen van categorie 2b aangetroffen.

Indien een of meer van hier bovenstaande opmerkingen aanwezig zijn, dienen de opmerkingen vermeld in dit inspectierapport opgelost te worden.


Goedkeuring

Naam	Functie	Handtekening	Datum
De heer M.H.J. (Michel) Mooijman	Inspecteur		Opgesteld 20-9-2024
De heer M.J.T. Geurts	Projectleider	I.O.	

Digitaal ondertekend door Crutzen, Maurice
DN: cn=Crutzen, Maurice, ou=W10-Users, email=maurice.crutzen@croonwolterendros.nl
Datum: 2024.10.14 14:11:38 +02'00'

1 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Auditorium - Verdeler: Lk01
De aanwezige wartels in de schakel- en verdeelinrichting zijn niet afgedicht.




2 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Auditorium - Verdeler: Lk01
K3 automaat vervangen voor kleinere type mist afdekking.




3 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Auditorium - Verdeler: Lk01
Er loopt een verlengsnoer uit de verdeler via de deur.





4 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Auditorium - Verdeler: Lk01
Er is diverse niet deugdelijk afgemonteerde en afgeknipte bedrading aanwezig binnen de verdeler.






5 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Auditorium - Verdeler: Lk01
Groep 20 heeft een te lage isolatiewaarde. Het blijkt de patchkast te zijn die waarschijnlijk niets meer doet. Dit zou door td opgepakt worden.

6 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Berging - Verdeler: KK3
De voedingskabel is niet correct ingevoerd in de verdeler.

7 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Elektrische bedrijfsruimte - Verdeler: HKL
Er ontbreken meerdere glaasjes van patroonhouders in de schakel- en verdeelinrichting.




8 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Elektrische bedrijfsruimte - Verdeler: HKL
De mespatronen van groep 7 L0A.LA zijn van verschillende type.





9 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Elektrische bedrijfsruimte - Verdeler: HKL
De singels zijn afzonderlijk van mekaar door een stalen plaat ingevoerd waardoor er wervelstromen kunnen ontstaan.




10 2b



Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Gang - Verdeler: L0B
Meerdere aders zijn bevestigd op een klem die daarvoor niet geschikt is.

11 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Gang - Verdeler: L0C
De geleiders zijn onjuist afgewerkt.

Toelichting : Ontbrekende adereindhulsjes, kabelschoenen e.d.

12 2a

Locatie: Hoofdgebouw - 1e verdieping - Kantoor - Verdeler: L1
De waarde van de hoofdschakelaar 32 Ampère en de waarde van de voorbeveiligingen ten behoeve van de schakel- en verdeelinrichting 80 Ampère zijn niet in overeenstemming met elkaar gekozen.



13 2a


Locatie: Hoofdgebouw - 2e verdieping - Kantoor - Verdeler: L2
De waarde van de hoofdschakelaar 32 Ampère en de waarde van de voorbeveiligingen ten behoeve van de schakel- en verdeelinrichting 80 Ampère zijn niet in overeenstemming met elkaar gekozen.



14 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Keuken - Verdeler: KK2
Er ontbreken meerdere glaasjes van patroonhouders in de schakel- en verdeelinrichting.






15 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Keuken - Verdeler: KK2
In de schakel- en verdeelinrichting is een leiding ingevoerd zonder wartel.

Toelichting : Indien van toepassing, invoer met een borstel kan uiteraard ook en is geen wartel.





16 2b


Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Koeling keuken - Verdeler: KK1
De voedende kabel ten behoeve van KK1 is niet op een correcte wijze de behuizing ingevoerd.







17 2a

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Le Cafe - Verdeler: Kk4
De waarde van de hoofdschakelaar 63 Ampère en de waarde van de voorbeveiligingen ten behoeve van de schakel- en verdeelinrichting 80 Ampère zijn niet in overeenstemming met elkaar gekozen.

18 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Le Cafe - Verdeler: Kk4
De kracht groepen zijn volgens tekening aardlek automaten maar in werkelijkheid niet.



19 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Le debut - Verdeler: Lc
De afdekplaat mist een inzetplaatje.






20 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Le debut - Verdeler: Lc
Diverse kabels hebben onvoldoende trekontlasting.
Bij de betreffende invoeringen zijn geen wartels toegepast, of zijn de wartels niet voldoende aangedraaid of te ruim gekozen.

21 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Le debut - Verdeler: Lc
Er is diverse niet deugdelijk afgemonteerde en afgeknipte bedrading aanwezig binnen de verdeler.


22 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Le debut - Verdeler: Lc
De testknop van de aardlekschakelaar van groepen 2 en 8 functioneert niet, de beveiliging schakelt niet uit bij bediening van de testknop.






23 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Le debut - Verdeler: Lc
Aardlekschakelaar van groep 14 niet getest want de brandmeldcentrale zit hier op aangesloten.

24 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Secretariaat - Verdeler: L0
Er is diverse niet deugdelijk afgemonteerde en afgeknipte bedrading aanwezig binnen de verdeler.


25 2b

Locatie: Hoofdgebouw - 3e verdieping - Serverruimte - Verdeler: CK
In de afdekplaat ontbreekt een plaatje





26 2b

Locatie: Hoofdgebouw - 3e verdieping - Serverruimte - Verdeler: CK
De aanwezige wartels in de schakel- en verdeelinrichting zijn niet afgedicht.


27 2a

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Servicedesk - Verdeler: L
Voor beveiliging van de voeding lijkt 80 Amp dit is te hoog voor de hoofdschakelaar van 63 Amp.

28 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Servicedesk - Verdeler: L
Aardlekschakelaar van groep 10 en groep 16 niet getest. Hier is beveiligingsapparatuur op aangesloten.

29 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Traphuis - Verdeler: L0A
De afdekplaat mist bevestigingsbouten






30 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Traphuis - Verdeler: L0A
De hoofschakelaar in de schakel- en verdeelinrichting is niet voorzien van een bedieningsknop.





31 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Traphuis - Verdeler: L0A
De contactdozen voor algemeen gebruik zijn niet aanvullend beveiligd d.m.v. een aardlekschakelaar. Deze aanvullende beveiliging was in de norm die ten tijde van aanleg van toepassing was niet voorgeschreven. In de huidige versie van de NEN1010 dienen deze contactdozen aanvullend beveiligd te worden.

32 2b

Locatie: Hoofdgebouw - 1e verdieping - Traphuis - Verdeler: L1A
De beschermkap dicht niet goed meer af en mist bevestigingsdoppen.





33 2a

Locatie: Hoofdgebouw - 1e verdieping - Traphuis - Verdeler: L1A
Achter de beschermkap bevinden zich niet aanraak veilige klemmen.





34 2b

Locatie: Hoofdgebouw - 2e verdieping - Traphuis - Verdeler: L2A
De bescherm kap dicht niet goed meer af en mist bevestiging doppen.




35 2b

Locatie: Hoofdgebouw - 3e verdieping - Traphuis - Verdeler: L3A
De beschermkap dicht niet goed meer af en mist bevestigingsdoppen.





36 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Traphuis - Verdeler: La
De afdekplaat mist de bevestigingsschroeven.




37 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Traphuis - Verdeler: La
Er is diverse niet deugdelijk afgemonteerde en afgeknipte bedrading aanwezig binnen de verdeler.




38 2b


Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Traphuis - Verdeler: La
De geleiders zijn onjuist afgewerkt.

Toelichting : Ontbrekende adereindhulsjes, kabelschoenen e.d.





39 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Auditorium - Verdeler: Lk01
Er is niet deugdelijk afgemonteerde bekabeling aanwezig.

40 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Berging bij heren toilet
Het verlichtingsarmatuur mist zijn beschermkap.

41 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Berging bij ns.11
Er komt een niet afgemonteerd kabel uit de wandgoot.




42 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Berging café intencion
De kabelgoot is weggehaald maar de bekabeling niet.






43 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Gang
De uitgifteautomaat kantoorartikelen is aangesloten d.m.v. een verlengsnoer.






44 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Koeling keuken - Verdeler: KK1
De wartels zijn te groot voor de diameter van de kabel.


45 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Koeling keuken - Verdeler: KK1
Het is niet te zien of de bevestiging op moment is aangetrokken.

46 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Ns.0
De impedantie van l/Pe is hoger dan l/n .

47 2a

Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Ns.0
De impedantie weerstand tussen fase en aarde is te hoog van eind groep 2.





48 2a

Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Ns.01
Eindgroep 1 heeft geen Pe.





49 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Ns.01
De installatie boven het plafond hangt los en er is een open lasdoos aanwezig.





50 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Ns.01
Er bevindt zich een onafgewerkte kabel boven het plafond.




51 2a

Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Ns.20
Er is lekspanning aanwezig op de hoog-laag tafels.





52 2a


Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Ns.20
Het RVS keuken meubel is niet vereffend.







53 2a

Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Technische Ruimte koel/vriescel
De afzuigventilator is niet deugdelijk afgemonteerd.




54 2a

Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - Technische Ruimte koel/vriescel
De regelkast t.b.v. de koel/vriescel is aan een opknapbeurt toe.

55 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Souterrain - ZS.20
De afdekplaat van de contactdoos is beschadigd.




56 2b


Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - A.08
Er liggen verlengsnoeren boven het plafond.




57 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Algemeen
Door het hele gebouw vind je Zonwering besturingsmodules met een voeding. Deze zijn niet voorzien van een deugdelijke trekontlasting en een gesloten behuizing.





58 2b


Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Bakery roots
De afdekplaat van de contactdoos is defect.





59 2b


Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Bar le debut
De afdekplaat van de contactdoos is defect.





60 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Bar le debut
De bedieningsknop van de schakelaar is weg.





61 2a

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Bar le debut
De RVS keuken bladen zijn niet verbonden met de Pe.




62 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Bar le debut
De bekabeling van de zonwering is niet correct ingevoerd. Er ontbreekt trekontlasting en bij 1 ontbreekt ook de bedieningsknop.




63 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Bar Zinq
Er is niet deugdelijk bevestigde bekabeling boven het plafond.
En er is niet afgewerkte bekabeling boven het plafond.





64 2a

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Bar Zinq
De aansluiting van de hanglampen is niet deugdelijk uitgevoerd.




65 2a

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Gang
De voedingskabel van de camera is niet deugdelijk afgemonteerd.





66 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Gang
De voeding van de noodverlichting ligt over de hele gang los boven het plafond.





67 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Gang
Er is een open lasdoos boven het plafond en er zijn kabels niet deugdelijk ingevoerd.




68 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Groot Keuken
Tekening komt niet overeen met de werkelijkheid.




69 2a

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Groot Keuken
Het werkblad waar de steam oven op staat is niet vereffend.





70 2a

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Keuken
Het RVS keukenblad heeft geen Pe.





71 2a

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Keuken
De verrijdbare RVS werkbladen kunnen niet vereffend worden.





72 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Keuken
Verschillende kapjes van de contactdozen ontbreken.





73 2a

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Keuken
De kap is afgebroken.





74 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Le debut - Verdeler: Lc
Er is niet deugdelijk afgemonteerde bekabeling aanwezig.

75 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Regie kamer
Er is een open lasdoos in de regie kamer van het auditorium.





76 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Spoel Keuken
De contactdozen zijn afgeplakt en kappen zijn defect.




77 2b

Locatie: Hoofdgebouw - 1e verdieping - Gang
Een Wieland steker is niet geschikt voor massief 3x2,5mm kabel.






78 2b

Locatie: Hoofdgebouw - 1e verdieping - Gang
De contactdoos zit los.


79 2b

Locatie: Hoofdgebouw - 1e verdieping - Gang
De contactdoos zit los.

80 2b

Locatie: Hoofdgebouw - 2e verdieping - 2.04
De kabel is zonder tule of wartel door de stalen deksel gevoerd.

81 2b

Locatie: Hoofdgebouw - 2e verdieping - 2.10
De kabel is zonder tule of wartel door de stalen deksel gevoerd.




82 2b

Locatie: Hoofdgebouw - 2e verdieping - 2.15
De kabel is zonder tule of wartel door de stalen deksel gevoerd.




83 2b

Locatie: Hoofdgebouw - 2e verdieping - 2.18
De kabel is zonder tule of wartel door de stalen deksel gevoerd.





84 2b

Locatie: Hoofdgebouw - 2e verdieping - 3.08
De kabel is zonder tule of wartel door de stalen deksel gevoerd.





85 2b

Locatie: Hoofdgebouw - 2e verdieping - 3.10
De kabel is zonder tule of wartel door de stalen deksel gevoerd.






86 2b

Locatie: Hoofdgebouw - 4e verdieping - 4.57
De contactdoos zit los en is spanningsloos.




87 2b

Locatie: Hoofdgebouw - 4e verdieping - 4.57
De contactdoos zit los.

88 2b

Locatie: Hoofdgebouw - Dakopbouw - Elektrische bedrijfsruimte - Verdeler: HKL
Er is niet deugdelijk afgemonteerde bekabeling aanwezig.




croonwolter&dros | TBI

Auteur
M.H.J.Mooijman

Project gegevens
Hotelschool
Den Haag

Instrument data:

Model: EurotestXD MI 3155 Serienummer: 22081121 Kalibratie datum: 21-4-2023

Gebruiker: M.H.J.Mooijman

Node/DEN HAAG/HKL/L4/2/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE			Goed
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	180,7 MΩ		Goed
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 10:37:17		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ		Goed
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 10:37:23		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/L4/5/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	28,7 ms		
SubResultaten			
Uc	0,0 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			

Handtekening: Aanmaak datum: 11-10-2024

DatumTijd	22-7-2024 10:38:32		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	26,3 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 10:38:35		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	27,3 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 10:38:38		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/L4/6/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	29,6 ms		
SubResultaten			
Uc	0,0 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 10:39:29		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		

Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	23,1 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 10:39:32		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	24,0 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 10:39:35		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/L4/7/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	29,1 ms		
SubResultaten			
Uc	0,1 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 10:40:46		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			

	Riso	64,4 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 10:40:50	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	68,0 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 10:40:53	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L4/8/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	29,6 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 10:42:21	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	22,1 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			

	DatumTijd	22-7-2024 10:42:24	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	23,0 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 10:42:27	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L4/9/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	28,8 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 10:43:14	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 10:43:19	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed

SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 10:43:25	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/L4/10/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	10,7 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 10:44:15	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	81,0 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 10:44:18	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	87,1 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 10:44:21	

	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/L4/12/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE			Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 10:45:14	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 10:45:19	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/L4/20/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE			Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	1,69 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 10:46:28	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	1,81 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 10:46:31	
	U iso	250 V	

	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/L4/21/Aardlektest A en isolatieweerstand 3~ L-PE en N-PE			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	15,5 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 10:47:21	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 10:47:34	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L1/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 10:47:45	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L2/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	

Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 10:47:58	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L3/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 10:48:06	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L4/22/Aardlektest A en isolatieweerstand 3~ L-PE en N-PE		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	16,0 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 10:48:49	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 10:48:57	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L1/PE	

R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 10:49:08	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L2/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 10:49:19	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L3/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 10:49:29	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L4/Zi / Zs 3~		Goed
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	608 A	Goed
	Z	0,38 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,03 Ω	
	R	0,38 Ω	
	Uln	235 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	169,5 A	

Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 10:51:08	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	35 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L1/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	607 A	Goed
	Z	0,38 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,04 Ω	
	R	0,38 Ω	
	Uln	235 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	169,5 A	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 10:51:14	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	35 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L2/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	601 A	Goed
	Z	0,38 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,03 Ω	
	R	0,38 Ω	
	Uln	236 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	169,5 A	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 10:51:21	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	35 A	

	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L3/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zs			Goed
Resultaten			
	Ipsc	828 A	Goed
	Z	0,28 Ω	
SubResultaten			
	Ulpe	236 V	
	XL	0,05 Ω	
	R	0,27 Ω	
Limieten			
	Ia (Ipsc)	169,5 A	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 10:51:27	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	35 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L1/PE	
	Uc(P)	Uit	
	Stelsel	TN/TT	
	Node/DEN HAAG/HKL/RK3/Zi / Zs 3~		Goed
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	766 A	Goed
	Z	0,30 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,04 Ω	
	R	0,30 Ω	
	Uln	235 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	266,9 A	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 11:08:35	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	50 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L1/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zi			Goed

Resultaten			
	Ipsc	787 A	Goed
	Z	0,29 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,05 Ω	
	R	0,29 Ω	
	Uln	234 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	266,9 A	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 11:08:46	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	50 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L2/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	789 A	Goed
	Z	0,29 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,04 Ω	
	R	0,29 Ω	
	Uln	234 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	266,9 A	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 11:08:54	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	50 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L3/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zs			Goed
Resultaten			
	Ipsc	800 A	Goed
	Z	0,29 Ω	
SubResultaten			

	Ulpe	234 V	
	XL	0,05 Ω	
	R	0,28 Ω	
Limieten			
	Ia (Ipsc)	266,9 A	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 11:09:00	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	50 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L1/PE	
	Uc(P)	Uit	
	Stelsel	TN/TT	
Node/DEN HAAG/HKL/L3A/1/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE			Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	88,6 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 11:44:15	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	94,0 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 11:44:19	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/L3A/5/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	9,0 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 11:45:10	

Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		

R iso	Goed

Resultaten			
Riso	66,2 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 11:45:13		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		

R iso	Goed

Resultaten			
Riso	70,2 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 11:45:17		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		

Node/DEN HAAG/HKL/L3A/6/aardlektest A met iso	Goed
RCD t	Goed

Resultaten			
t ΔN	15,1 ms		
SubResultaten			
Uc	0,0 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 11:46:01		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		

	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 11:46:06	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 11:46:11	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L3A/7/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	17,2 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 11:46:50	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	85,7 MΩ	Goed

SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 11:46:53	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	90,4 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 11:46:57	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L3A/Zi / Zs 3~		Goed
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	1,89 kA	Goed
	Z	0,12 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,03 Ω	
	R	0,12 Ω	
	Uln	238 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	319,1 A	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 11:42:39	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	63 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L1/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	2,05 kA	Goed
	Z	0,11 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,03 Ω	

	R	0,11 Ω	
	Uln	238 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	319,1 A	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 11:42:49	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	63 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L2/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	2,10 kA	Goed
	Z	0,11 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,03 Ω	
	R	0,11 Ω	
	Uln	238 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	319,1 A	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 11:43:00	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	63 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L3/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zs			Goed
Resultaten			
	Ipsc	2,05 kA	Goed
	Z	0,11 Ω	
SubResultaten			
	Ulpe	238 V	
	XL	0,04 Ω	
	R	0,11 Ω	
Limieten			
	Ia (Ipsc)	319,1 A	

Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 11:43:06	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	63 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L1/PE	
	Uc(P)	Uit	
	Stelsel	TN/TT	
Node/DEN HAAG/HKL/CK/Zi / Zs 3~			Goed
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	903 A	Goed
	Z	0,25 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,04 Ω	
	R	0,25 Ω	
	Uln	236 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	266,9 A	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 12:05:23	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	50 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L1/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	870 A	Goed
	Z	0,26 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,04 Ω	
	R	0,26 Ω	
	Uln	237 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	266,9 A	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 12:05:30	

Karakteristiek	gG	
Zekering I	50 A	
Zekering t	5 s	
Isc factor	1	
Test	L2/N	
Stelsel	TN/TT	

Zi	Goed

Resultaten		
Ipsc	874 A	Goed
Z	0,26 Ω	
SubResultaten		
XL	0,04 Ω	
R	0,26 Ω	
Uln	236 V	
Isc0.38		
Isc0.76		
Isc1.15		
Limieten		
Ia (Ipsc)	266,9 A	
Parameters		
DatumTijd	22-7-2024 12:05:38	
Karakteristiek	gG	
Zekering I	50 A	
Zekering t	5 s	
Isc factor	1	
Test	L3/N	
Stelsel	TN/TT	

Zs	Goed

Resultaten		
Ipsc	819 A	Goed
Z	0,28 Ω	
SubResultaten		
Ulpe	236 V	
XL	0,04 Ω	
R	0,28 Ω	
Limieten		
Ia (Ipsc)	266,9 A	
Parameters		
DatumTijd	22-7-2024 12:05:44	
Karakteristiek	gG	
Zekering I	50 A	
Zekering t	5 s	
Isc factor	1	
Test	L1/PE	
Uc(P)	Uit	
Stelsel	TN/TT	

Node/DEN HAAG/HKL/L3/2/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE			Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	57,1 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 12:17:50	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	61,4 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 12:17:53	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/L3/5/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	28,8 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 12:18:48	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	12,23 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	

Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 12:18:51	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	12,48 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 12:18:54	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L3/6/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	29,3 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 12:19:32	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	20,3 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 12:19:35	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	

R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	20,6 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 12:19:39	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L3/7/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	28,7 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,2 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 12:20:09	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	51,6 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 12:20:12	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	54,0 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			

Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 12:20:16		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/L3/8/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	11,3 ms		
SubResultaten			
Uc	0,1 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 13:03:46		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	33,9 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 13:03:49		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	35,9 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 13:03:53		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/L3/9/aardlektest A met iso			Goed

RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	9,5 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:04:22	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	121,4 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:04:25	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	128,3 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:04:29	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L3/10/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	9,5 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			

	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:04:54	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	67,6 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:04:57	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	71,5 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:05:00	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L3/14/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	28,8 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:05:53	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	

	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:05:58	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:06:03	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L3/21/Aardlektest A en isolatieweerstand 3~ L-PE en N-PE		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	15,1 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,3 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:07:53	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	

R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:08:01	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L1/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:08:13	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L2/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:08:28	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L3/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:08:38	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L3/Zi / Zs 3~		Goed
Zi			Goed
Resultaten			

	Ipsc	638 A	Goed
	Z	0,36 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,04 Ω	
	R	0,36 Ω	
	Uln	237 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	169,5 A	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:09:38	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	35 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L1/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	654 A	Goed
	Z	0,35 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,04 Ω	
	R	0,35 Ω	
	Uln	236 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	169,5 A	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:09:45	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	35 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L2/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	661 A	Goed
	Z	0,35 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,03 Ω	

R	0,35 Ω		
Uln	238 V		
Isc0.38			
Isc0.76			
Isc1.15			
Limieten			
Ia (Ipsc)	169,5 A		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 13:09:52		
Karakteristiek	gG		
Zekering I	35 A		
Zekering t	5 s		
Isc factor	1		
Test	L3/N		
Stelsel	TN/TT		
Zs			Goed
Resultaten			
Ipsc	911 A	Goed	
Z	0,25 Ω		
SubResultaten			
Ulpe	237 V		
XL	0,05 Ω		
R	0,25 Ω		
Limieten			
Ia (Ipsc)	169,5 A		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 13:09:58		
Karakteristiek	gG		
Zekering I	35 A		
Zekering t	5 s		
Isc factor	1		
Test	L1/PE		
Uc(P)	Uit		
Stelsel	TN/TT		
Node/DEN HAAG/HKL/L2A/1/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE			Goed
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	56,6 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 13:20:40		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		

R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	59,6 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:20:44	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L2A/5/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	8,8 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:21:14	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	86,4 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:21:18	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	92,9 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			

Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 13:21:21		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/L2A/6/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	15,2 ms		
SubResultaten			
Uc	0,1 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 13:21:48		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	88,7 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 13:21:51		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	91,7 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 13:21:55		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/L2A/7/aardlektest A met iso			Goed

RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	8,8 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:22:18	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:22:23	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:22:29	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L2A/8/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	8,5 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			

	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:23:29	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:23:34	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:23:39	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L2A/Zi / Zs 3~		Goed
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	2,26 kA	Goed
	Z	0,10 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,03 Ω	
	R	0,10 Ω	
	Uln	238 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			

Ia (Ipsc)	319,1 A	

Parameters		
DatumTijd	22-7-2024 13:24:17	
Karakteristiek	gG	
Zekering I	63 A	
Zekering t	5 s	
Isc factor	1	
Test	L1/N	
Stelsel	TN/TT	

Zi	Goed

Resultaten		
Ipsc	2,31 kA	Goed
Z	0,10 Ω	

SubResultaten		
XL	0,03 Ω	
R	0,10 Ω	
Uln	238 V	
Isc0.38		
Isc0.76		
Isc1.15		

Limieten		
Ia (Ipsc)	319,1 A	

Parameters		
DatumTijd	22-7-2024 13:24:26	
Karakteristiek	gG	
Zekering I	63 A	
Zekering t	5 s	
Isc factor	1	
Test	L2/N	
Stelsel	TN/TT	

Zi	Goed

Resultaten		
Ipsc	2,26 kA	Goed
Z	0,10 Ω	

SubResultaten		
XL	0,03 Ω	
R	0,10 Ω	
Uln	238 V	
Isc0.38		
Isc0.76		
Isc1.15		

Limieten		
Ia (Ipsc)	319,1 A	

Parameters		
DatumTijd	22-7-2024 13:24:34	
Karakteristiek	gG	

Zekering I	63 A		
Zekering t	5 s		
Isc factor	1		
Test	L3/N		
Stelsel	TN/TT		
Zs			Goed
Resultaten			
Ipsc	2,59 kA	Goed	
Z	0,09 Ω		
SubResultaten			
Ulpe	238 V		
XL	0,03 Ω		
R	0,08 Ω		
Limieten			
Ia (Ipsc)	319,1 A		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 13:24:41		
Karakteristiek	gG		
Zekering I	63 A		
Zekering t	5 s		
Isc factor	1		
Test	L1/PE		
Uc(P)	Uit		
Stelsel	TN/TT		
Node/DEN HAAG/HKL/L2/2/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE			Goed
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	59,2 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 13:38:15		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	65,1 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 13:38:20		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		

	Node/DEN HAAG/HKL/L2/5/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	28,8 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,3 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:38:46	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	47,9 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:38:49	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	51,6 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:38:53	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L2/6/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	29,1 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	

Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:39:21	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	44,8 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:39:24	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	48,1 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:39:28	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L2/7/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	29,1 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:39:53	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	

RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	40,7 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 13:39:56		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	42,4 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 13:39:59		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/L2/8/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	29,6 ms		
SubResultaten			
Uc	0,1 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 13:40:23		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		

	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:40:26	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:40:29	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L2/9/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	29,1 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:40:55	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	71,1 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	

Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:40:59	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	75,5 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:41:02	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L2/10/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	29,3 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:41:27	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	48,0 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:41:30	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	

R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	50,7 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:41:33	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/L2/16/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE			Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	50,0 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:42:26	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	52,1 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:42:29	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/L2/K1/Aardlektest A en isolatieweerstand 3~ L-PE en N-PE			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	15,8 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 13:43:11	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	

IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 13:43:22		
U iso	250 V		
Type R iso	L1/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 13:43:33		
U iso	250 V		
Type R iso	L2/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 13:43:44		
U iso	250 V		
Type R iso	L3/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			

DatumTijd	22-7-2024 13:43:52		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/L2/Zi / Zs 3~			Goed
Zi			Goed
Resultaten			
Ipsc	1,22 kA	Goed	
Z	0,19 Ω		
SubResultaten			
XL	0,04 Ω		
R	0,18 Ω		
Uln	238 V		
Isc0.38			
Isc0.76			
Isc1.15			
Limieten			
Ia (Ipsc)	447,9 A		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 14:12:59		
Karakteristiek	gG		
Zekering I	80 A		
Zekering t	5 s		
Isc factor	1		
Test	L1/N		
Stelsel	TN/TT		
Zi			Goed
Resultaten			
Ipsc	1,25 kA	Goed	
Z	0,18 Ω		
SubResultaten			
XL	0,04 Ω		
R	0,18 Ω		
Uln	237 V		
Isc0.38			
Isc0.76			
Isc1.15			
Limieten			
Ia (Ipsc)	447,9 A		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 14:13:06		
Karakteristiek	gG		
Zekering I	80 A		
Zekering t	5 s		
Isc factor	1		
Test	L2/N		
Stelsel	TN/TT		

Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	1,22 kA	Goed
	Z	0,19 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,04 Ω	
	R	0,18 Ω	
	Uln	237 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	447,9 A	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:13:13	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	80 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L3/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zs			Goed
Resultaten			
	Ipsc	1,44 kA	Goed
	Z	0,16 Ω	
SubResultaten			
	Ulpe	237 V	
	XL	0,04 Ω	
	R	0,15 Ω	
Limieten			
	Ia (Ipsc)	447,9 A	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:13:19	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	80 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L1/PE	
	Uc(P)	Uit	
	Stelsel	TN/TT	
	Node/DEN HAAG/HKL/L1/2/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE		Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	57,8 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	

Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:14:20	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	64,4 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:14:24	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L1/5/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	28,7 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:14:54	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	50,8 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:14:57	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	

R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	54,2 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:15:00	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L1/6/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	29,3 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:15:22	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	40,4 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:15:25	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	42,3 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			

Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 14:15:28		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/L1/7/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	29,6 ms		
SubResultaten			
Uc	0,1 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 14:15:51		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	48,8 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 14:15:54		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	51,5 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 14:15:58		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/L1/8/aardlektest A met iso			Goed

RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	29,4 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:16:21	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	29,4 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:16:25	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	30,6 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:16:29	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L1/9/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	28,5 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			

	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:16:57	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	141,7 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:17:00	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	150,6 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:17:04	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L1/10/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	29,6 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,2 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:17:29	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	

IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	59,8 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 14:17:32		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	62,8 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 14:17:36		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/L1/16/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE			Goed
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	77,8 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 14:18:16		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	81,7 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		

Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:18:19	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/L1/Zi / Zs 3~			Goed
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	1,23 kA	Goed
	Z	0,19 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,03 Ω	
	R	0,18 Ω	
	Uln	237 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	447,9 A	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:19:06	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	80 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L1/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	1,22 kA	Goed
	Z	0,19 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,04 Ω	
	R	0,19 Ω	
	Uln	237 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	447,9 A	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:19:15	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	80 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L2/N	

	Stelsel	TN/TT	
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	1,22 kA	Goed
	Z	0,19 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,03 Ω	
	R	0,19 Ω	
	Uln	236 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	447,9 A	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:19:23	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	80 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L3/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zs			Goed
Resultaten			
	Ipsc	1,42 kA	Goed
	Z	0,16 Ω	
SubResultaten			
	Ulpe	236 V	
	XL	0,04 Ω	
	R	0,16 Ω	
Limieten			
	Ia (Ipsc)	447,9 A	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:19:30	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	80 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L1/PE	
	Uc(P)	Uit	
	Stelsel	TN/TT	
	Node/DEN HAAG/HKL/L1A/1/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE		Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	78,2 MΩ	Goed
SubResultaten			

Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 14:29:31		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	83,1 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 14:29:34		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/L1A/4/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	14,6 ms		
SubResultaten			
Uc	0,1 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 14:30:54		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 14:30:59		
U iso	250 V		

	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:31:05	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L1A/5/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	17,2 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:31:33	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	147,1 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:31:36	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	155,9 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	

Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:31:40	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/L1A/6/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	9,1 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:32:17	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	139,3 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:32:22	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	148,7 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:32:28	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	

	Node/DEN HAAG/HKL/L1A/7/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
	Resultaten		
	t ΔN	9,1 ms	
	SubResultaten		
	Uc	0,0 V	
	Limieten		
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
	Parameters		
	DatumTijd	22-7-2024 14:33:01	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
	Resultaten		
	Riso	79,9 MΩ	Goed
	SubResultaten		
	Um	262 V	
	Limieten		
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
	Parameters		
	DatumTijd	22-7-2024 14:33:04	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
	Resultaten		
	Riso	84,3 MΩ	Goed
	SubResultaten		
	Um	263 V	
	Limieten		
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
	Parameters		
	DatumTijd	22-7-2024 14:33:07	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L1A/8/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
	Resultaten		
	t ΔN	8,4 ms	
	SubResultaten		
	Uc	0,1 V	

Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:33:43	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	73,1 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:33:46	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	77,1 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:33:49	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L1A/Zi / Zs 3~		Goed
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	2,66 kA	Goed
	Z	0,09 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,03 Ω	
	R	0,08 Ω	
	Uln	238 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		

Limieten			
	Ia (Ipsc)	319,1 A	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:34:10	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	63 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L1/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	2,74 kA	Goed
	Z	0,08 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,03 Ω	
	R	0,08 Ω	
	Uln	237 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	319,1 A	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:34:23	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	63 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L2/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	2,82 kA	Goed
	Z	0,08 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,03 Ω	
	R	0,08 Ω	
	Uln	237 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	319,1 A	
Parameters			
	DatumTijd	22-7-2024 14:34:33	

Karakteristiek	gG		
Zekering I	63 A		
Zekering t	5 s		
Isc factor	1		
Test	L3/N		
Stelsel	TN/TT		
Zs			Goed
Resultaten			
Ipsc	2,23 kA	Goed	
Z	0,10 Ω		
SubResultaten			
Ulpe	237 V		
XL	0,03 Ω		
R	0,10 Ω		
Limieten			
Ia (Ipsc)	319,1 A		
Parameters			
DatumTijd	22-7-2024 14:34:39		
Karakteristiek	gG		
Zekering I	63 A		
Zekering t	5 s		
Isc factor	1		
Test	L1/PE		
Uc(P)	Uit		
Stelsel	TN/TT		
Node/DEN HAAG/HKL/KK4/1/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	9,6 ms		
SubResultaten			
Uc	0,0 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 08:48:25		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			

	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 08:48:30	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 08:48:35	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK4/4/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE		Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 08:49:47	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 08:49:53	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK4/8/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	13,6 ms	

SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 08:50:57	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 08:51:02	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 08:51:08	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK4/9/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	29,3 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 08:51:47	

Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 08:51:52		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 08:51:57		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/KK4/10/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	29,1 ms		
SubResultaten			
Uc	0,1 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 08:52:44		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		

	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 08:52:49	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 08:52:54	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/KK4/11/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	28,5 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 08:53:35	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed

SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 08:53:40	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 08:53:46	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK4/12/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	28,8 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 08:54:30	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 08:54:35	

	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 08:54:40	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK4/13/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	9,6 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 08:55:15	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 08:55:21	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			

Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 08:55:26		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/KK4/16/isolatieweerstand 3~TN-S			Goed
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 08:56:47		
U iso	250 V		
Type R iso	L1/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 08:57:00		
U iso	250 V		
Type R iso	L2/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 08:57:12		
U iso	250 V		
Type R iso	L3/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			

Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 08:57:22		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/KK4/Zi / Zs 3~			Goed
Zi			Goed
Resultaten			
Ipsc	695 A	Goed	
Z	0,33 Ω		
SubResultaten			
XL	0,04 Ω		
R	0,33 Ω		
Uln	238 V		
Isc0.38			
Isc0.76			
Isc1.15			
Limieten			
Ia (Ipsc)	447,9 A		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 08:45:40		
Karakteristiek	gG		
Zekering I	80 A		
Zekering t	5 s		
Isc factor	1		
Test	L1/N		
Stelsel	TN/TT		
Zi			Goed
Resultaten			
Ipsc	709 A	Goed	
Z	0,32 Ω		
SubResultaten			
XL	0,04 Ω		
R	0,32 Ω		
Uln	237 V		
Isc0.38			
Isc0.76			
Isc1.15			
Limieten			
Ia (Ipsc)	447,9 A		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 08:45:48		
Karakteristiek	gG		
Zekering I	80 A		
Zekering t	5 s		
Isc factor	1		

	Test	L2/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	710 A	Goed
	Z	0,32 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,04 Ω	
	R	0,32 Ω	
	Uln	237 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	447,9 A	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 08:45:56	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	80 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L3/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zs			Goed
Resultaten			
	Ipsc	1,03 kA	Goed
	Z	0,22 Ω	
SubResultaten			
	Ulpe	237 V	
	XL	0,06 Ω	
	R	0,22 Ω	
Limieten			
	Ia (Ipsc)	447,9 A	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 08:46:03	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	80 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L1/PE	
	Uc(P)	Uit	
	Stelsel	TN/TT	
	Node/DEN HAAG/HKL/L/2/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE		Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	1,24 MΩ	Goed

SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 09:24:17	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	1,20 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 09:24:21	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L/6/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE		Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	174,7 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 09:25:03	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	188,8 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 09:25:07	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L/9/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	17,7 ms	
SubResultaten			

	Uc	0,3 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 09:26:20	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 09:26:25	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 09:26:30	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L/10/aardlektest A met iso		Leeg
RCD t			Leeg
Resultaten			
	t ΔN		
SubResultaten			
	Uc		
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	

	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Leeg
Resultaten			
	Riso		
SubResultaten			
	Um		
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Leeg
Resultaten			
	Riso		
SubResultaten			
	Um		
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/L/11/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	17,1 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 09:27:41	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed

Resultaten			
	Riso	68,4 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 09:27:44	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	74,0 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 09:27:48	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L/12/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	14,9 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 09:28:58	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	4,55 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	

Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 09:29:02	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	4,70 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 09:29:05	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L/13/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	12,2 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 09:29:47	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 09:29:52	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			

	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 09:29:58	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/L/14/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	29,5 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 09:31:08	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 09:31:13	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			

DatumTijd	23-7-2024 09:31:19		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/L/15/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	29,0 ms		
SubResultaten			
Uc	0,1 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 09:32:07		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 09:32:12		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 09:32:17		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/L/16/aardlektest A met iso			Leeg
RCD t			Leeg
Resultaten			

	t ΔN		
SubResultaten			
	Uc		
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Leeg
Resultaten			
	Riso		
SubResultaten			
	Um		
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Leeg
Resultaten			
	Riso		
SubResultaten			
	Um		
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L/18/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	15,1 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 09:33:26	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	

RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 09:33:32		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 09:33:37		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/L/19/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	9,6 ms		
SubResultaten			
Uc	0,1 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 09:34:27		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		

	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 09:34:30	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 09:34:33	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L/20/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	9,6 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 09:35:18	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	

Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 09:35:23	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 09:35:28	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L/21/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	10,5 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 09:36:08	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	99,7 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 09:36:13	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	

R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	117,7 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 09:36:19	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L/Zi / Zs 3~		Goed
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	1,70 kA	Goed
	Z	0,14 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,04 Ω	
	R	0,13 Ω	
	Uln	237 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	447,9 A	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 09:22:46	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	80 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L1/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	1,81 kA	Goed
	Z	0,13 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,04 Ω	
	R	0,12 Ω	
	Uln	237 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	447,9 A	
Parameters			

DatumTijd	23-7-2024 09:22:55	
Karakteristiek	gG	
Zekering I	80 A	
Zekering t	5 s	
Isc factor	1	
Test	L2/N	
Stelsel	TN/TT	

Zi	Goed

Resultaten

Ipsc	1,74 kA	Goed
Z	0,13 Ω	

SubResultaten

XL	0,03 Ω	
R	0,13 Ω	
Uln	236 V	
Isc0.38		
Isc0.76		
Isc1.15		

Limieten

Ia (Ipsc)	447,9 A	

Parameters

DatumTijd	23-7-2024 09:23:02	
Karakteristiek	gG	
Zekering I	80 A	
Zekering t	5 s	
Isc factor	1	
Test	L3/N	
Stelsel	TN/TT	

Zs	Goed

Resultaten

Ipsc	2,11 kA	Goed
Z	0,11 Ω	

SubResultaten

Ulpe	236 V	
XL	0,04 Ω	
R	0,10 Ω	

Limieten

Ia (Ipsc)	447,9 A	

Parameters

DatumTijd	23-7-2024 09:23:12	
Karakteristiek	gG	
Zekering I	80 A	
Zekering t	5 s	
Isc factor	1	
Test	L1/PE	
Uc(P)	Uit	

Stelsel	TN/TT		
Node/DEN HAAG/HKL/LA/1/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE			Goed
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	43,6 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 11:11:20		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	43,9 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 11:11:23		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/LA/5/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE			Goed
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 11:12:04		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 11:12:10		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		

	Node/DEN HAAG/HKL/LA/Zi / Zs 3~		Goed
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	2,24 kA	Goed
	Z	0,10 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,03 Ω	
	R	0,10 Ω	
	Uln	237 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	319,1 A	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 11:09:59	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	63 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L1/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	2,27 kA	Goed
	Z	0,10 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,03 Ω	
	R	0,10 Ω	
	Uln	237 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	319,1 A	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 11:10:07	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	63 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L2/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	2,26 kA	Goed

	Z	0,10 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,03 Ω	
	R	0,10 Ω	
	Uln	236 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	319,1 A	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 11:10:14	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	63 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L3/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zs			Goed
Resultaten			
	Ipsc	2,23 kA	Goed
	Z	0,10 Ω	
SubResultaten			
	Ulpe	236 V	
	XL	0,03 Ω	
	R	0,10 Ω	
Limieten			
	Ia (Ipsc)	319,1 A	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 11:10:21	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	63 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L1/PE	
	Uc(P)	Uit	
	Stelsel	TN/TT	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK2/17/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE		Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			

	DatumTijd	23-7-2024 12:09:47	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 12:09:53	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/KK2/22/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE			Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	158,5 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 12:10:56	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	162,9 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 12:11:01	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/KK2/27/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE			Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 12:12:35	

	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 12:12:40	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/KK2/34/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE			Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 12:13:42	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 12:13:48	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/KK2/39/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE			Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	68,7 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 12:14:44	
	U iso	250 V	

	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	70,4 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 12:14:48	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/KK2/43/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE			Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 12:16:33	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 12:16:39	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/KK2/46/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE			Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 12:17:24	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	

R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 12:17:29	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/LC/1/aardlektest AC met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	9,6 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 13:36:43	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	AC	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 13:36:48	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			

Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 13:36:53		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/LC/2/aardlektest AC met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	19,6 ms		
SubResultaten			
Uc	0,0 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 13:37:37		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	AC		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 13:37:42		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 13:37:48		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/LC/3/aardlektest AC met iso			Goed

RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	9,5 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 13:39:04	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	AC	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	1,95 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 13:39:08	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	1,96 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 13:39:11	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/LC/4/aardlektest AC met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	20,5 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			

	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 13:40:31	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	AC	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	5,93 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 13:40:35	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	6,66 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 13:40:38	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/LC/5/aardlektest AC met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	9,1 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 13:41:25	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	AC	

IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	143,0 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 13:41:28		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	151,3 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 13:41:31		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/LC/8/aardlektest AC met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	9,5 ms		
SubResultaten			
Uc	0,1 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 13:42:15		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	AC		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		

R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	51,6 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 13:42:18	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	55,6 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 13:42:22	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/LC/9/aardlektest AC met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	19,6 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 13:43:44	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	AC	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	55,2 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			

Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 13:43:47		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	57,7 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 13:43:51		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/LC/10/aardlektest AC met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	9,5 ms		
SubResultaten			
Uc	0,0 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 13:44:46		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	AC		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	160,9 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 13:44:51		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed

Resultaten			
	Riso	167,8 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 13:44:57	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/LC/11/aardlektest AC met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	19,4 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 13:45:49	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	AC	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	117,8 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 13:45:52	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	181,7 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	

Parameters				
	DatumTijd	23-7-2024 13:45:58		
	U iso	250 V		
	Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/LC/13/aardlektest AC met iso				Goed
RCD t				Goed
Resultaten				
	t ΔN	29,6 ms		
SubResultaten				
	Uc	0,1 V		
Limieten				
	Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters				
	DatumTijd	23-7-2024 13:46:43		
	Gebruik	Vast		
	Selektiviteit	G		
	RCD type	AC		
	IdN	30 mA		
	x IdN	1		
	Fase	(+)		
	Test	-		
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
	Stelsel	TN/TT		
R iso				Goed
Resultaten				
	Riso	124,9 MΩ	Goed	
SubResultaten				
	Um	263 V		
Limieten				
	Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters				
	DatumTijd	23-7-2024 13:46:48		
	U iso	250 V		
	Type R iso	L/PE		
R iso				Goed
Resultaten				
	Riso	128,2 MΩ	Goed	
SubResultaten				
	Um	262 V		
Limieten				
	Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters				
	DatumTijd	23-7-2024 13:46:53		
	U iso	250 V		
	Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/LC/14/aardlektest AC met iso				Leeg
RCD t				Leeg

Resultaten			
	t ΔN		
SubResultaten			
	Uc		
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	AC	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Leeg
Resultaten			
	Riso		
SubResultaten			
	Um		
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Leeg
Resultaten			
	Riso		
SubResultaten			
	Um		
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/LC/Zi / Zs 3~		Goed
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	1,46 kA	Goed
	Z	0,16 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,03 Ω	
	R	0,15 Ω	
	Uln	239 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		

	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	169,5 A	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 13:34:28	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	35 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L1/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	1,49 kA	Goed
	Z	0,15 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,03 Ω	
	R	0,15 Ω	
	Uln	239 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	169,5 A	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 13:34:35	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	35 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L2/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	1,42 kA	Goed
	Z	0,16 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,03 Ω	
	R	0,16 Ω	
	Uln	239 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	169,5 A	
Parameters			

	DatumTijd	23-7-2024 13:34:42	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	35 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L3/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zs			Goed
Resultaten			
	Ipsc	1,50 kA	Goed
	Z	0,15 Ω	
SubResultaten			
	Ulpe	238 V	
	XL	0,04 Ω	
	R	0,15 Ω	
Limieten			
	Ia (Ipsc)	169,5 A	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 13:34:48	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	35 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L1/PE	
	Uc(P)	Uit	
	Stelsel	TN/TT	
	Node/DEN HAAG/HKL/LKBAR/2/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	29,6 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 14:40:11	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed

Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 14:40:17	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 14:40:22	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/LKBAR/5/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE		Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 14:41:27	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 14:41:33	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/LKBAR/9/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			

	t ΔN	29,5 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 14:42:20	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 14:42:29	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 14:42:34	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/LKBAR/11/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE		Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			

	DatumTijd	23-7-2024 14:43:43	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 14:43:49	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/LKBAR/15/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE			Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 14:44:31	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 14:44:36	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/LKBAR/18/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	9,6 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 14:45:15	

Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 14:45:20		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 14:45:26		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/LKBAR/Zi / Zs 3~			Goed
Zi			Goed
Resultaten			
Ipsc	830 A	Goed	
Z	0,28 Ω		
SubResultaten			
XL	0,05 Ω		
R	0,27 Ω		
Uln	237 V		
Isc0.38			
Isc0.76			
Isc1.15			
Limieten			
Ia (Ipsc)	216 A		
Parameters			
DatumTijd	23-7-2024 14:38:44		

Karakteristiek	C	
Zekering I	40 A	
Zekering t	5 s	
Isc factor	1	
Test	L1/N	
Stelsel	TN/TT	

Zi	Goed

Resultaten		
Ipsc	822 A	Goed
Z	0,28 Ω	

SubResultaten		
XL	0,05 Ω	
R	0,28 Ω	
Uln	235 V	
Isc0.38		
Isc0.76		
Isc1.15		

Limieten		
Ia (Ipsc)	216 A	

Parameters		
DatumTijd	23-7-2024 14:38:51	
Karakteristiek	C	
Zekering I	40 A	
Zekering t	5 s	
Isc factor	1	
Test	L2/N	
Stelsel	TN/TT	

Zi	Goed

Resultaten		
Ipsc	824 A	Goed
Z	0,28 Ω	

SubResultaten		
XL	0,05 Ω	
R	0,27 Ω	
Uln	236 V	
Isc0.38		
Isc0.76		
Isc1.15		

Limieten		
Ia (Ipsc)	216 A	

Parameters		
DatumTijd	23-7-2024 14:39:00	
Karakteristiek	C	
Zekering I	40 A	
Zekering t	5 s	
Isc factor	1	

	Test	L3/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zs			Goed
Resultaten			
	Ipsc	977 A	Goed
	Z	0,24 Ω	
SubResultaten			
	Ulpe	236 V	
	XL	0,06 Ω	
	R	0,23 Ω	
Limieten			
	Ia (Ipsc)	216 A	
Parameters			
	DatumTijd	23-7-2024 14:39:11	
	Karakteristiek	C	
	Zekering I	40 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L1/PE	
	Uc(P)	Uit	
	Stelsel	TN/TT	
	Node/DEN HAAG/HKL/LK01/1/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	111,2 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:27:58	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			

Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 08:28:03		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	0,54 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 08:28:07		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/LK01/2/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	111,1 ms		
SubResultaten			
Uc	0,1 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 08:28:53		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 08:28:56		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed

Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:28:59	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/LK01/3/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	112,1 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:29:55	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:30:00	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	

Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:30:06	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/LK01/4/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	110,7 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:31:02	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	43,9 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:31:05	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	106,6 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:31:10	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/LK01/5/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed

Resultaten			
	t ΔN	119,6 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:32:21	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:32:24	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:32:27	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/LK01/6/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	117,0 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	

Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:33:33	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:33:38	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:33:44	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/LK01/7/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	116,9 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:34:30	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	

x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	47,8 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 08:34:33		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	50,1 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 08:34:37		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/LK01/8/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	118,3 ms		
SubResultaten			
Uc	0,1 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 08:35:23		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed

Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:35:28	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:35:34	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/LK01/9/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	111,0 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:36:49	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	

Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:36:54	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:37:00	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/LK01/10/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	111,0 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:37:46	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:37:51	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			

Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 08:37:57		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/LK01/11/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	117,6 ms		
SubResultaten			
Uc	0,1 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 08:38:53		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 08:38:58		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			

DatumTijd	24-7-2024 08:39:03		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/LK01/12/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	111,0 ms		
SubResultaten			
Uc	0,0 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 08:39:51		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	83,3 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 08:39:54		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	91,7 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 08:39:57		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/LK01/13/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			

	t ΔN	111,6 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,2 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:41:13	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:41:19	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:41:23	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/LK01/14/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	110,5 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			

DatumTijd	24-7-2024 08:42:08		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 08:42:13		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 08:42:18		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/LK01/15/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	119,4 ms		
SubResultaten			
Uc	0,1 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 08:43:35		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		

	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	87,4 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:43:38	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	101,9 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:43:42	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/LK01/16/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	117,4 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:44:42	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			

	Riso	92,1 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:44:45	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	133,2 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:44:49	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/LK01/17/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	119,7 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:45:31	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	55,8 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			

	DatumTijd	24-7-2024 08:45:35	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	59,3 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:45:38	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/LK01/18/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	116,0 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,2 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:46:23	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	45,5 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:46:26	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	46,8 MΩ	Goed

SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:46:29	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/LK01/19/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	98,0 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:47:43	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	42,2 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:47:46	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	44,8 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:47:50	

	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/LK01/20/aardlektest A met iso			Fout
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	109,6 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:49:27	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Fout
Resultaten			
	Riso	0,13 MΩ	Fout
SubResultaten			
	Um	178 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:49:30	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Fout
Resultaten			
	Riso	0,12 MΩ	Fout
SubResultaten			
	Um	157 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:49:34	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/LK01/21/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	118,8 ms	

SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:54:42	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:54:47	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:54:52	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/LK01/22/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	109,6 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:55:45	

Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 08:55:50		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 08:55:56		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/LK01/23/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	111,7 ms		
SubResultaten			
Uc	0,1 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 08:56:36		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		

	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:56:41	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:56:47	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/LK01/24/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	131,3 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:57:32	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed

SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:57:37	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:57:43	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/LK01/25/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	111,8 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:58:39	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	33,0 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:58:43	

	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	34,3 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 08:58:46	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/LK01/26/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	116,9 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:08:19	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:08:24	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			

Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 09:08:29		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/LK01/27/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	117,5 ms		
SubResultaten			
Uc	0,0 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 09:09:46		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 09:09:51		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 09:09:57		
U iso	250 V		

	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/LK01/28/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	116,4 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:10:36	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:10:41	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:10:46	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/LK01/29/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	112,5 ms	
SubResultaten			

Uc	0,0 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 09:11:25		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 09:11:31		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 09:11:36		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/LK01/K1/Aardlektest A en isolatieweerstand 3~ L-PE en N-PE			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	14,0 ms		
SubResultaten			
Uc	0,0 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 09:43:03		
Gebruik	Vast		

Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		

R iso	Goed

Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 09:43:13		
U iso	250 V		
Type R iso	L1/PE		

R iso	Goed

Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 09:43:44		
U iso	250 V		
Type R iso	L2/PE		

R iso	Goed

Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 09:43:56		
U iso	250 V		
Type R iso	L3/PE		

R iso	Goed

Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			

Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 09:44:05		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/LK01/K2/Aardlektest A en isolatieweerstand 3~ L-PE en N-PE			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	14,3 ms		
SubResultaten			
Uc	0,1 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 09:44:47		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 09:44:57		
U iso	250 V		
Type R iso	L1/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 09:45:11		
U iso	250 V		
Type R iso	L2/PE		
R iso			Goed

Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:45:23	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L3/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:45:31	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/LK01/K3/Aardlektest A en isolatieweerstand 3~ L-PE en N-PE		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	170,7 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,2 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:46:34	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	9,85 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	

Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:46:41	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L1/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	9,90 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:46:52	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L2/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	9,87 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:47:03	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L3/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	9,72 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:47:08	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/LK01/K4/Aardlektest A en isolatieweerstand 3~ L-PE en N-PE		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	13,5 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,2 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:48:20	

	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:48:32	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L1/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:48:41	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L2/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:48:57	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L3/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	

Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:49:51	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/LK01/K5/Aardlektest A en isolatieweerstand 3~ L-PE en N-PE			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	15,1 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:50:51	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:51:02	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L1/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:51:13	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L2/PE	

R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:51:23	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L3/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:51:31	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/LK01/K6/Aardlektest A en isolatieweerstand 3~ L-PE en N-PE		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	14,3 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:52:25	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			

	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:52:33	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L1/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:52:47	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L2/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:52:58	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L3/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:53:06	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/LK01/K7/Aardlektest A en isolatieweerstand 3~ L-PE en N-PE		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	14,0 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			

DatumTijd	24-7-2024 09:55:33		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		

R iso	Goed

Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 09:55:47		
U iso	250 V		
Type R iso	L1/PE		

R iso	Goed

Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 09:55:58		
U iso	250 V		
Type R iso	L2/PE		

R iso	Goed

Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 09:56:09		
U iso	250 V		
Type R iso	L3/PE		

R iso	Goed

Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			

Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 09:56:25		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/LK01/K7/isolatieweerstand 3~TN-S			Goed
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 09:54:25		
U iso	250 V		
Type R iso	L1/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 09:54:37		
U iso	250 V		
Type R iso	L2/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 09:54:48		
U iso	250 V		
Type R iso	L3/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			

Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 09:54:56		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/LK01/K8/Aardlektest A en isolatieweerstand 3~ L-PE en N-PE			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	13,7 ms		
SubResultaten			
Uc	0,0 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 09:57:11		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 09:57:20		
U iso	250 V		
Type R iso	L1/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 09:57:30		
U iso	250 V		
Type R iso	L2/PE		
R iso			Goed

Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:57:40	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L3/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:57:47	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/LK01/K9/Aardlektest A en isolatieweerstand 3~ L-PE en N-PE			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	12,9 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:58:53	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	

Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:59:01	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L1/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:59:13	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L2/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:59:23	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L3/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 09:59:41	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/LK01/10/Aardlektest A en isolatieweerstand 3~ L-PE en N-PE		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	13,5 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:00:33	

Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		

R iso	Goed

Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 10:00:42		
U iso	250 V		
Type R iso	L1/PE		

R iso	Goed

Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 10:00:52		
U iso	250 V		
Type R iso	L2/PE		

R iso	Goed

Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 10:01:03		
U iso	250 V		
Type R iso	L3/PE		

R iso	Goed

Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		

Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:01:11	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/LK01/11/Aardlektest A en isolatieweerstand 3~ L-PE en N-PE			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	12,9 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:01:59	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:02:10	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L1/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:02:22	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L2/PE	

R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:02:31	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L3/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:02:39	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/L0/1/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE			Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	36,6 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:46:10	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	38,9 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:46:13	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/L0/5/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE			Goed
R iso			Goed

Resultaten			
	Riso	59,3 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:47:24	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	65,1 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:47:28	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L0/8/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE		Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	9,61 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:48:20	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	9,63 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:48:24	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L0/10/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			

	t ΔN	17,7 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:50:10	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	55,5 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:50:13	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	58,7 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:50:17	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L0/11/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	29,1 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			

DatumTijd	24-7-2024 10:53:09		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	24,5 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 10:53:12		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	25,1 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 10:53:16		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/L0/12/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	29,3 ms		
SubResultaten			
Uc	0,0 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 10:53:53		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		

	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:54:01	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:54:06	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L0/13/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	29,6 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:54:47	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			

	Riso	35,3 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:54:50	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	36,9 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:54:53	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L0/14/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	28,8 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:56:48	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	84,3 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			

	DatumTijd	24-7-2024 10:56:51	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	90,6 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:56:55	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L0/15/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	28,7 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:57:53	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:57:58	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed

SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:58:04	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/L0/16/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	29,1 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:59:09	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:59:15	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:59:20	

	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/L0/K3/isolatieweerstand 3~TN-S			Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 11:00:17	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L1/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 11:00:31	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L2/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 11:00:44	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L3/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 11:00:54	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	

	Node/DEN HAAG/HKL/L0/Zi / Zs 3~		Goed
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	556 A	Goed
	Z	0,41 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,03 Ω	
	R	0,41 Ω	
	Uln	237 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	266,9 A	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:44:41	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	50 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L1/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	551 A	Goed
	Z	0,42 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,03 Ω	
	R	0,42 Ω	
	Uln	237 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	266,9 A	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:44:50	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	50 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L2/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	559 A	Goed

	Z	0,41 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,04 Ω	
	R	0,41 Ω	
	Uln	238 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	266,9 A	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:44:59	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	50 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L3/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zs			Goed
Resultaten			
	Ipsc	826 A	Goed
	Z	0,28 Ω	
SubResultaten			
	Ulpe	237 V	
	XL	0,04 Ω	
	R	0,27 Ω	
Limieten			
	Ia (Ipsc)	266,9 A	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 10:45:06	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	50 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L1/PE	
	Uc(P)	Uit	
	Stelsel	TN/TT	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK1/5/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE		Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			

	DatumTijd	24-7-2024 11:42:43	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 11:42:48	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/KK1/9/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE			Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 11:43:46	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 11:43:51	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/KK1/13/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE			Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 11:44:56	

	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 11:45:02	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK1/16/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	28,5 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 11:56:20	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 11:56:25	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			

Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 11:56:31		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/KK1/17/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	28,8 ms		
SubResultaten			
Uc	0,2 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:05:35		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:05:40		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:05:46		
U iso	250 V		

	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/KK1/18/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	14,7 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:06:39	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:06:45	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:06:50	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/KK1/19/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	14,9 ms	
SubResultaten			

Uc	0,1 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:07:35		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:07:40		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:07:46		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/KK1/20/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	28,7 ms		
SubResultaten			
Uc	0,3 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:08:34		
Gebruik	Vast		

Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	60,6 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:08:37		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	62,9 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:08:41		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/KK1/21/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	28,5 ms		
SubResultaten			
Uc	0,1 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:09:27		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		

	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:09:32	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:09:37	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK1/22/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	9,6 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:10:38	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	141,9 MΩ	Goed
SubResultaten			

Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:10:43		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	151,2 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:10:49		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/KK1/23/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	29,1 ms		
SubResultaten			
Uc	0,0 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:11:35		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	71,0 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:11:38		
U iso	250 V		

	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	74,1 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:11:42	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK1/24/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	28,8 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,2 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:12:29	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:12:34	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	

Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:12:40	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/KK1/25/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	9,6 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:17:37	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:17:43	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:17:48	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	

	Node/DEN HAAG/HKL/KK1/26/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	10,8 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:18:31	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:18:36	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:18:42	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK1/27/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	29,0 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	

Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:19:39	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:19:44	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:19:50	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK1/28/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	29,1 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,3 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:22:06	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	

RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:22:12		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:22:17		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/KK1/29/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	29,3 ms		
SubResultaten			
Uc	0,0 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:22:56		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		

	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	6,05 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:22:59	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	6,21 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:23:02	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK1/30/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	29,1 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,2 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:23:42	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	

Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:23:47	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:23:53	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK1/31/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	28,5 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,2 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:24:40	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:24:45	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	

R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:24:51	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK1/32/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	28,5 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:25:57	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:26:02	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			

Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:26:08		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/KK1/33/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	29,0 ms		
SubResultaten			
Uc	0,2 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:26:41		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:26:46		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:26:52		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/KK1/34/aardlektest A met iso			Goed

RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	9,3 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:27:28	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:27:33	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:27:38	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK1/35/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	9,5 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			

Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:28:19		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:28:24		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:28:30		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/KK1/36/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	29,6 ms		
SubResultaten			
Uc	0,1 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:29:06		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		

	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:29:11	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:29:17	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK1/37/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	28,1 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:29:51	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	

R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:29:56	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:30:02	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK1/K1/isolatieweerstand 3~TN-S		Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:31:00	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L1/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:31:11	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L2/PE	
R iso			Goed
Resultaten			

	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:31:25	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L3/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:31:33	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK1/K5/isolatieweerstand 3~TN-S		Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:32:27	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L1/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	179,5 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:32:38	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L2/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	181,0 MΩ	Goed
SubResultaten			

Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:32:49		
U iso	250 V		
Type R iso	L3/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	182,9 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:32:57		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/KK1/K9/isolatieweerstand 3~TN-S			Goed
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:33:50		
U iso	250 V		
Type R iso	L1/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:34:02		
U iso	250 V		
Type R iso	L2/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			

Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:34:14		
U iso	250 V		
Type R iso	L3/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:34:22		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/KK1/K12/Aardlektest A en isolatieweerstand 3~ L-PE en N-PE			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	15,0 ms		
SubResultaten			
Uc	0,0 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:35:19		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:35:28		
U iso	250 V		
Type R iso	L1/PE		
R iso			Goed

Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:35:37	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L2/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:35:48	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L3/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:35:57	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK1/K13/Aardlektest A en isolatieweerstand 3~ L-PE en N-PE		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	15,7 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:36:58	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	

Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:37:11		
U iso	250 V		
Type R iso	L1/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:37:24		
U iso	250 V		
Type R iso	L2/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:37:36		
U iso	250 V		
Type R iso	L3/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:38:07		
U iso	250 V		

Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/KK1/K14/Aardlektest A en isolatieweerstand 3~ L-PE en N-PE			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	24,1 ms		
SubResultaten			
Uc	0,1 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:38:55		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:39:06		
U iso	250 V		
Type R iso	L1/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 12:39:22		
U iso	250 V		
Type R iso	L2/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		

Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:39:33	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L3/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:39:42	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK1/K15/Aardlektest A en isolatieweerstand 3~ L-PE en N-PE		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	16,1 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:40:23	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:40:31	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L1/PE	

R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:40:45	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L2/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:40:58	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L3/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:41:06	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK1/K20/isolatieweerstand 3~TN-S		Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	1,41 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:42:21	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L1/PE	
R iso			Goed
Resultaten			

	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:42:36	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L2/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:42:48	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L3/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	1,37 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 12:43:00	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK1/K24/WERKPLAATS/L1/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	15,5 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 14:46:56	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	

	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 14:47:02	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 14:47:07	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK1/K24/WERKPLAATS/L2/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	8,8 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 14:48:01	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed

SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 14:48:07	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 14:48:12	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK1/K24/WERKPLAATS/K1/Aardlektest A en isolatieweerstand 3~ L-PE en N-PE		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	14,0 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 14:49:44	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 14:49:52	

	U iso	250 V	
	Type R iso	L1/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 14:50:02	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L2/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 14:50:12	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L3/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 14:50:20	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L0A/3/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE		Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	29,9 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:10:44	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	

R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	30,3 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:10:47	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L0A/7/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE		Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	42,9 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:11:37	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	44,5 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:11:41	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L0A/10/isolatieweerstand 1~ L-PE en N-PE		Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:12:35	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed

Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:12:40	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK3/1/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	29,0 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:25:23	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:25:29	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	

Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:25:34	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/KK3/2/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	28,7 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:26:08	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:26:13	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:26:18	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/KK3/3/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed

Resultaten			
	t ΔN	29,0 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:26:47	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:26:52	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:26:57	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK3/4/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	13,3 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	

Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:27:32	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:27:38	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:27:44	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK3/5/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	10,5 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:28:31	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	

	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:28:37	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:28:42	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK3/6/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	9,6 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:29:51	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed

Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:29:56	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:30:02	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK3/7/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	29,3 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:30:42	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	

Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:30:47	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:30:52	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK3/8/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	11,0 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,3 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:31:24	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:31:29	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			

	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:31:34	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/KK3/9/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	29,5 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:32:09	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:32:14	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			

DatumTijd	24-7-2024 13:32:19		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/KK3/10/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	10,5 ms		
SubResultaten			
Uc	0,0 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 13:32:54		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 13:32:59		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 13:33:05		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/KK3/11/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			

	t ΔN	29,0 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,2 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:33:52	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:33:57	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:34:02	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK3/12/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	29,1 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			

DatumTijd	24-7-2024 13:34:44		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 13:34:50		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 13:34:55		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/KK3/13/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	29,2 ms		
SubResultaten			
Uc	0,0 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 13:35:32		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		

	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:35:37	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:35:43	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK3/14/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	10,7 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:36:23	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			

	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:36:28	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:36:34	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK3/15/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	29,0 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:37:32	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			

	DatumTijd	24-7-2024 13:37:37	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:37:43	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK3/16/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	11,1 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:38:12	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:38:17	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed

SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:38:23	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/KK3/17/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	29,3 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:38:55	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:39:00	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:39:06	

	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/KK3/18/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	9,6 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:39:35	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:39:40	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:39:46	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/KK3/K1/isolatieweerstand 3~TN-S			Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed

SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:41:19	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L1/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:41:30	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L2/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:41:41	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L3/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:41:50	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/KK3/K5/isolatieweerstand 3~TN-S		Goed
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	

Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:42:28	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L1/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:42:38	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L2/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:42:48	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L3/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:42:57	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L0B/1/aardlektest AC met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	19,6 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	

Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:53:43	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	AC	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:53:46	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:53:50	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L0B/2/aardlektest AC met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	9,5 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:54:31	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	AC	
	IdN	30 mA	

x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		

R iso	Goed

Resultaten			
Riso	154,2 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 13:54:34		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		

R iso	Goed

Resultaten			
Riso	164,2 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 13:54:37		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		

Node/DEN HAAG/HKL/L0B/9/aardlektest AC met iso	Goed

RCD t	Goed

Resultaten			
t ΔN	9,3 ms		
SubResultaten			
Uc	0,1 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 13:55:41		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	AC		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		

R iso	Goed

Resultaten			
	Riso	30,9 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:55:44	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	31,1 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:55:47	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L0B/10/aardlektest AC met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	18,6 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:56:36	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	AC	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	129,5 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	

Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:56:39	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:56:46	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L0B/12/aardlektest AC met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	10,1 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:57:46	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	AC	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:57:51	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			

	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:57:57	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/L0B/13/aardlektest AC met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	9,6 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,2 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:58:52	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	AC	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 13:58:57	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			

DatumTijd	24-7-2024 13:59:03		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/L0B/14/aardlektest AC met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	9,5 ms		
SubResultaten			
Uc	0,0 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 13:59:40		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	AC		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 13:59:46		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 13:59:51		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/L0B/15/aardlektest AC met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			

t ΔN	9,6 ms		
SubResultaten			
Uc	0,0 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 14:00:28		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	AC		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 14:00:33		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 14:00:39		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/L0C/5/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	9,3 ms		
SubResultaten			
Uc	0,2 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			

DatumTijd	24-7-2024 14:17:49		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		
Fase	(+)		
Test	-		
RCD norm	EN 61008 / EN 61009		
Stelsel	TN/TT		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	262 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 14:17:54		
U iso	250 V		
Type R iso	L/PE		
R iso			Goed
Resultaten			
Riso	>200 MΩ	Goed	
SubResultaten			
Um	263 V		
Limieten			
Limiet (Riso)	230 kΩ		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 14:18:00		
U iso	250 V		
Type R iso	N/PE		
Node/DEN HAAG/HKL/L0C/6/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
t ΔN	9,5 ms		
SubResultaten			
Uc	0,1 V		
Limieten			
Limiet Uc (Uc)	50 V		
Parameters			
DatumTijd	24-7-2024 14:18:39		
Gebruik	Vast		
Selektiviteit	G		
RCD type	A		
IdN	30 mA		
x IdN	1		

	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	1,08 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 14:18:43	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	1,27 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 14:18:47	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L0C/7/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	9,6 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 14:20:17	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			

	Riso	44,8 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 14:20:20	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	45,5 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 14:20:23	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L0C/8/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	9,3 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,2 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 14:20:58	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			

	DatumTijd	24-7-2024 14:21:03	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 14:21:09	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/HKL/L0C/9/aardlektest A met iso		Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	9,3 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,1 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 14:21:40	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 14:21:46	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed

SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 14:21:51	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/L0C/12/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	9,3 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 14:22:34	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	263 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 14:22:40	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 14:22:45	

	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/L0C/13/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	16,8 ms	
SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 14:23:30	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 14:23:35	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 14:23:41	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
Node/DEN HAAG/HKL/L0C/14/aardlektest A met iso			Goed
RCD t			Goed
Resultaten			
	t ΔN	8,8 ms	

SubResultaten			
	Uc	0,0 V	
Limieten			
	Limiet Uc (Uc)	50 V	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 14:24:27	
	Gebruik	Vast	
	Selektiviteit	G	
	RCD type	A	
	IdN	30 mA	
	x IdN	1	
	Fase	(+)	
	Test	-	
	RCD norm	EN 61008 / EN 61009	
	Stelsel	TN/TT	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 14:24:32	
	U iso	250 V	
	Type R iso	L/PE	
R iso			Goed
Resultaten			
	Riso	>200 MΩ	Goed
SubResultaten			
	Um	262 V	
Limieten			
	Limiet (Riso)	230 kΩ	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 14:24:37	
	U iso	250 V	
	Type R iso	N/PE	
	Node/DEN HAAG/RK5/Zi / Zs 3~		Goed
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	694 A	Goed
	Z	0,33 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,05 Ω	
	R	0,33 Ω	
	Uln	239 V	
	Isc0.38		

	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	169,5 A	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 07:58:12	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	35 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L1/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	707 A	Goed
	Z	0,33 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,05 Ω	
	R	0,32 Ω	
	Uln	238 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	169,5 A	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 07:58:21	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	35 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L2/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zi			Goed
Resultaten			
	Ipsc	702 A	Goed
	Z	0,33 Ω	
SubResultaten			
	XL	0,04 Ω	
	R	0,32 Ω	
	Uln	237 V	
	Isc0.38		
	Isc0.76		
	Isc1.15		
Limieten			
	Ia (Ipsc)	169,5 A	

Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 07:58:30	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	35 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L3/N	
	Stelsel	TN/TT	
Zs			Goed
Resultaten			
	Ipsc	1,00 kA	Goed
	Z	0,23 Ω	
SubResultaten			
	Ulpe	237 V	
	XL	0,05 Ω	
	R	0,22 Ω	
Limieten			
	Ia (Ipsc)	169,5 A	
Parameters			
	DatumTijd	24-7-2024 07:58:41	
	Karakteristiek	gG	
	Zekering I	35 A	
	Zekering t	5 s	
	Isc factor	1	
	Test	L1/PE	
	Uc(P)	Uit	
	Stelsel	TN/TT	