WERKBON



GHI B.V.
Daalderweg 22 A
1507 DT Zaandam
Nederland
35027337
NL810266386B01

Algemeen:

Werknemer: Khalid
Uitvoerdatum: 30-04-2026 11:00
Bon nummer: 262337

Type werkzaamheden: storing
Opdrachtnummer Klant:
Werkzaamheden gereed: Ja

Werkadres:

Debiteurnummer:
Naam: Hotelschool Den Haag - Hotelschool The Hague
Contactpersoon: Robin Heeman
Adres: Brusselselaan 2 Koud
Postcode / plaats: 2587 AH Den Haag

Factuuradres:

150751
Hotelschool The Hague
de crediteuren administratie
Brusselselaan 2 de crediteuren administratie 2
2587 AH 'S GRAVENHAGE

Gewerkte tijd(en):

Medewerker	Datum	Begintijd	Eindtijd	Totaal
57 Khalid	30-04-2026	11:00	14:00	03:00
				03:00

Werkzaamheden:

30-4-2026 IT: Jaarlijkse lekdetectie koelcellen en vriescellen en de blastchiller. Toevoegen in R-flow.
Ricardo Walison 06-27483983

Bevindingen Monteur:

De lektest is op volgende objecten uitgevoerd:
ID-424496 vriescel kelder
ID-424497 koelcel kelder
ID-647025 aggregaat vriescel kelder
ID-647026 aggregaat koelcel kelder
ID-106307 blaschiller keuken,
ID-106310 aggregaat koelcel keuken (op de dak)
ID-647023 aggregaat blaschiller (entree leverancier)
ID-424478 koelcel keuken.
De resultaat staat negatief behalve blaschiller ID-106307 met lekke verdamper die moet besteld end vervangt.
De kok vraagt een nieuwe gordijn voor koelcel ID-424478 end hij eist een merk die niet geplakt blijven (110 cm x 210 cm gordijn koelcel keuken).

Gebruikte materialen:

Aantal	Omschrijving	Object
1	Klein materiaal	
1	Voorrijtarief	
1	Parkeerkosten	
1	Administratiekosten	

Apparaat:



Code:	Id 106307
Omschrijving:	Blastchiller
Merk:	Gram
Type:	
Locatie:	Keuken

Getekend door: Robin Heeman

Bij GHI B.V. zijn de algemene voorwaarden van de Metaalunie van toepassing. Deze vindt u op onze website www.ghibv.nl.