

Kazerne	Huidig noodstroom- aggregaat kVA	Aansluit- waarde / gecontr vermogen MK	ATS aanwezig	ATS plaatsen of vervangen
Enschede Spaansland	60	126 kW	ja	ja
Almelo Centrum	400	111 kW	ja	nee
Hengelo Centrum	88	122 kW	ja	ja
TSC (H7)	nee	?	nee	ja
Goor	20	3 x 35 Amp	ja	ja
Haaksbergen	20	3 x 50 Amp	ja	ja
Nijverdal	nee	3 x 50 Amp	nee	ja
Vroomshoop	nee	3 x 25 Amp	nee	ja
Hengelo Noord	44	3 x 50 Amp	ja	nee
Denekamp	12,5	3 x 50 Amp	ja	ja
Hellendoorn	nee	3 x 35 Amp	nee	ja
Enter	nee	3 x 25 Amp	nee	ja
Wierden	nee	3 x 50 Amp	nee	ja
Diepenheim	nee	3 x 25 Amp	nee	ja
Den Ham	nee	3 x 25 Amp	nee	ja
Holten	nee	3 x 25 Amp	nee	ja
Vriezenveen	nee	3 x 50 Amp	nee	ja
Delden	nee	3 x 25 Amp	nee	ja
Borne	nee	3 x 25 Amp	nee	ja
Glanerbrug	nee	3 x 40 Amp	nee	ja
Boekelo	nee	3 x 63 Amp	nee	ja

Enschede Noord	80	51 kW	ja	ja
Losser	44	3 x 63 Amp	ja	ja
Weerselo	44	3 x 25 Amp	ja	ja
Tubbergen	66	3 x 50 Amp	ja	ja
De Lutte	33	3 x 25 Amp	nee	ja
Ootmarsum	33	3 x 63 Amp	ja	ja
Oldenzaal	44	3 x 63 Amp	ja	ja
Rijssen	44	3 x 25 Amp	ja	ja
Markelo	22	?	ja	nee