

Kazerne	Aansluit- waarde / gecontr vermogen MK	NSA nieuwe plaatsen / verplaatsen	Benodigde kVA	ATS plaatsen	Afsluitbare omkeer- schakelaar plaatsen	Onderhoud
Enschede Spaansland	126 kW	nieuwe plaatsen	200	ja	ja	ja
Hengelo Centrum	122 kW	nieuwe plaatsen	200	ja	ja	ja
TSC (H7)	?	verplaatsen uit Hengelo Centrum	88	ja	nee	ja
Goor	3 x 35 Amp	nieuwe plaatsen	44	ja	nee	ja
Haaksbergen	3 x 50 Amp	nieuwe plaatsen	44	ja	nee	ja
Nijverdal	3 x 50 Amp	nieuwe plaatsen	44	ja	nee	ja
Oldenzaal	3 x 63 Amp	nieuwe plaatsen	44	ja	nee	ja
Holten	3 x 25 Amp	nieuwe plaatsen	44	ja	nee	ja
Vroomshoop	3 x 25 Amp	nieuwe plaatsen	44	ja	nee	ja
Denekamp	3 x 50 Amp	nieuwe plaatsen	22	ja	nee	ja
Hellendoorn	3 x 35 Amp	nieuwe plaatsen	22	ja	nee	ja
Wierden	3 x 50 Amp	nieuwe plaatsen	22	ja	nee	ja
Den Ham	3 x 25 Amp	nieuwe plaatsen	22	ja	nee	ja
Vriezenveen	3 x 50 Amp	nieuwe plaatsen	22	ja	nee	ja
Delden	3 x 25 Amp	nieuwe plaatsen	22	ja	nee	ja
Borne	3 x 25 Amp	nieuwe plaatsen	22	ja	nee	ja
Glanerbrug	3 x 40 Amp	nieuwe plaatsen	22	ja	nee	ja
Boekelo	3 x 63 Amp	nieuwe plaatsen	22	ja	nee	ja
Weerselo	3 x 25 Amp	nieuw te plaatsen	22	ja	nee	ja
Enter	3 x 25 Amp	verplaatsen uit Goor	22	ja	nee	ja
Diepenheim	3 x 25 Amp	verplaatsen uit Haaksbergen	22	ja	nee	ja
Kazerne	Aansluit- waarde / gecontr vermogen MK	NSA behouden	Huidige kVA	ATS vervangen	Afsluitbare omkeer- schakelaar plaatsen	Onderhoud
Enschede Noord	51 kW	behouden	80	ja	nee	ja
Losser	3 x 63 Amp	behouden	44	ja	nee	ja
Tubbergen	3 x 50 Amp	behouden	66	ja	nee	ja
De Lutte	3 x 25 Amp	behouden	33	ja	nee	ja
Ootmarsum	3 x 63 Amp	behouden	33	ja	nee	ja
Rijssen	3 x 25 Amp	behouden	44	ja	nee	ja
Markelo	?	behouden	22	nee	nee	ja
Hengelo Noord	3x50 Amp	behouden	44	nee	nee	ja
Almelo Centrum	111 kW	behouden	400	nee	ja	ja