

Algemene informatie

Aanbesteding: Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer
Aanbestedende Dienst: Provincie Zeeland
Referentie: PZI_04-2026
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1
Onderwerp: Inschrijvingsbiljet

Vraag:

Het bijgevoegde inschrijvingsbiljet toont reeds een ingevuld bedrag van € 637.515.268,28. Kan de aanbesteder bevestigen dat het inschrijvingsbiljet blanco dient te worden aangeleverd door de inschrijver, en kan een gecorrigeerd, blanco inschrijvingsbiljet gepubliceerd worden?

Antwoord:

Het correcte, blanco inschrijvingsbiljet is toegevoegd bij deze Nota van Inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr. 2
Onderwerp: Deel 1 paragraaf 1.05

Vraag:

In Deel 1, paragraaf 05 worden als aanvang maandag 11 januari 2027 en als oplevering vrijdag 1 oktober 2027 genoemd. Kan de aanbesteder bevestigen dat dit de correcte en leidende data zijn voor deze aanbesteding?

Antwoord:

De voorbereidende werkzaamheden mogen direct na definitieve gunning starten, waarna de werkzaamheden op locatie vanaf 11 januari 2027 kunnen aanvangen e.e.a. op basis van het tijdsplan van de opdrachtnemer. De aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.44.03 van de Standaard moeten worden opgeleverd op 17 december 2027, oplevering voor alle overige werkzaamheden blijft 1 oktober 2027.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Deel 2.1 §04 / art. 01.10.02 lid 04

Vraag:

In Deel 2.1 §04 en Deel 3 art. 01.10.02 lid 04 is aangegeven dat het Werkprotocol Flora en Fauna, het kabelplan, de offerte voor de T-hides en de vergunningen/ontheffingen (bijlage L) nog worden verstrekt bij de Nota van Inlichtingen. Kan de aanbesteder aangeven op welk moment (welke Nvl-ronde) deze stukken exact worden verstrekt, en wordt de inschrijvingstermijn zo nodig verlengd om de gevolgen hiervan (vergunningvoorwaarden, kabelconflicten) tijdig in de inschrijving te kunnen verwerken?

Antwoord:

Vergunningen worden verstrekt na definitieve gunning, inhoud en voorwaarden zijn verwerkt in het definitieve bestek.

De offerte voor het leveren en plaatsen van de T-hides wordt na gunning verstrekt.

Inschrijftermijn wordt niet verlengd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Art. 01.04.01

Vraag:

Gelet op de huidige onzekerheid in de grondstof- en energiemarkten (waaronder sterk fluctuerende olie- en bitumenprijzen) en de uitvoeringsduur van dit werk van bijna een jaar, verzoeken wij de aanbesteder te heroverwegen of de risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard (vooralsnog uitgesloten conform art. 01.04.01) alsnog van toepassing kan

worden verklaard op deze overeenkomst, dan wel een alternatieve prijsindexeringsregeling toe te passen.

Antwoord:

Bij deze nota van inlichtingen is de prijsindexeringsregeling volgens de CBS-indexering met indexering per kalenderkwartaal toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Fase 1 (voorbelasting)

Vraag:

In fase 1 (voorbelasting) dient een zettingscontrole te worden uitgevoerd voorafgaand aan het verwijderen van de voorbelasting. Kan de aanbesteder de door de opdrachtgever gehanteerde referentieplanning/zettingsprognose (behorend bij bijlage C) beschikbaar stellen, zodat inschrijvers de haalbaarheid van de totale uitvoeringstermijn (11-1-2027 t/m 1-10-2027) kunnen beoordelen?

Antwoord:

Nee, het zettingsverloop is berekend en gekoppeld aan de vastgestelde periode gedurende de ligging van de voorbelasting. Deze zettingsperiode betreft een vastgestelde periode waarmee inschrijvers in hun planning rekening dienen te houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bestekpost 253010 (fietstunnel)

Vraag:

Bestekpost 253010 schrijft voor de fietstunnel prefab elementen voor conform 'Romein beton of gelijkwaardig', met een specifiek naspanstelsel (VSL). Kan de aanbesteder bevestigen dat er daadwerkelijk gelijkwaardige alternatieven op de markt beschikbaar zijn die aan deze specificatie kunnen voldoen, en zo ja, welke criteria worden gehanteerd om gelijkwaardigheid te beoordelen? Indien er redelijkerwijs geen gelijkwaardig alternatief voorhanden is, verzoeken wij de aanbesteder dit te heroverwegen conform art. 2.76 Aanbestedingswet 2012.

Antwoord:

Het voorgestelde principe van prefabbeton tunnelelementen die worden nagespannen is gangbaar in Nederland. Verschillende leveranciers kunnen een dergelijke tunnels leveren. Het VSL naspanstelsel met aanhechting (VMA) is ter indicatie voorgeschreven. Andere leveranciers kunnen gelijkwaardige VMA-naspanstelsels leveren die ook voldoen aan de specificaties. Het is aan de aannemer om hier een keuze in te maken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Deel 1 §06

Vraag:

Deel 1 §06 wijkt in het nadeel van de aannemer af van §10 lid III UAV: de onderhoudstermijn van 26 weken gaat pas in na oplevering van alle fases samen, ook wanneer een deelwerk (bijvoorbeeld de fietstunnel) eerder wordt opgeleverd en in gebruik genomen. Kan de aanbesteder de reden voor deze afwijking toelichten, en is de aanbesteder bereid om voor vroegtijdig opgeleverde en in gebruik genomen deelwerken de onderhoudstermijn te laten ingaan vanaf het moment van die deeloplevering, conform de UAV-standaardsystematiek?

Antwoord:

In aanvulling op hetgeen momenteel in Deel 1 §06 is opgenomen, geldt dat een tussentijdse oplevering mogelijk is bij ingebruikname van een deelwerk. De onderhoudstermijn voor dat deelwerk vangt aan op de datum van ingebruikname van die tussentijdse oplevering

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Deel 1 §05 lid 2 / art. 01.13.07

Vraag:

Conform art. 01.13.07 van de Standaard wordt de feitelijke uitvoeringstermijn in overleg tussen de directie en de aannemer vastgesteld binnen de ruim aangegeven termijn. Kan de aanbesteder bevestigen dat de opleverboete van € 1.000,- per dag (Deel 1 §05 lid 3) uitsluitend van toepassing is op overschrijding van de in dit overleg definitief vastgestelde einddatum, en niet automatisch op de thans genoemde datum van 1 oktober 2027 indien deze in overleg wordt aangepast?

Antwoord:

De uiterste opleverdatum staat vast als contractuele datum, zie ook vraag en antwoord 2. De korting conform Deel 1 paragraaf 05 is van toepassing bij overschrijding van deze datum. Slechts indien de directie instemt met een herziene opleverdatum, geldt die nieuwe datum als peildatum voor de kortingsregeling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bestekpost 830040 (coord./communicatie) + stelpost 950050; "Klaver Fietsparkeren" offerte

Vraag:

De stelpost voor levering en montage van T-hides bij Klaver Fietsparkeren (stelpost 950050, met bestekpost 830040 voor de coordinatie/communicatie hieromtrent) is gebaseerd op een offerte die nog bij de Nota van Inlichtingen wordt verstrekt. Omdat de definitieve verkeersfasering, locaties, hoeveelheden en inzet van T-Hide pas na gunning door de opdrachtgever worden vastgesteld, is het voor inschrijvers niet mogelijk om T-Hide vooraf af te prijzen. Kunt u bevestigen dat T-Hide volledig via stelpost 950050 wordt verrekend en dat hiervoor geen afprijzing bij inschrijving wordt verwacht? Is deze stelpost een taakstellend maximum of een indicatief bedrag (thans €70.000,-), en op welke wijze wordt een eventueel verschil met de definitieve offerte verrekend?

Antwoord:

Leverantie en montage T-hide's door Klaver Fietsparkeren op basis van stelpost 950010. De Leverantie en montage door Klaver Fietsparkeren kan volledig op de stelpost geboekt worden.

In bijlage K is bij deze nota van inlichtingen een Productblad en Algemene leverings- en montagevoorwaarden opgenomen. Opdrachtgever verwacht dat dit voldoende is om bestekpost 830040 af te prijzen. De offerte wordt verstrekt bij definitieve gunning.

Locaties en hoeveelheden zijn te vinden op bestekstekening: 2601-PZI-UO-IE-DET-01.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
10

Onderwerp:

Art. 01.27.06 lid 06

Vraag:

Art. 01.27.06 lid 06 stelt een boete van € 100.000,- per asfaltmengsel dat niet aan de MKI-eis voldoet of waarvan de documentatie niet tijdig wordt aangeleverd. Geldt deze boete per overtreding per mengsel, of eenmalig per mengselsoort gedurende de gehele looptijd van het project?

Antwoord:

De sanctie is beperkt tot een eenmalig vast bedrag per mengseltype voor de gehele looptijd van het werk. Met betrekking tot het tijdig overleggen van documentatie wordt een hersteltermijn van 10 werkdagen verleend.

De cumulatie van alle specifiek door de aanbesteder opgelegde kortingen is gelimiteerd op 10% van de aannemingssom. Dit gaat buitenom de EMVI-kortingen, welke de maximalisering heeft zoals aangegeven in Deel 3 paragraaf 01.01.06.

Artikel 01.27.06 lid 06 wordt aangepast naar een gestaffelde MKI-boetestructuur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Art. 01.14.01

Vraag:

Conform art. 01.14.01 stelt de opdrachtgever het fosforslakmengsel ter beschikking, waarbij de leverancier nog niet bekend is ('n.b.'). Provincie Zeeland heeft eerder aangegeven in beginsel geen secundaire bouwstoffen/slakken (waaronder fosforslak) meer te willen toepassen vanwege de bekende problematiek rondom milieu- en uitloogrisico's. Kan de aanbesteder aangeven of dit standpunt inmiddels is gewijzigd, en zo niet, hoe de voorgeschreven toepassing van fosforslak in dit bestek zich daartoe verhoudt? Daarnaast: wie wordt de leverancier van dit materiaal en wat is de verwachte levertermijn, gezien de aannemer dit tijdig moet afroepen ten behoeve van de planning?

Antwoord:

Fosforslakken betreft een bestaande partij van Thermphos, welke reeds gecertificeerd is voor gebruik als fundering. Dit ligt in opslag en kan i.o. worden opgehaald door de opdrachtnemer. Vanuit veiligheid- en gezondheidsperspectief ziet de opdrachtgever geen bezwaren om de fosforslakken toe te passen. Certificering is toegevoegd bij deze nota van inlichtingen.

Er zijn geen aanvullende beheersmaatregelen nodig. De fosforslakken kunnen (net als normale puinverharding) gewoon in basishygiëne worden verwerkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bestek algemeen

Vraag:

In het bestek wordt geen vooronderzoek naar niet-gesprongen explosieven (NGE/OCE) vermeld, ondanks de ligging van het projectgebied in een voormalig frontgebied in Zeeland. Is een dergelijk vooronderzoek uitgevoerd, en indien niet, bij wie ligt het risico wanneer tijdens grondwerk- of heiwerkzaamheden verdachte objecten worden aangetroffen? Daarnaast: is in de bodemonderzoeken (bijlage C) ook op PFAS onderzocht, en zo ja, wat zijn de resultaten en eventuele gevolgen voor de af te voeren grond?

Antwoord:

Ter plaatse van het plangebied is naar verwachting geen kans op de aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven.

Voor niet gesprongen explosieven heeft de gemeente Tholen (bevoegd gezag) onderzoek uitgevoerd. Het gebied is niet aangeduid als aandachtsgebied, dus is voor het onderdeel niet gesprongen explosieven geen aanvullend onderzoek nodig.

De bodem is op PFAS onderzocht en voldoet voor hergebruik of toepassing aan de hergebruiksnorm voor gebieden met een landbouw-/natuurfunctie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
13

Onderwerp:

Art. 01.09.04 / art. 25.13.04 lid 05

Vraag:

Art. 25.13.04 lid 05 vraagt om asbest in kruisende kabels/leidingen apart te vermelden bij revisie. Zijn er reeds aanwijzingen van asbesthoudende kabels of leidingen op het tracé, en welke voorzorgsmaatregelen worden in dat geval van de aannemer verwacht?

Antwoord:

Dit betreft een standaard tekst, zover bij de opdrachtgever bekend is liggen er geen AC leidingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
14

Onderwerp:

Art. 01.10.02 lid 04 (bijlage L)

Vraag:

De lijst van reeds verleende vergunningen en ontheffingen (bijlage L, art. 01.10.02 lid 04) volgt nog bij de Nota van Inlichtingen. Kan de aanbesteder aangeven wat de verwachte omvang en inhoud van deze lijst is, en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn die van invloed kunnen zijn op de planning?

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 3.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
15

Onderwerp:

Bijlage F (Artefact Rapport 972)

Vraag:

Bijlage F (Artefact Rapport 972) bevat het archeologisch onderzoek, maar het bestek vermeldt geen expliciet protocol voor het aantreffen van archeologische vondsten tijdens de uitvoering. Welke maatregelen/protocollen gelden in dat geval, en bij wie ligt het planningsrisico van eventuele vondstmeldingen en nader onderzoek?

Antwoord:

Er zijn geen aanvullende maatregelen of protocollen van toepassing. Bij een onvoorziene stagnatie door een overheidsmaatregel (zoals de wettelijke meld- en stopplicht) heeft de aannemer in de regel recht op termijnverlenging en een vergoeding voor de stagnatiekosten van de opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Art. 01.31.02 lid 06-09

Vraag:

Art. 01.31.02 lid 06-09 stelt een boete van € 1.000,- per overtreding/dag/voertuig op het niet voldoen aan de SEB/HVO-norm, met een maximum van € 3.000,- per dag. Is dit maximum een harde daglimiet over het gehele op het werk aanwezige materieelpark, en op welke wijze wordt de naleving concreet gecontroleerd naast de 4-wekelijkse machine-overzichten?

Antwoord:

Om dubbele cumulatie van sancties met bepaling EMVI-korting op K2 te voorkomen, komt de specifieke korting uit artikel 01.31.02 van Deel 3 van het bestek te vervallen. Uitsluitend de EMVI-kortingsbepaling van toepassing.

De controle op naleving vindt plaats op basis van de verplichte 4-wekelijkse materieeloverzichten, steekproefsgewijze controles op de bouwplaats door de directie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Art. 01.11.01

Vraag:

Art. 01.11.01 legt de coördinatie met de raamovereenkomst groot onderhoud, het maaibestek, eventueel ander Provincie-werk, openbare verlichting door derden en de Nationale Bewegwijzeringsdienst bij de aannemer. Kan de aanbesteder de concrete planning en scope van deze gelijktijdige werkzaamheden (bijlage J) verstrekken, en welke doorzettingsmacht heeft de aannemer indien deze derde partijen tot vertraging leiden?

Antwoord:

De aannemer zal zelf moeten/kunnen inschatten aan de hand van de plannen (als bijlagen bij bestek en NVI) welke werkzaamheden nodig zijn op locatie en de duur van de werkzaamheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
18

Onderwerp:

Art. 62.17.03

Vraag:

Art. 62.17.03 van de Standaard (vergoeding voorbereiding verkeersmaatregelen) is buiten werking gesteld; verrekening loopt uitsluitend via de opgenomen bestekposten. Betekent dit dat wijzigingen in het verkeersplan als gevolg van latere aanwijzingen door de directie niet afzonderlijk verrekenbaar zijn, ook niet wanneer deze budgettair afwijken van de oorspronkelijke K1-inschrijving?

Antwoord:

Door de directie aangegeven wijzigingen, welke budgettair afwijken, van verkeersmaatregelen in het plan van aanpak K1 kunnen verrekend worden op stelpost: 950030

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
19

Onderwerp:

Art. 01.27.06

Vraag:

Art. 01.27.06 vermeldt dat wijzigingen in asfaltmengsels ten opzichte van de inschrijving direct gemeld moeten worden aan de 'adviseur Duurzaam GWW'. Wie is deze adviseur en via welk kanaal /contactpunt dient deze melding te verlopen?

Antwoord:

Contact loopt telefonisch of per email. De (contact)gegevens van de adviseur Duurzaam GWW worden gedeeld na de definitieve gunning.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
20

Onderwerp:

Div. bestekposten ('of gelijkwaardig')

Vraag:

In het bestek worden op meerdere plaatsen specifieke fabricaten voorgeschreven met de mogelijkheid tot 'of gelijkwaardig' (o.a. ACO, Zwaagstra Beton, Arfman Hekwerk, GreenMax, Van Walraven, TBS Soest, Remmers). Wat is de door de directie te hanteren beoordelingstermijn voor een gelijkwaardigheidsvoorstel, gezien de beperkte doorlooptijd van het project?

Antwoord:

Maximaal twee weken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
21

Onderwerp:

Deel 1 §07

Vraag:

Dient de opdrachtnemer rekening te houden met eventuele omissies of ontbrekende gegevens met betrekking tot de aan- en afvoerroute voor materieel en materialen? Kunt u bevestigen welke route(s) formeel zijn toegestaan en of aanvullende eisen, beperkingen of verkeersmaatregelen vanuit de opdrachtgever worden verwacht?

Antwoord:

Zie bestek paragraaf 09 deel 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Art. 01.31.02 lid 05

Vraag:

Art. 01.31.02 lid 05 vermeldt dat het aantonen van de toegezegde duurzame prestaties essentieel is om in aanmerking te komen voor 'de beloning die de opdrachtgever beschikbaar stelt'. Dit begrip wordt nergens in het bestek nader gedefinieerd. Kunt u toelichten wat de omvang, vorm, voorwaarden en uitbetalingswijze van deze beloning zijn, en waar deze in de aanbestedingsdocumenten is vastgelegd?

Antwoord:

Tekst is foutief en is verwijderd bij deze Nota van Inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Bijlage 3 punt 7 / art. 01.27.06

Vraag:

In het bestek (§ 01.27.06) wordt de MKI-drempelwaarde-eis uitsluitend gesteld aan toe te passen asfaltmengsels. Bijlage 3, punt 7 vraagt echter een 'MKI-eisen invulijst' met EPD's, TRL-niveaucertificaten en een beschrijving van de duurzame toepassingen van 'dit product', zonder dit uitdrukkelijk tot asfalt te beperken. Kan de aanbesteder bevestigen of deze MKI-eisen invulijst uitsluitend betrekking heeft op de toe te passen asfaltmengsels, of dat hierin ook andere bij dit werk toe te passen bouwstoffen/producten (zoals prefab beton, funderingsmateriaal e.d.) moeten worden opgenomen? Indien het laatste het geval is: voor welke productcategorieën geldt dit dan precies, en op basis van welke referentie-/drempelwaarden?

Antwoord:

Betreft enkel asfaltmengsels.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
24

Onderwerp:

Deel 3 art. 01.02.06

Vraag:

Kan voor K1 en K2 een EMVI-matrix of subcriterium-weging worden opgenomen, zodat de BPKV-sanctie proportioneel per onderdeel kan worden toegepast wanneer slechts één onderdeel niet wordt waargemaakt?

Antwoord:

Binnen de kwalitatieve BPKV-criteria wegen alle subonderdelen gelijkwaardig mee. Indien een opdrachtnemer een aangeboden prestatie of maatregel op een specifiek subonderdeel niet of niet volledig realiseert, wordt de EMVI-sanctie naar rato toegepast. De inhouding van 1,5 maal de behaalde fictieve korting wordt uitsluitend berekend over het niet-gerealiseerde (sub)onderdeel van de aangeboden prestatie, op basis van de gehanteerde EMVI-beoordelingsmethodiek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
25

Onderwerp:

Posten 861010/861020/862010/862040/950030

Vraag:

In post 861010 en 861020 stelt de aannemer een verkeersplan en verkeersmaatregelentekeningen

op, welke door de opdrachtgever worden beoordeeld en eventueel gewijzigd. In post 862010 en 862040 dienen deze verkeersmaatregelen echter reeds bij inschrijving te worden afgeprijsd. Dit lijkt tegenstrijdig, omdat wijzigingen door de opdrachtgever na gunning kunnen leiden tot gewijzigde hoeveelheden en kosten. Daarnaast is in post 950030 een stelpost voor verkeersmaatregelen opgenomen. Wij stellen voor om posten 862010 en 862040 te laten vervallen en alle verkeersmaatregelen via stelpost 950030 te verrekenen (eventueel te verhogen naar bijv. €150.000 om aan te sluiten bij de verwachte omvang van de verkeersmaatregelen). Kunt u aangeven of dit voorstel kan worden overgenomen, of anderszins verduidelijken hoe de posten 862010/862040 zich verhouden tot stelpost 950030 en hoe kostenwijzigingen worden verrekend wanneer de opdrachtgever verkeersmaatregelen wijzigt na gunning?

Antwoord:

In bestekposten 861010, 861020, 861030, 862010, 862040 en 862050 dienen afgeprijsd te worden op basis van plan van aanpak K1. Stelpost 950030 dient enkel voor door de directie aangegeven en onvoorziene wijzigingen, welke budgettair afwijken, van plan van aanpak K1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
26

Onderwerp:

RAW-bestek PZI_04-2026 (diverse)

Vraag:

In diverse onderdelen van het bestek en de aanbestedingsleidraad worden plannen en documenten gevraagd die door de opdrachtgever beoordeeld moeten worden, zoals het V&G-plan Uitvoeringsfase, het fasering- en verkeersplan (K1), het duurzaamheidsplan (K2), de AERIUS-berekening, het laadplan en de MKI-eisen invulijst (incl. EPD's en TRL-certificaten). Kunt u bevestigen of voor deze plannen en documenten formele acceptatietermijnen gelden, binnen welke termijn de opdrachtgever deze beoordeelt, en of er per documenttype specifieke termijnen of procedures van toepassing zijn?

Antwoord:

K1 en K2 worden voorafgaand aan het openen van de kluis prijs in consensus beoordeeld. Overige bij inschrijving in te dienen producten worden uiterlijk voor voorlopige gunning beoordeeld. Voor herstellen van voorgenoemde telt het hersteltermijn zoals benoemd in de aanbestedingsleidraad.

Voor de plannen en documenten die tijdens de uitvoeringsfase moeten worden ingediend, gelden de termijnen zoals opgenomen in de bestekposten. Opdrachtgever zal deze binnen 2 weken beoordelen, waarna opdrachtnemer binnen 1 week de aangepaste versie dient in te dienen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
27**Onderwerp:**

Post 013020

Vraag:

Klopt de lengte van de te leveren perkoenpalen in bestekpost 013020?

Antwoord:

Bestekpost is aangepast bij deze nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
28**Onderwerp:**

Post 821020

Vraag:

Klopt de lengte van de te leveren perkoenpalen in bestekpost 821020?

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 27.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
29**Onderwerp:**

Post 133510 / §1335

Vraag:

Is de minimale ophoging met big bags in bestekpost 133510 daadwerkelijk 1 meter, in plaats van de 25 cm die in paragraaf 1335 wordt genoemd?

Antwoord:

De aan te brengen bigbags worden uitgesloten van de maximale ophoogsnelheid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
30**Onderwerp:**

Post 135010

Vraag:

Dient het in bestekpost 135010 te leveren zand ontzilt te zijn?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
31

Beantwoord op:
23 sep 2026

Percelen:
P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Onderwerp:
Post 863030

Vraag:
Is bestekpost 863030 enkel ten behoeve van de werkzaamheden van de aannemer zoals beschreven in het bestek?

Antwoord:
Correct, enkel werkverlichting.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 sep 2026

Percelen:
P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Posten 861010/861020/881010/881020

Vraag:
Kloppen de kruisverwijzingen tussen bestekpost 861020 en 881010, en tussen bestekpost 861010 en 881020?

Antwoord:
Verwijzingen zijn aangepast bij deze nota van inlichtingen

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 sep 2026

Ref.nr.
33

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Onderwerp:

Post 830010

Vraag:

Post 830010 verwijst naar tekstbord T113-2T201-2. Deze codering komt niet overeen met een standaard RVV-bord en lijkt een leveranciersspecifieke typeaanduiding. Kunt u aangeven welke afmetingen dit bord heeft (breedte, hoogte, dikte), inclusief de afmetingen van het tekstpaneel en de drager, zodat inschrijvers de juiste materialen en uitvoering kunnen begroten?

Antwoord:

Zie CROW Wegontwerp Verkeerstekens (toepassing, plaatsing en uitvoering), Overzicht tijdelijke informatieborden (Werk in uitvoering).

Afmeting: ca. 1650 x 1950mm, tekst nader te bepalen i.o.m. directie. Rekening houden met 5 stuks op diverse locaties.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
34

Onderwerp:

Bijlage 1 – BPKV beoordelingsprocedure EMVI-criterium, § 3.1 t/m 3.3, pag. 9-10 en Aanbestedingsleidraad, § 6.1, pag. 16

Vraag:

In het kader van een transparante en objectieve beoordeling verzoeken wij de aanbesteder om de kwalitatieve beoordeling van K1 en K2, inclusief de toegekende cijfers en fictieve kortingen aan de inschrijvers bekend te maken vóórdat de prijscomponent wordt betrokken bij de bepaling van de EMVI? Indien dit niet mogelijk is, kunt u toelichten op welke wijze wordt geborgd en vastgelegd dat de prijs geen invloed kan hebben op de kwalitatieve beoordeling?

Antwoord:

De kwalitatieve beoordeling van K1 en K2 vindt onafhankelijk van de prijs plaats. De kwalitatieve beoordeling, inclusief de toegekende scores en de onderbouwing daarvan, wordt voorafgaand aan het openen van de prijskluis definitief vastgesteld en vastgelegd. De beoordelaars hebben gedurende de kwalitatieve beoordeling geen inzage in de prijs. Ter inzage zijn de data toegevoegd aan de planning in de aanbestedingsleidraad.

De inkoper is aanwezig bij het beoordelingsoverleg als onafhankelijke begeleider van het beoordelingsproces. De inkoper zal de digitale kluis met de prijzen pas openen nadat de

kwalitatieve scores definitief zijn vastgesteld, waarna de definitieve vergelijkingsprijzen kunnen worden berekend.

De Aanbesteder acht het niet noodzakelijk om de kwalitatieve beoordeling en de fictieve kortingen voorafgaand aan het openen van de prijskluis aan de inschrijvers bekend te maken. Met de hierboven beschreven werkwijze wordt geborgd dat de prijs geen invloed heeft op de kwalitatieve beoordeling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Bijlage 1 – BPKV beoordelingsprocedure EMVI-criterium, § 1.3, pag. 1 en hoofdstuk 3, pag. 9 e.v.

Vraag:

Is de aanbesteder bereid om als onderdeel van de kwalitatieve beoordeling een voor alle inschrijvers gelijk ingericht presentatie-/verificatiemoment op te nemen, waarin de inschrijver zijn ingediende plannen kan toelichten, zonder daarbij nieuwe inhoudelijke toezeggingen of maatregelen toe te voegen?

Antwoord:

Nee. De Aanbesteder neemt geen presentatie-/verificatiemoment op als onderdeel van de kwalitatieve beoordeling.

De kwalitatieve beoordeling vindt plaats op basis van de door de inschrijver ingediende inschrijving en de daarin opgenomen informatie. Gezien de aard en omvang van de werkzaamheden ziet de Aanbesteder op dit moment geen meerwaarde in een aanvullend presentatie-/verificatiemoment. De Aanbesteder acht de informatie die de inschrijvers in hun inschrijving verstrekken voldoende om de kwalitatieve aspecten te kunnen beoordelen.

De Aanbesteder wil daarnaast voorkomen dat na het indienen van de inschrijving alsnog aanvullende informatie of toelichting een rol kan spelen bij de kwalitatieve beoordeling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, § 3.6 Planning, pag. 3

Vraag:

Voor inschrijvers geldt 26 oktober 2026 om 10.00 uur als uiterste indieningstermijn. Voor de gunningsbeslissing van 10 november 2026 en de definitieve gunning van 1 december 2026 worden daarentegen streefdata gehanteerd en is aangegeven dat aan de planning geen rechten kunnen worden ontleend. Gelet op de benodigde beschikbaarheid van personeel, materieel en leveranciers richting de start van de werkzaamheden op 11 januari 2027, verzoeken wij de aanbesteder om de datum voor de gunningsbeslissing als vaste datum te hanteren.

Antwoord:

Nee. De Aanbesteder hanteert de in de aanbestedingsstukken opgenomen data voor de gunningsbeslissing en definitieve gunning als streefdata. Gezien de aard en omvang van de aanbesteding en het verloop van de beoordelings- en gunningsprocedure kan de Aanbesteder vooraf niet met zekerheid garanderen dat deze data worden gehaald.

De Aanbesteder zal zich inspannen om de opgenomen planning te volgen, mede met het oog op de geplande start van de werkzaamheden op 11 januari 2027. Aan de genoemde streefdata kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Bijlage 1 – BPKV beoordelingsprocedure EMVI-criterium, § 2.1.1, pagina 3 / RAW-bestek PZI_04-2026, fasering en besteksopbouw

Vraag:

In § 2.1.1 van Bijlage 1 wordt gesproken over een door de opdrachtgever aangegeven 'basis-fasering', die door de inschrijver verder geoptimaliseerd dient te worden. Wij treffen in de aanbestedingsstukken geen afzonderlijke basis-fasering aan. Kunt u bevestigen dat met deze basis-fasering wordt verwezen naar de fasering zoals deze uit de opbouw van het RAW-bestek PZI_04-2026 blijkt, te weten Fase 0 t/m Fase 4? Indien hiermee een andere basis-fasering wordt bedoeld, verzoeken wij u deze alsnog beschikbaar te stellen.

Antwoord:

Met de tekst 'basis-fasering' wordt de fasering zoals benoemd in de hoofdstukindeling van het bestek bedoeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Bijlage 1 – BPKV beoordelingsprocedure EMVI-criterium, §3.4 BPKV-sanctie, pag. 12 / RAW-bestek PZI_04-2026, art. 01.02.06 EMVI-boete, blad 168

Vraag:

In §3.4 is bepaald dat bij het niet of niet volledig realiseren van aangeboden prestaties een BPKV-sanctie wordt opgelegd ter grootte van 1,5 maal de op het betreffende criterium behaalde fictieve korting, ten opzichte van hetgeen op dat criterium is aangeboden. Kunt u verduidelijken hoe deze sanctie wordt bepaald wanneer slechts een afzonderlijke maatregel of een deel van de aangeboden prestatie niet wordt gerealiseerd? Wordt de sanctie in dat geval naar rato bepaald op basis van de betreffende maatregel/prestatie? Tevens verzoeken wij u de totale BPKV-sanctie te maximaliseren tot een redelijk percentage van de aannemingssom.

Antwoord:

Zie vraag en antwoord vraag 24.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad PZI_04-2026, § 5.8 'Geen strategische en/of manipulatieve inschrijving', pag. 15 en § 6.1 'Gunningscriterium', pag. 16

Vraag:

In § 5.8 geeft opdrachtgever aan dat inschrijvers een reële, marktconforme prijsaanbieding dienen te doen en dat irreëel lage of hoge prijzen kunnen leiden tot het terzijde leggen van een inschrijving. Op basis van welke objectieve criteria beoordeelt opdrachtgever of sprake is van een abnormaal lage dan wel irreële inschrijving en welke verificatieprocedure wordt hierbij toegepast? Om onduidelijkheid te voorkomen en gunning op kwaliteit te borgen, verzoeken wij opdrachtgever een minimale inschrijfprijs vast te stellen.

Antwoord:

De beoordeling van een mogelijk irreële prijzen vindt plaats conform artikel 2.116 van de Aanbestedingswet 2012. Bij mogelijk irreële prijzen vraagt de aanbesteder om een toelichting aan de inschrijver. De aanbesteder toetst de prijzen objectief aan de raming opdrachtgever, marktconforme kostprijzen en kerngetallen. Er wordt geen minimale inschrijfprijs aangeleverd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
40

Onderwerp:

Bestek PZI_04-2026, Deel 3, art. 01.27.06 lid 06 'MKI', blad 179 van 204 / Aanbestedingsleidraad §6.4.1, pag. 17-19

Vraag:

Op grond van artikel 01.27.06 lid 06 (resp. 01.26.06 lid 06) wordt bij overschrijding van de MKI-drempelwaarde, of bij het niet tijdig aanleveren van de vereiste documenten na ingebrekestelling, een boete opgelegd van € 100.000,- per asfaltmengsel dat niet voldoet. Dit bedrag is vast en niet gerelateerd aan de mate van overschrijding, noch aan de omvang of waarde van het betreffende asfaltmengsel binnen het werk, en kent geen cumulatiumaximum. Kan de opdrachtgever toelichten hoe deze boete zich verhoudt tot het proportionaliteitsbeginsel van artikel 1.10 Aanbestedingswet 2012 en voorschrift 3.9 van de Gids Proportionaliteit, gelet op de mogelijke wanverhouding tussen de boete en de waarde van (met name de kleinere) asfaltposten in dit werk? Is de opdrachtgever bereid de boete proportioneel te maken naar de mate van overschrijding en/of een maximum te stellen aan de cumulatie van boetes over meerdere mengsels?

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 10.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
41

Onderwerp:

Bijlage 1 – BPKV beoordelingsprocedure EMVI-criterium, §2.1.4 en §2.1.5, pagina 4

Vraag:

In §2.1.4 wordt een Grondstrokenplan als afzonderlijk in te dienen product genoemd. Kunt u bevestigen dat het Grondstrokenplan als afzonderlijk document mag worden ingediend en geen onderdeel vormt van de maximaal 4 A4-pagina's en 2 A1-bijlagen van het Plan van Aanpak K1? Zo ja, welke vorm- en paginaverensten gelden voor het Grondstrokenplan?

Antwoord:

Nee, dit dient binnen de criteria die geldt voor K1 volgens de BPKV 2.1.5 inbegrepen te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
42

Onderwerp:

Bijlage 1, BPKV beoordelingsprocedure, paragraaf 2.2.2., pagina 6:

Vraag:

U geeft aan dat de datum berekening t.b.v. Aeries niet voor 7 oktober 2025 mag liggen. Is dit correct of hoort hier 2026 te staan?

Antwoord:

Provincie Zeeland begrijpt uw vraag. Om die reden passen wij het uitgangspunt uit bijlage 1 BPKV beoordelingsprocedure EMVI-criterium "beste prijs-kwaliteitverhouding" onder 2.2.2. aan. Inschrijver dient verplicht gebruikt te maken van de geactualiseerde Aeries Calculator die ingaat op 6 oktober 2026.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
43**Onderwerp:**

Vragen Nvl

Vraag:

In de planning is uitsluitend een eerste vragenronde opgenomen, terwijl na publicatie van de Nota van Inlichtingen nog circa één maand resteert tot de uiterste inschrijfdatum. Bovendien worden bij de Nota nog verschillende voor de aanbieder relevante documenten verstrekt. Is opdrachtgever bereid een tweede vragenronde open te stellen, zodat inschrijvers verduidelijkende vragen kunnen stellen naar aanleiding van de eerste Nota en de daarbij verstrekte documenten

Antwoord:

Aanbesteder voegt een tweede nota van inlichtingen toe. In de tweede vragenronde mogen uitsluitend vragen worden gesteld die voortvloeien uit de antwoorden, wijzigingen en nieuw of gewijzigd verstrekte documenten bij de eerste Nota van Inlichtingen. De deadline voor het stellen van vragen voor nota van inlichtingen 2 is vrijdag 2 oktober 2026 vóór 10:00 uur. De streefdatum voor de publicatie van deze nota van inlichtingen is vrijdag 9 oktober 2026.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
44**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad 6.4.1 Alternatieve asfaltmengsels

Vraag:

"In paragraaf 6.4.1 van de aanbestedingsleidraad is bepaald dat alternatieve asfaltmengsels zijn toegestaan indien deze voldoen aan minimaal TRL 8. Tevens is bepaald dat in de SMA-deklaag maximaal 30% PR en in de AC Surf-deklaag maximaal 50% PR mag worden toegepast. In artikel 81.26.02 van het bestek staat dat een asfaltmengsel met een certificaat van het

Asfaltkwaliteitsloket op TRL 8 of hoger in afwijking van het voorgeschreven asfaltmengsel mag worden toegepast.

Kan opdrachtgever verduidelijken hoe deze bepalingen zich tot elkaar verhouden? Wij verzoeken aanbesteder daarbij expliciet te bevestigen:

1. of toepassing van maximaal 30% PR in een SMA-deklaag en maximaal 50% PR in een AC Surf-deklaag rechtstreeks is toegestaan, zonder dat het mengsel om die reden over een TRL 8-certificaat hoeft te beschikken;
2. of de genoemde percentages absolute bovengrenzen zijn die ook gelden voor alternatieve asfaltmengsels met TRL 8 of hoger;
3. of dat bij toepassing van een alternatief asfaltmengsel met TRL 8 of hoger van deze percentages mag worden afgeweken, bijvoorbeeld door meer dan 30% PR in een SMA-deklaag toe te passen.

Indien de percentages absolute bovengrenzen zijn, verzoeken wij opdrachtgever dit expliciet in de aanbestedingsstukken vast te leggen."

Antwoord:

Nee, mengsels dienen aan beide eisen te voldoen, zowel het TRL8 (of hoger) niveau en de PR grens.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
45

Onderwerp:

AERIUS-berekening

Vraag:

"In paragraaf 2.2.2 van Bijlage 1 staat dat de bij inschrijving over te leggen AERIUS-berekening niet van vóór 7 oktober 2025 mag dateren. Tegelijkertijd wijst opdrachtgever op de jaarlijkse actualisatie van AERIUS Calculator op 6 oktober 2026 en wordt de keuze voor de versie van vóór of na deze actualisatie bij de inschrijver gelegd.

Kan opdrachtgever bevestigen of de genoemde datum van 7 oktober 2025 juist is? Tevens verzoeken wij aanbesteder één voor alle inschrijvers geldende versie van AERIUS Calculator voor te schrijven, zodat de berekeningen op een uniforme en onderling vergelijkbare basis worden opgesteld en beoordeeld."

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 42.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
46**Onderwerp:**

Zettingszones

Vraag:

"In het geotechnisch rapport worden de maatgevende zettingszones aangeduid als:

Snede 1 = DP-48

Snede 2 = DP-50

Snede 3 = DP-57

Snede 4 = DP-61

Echter in de zettingstabellen worden vervolgens andere profielen genoemd:

Snede 1 = DP-49

Snede 2 = DP-51

Snede 3 = DP-56

Snede 4 = DP-62 Welke dwarsprofielen zijn daadwerkelijk maatgevend voor de zettings- en stabiliteitsmaatregelen, aangezien hoofdstuk 5, hoofdstuk 8 en hoofdstuk 10 van het geotechnisch rapport verschillende DP-nummers noemen?"

Antwoord:

Zettingszones, in hoofdstuk 5 inleiding en hoofdstuk 10 conclusie zijn correct. De dwarsprofielen aangegeven in de tabellen in hoofdstuk 8 dienen te zijn:

Snede 1 = DP-48

Snede 2 = DP-50

Snede 3 = DP-57

Snede 4 = DP-61

Document wordt niet aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Ref.nr.
47

Percelen:
P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Onderwerp:
Geotechnisch rapport

Vraag:
In het geotechnisch rapport wordt Zone 4 enerzijds gekoppeld aan DP61 en anderzijds zijn de berekeningen uitgevoerd op DP62. Welk profiel is contractueel maatgevend?

Antwoord:
Zie vraag en antwoord 46

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 sep 2026

Percelen:
P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Kortingen

Vraag:
De in het bestek opgenomen kortingsregelingen zijn niet gemaximeerd, waardoor een onbeperkt financieel risico voor de aannemer ontstaat. Dit achten wij disproportioneel in het licht van het proportionaliteitsbeginsel zoals opgenomen in de Gids Proportionaliteit. Verzoek is daarom de totale omvang van de op te leggen kortingen te maximeren en deze maximering expliciet in het bestek vast te leggen.

Antwoord:
De cumulatie van alle specifiek door de aanbesteder opgelegde kortingen is gelimiteerd op 10% van de aannemingssom. Deze maximering staat los van de EMVI-kortingen, waarvoor de regeling geldt zoals vermeld in Deel 3, paragraaf 01.01.06 van toepassing is.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
49

Onderwerp:

Voorwaarden epidemieën en pandemieën

Vraag:

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden ten gevolge van epidemieën en pandemieën (en de daaruit voortvloeiende overheidsmaatregelen). Wij verzoeken opdrachtgever nader te concretiseren onder welke objectief vast te stellen omstandigheden van dit recht gebruik kan worden gemaakt. De huidige formulering is onvoldoende bepaalbaar, waardoor voor inschrijvers niet inzichtelijk is wanneer ontbinding aan de orde kan zijn en welke gevolgen daaraan worden verbonden.

Antwoord:

Opdrachtgever verduidelijkt dat het enkele bestaan van een epidemie of pandemie, dan wel daarmee samenhangende overheidsmaatregelen, onvoldoende grond vormt voor ontbinding. Van het ontbindingsrecht kan uitsluitend gebruik worden gemaakt indien de epidemie, pandemie en/of de daaruit voortvloeiende overheidsmaatregelen de uitvoering van de opdracht geheel of voor een wezenlijk deel onmogelijk maken of ernstig belemmeren en voortzetting van de overeenkomst, gelet op de aard, omvang en verwachte duur van deze gevolgen, redelijkerwijs niet van Opdrachtgever kan worden verlangd. Alvorens tot ontbinding over te gaan, treden partijen in overleg over de gevolgen voor de uitvoering van de opdracht en over redelijkerwijs mogelijke maatregelen om deze gevolgen te beperken of op te vangen. Ontbinding is pas aan de orde indien dergelijke maatregelen geen redelijke oplossing bieden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
50

Onderwerp:

AERIUS-berekening

Vraag:

Kan opdrachtgever een referentieberekening in AERIUS beschikbaar stellen, inclusief het invoerbestand en de gehanteerde uitgangspunten, zoals de hoeveelheden, materieelinzet, draaiuren, transportbewegingen en uitvoeringsduur? Zo niet, welke onderdelen van het werk moeten in de AERIUS-berekening verwerkt worden (zoals grondverzet)?

Antwoord:

De referentieberekening in AERIUS wordt gedeeld bij deze nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
51**Onderwerp:**

2601-PZI-UO-AM-VER-01

Vraag:

Op deze tekening zijn voor de bestaande hoogte en de ontwerp hoogte dezelfde waarden aangegeven. Dit is volgens ons niet juist kunt U dit aanpassen

Antwoord:

Betreffende bestekstekening is aangepast bij deze nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
52**Onderwerp:**

bestekspost 131070

Vraag:

Moet de L in de kolom hoeveelheid ter inlichting geen l zijn

Antwoord:

Hoeveelheid ter inlichting is aangepast bij deze nota van inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
53**Onderwerp:**

bestekspost 137020

Vraag:

Hoeveelheid bouwstof moet 30 zijn ipv 15

Antwoord:

Hoeveelheid ter inlichting bestekpost 137020 is gewijzigd bij deze nota van inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
54**Onderwerp:**

bestekspost 245330

Vraag:

Moet deze uitstroombak geleverd worden

Antwoord:

Hoeveelheid ter inlichting is toegevoegd bij deze nota van inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Ref.nr.
55

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Onderwerp:

bestekspost 344120 en 344130

Vraag:

Hier staat levering via stelpost en levering in de post wat is juist?

Antwoord:

Vlakkevoetbuizen leveren op basis van stelpost, betreffende bestekposten zijn aangepast bij deze nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
56

Onderwerp:

bestekspost 346610 en 346620

Vraag:

Moeten deze uitstroombakken geleverd worden?

Antwoord:

Hoeveelheid ter inlichting is toegevoegd bij deze nota van inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
57

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Onderwerp:

bestekspost 357100

Vraag:

De hoeveelheid ontbreekt

Antwoord:

Hoeveelheid resultaatsverplichting en hoeveelheid ter inlichting zijn toegevoegd bij deze nota van inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
58

Onderwerp:

bestekspost 435010

Vraag:

Is deze post niet dubbel met post 011010

Antwoord:

Situatie Bestekpost 011010 betreft paddenpoel oost t.h.v. Molenweg en bestekpost 435010 betreft paddenpoel west achter perceel Langeweg 1. Zie ook bijlage G van het definitief bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Ref.nr.
59

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Onderwerp:

Bijlage 6 Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Dienen de aangeboden MKI waardes opgesteld te worden met de aanvullende regels uit de PCR 2.0?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
60

Onderwerp:

Bijlage 6 Aanbestedingsleidraad

Vraag:

In kolommen H en I van de invultabel MKI wordt een Totaal MKI berekend, waarbij er bij kolom H vermeld staat dat het om de totale referentiewaarde gaat, maar de totaal gerealiseerde MKI wordt weergegeven en bij kolom I wordt alleen de MKI waarde per ton van de aanbidding weergegeven. Kunt u beide kolommen aanpassen zodat de gehele berekening logisch is en klopt?

Antwoord:

Kolommen H en I maken het proces van het controleren van de MKI-beloftes per mengsel en de monitoring duidelijker. De tabel 'Aanbidding versus realisatie' is gebaseerd op B21 (totale MKI per ton, aangeboden bij inschrijving) en G17 (totale gerealiseerde MKI per ton). Kolommen H en I hebben geen invloed op de controle van de MKI-beloftes.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
61

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Onderwerp:

AERIUS-berekening

Vraag:

Kan Opdrachtgever bevestigen dat Inschrijver maximaal 0,01 mol/ha/jaar depositie als resultaat mag hebben om aan de Aeries uitgangspunten te voldoen en dat daarvoor de juiste vergunningen aanwezig zijn om het project met deze depositie te mogen uitvoeren?

Antwoord:

Volgens paragraaf 2.2.2. van bijlage 1 BPKV mag de stikstofdepositie (als gevolg van de aanleg en zijn plan voor uitvoering) op de Natura 2000- Gebieden Krammer-Volkerak en Oosterschelde niet meer bedragen dan 0,01 mol/ha/jaar. Op de overige Natura 2000-gebieden mag geen stikstofdepositie optreden. Deze is vastgesteld in het omgevingsplan waarin de berekening en de ecologische voortoets zijn opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
62

Onderwerp:

PZI_04-2026 - Bestekpost 132250

Vraag:

Post 132250, Vervoeren klei landbouw natuur naar verwerken spreekt over een hoeveelheid van 17900m3, enkel de aanvullende bestekposten 133110,133160,133240,13330,133420 komt de hoeveelheid op 15700m3. Mist er een bestekpost voor vervoeren klei naar voorbelasting van zone 4 post 133550? Graag verduidelijking.

Antwoord:

Hoeveelheid te verwerken grond bestekpost 133550 dient inbegrepen te zijn in vervoerspost 132250. Betreffende besteksposten zijn aangepast bij deze nota van inlichtingen. Zie tevens grondbalans.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
63**Onderwerp:**

PZI_04-2026 BPKV beoordelingsprocedure - Paragraaf 2.1.5.

Vraag:

In paragraaf 2.1.5 is voorgeschreven dat voor het Plan van Aanpak en de bijlagen aan alle zijden een minimale marge van 2,5 cm moet worden gehanteerd. Wij verzoeken u deze vormvereiste te laten vervallen en inschrijvers vrij te laten in de toe te passen marges, met behoud van de overige indienings- en vormvereisten. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Minimale marges zijn aangepast bij deze nota van inlichtingen. Marges Plannen: minimaal 1,0 cm aan alle zijden. Marges bijlagen: geen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
64**Onderwerp:**

Bijlage 6 MKI-eisen ingevuld

Vraag:

Klopt het dat de PCR Asphalt 2.0 van toepassing is?

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 59.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
65**Onderwerp:**

Bijlage 6 MKI-eisen ingevuld

Vraag:

Kan Opdrachtgever bevestigen dat rekenset A1 van toepassing is?

Antwoord:

A1 tot met A3.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
66**Onderwerp:**

PZI_04-2026 Bestek

Vraag:

(Betreft algehele contract): Verzoek aan OG om een algehele boetelimitering op te nemen ter hoogte van max 5% van de aanneemsom voor alle kortingen en boetes die kunnen worden opgelegd in het kader van deze opdracht.

Antwoord:

Zie vraag en antwoord vraag 48.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
67

Onderwerp:

PZI_04-2026 Bestek Deel 3 - 01 04 01

Vraag:

01 04 01: In paragraaf 01.04 is de Risicoregeling uitgesloten. Gelet op de looptijd van het werk en de beperkte beïnvloedbaarheid van prijsontwikkelingen van loon-, energie- en bouwstofkosten door opdrachtnemer, achten wij dit niet in lijn met een evenwichtige risicoverdeling als bedoeld in voorschrift 3.9A van de Gids Proportionaliteit. Wij verzoeken u daarom de Risicoregeling alsnog van toepassing te verklaren. Indien u hier niet toe bereid bent, verzoeken wij u ten minste een CBS-indexeringsregeling op basis van de reeks "Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2020 = 100" van toepassing te verklaren vanaf de datum van inschrijving.

Antwoord:

Zie vraag en antwoord vraag 4.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
68

Onderwerp:

PZI_04-2026 Bestek Deel 3 - 01.16.12

Vraag:

01 16 12 sub 23: Een eigen risico van 2500 euro is onredelijk laag en niet representatief voor wat in de markt tegen redelijke premie te verkrijgen is, verzoek aan OG om dit bedrag aan eigen risico te verhogen naar minimaal 10.000 euro.

Antwoord:

Akkoord, betreffende paragraaf Deel 3 is aangepast bij deze nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

69

Onderwerp:

PZI_04-2026 Bestek Deel 3 - 01.31.02

Vraag:

01 31 02 sub 09: de in deze bepaling opgenomen kortingen zijn erg hoog en zijn niet in totale omvang gelimiteerd. Het verzoek aan OG om een maximale totale korting op te nemen ter hoogte van 20.000 euro.

Antwoord:

Zie vraag en antwoord vraag 48.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

70

Onderwerp:

PZI_04-2026 Bestek deel 2.2 - bpn 012010

Vraag:

De betreffende bestekspost is in de huidige vorm niet eenduidig te calculeren. Wij verzoeken u de eenheid en de hoeveelheid van de resultaatsverplichting aan te passen naar "keer" met "concrete hoeveelheid".

Antwoord:

Eenheid en hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast bij deze nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

71

Onderwerp:

PZI_04-2026 Bestek deel 2.2 - bpn 013010

Vraag:

De betreffende bestekspost is in de huidige vorm niet eenduidig te calculeren. Wij verzoeken u de eenheid en de hoeveelheid van de resultaatsverplichting aan te passen naar "keer" met "concrete hoeveelheid".

Antwoord:

Eenheid en hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast bij deze nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

72

Onderwerp:

PZI_04-2026 Bestek deel 2.2 - bpn 013010

Vraag:

In de besteksomschrijving wordt gesproken over de inzet van een ecooloog. Wordt de ecooloog door de opdrachtgever ter beschikking gesteld of dient de aannemer zelf een ecooloog in te schakelen?

Antwoord:

Opdrachtnemer dient zelf een ecooloog in te schakelen. De bestekspost is aangepast bij deze nota van Inlichtingen, de inzet van de ecooloog kan door de opdrachtnemer worden verrekend op basis van de bestekspost 't.b.s. ecooloog', welke als bestekpost is toegevoegd bij deze nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
73**Onderwerp:**

PZI_04-2026 Bestek deel 2.2 - bpn 111010, 311010

Vraag:

Kan de opdrachtgever een hoeveelheid opgeven voor het vrijkomende materiaal? Indien dit niet mogelijk is, verzoeken wij de acceptatiekosten door middel van een stelpost verrekenbaar te stellen.

Antwoord:

Acceptatiekosten door middel van een stelpost 950010.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
74**Onderwerp:**

PZI_04-2026 Bestek deel 2.2 - bpn 353110, 353120, 353130, 353140, 353150, 353160

Vraag:

In de bestekomschrijvingen wordt voor de hoedanigheid van het asfalt verwezen naar bijlage C. Wij verzoeken de opdrachtgever per bestekspost expliciet aan te geven of het asfalt teerhoudend of niet-teerhoudend is.

Antwoord:

Bestekomschrijving betreffende bestekposten is aangepast bij deze nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
75**Onderwerp:**

PZI_04-2026 Bestek deel 2.2 - bpn 863030

Vraag:

In de besteksomschrijving wordt gesproken over het toepassen van tijdelijke verlichting. Kan de opdrachtgever verduidelijken of hiermee omgevingsverlichting of werkverlichting ten behoeve van de uitvoering wordt bedoeld?

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 31.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
76**Onderwerp:**

PZI_04-2026 Bestek deel 2.2 - bpn 863030

Vraag:

Indien met de tijdelijke verlichting omgevingsverlichting wordt bedoeld, kan de opdrachtgever dan het aantal strekkende meters opgeven waarop deze verlichting moet worden aangebracht, zodat alle gegadigden bij hun inschrijving van dezelfde uitgangspunten kunnen uitgaan?

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 31.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

77

Onderwerp:

PZI_04-2026 Bestek deel 2.2 - bpn 456010 t/m 456030

Vraag:

De betreffende bestekspost is in de huidige vorm niet eenduidig te calculeren en brengt een aanzienlijk risico voor de aannemer met zich mee. Kan de opdrachtgever een concrete hoeveelheid opgeven, zodat alle gegadigden bij hun inschrijving van dezelfde uitgangspunten kunnen uitgaan?

Antwoord:

Opdrachtnemer kan in zijn prijsvorming rekening houden met 10% inboet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

78

Onderwerp:

PZI_04-2026 Bestek deel 2.2 - bpn 456110, 456120

Vraag:

De betreffende bestekspost is in de huidige vorm niet eenduidig te calculeren en brengt een aanzienlijk risico voor de aannemer met zich mee. Kan de opdrachtgever een concrete hoeveelheid opgeven, zodat alle gegadigden bij hun inschrijving van dezelfde uitgangspunten kunnen uitgaan?

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 77.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
79**Onderwerp:**

PZI_04-2026 Bestek deel 2.2 - bpn 357100

Vraag:

Bij de betreffende bestekspost is geen hoeveelheid voor de resultaatsverplichting opgenomen. Kan de opdrachtgever een concrete hoeveelheid opgeven, zodat alle gegadigden bij hun inschrijving van dezelfde uitgangspunten kunnen uitgaan?

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 57.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
80**Onderwerp:**

PZI_04-2026 Bestek deel 2.2 - bpn 346610

Vraag:

Uit het bestek blijkt niet eenduidig of de uitstroomvoorzieningen door de aannemer moeten worden geleverd. Kan de opdrachtgever bevestigen of de levering hiervan tot de scope van de aannemer behoort en, indien dit het geval is, aangeven in welke bestekspost deze werkzaamheden moeten worden opgenomen?

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 56.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
81

Onderwerp:

PZI_04-2026 Bestek deel 2.2 - bpn 346620

Vraag:

Uit het bestek blijkt niet eenduidig of de uitstroomvoorzieningen door de aannemer moeten worden geleverd. Kan de opdrachtgever bevestigen of de levering hiervan tot de scope van de aannemer behoort en, indien dit het geval is, aangeven in welke bestekspost deze werkzaamheden moeten worden opgenomen?

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 56.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
82

Onderwerp:

PZI_04-2026 Bestek deel 2.2 - bpn 363510, 363520

Vraag:

Kan de opdrachtgever toelichten waarom de betreffende besteksposten als eurobesteksposten zijn opgenomen? Tevens verzoeken wij de opdrachtgever per bestekspost een verrekenbare hoeveelheid op te geven, zodat alle gegadigden bij hun inschrijving van dezelfde uitgangspunten kunnen uitgaan.

Antwoord:

Eenheid en hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast bij deze nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
83

Onderwerp:

PZI_04-2026 Bestek deel 2.2 - bpn 011000,013010

Vraag:

In verschillende besteksposten wordt gesproken over de inzet van ecologisch toezicht dan wel een ecologisch deskundige. De omvang van deze inzet is in de calculatiefase niet eenduidig vast te stellen. Kan de opdrachtgever voor deze inzet in deel 2.2 een afzonderlijke verrekenbare bestekspost opnemen op basis van ter beschikking gestelde uren, conform hoofdstuk 881? Hiermee wordt geborgd dat alle gegadigden bij hun inschrijving van dezelfde uitgangspunten kunnen uitgaan.

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 72.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
84

Onderwerp:

PZI_04-2026 Bestek deel 2.2 - bpn 252050

Vraag:

De betreffende bestekspost is niet conform de RAW-systematiek opgesteld en is in de huidige vorm niet eenduidig te calculeren. Kan de opdrachtgever de bestekspost aanpassen en daarbij

concreet, inclusief hoeveelheden, aangeven welke onderdelen door de aannemer moeten worden geleverd en welke onderdelen moeten worden ingestort?

Antwoord:

Bestekpost is aangepast bij deze nota van inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
85

Onderwerp:

PZI_04-2026 Bestek deel 2.2 - bpn 821030

Vraag:

De betreffende bestekspost is niet conform de RAW-systematiek opgesteld en bevat geen concrete, verrekenbare hoeveelheid. Kan de opdrachtgever een verrekenbare hoeveelheid opnemen, zodat alle gegadigden bij hun inschrijving van dezelfde hoeveelheden en uitgangspunten kunnen uitgaan?

Antwoord:

Hoeveelheid is afhankelijk van de opdrachtnemers afhankelijke invulling van het depot. Voor een gelijke prijsvorming is de eenheid en hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast bij deze nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
86

Onderwerp:

PZI_04-2026 Bestek deel 2.2 - bpn 013010

Vraag:

Kunt u verduidelijken op welke wijze wordt vastgesteld dat een eventuele tussentijdse migratie en daaruit voortvloeiende vertraging het gevolg is van slecht sluitende schermen van de aannemer, en niet van andere factoren buiten de invloedssfeer van de aannemer?"

Antwoord:

Dit wordt in het werk bepaald door ecoloog aannemer i.o.m. ecoloog opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
87

Onderwerp:

Participatie omgeving

Vraag:

Kan de Aanbesteder een overzicht verstrekken van het participatie- en communicatietraject dat voorafgaand aan deze aanbesteding is uitgevoerd, inclusief:

- de data en vormen van participatie;
- de betrokken bewoners, bedrijven, belangenorganisaties en overige stakeholders;
- de wijze waarop deze zijn verwerkt in het ontwerp en de contractstukken?

Indien hiervan een participatieverslag, communicatiedossier, besluitenlijst of stakeholderanalyse beschikbaar is, verzoeken wij de Aanbesteder deze aan de aanbestedingsstukken toe te voegen.

Antwoord:

Zie: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0716.TAMRandwegOVM-VG01/b_NL.IMRO.0716.TAMRandwegOVM-VG01_tb1.pdf

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Ref.nr.
88

Percelen:
P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Onderwerp:
Afspraken met stakeholders

Vraag:
Zijn tijdens het voortraject toezeggingen gedaan aan bewoners, bedrijven, grondeigenaren, agrariërs, belangenorganisaties of andere stakeholders die de Opdrachtnemer tijdens de uitvoering moet respecteren of nakomen? Zo ja, kan de Aanbesteder hiervan een volledig en bindend overzicht verstrekken?

Antwoord:
Nee.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 sep 2026

Percelen:
P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
89

Onderwerp:
Bijlage 1 BPKV beoordelinprocedure EMVI-criterium - Paragraaf 2.2.2.

Vraag:
"Hier zegt u dat de stikstofdepositie (als gevolg van de aanleg en zijn plan voor uitvoering) op de Natura 2000-gebieden Krammer-Volkerak en Oosterschelde niet meer bedraagt dan 0,01 mol/ha/jaar mag zijn. klopt het dat u reeds de benodigde stappen doorlopen heeft waardoor deze hogere depositie geaccepteerd kan worden?"

Antwoord:
Nee. Zie verdere toelichting vraag en antwoord 61.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
90

Onderwerp:

04 bijlage

Vraag:

Is de werklocatie onderdacht op NGE, is er OOO (NGE) reeds onderzoek uitgevoerd zo ja, zoude we de onderzoeksrapporten mogen ontvangen.

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 12, rapportage wordt verstrekt na definitieve gunning.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
91

Onderwerp:

PZI_04-2026 Aanbestesingsleidraad - Paragraaf 3.6

Vraag:

Om de aanbestedingsstukken zorgvuldig te kunnen beoordelen en eventuele resterende onduidelijkheden tijdig aan u voor te leggen, verzoeken wij u een extra vragenronde toe te voegen aan de aanbestedingsprocedure. Bent u bereid de planning hierop aan te passen?

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 43.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Ref.nr.
92

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Onderwerp:

Bestekspost 031050

Vraag:

Bestekspost 031050 schrijft voor dat de vrijkomende klei en het zand worden vervoerd volgens respectievelijk bestekpost 132230 en 132240. De grond komt echter vrij tijdens Fase 0, terwijl deze transportposten zijn opgenomen onder Fase 1. De transportposten 032010 en 032020 in Fase 0 verwijzen uitsluitend naar grond uit bestekpost 031040. Kan opdrachtgever bevestigen dat de verwijzing in 031050 naar 132230 en 132240 correct is en aangeven waar de uit 031050 vrijkomende 100 m³ grond na ontgraving moet worden opgeslagen/verwerkt?

Antwoord:

Verwijzingen in bestekposten 031050 en 032010 is incorrect, zie ook grondbalans. Betreffende bestekposten zijn aangepast bij deze nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
93

Onderwerp:

Bijlage 3 Checklist

Vraag:

De checklist (Bijlage 3) noemt onder punt 7 de MKI-eisen invullijst, terwijl de bijlagenlijst in de aanbestedingsleidraad dit document als Bijlage 6 aanduidt en Bijlage 7 een ander document betreft (TNO LCA-achtergrondrapport). Kan de aanbesteder deze nummering corrigeren of bevestigen dat met punt 7 in de checklist Bijlage 6 wordt bedoeld?

Antwoord:

Aanbesteder bevestigt dat in bijlage 3 checklist per abuis de MKI-eisen invullijst als bijlage 7 is aangeduid waar dit bijlage 6 had moeten zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

94

Onderwerp:

Druksterkte beton

Vraag:

In de bepaling over de verificatie van de druksterkte van aangebracht beton wordt verwezen naar artikel 82.14.14 van de Standaard. De bijbehorende toelichting in het bestek geeft echter aan dat dit artikel alleen van toepassing zou moeten zijn als de methode conform artikel 82.14.15 wordt gevolgd. Kan de aanbesteder bevestigen welke verificatiemethode (82.14.14 of 82.14.15) daadwerkelijk van toepassing is op dit werk?

Antwoord:

Bepaling is vervallen bij deze nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

95

Onderwerp:

Groenvoorzieningen / Aanplant & Nazorg

Vraag:

In het bestek is aangegeven dat de nazorg- en beheerperiode van toepassing is tot 3 jaar na aanplant/oplevering van de groenvoorzieningen. Aangezien aanplant van bomen, heesters en bloembollen in Nederland gebruikelijk plaatsvindt in de rustperiode (november t/m maart), verzoeken wij de aanbesteder te bevestigen hoe deze termijn wordt bepaald. Wordt de beheerperiode gerekend vanaf de daadwerkelijke aanplantdatum binnen de rustperiode, of vanaf de algemene opleverdatum van het werk (1 oktober)?

Antwoord:

De 3 jaar geldt vanaf de datum van oplevering aanplantwerkzaamheden (uiterlijk 17 december 2027).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

96

Onderwerp:

Groenvoorzieningen / Aanplant & Nazorg

Vraag:

Wij vernemen graag of de groenwerkzaamheden eveneens op 1 oktober 2027 moeten worden opgeleverd. Aanplant buiten de rustperiode – bijvoorbeeld in de zomermaanden – is niet bevorderlijk voor wortelvorming, vitaliteit en hergroei, en leidt tot verhoogde uitval, hetgeen direct invloed heeft op de inboetgarantie. Kunt u bevestigen dat aanplant conform gebruikelijke praktijk in de rustperiode mag worden uitgevoerd en opgeleverd?

Antwoord:

Ja, dat kunnen wij bevestigen. De aanplantwerkzaamheden dienen uiterlijk 17 december 2027 uitgevoerd te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

97

Onderwerp:

Groenvoorziening / Bloembollen

Vraag:

Bloembollen worden in Nederland gebruikelijk geplant in de periode half september tot eind november, zodat zij kunnen wortelen en de noodzakelijke koudeperiode krijgen voor een goede voorjaarsbloei. Aanplant in de zomermaanden leidt tot onvoldoende wortelvorming, verhoogde uitval en heeft een direct negatief effect op de inboetgarantie. Kan de aanbesteders bevestigen dat bloembollen conform gebruikelijke praktijk in de rustperiode worden geplant, en niet reeds vóór 1

oktober moeten worden opgeleverd?

Antwoord:

Ja, dat kunnen wij bevestigen. De aanplantwerkzaamheden dienen uiterlijk 17 december 2027 uitgevoerd te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
98

Onderwerp:

Groenvoorzieningen / plantlijst

Vraag:

Kan de aanbesteder de volledige plantlijst (beplantingsspecificaties, aantallen, soorten, maatvoeringen en plantwijze) in Excel en/of PDF toevoegen aan de aanbestedingsstukken?

Antwoord:

Opdrachtnemer dient zijn prijsvorming te doen op basis van de, bij definitief bestek, aangeleverde plantlijst in bijlage I.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
99

Onderwerp:

2e NVI ronde

Vraag:

Is het mogelijk na publicatie van de NVI een tweede NVI ronde toe te voegen waarbij het indienen

van nieuwe vragen is toegestaan?

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 43.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

100

Onderwerp:

PZI_04-2026 Bestek deel 2.2 - bpn 131010

Vraag:

De genoemde bodemkwaliteitsklasse max.industrie/licht verontreinigd is niet de juiste classificatie er zijn 4 slibklasse dit is klasse 1 t/m 4, graag juiste benaming toepassen.

Antwoord:

Klasse 1 t/m 4 heeft betrekking op een algemene en alternatieve toetsing (Aqua Standaard). Naar ons inziens is dit onderzoek voor dit werk niet relevant. De resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek zijn getoetst aan Besluit Bodemkwaliteit en Regeling Bodemkwaliteit 2022.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

101

Onderwerp:

PZI_04-2026 Bestek deel 2.2 - bpn 131010

Vraag:

Gelet er op dat de exacte classificatie van de af te voeren slib nog niet bekend is graag een stelpost

opnemen voor de acceptatiekosten zodat iedere gegadigde met dezelfde uitgangspunten rekening kan houden.

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 100.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
102

Onderwerp:

Bijlage 1 - BPKV beoordelinprocedure EMVI-criterium- Paragraaf 2.2

Vraag:

Beschikt opdrachtgever over een referentieberekening t.a.v. AERIUS? Zo ja, zou opdrachtgever deze kunnen delen?

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 50.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
103

Onderwerp:

Bestek, hoofdstuk 2.1-09, bladzijde 11

Vraag:

Zorgt het zoveel mogelijk twee- of driezijdig ontsluiten van het bedrijventerrein Oud-Vossemeer en aanwonenden Molenweg/Duivekeetseweg/Langeweg tot een hogere EMVI beoordeling op K1?

Antwoord:

De aanbesteder begrijpt de strekking van de vraag. Het is echter aan de inschrijver om een eigen, geschikte oplossing voor dit vraagstuk te bedenken en concreet uit te werken in het Plan van Aanpak voor EMVI-criterium K1. Van de in het bestek gestelde eisen mag niet worden afgeweken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
104

Onderwerp:

Bestek, hoofdstuk 2.1-09, bladzijde 11

Vraag:

"Verkeer naar en van bedrijventerrein OudVossemeer dient bereikbaar te blijven tijdens de werkzaamheden"

"Bereikbaarheid aanwonenden Molenweg/Duivenkeetseweg/Langeweg dient gewaarborgd te zijn"

Tijdens het amoveren/realiseren van de nieuwe aansluitingen op de Molenweg, Duivenkeetseweg en Klaverveld zullen perceeltoegangen kortstondig niet beschikbaar zijn. Kunt u aangeven of dit is toegestaan binnen bovenstaande bepalingen?

Antwoord:

In het aan te leveren plan dient aangegeven worden hoe bereikbaarheid gegarandeerd is tijdens de werkzaamheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
105

Onderwerp:

Bestek, hoofdstuk 2.1-09, bladzijde 11

Vraag:

"- Er mag maar één aansluiting op de N656 per nacht (of aaneengesloten nachten) afgesloten worden;"

Omdat één aansluiting per nacht afgesloten mag worden, zal er een tussenfase zijn waarbij het nieuwe randweg tracé aan één zijde al is aangesloten op bestaand en de aansluiting aan de andere zijde nog niet. In deze fase gaat het doorgaande verkeer:

- of via omleidingsroute met extra reistijd

- of sluipen via wegen onderliggend wegennet of door kern Oud-Vossemeer rijden (bv Molenweg).

Dit is onwenselijk i.v.m. veiligheid en leefbaarheid.

Een alternatief zou kunnen zijn het aansluiten van het nieuwe tracé randweg op het bestaande tracé in 1 nacht. Oud-Vossemeer zal gedurende 1 nacht (lage verkeersintensiteiten) ontsloten zijn via onderliggend wegennet (Molenweg) en doorgaand verkeer wordt dan omgeleid (sluipen is dan niet meer aantrekkelijk omdat dit langere reistijd dan via omleiding opleverd).

Is deze oplossing toegestaan als kwaliteitsverhogende oplossing bovenop besteksverplichtingen ikv EMVI K1?

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 103.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
106

Onderwerp:

Bestek, hoofdstuk 2.1-09, bladzijde 11

Vraag:

Zijn deze bepalingen onder "09 Verkeersmaatregelen, omleidingen en faseringen" bindend voorgeschreven of kan hier bij kwaliteitsverhogende aanpak in kader van EMVI van afgeweken worden?

Antwoord:

Nee. Criteria zijn bindend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

107

Onderwerp:

Bijlage G, Quicksan flora en fauna, bladzijde 21

Vraag:

Heeft Opdrachtgever reeds een AERIUS berekening uitgevoerd of laten uitvoeren conform het advies van de Quicksan van Buijs Eco Consult, en zo ja, kan deze worden verstrekt?

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 50.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

108

Onderwerp:

Bijlage G, Activiteitenplan Omgevingswet rugstreeppad en haas, bladzijde 2

Vraag:

Heeft Opdrachtgever reeds een omgevingsvergunning flora- en fauna activiteit aangevraagd conform het activiteitenplan van Buijs Eco Consult, en zo ja, kan deze worden verstrekt?

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 3.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

109

Onderwerp:

Bestek, post 011000 en 013010 bladzijde 17

Vraag:

In bestekspost 011000 en 013010 schrijft u de inzet van een onafhankelijk ecooloog voor. Kan dit worden aangepast naar een "ter zake kundig ecooloog?" Volgens de huidige bestekstekst kunnen de werkzaamheden niet door een ecooloog in dienst van de Opdrachtnemer worden begeleid.

Antwoord:

Akkoord, bestekpost is aangepast bij deze nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

110

Onderwerp:

Bestek, post 354020, bladzijde 103

Vraag:

U stelt dat de straatbakstenen "standaard keiformaat" een dikte hebben van ca. 400 mm. Hoe moeten wij dit zien?

Antwoord:

De betreffende fundering bestaat uit een laag van 400 mm gebroken staatbaksteen. Betreffende bestekspost is aangepast bij deze nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
111**Onderwerp:**

Bestek, deel 3, 01.10.02 en 04 Ontheffingen, bladzijde 169

Vraag:

U stelt dat "alle vergunningen, met uitzondering van de verleende vergunningen en ontheffingen zoals genoemd in lid 04 van artikel 01.10.02, die nodig zijn om het werk te kunnen uitvoeren door de aannemer aangevraagd en betaald dienen te worden."

Met betrekking tot bovenstaande: kunt u aangegeven of het uitvoeren van werkzaamheden in of aan de Molendijken en/of Oud Vossemeersedijk is toegestaan binnen het stormseizoen tussen 1 oktober en 1 april?

Antwoord:

Dat is toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
112**Onderwerp:**

Bestek, deel 3, 01.13.06, bladzijde 170

Vraag:

In paragraaf 01.13.06 lid 03 stelt u "Dat de aannemer bij het samenstellen van het ATS rekening dient te houden met de benodigde tijd voor door derden uit te voeren werkzaamheden aan kabels en leidingen. Uit het ATS moet blijken dat de hiervoor genoemde werkzaamheden ongehinderd voortgang kunnen vinden".

Kunt u aangeven welke kabels- en leidingen verlegd dienen te worden, en wat de doorlooptijd is die netbeheerders nodig hebben om hun kabels- en leidingen te verleggen?

Antwoord:

De kabel- en leidingtekeningen worden toegevoegd als bijlagen bij de nota van Inlichtingen.

Aannemer dient aan de hand van deze tekeningen zelf een inschatting voor de duur van deze werkzaamheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
113

Onderwerp:

Bestek, post 355210, bladzijde 104

Vraag:

Is het toegestaan om een alternatief voor fosforslakken toe te passen?

Antwoord:

Nee.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
114

Onderwerp:

Bestek, post 355210, bladzijde 104

Vraag:

Is opdrachtgever bekend met het feit dat fosforslakken licht radioactief kunnen zijn en dienen er daarom nog aanvullende maatregelen getroffen te worden vanuit ARBO wetgeving?

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 11.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
115**Onderwerp:**

Bestek, hoofdstuk 2.1-03 Kwaliteitsborging, bladzijde 9

Vraag:

S1: U stelt dat afzettingen en verkeersomleidingen voor ingebruikname dienen te worden gecontroleerd. Bedoelt u hiermee: a) het verkeersmaatregelenplan of de verkeersmaatregelentekening; of b) de fysieke afzetting en omleiding in het werk?

Antwoord:

Fysieke afzetting en omleiding in het werk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
116**Onderwerp:**

Bestek, post 862030, bladzijde 159

Vraag:

Wat dient er verlicht te worden en voor welke periode?

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 31, periode is afhankelijk van de planning en plan K1 opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
117**Onderwerp:**

Bestek, post 862020, bladzijde 159

Vraag:

Deze post impliceert, dat we het toepassen van rijplaten dienen te begroten. OG geeft niet aan welk type, het aantal en voor welke periode. Voor deze post is derhalve geen eenduidige kostprijs te bepalen.

Antwoord:

Afmetingen toegevoegd, aantallen en periode is afhankelijk van de opdrachtnemers afhankelijke werkwijze en planning. Rijplatenbaan is puur bedoeld voor werkzaamheden opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
118**Onderwerp:**

Bestek, post 811010, bladzijde 152

Vraag:

Situering van het depot ter keuze van de aannemer. Om de transportkosten van en naar het depot eenduiding te kunnen begroten (RAW) is een gegeven locatie een vereiste.

Antwoord:

Opdrachtnemer mag rekening houden met de depotlocatie van tekening 2601-PZI-UO-IE-ALG-01, welke ter informatie toe is gevoegd aan het definitief bestek. e.e.a. is afhankelijk van de opdrachtnemers afhankelijke invulling van het werk en BPKV criterium K1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

119

Onderwerp:

Bestek, post 431010, bladzijde 130

Vraag:

Lengte van de te leveren palen ontbreekt.

Antwoord:

Bestekpost is aangepast bij deze nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

120

Onderwerp:

Bestek, post 415010, bladzijde 129

Vraag:

Regel 3 en regel 7: De verwijzingen ontbreken.

Antwoord:

Verwijzingen zijn toegevoegd bij deze nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
121**Onderwerp:**

Bestek, post 355210, bladzijde 104

Vraag:

De Fosforslakken 0/45 die ter beschikking worden gesteld, kunnen deze, met een hydraulische graafmachine, in ongebonden vorm worden geladen uit het depot?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
122**Onderwerp:**

Bestek, post 355260, bladzijde 104

Vraag:

Hoeveelheid ter inlichting niet ingevuld.

Antwoord:

Hoeveelheid ter inlichting is toegevoegd bij deze nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
123

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Onderwerp:

Bestek, post 354040, bladzijde 103

Vraag:

Wat voor slakken komen er vrij? Zijn ze schoon? Gelieve voor de transport-, stort- en acceptatiekosten s.v.p. een stelpost opnemen.

Antwoord:

Transport-, stort- en acceptatiekosten dienen in bestekpost meegenomen te worden. De onderzochte fundatielagen voldoen indicatief aan de samenstellingswaarden (T117) en emissiewaarden (T116) van het Besluit bodemkwaliteit, uitgangspunt is dus schoon. T.b.v. afvoeren een partijkeuring (AP04 / BRL 1002) opgenomen bij deze nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
124

Onderwerp:

Bestek, post 354030, bladzijde 103

Vraag:

Wat voor betongranulaat komt er vrij? Zijn ze schoon? Gelieve voor de transport-, stort- en acceptatiekosten s.v.p. een stelpost opnemen.

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 123.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

125

Onderwerp:

Bestek, post 346620, bladzijde 96

Vraag:

Hoeveelheid ter inlichting niet ingevuld.

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 56.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

126

Onderwerp:

Bestek, post 346610, bladzijde 96

Vraag:

Hoeveelheid ter inlichting niet ingevuld.

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 56.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Ref.nr.
127

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Onderwerp:

Bestek, post 154110, bladzijde 53

Vraag:

Regel 2: 'fundering van slakken'
Regel 7: 'volledig beton'
Waar mogen we vanuit gaan?"

Antwoord:

Bestekpost is aangepast bij deze nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
128

Onderwerp:

Bestek, post 114110, bladzijde 32

Vraag:

Regel 3 : 'verwijderen markering van thermoplastisch markeringsmateriaal' Regel 7: 'Van
wegenverf of reflecterende wegenverf'
Waar moeten we vanuit gaan?

Antwoord:

Bestekpost is aangepast bij deze nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Ref.nr.
129

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Onderwerp:

Bestek, post 033020 en anderen, bladzijde 22

Vraag:

Er dient Westerscheldezand geleverd te worden. Wat is hiervoor de reden?

Binnen de RAW-systematiek wordt Westerscheldezand primair benaderd via de technische en functionele materiaaleisen van de Standaard RAW Bepalingen. Omdat de RAW-systematiek merkonafhankelijk en prestatiegericht voorschrijft, mag de geografische herkomstnaam 'Westerscheldezand' in principe niet direct als harde eis in een bestek worden opgenomen.

Antwoord:

Volgens de RAW-systematiek is de opdrachtnemer vrij om een gelijkwaardig alternatief aan te bieden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
130

Onderwerp:

Bestek, post 023010, bladzijde 19

Vraag:

De post staat weergegeven als 'Niet verrekenbaar' terwijl in regel 8 en 9 staat te lezen dat er verrekend gaat worden. Waar moeten we van uit gaan?

Antwoord:

Bestekpost is verrekenbaar verklaard bij deze nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
131

Beantwoord op:
23 sep 2026

Percelen:
P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Onderwerp:
Bestek, post 023010, bladzijde 19

Vraag:
Deze post is niet kostenhomogeen; samengesteld uit vaste en variabele kosten met een 'hoeveelheid resultaatsverplichting' van 25 m.

Antwoord:
De betreffende bestekposten zijn aangepast bij deze nota van inlichtingen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 sep 2026

Percelen:
P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
132

Onderwerp:
Bestek, deel 3 artikel 01 27 06 lid 04, bladzijde 178

Vraag:
Dit artikel vermeldt dat alternatieven op PMB mogen worden voorgesteld. Indien deze alternatieven worden voorgesteld in een asfaltmengsel, is het toepassen van PR in dit mengsel wel toegestaan?

Antwoord:
PR is toegestaan. Eis Deel 3, 81.26.14 lid 04 vervallen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
133

Onderwerp:

Bestek, deel 3 artikel 01 27 06 lid 03, bladzijde 177

Vraag:

Dit artikel vermeldt dat het toepassen van de CROW-richtlijn WMA niet is toegestaan op kruispunten en rotondes. Geldt dit voor alle asfaltmengsels op de rotonde of enkel de deklaag?

Antwoord:

Enkel de deklaag.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
134

Onderwerp:

Bestek, post 358520, bladzijde 115

Vraag:

In deze post staat 846 ton voor de rotonde met een oppervlakte van 11.280 m2, dat lijkt erg veel voor een rotonde. Kan OG de inhoud van deze BP herzien en bij voorkeur scheiden voor rotonde en hoofdrijbaan?

Antwoord:

Bestekpost betreft rijbaan en rotonde, zie ook bestekstekening: 2601-PZI-UO-VH-VHR-01. Bestekpost wordt niet gesplitst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
135

Onderwerp:

Bestek, post 358320 + 358450, bladzijde 113 en 114

Vraag:

Is het toegestaan een AC 16 mengsel aan te brengen i.p.v. AC 22 mengsel wegens de laagdikte van 60mm i.r.t. optimale verwerking?

Wegens het streven naar aanbrengen van duurzame mengsels zal een mengsel met hoog % PR toegepast worden. Mengsels met hoog % PR zijn bij kleine laagdiktes i.r.t. nominale korrelgrootte minder goed te verwerken. Ervaring van de afgelopen jaren leert dat dit moet gebeuren bij een laagdikte die 3 keer de nominale korrelgrootte is, dus bij AC 22 is dat $3 \times 22 =$ minimaal 66mm (afgerond 70mm). Daarom het verzoek een AC 16 mengsel toe te staan.

Antwoord:

Naast het AC 22 mengsel is het toepassen van een AC 16 mengsel akkoord in de genoemde bestekposten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
136

Onderwerp:

Bijlage 1, BPKV, paragraaf 2.2, bladzijde 5

Vraag:

In Bijlage 1 - BPKV beoordelingsprocedure EMVI-criterium staat dat elektrisch bouwmaterieel noodzakelijk is om aan de AERIUS-eisen te voldoen. Ook staat er dat bij K2-B wordt gekeken naar aanvullende elektrische inzet boven de contractueel verplichte inzet.

Kunt u aangeven welk elektrisch bouwmaterieel, inclusief inzeturen en inzetperiode, minimaal verplicht is om aan de AERIUS-eisen te voldoen? En kunt u bevestigen dat alleen de elektrische inzet boven dit minimum als meerwaarde wordt beoordeeld bij K2-B?

Indien de opdrachtgever geen vooraf bepaalde minimale materieelinzet of projectspecifieke uitgangsberekening verstrekt, kunt u dan toelichten op welke uniforme en objectief toetsbare wijze inschrijvers dit minimum moeten bepalen? Hoe wordt bij de beoordeling geborgd dat voor alle inschrijvers dezelfde grens wordt gehanteerd tussen de minimaal noodzakelijke elektrische inzet en de aanvullende inzet die als meerwaarde wordt beoordeeld?

Antwoord:

De verplichting ziet niet op het gebruik van elektrisch bouwmaterieel, maar op de stikstofdepositie,

zoals beschreven in paragraaf 2.2.2. Om aan de eisen ten aanzien van stikstofdepositie te voldoen, kan het nodig zijn dat de inschrijver reeds elektrisch bouwmaterieel en elektrisch transport inzet. Daarom kijken we voor K2-B naar de inzet van elektrisch bouwmaterieel bovenop hetgeen al verplicht is op grond van de stikstofeis in paragraaf 2.2.2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
137

Onderwerp:

Bestek, deel 3 artikel 01.31.02 lid 04, bladzijde 179

Vraag:

In paragraaf 01.31.02 lid 04 van het bestek stelt u dat het laadstation voor emissieloos bouwmaterieel zich binnen een straal van maximaal 15 km van de projectlocatie dient te bevinden. Uit het Bijlage 1a - Energieplan blijkt dat in de directe omgeving van het project slechts een beperkt aantal aansluitingen beschikbaar is en dat deze voornamelijk bestaan uit openbare laadpalen met een beperkt vermogen. Voor het laden van groter elektrisch materieel en verwisselbare accupakketten zijn deze voorzieningen onvoldoende. [Bijlage 1a...nergieplan | PDF] Daarnaast leert een eerste inventarisatie dat binnen een straal van 15 km rondom de projectlocatie geen geschikte (snel)laadvoorzieningen aanwezig zijn voor het efficiënt laden van verwisselbare accupakketten. Hierdoor kan de eis uit lid 04 een beperking vormen voor de inzet van emissieloos materieel.

Wij verzoeken u de afstandseis van maximaal 15 km zodanig aan te passen dat deze niet van toepassing is op het laden van verwisselbare accupakketten, mits wordt voldaan aan de overige eisen van het bestek.

Antwoord:

De afstandseis uit Bestek Deel 3, artikel 01.31.02 lid 04 komt te vervallen. Het is aan de opdrachtnemer om in het laadplan aan te tonen hoe de laadvoorziening en energievoorziening voor emissieloos materieel geborgd worden. Ter verduidelijking: Bijlage 1a (Energieplan) is louter informatief en bevat geen aanvullende eisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
138

Onderwerp:

BPKV Beoordelingsprocedure, hoofdstuk 2.2 Duurzaamheidsplan, onderdeel B, bladzijde 5

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de reductie van emissies het materieel op de bouwplaats betreft?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
139

Onderwerp:

BPKV Beoordelingsprocedure, hoofdstuk 2.1.4, bladzijde 4

Vraag:

"2.1.4. In te dienen producten

Als onderdeel van de inschrijving dient de inschrijver de onderstaande documenten en bewijsstukken in te dienen:

- Plan van aanpak met daarin de onderdelen A. Fasering & verkeersafwikkeling en B. grondverzet.
- Faseringstekening(en);
- Faseringsplanning met mijlpalen;
- Grondstromenplan."

Is het Grondstromenplan een apart document ten opzichte van Plan van Aanpak onderdeel B of is het 'Grondstromenplan' een hoofdstuk in het 'Plan van Aanpak'? Indien een apart document: kunt u vormeisen specificeren voor het Grondstromenplan en aangeven welke delen u uitgewerkt wilt zien onder onderdeel B van het Plan van Aanpak en welke delen in het Grondstromenplan?"

Antwoord:

Zie vraag en antwoord vraag 41.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
140

Onderwerp:

BPKV Beoordelingsprocedure, hoofdstuk 2.1.3, bladzijde 3

Vraag:

"- De wijze waarop de veiligheid en de ontsluiting van en naar dorpskernen, bedrijven en overige bestemmingen gedurende iedere uitvoeringsfase worden gewaarborgd en (grote) omleidingen zoveel mogelijk worden voorkomen;
- De wijze waarop het doorgaande verkeer gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst veilig doorgang kan vinden;
- De wijze waarop de bereikbaarheid en toegankelijkheid van openbare faciliteiten en voorzieningen gedurende de uitvoering wordt geborgd; "

Zijn deze niet al geborgd met het voldoen uit de besteksbepalingen van 2.1-09? Zo nee, kunt u specifieker aangeven op welke bereikbaarheidsonderdelen u toegevoegde waarde verwacht?

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 103.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
141

Onderwerp:

BPKV Beoordelingsprocedure, hoofdstuk 2.1.1, bladzijde 3

Vraag:

"2.1. K1 Plan van aanpak Fasering, verkeersafwikkeling en grondverzet"

"De aanbesteder streeft naar een beheerste en zorgvuldig gefaseerde uitvoering waarbij de hinder voor weggebruikers, omwonenden en bedrijven gedurende de werkzaamheden zoveel mogelijk wordt beperkt."

Doelt u met beperking 'hinder voor weggebruikers, omwonenden en bedrijven gedurende de werkzaamheden' op beperking van verkeers/bereikbaarheidshinder of ook op andere hinderaspecten (Bijvoorbeeld: leefbaarheid, veiligheid, hinderbeleving)?

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 103.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
142

Onderwerp:

BPKV Beoordelingsprocedure, hoofdstuk 2.1.1, bladzijde 3

Vraag:

"Voor de fasering is er als basis een fasering/werkvolgorde opgenomen. De inschrijver wordt uitgenodigd deze fasering uit te werken en te optimaliseren. " Naar welke fases wordt hier verwezen?

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 37.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
143

Onderwerp:

Bestek, hoofdstuk 2.1-09, bladzijde 11

Vraag:

Is voldaan aan bepaling

"Verkeer naar en van bedrijventerrein OudVossemeer dient bereikbaar te blijven tijdens de werkzaamheden" als is voldaan aan de bepalingen

- "Maximaal 8 nachtelijke afsluitingen (19:00 uur 06:00 uur) voor realiseren aansluiting nieuwe Randweg op provinciale weg N656;
- "Er mag maar één aansluiting op de N656 per nacht (of aaneengesloten nachten) afgesloten worden;"?

Antwoord:

Nee, voor nood- en 24 uurs diensten dient het bedrijventerrein altijd bereikbaar te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

**Ref.nr.
144**

Onderwerp:

Bestek, hoofdstuk 2.1-09, bladzijde 11

Vraag:

- Maximaal 8 nachtelijke afsluitingen (19:00 uur 06:00 uur) voor realiseren aansluiting nieuwe Randweg op provinciale weg N656;
- Er mag maar één aansluiting op de N656 per nacht (of aaneengesloten nachten) afgesloten worden;
- Bereikbaarheid Oud-Vossemeer dient ten alle tijden gewaarborgd te zijn vanaf de N656;

Is voldaan aan de bepaling "Bereikbaarheid Oud- Vossemeer dient ten alle tijden gewaarborgd te zijn vanaf de N656;" als invulling is gegeven aan de twee voorgaande bepalingen"

- Maximaal 8 nachtelijke afsluitingen (19:00 uur 06:00 uur) voor realiseren aansluiting nieuwe Randweg op provinciale weg N656;
- Er mag maar één aansluiting op de N656 per nacht (of aaneengesloten nachten) afgesloten worden;"?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
145

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Onderwerp:

Bestek, hoofdstuk 2.1-09, bladzijde 11

Vraag:

U stelt dat "Fietsroute 35-23 behouden dient te blijven tijdens werkzaamheden; en de "Molenweg en Duivekeetseweg mag maximaal 2 weken worden afgesloten voor aansluiting;" Tijdens het realiseren van het Randwegdeel tussen rotonde en bushaltes zal een deel van de Molenweg (onderdeel van fietsroute 35-23) niet beschikbaar zijn. Bedoelt u dat de fietsroute 35-23 functioneel behouden moet zijn tijdens de werkzaamheden of is een afsluiting van fietsroute 35-23 van maximaal 2 weken toegestaan?

Antwoord:

Fietsroute behouden en plaatselijk omleiden is toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
146

Onderwerp:

Bestek, hoofdstuk 2.1-09, bladzijde 11

Vraag:

"Aanvoer van bouwstoffen en materieel alleen toegestaan vanaf de provinciale weg N656 (Molendijk en OudVossemeersedijk); Vervoer van bouwstoffen en materieel op overige wegen is niet toegestaan buiten de projectgrens;" Is vervoer van bouwstoffen en materieel wel toegestaan op overige wegen binnen de projectgrens?"

Antwoord:

Binnen de projectgrens wel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
147**Onderwerp:**

Stikstofdepositie Natura 2000 gebied Oosterschelde

Vraag:

Is er voor de stikstofdepositie op het Natura2000 gebied Oosterschelde een Omgevingsvergunning Natura2000 activiteit aangevraagd? Zo ja, kan de aanbesteder aangeven wat precies is aangevraagd

Antwoord:

Nee.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
148**Onderwerp:**

Bijlage 1 BPKV beoordelingsprocedure EMVI-criterium EMVI

Vraag:

In Bijlage 1 staat de volgende tekst: K1 Plan van aanpak Fasering, verkeersafwikkeling en grondverzet en K2 Duurzaamheidsplan kennen een beperkte inhoudelijke overlap. De plannen worden echter afzonderlijk beoordeeld op de criteria die voor het betreffende onderdeel zijn gesteld. Onderlinge verwijzingen tussen de plannen worden bij de beoordeling buiten beschouwing gelaten. Het is niet toegestaan beide onderdelen te combineren tot één groot plan, voor elk onderdeel dient een afzonderlijk plan te worden ingediend. Er lijken in deze tekst een aantal begrippen door elkaar heen te lopen. Klopt het dat u met het woord criteria in de tweede zin aspect bedoelt? Klopt het dat u met het woord onderdelen in de vierde zin criteria bedoelt? Klopt het dat u met het woord onderdeel in de vierde zin criteria bedoelt?

Antwoord:

K1 Plan van aanpak Fasering, verkeersafwikkeling en grondverzet en K2 Duurzaamheidsplan kennen een beperkte inhoudelijke overlap. De plannen worden echter afzonderlijk beoordeeld op

de aspecten die voor het betreffende plan zijn gesteld. Onderlinge verwijzingen tussen de plannen worden bij de beoordeling buiten beschouwing gelaten. Het is niet toegestaan beide plannen te combineren tot één groot plan, voor elk gevraagd plan dient een afzonderlijk plan te worden ingediend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
149

Onderwerp:

Bijlage 1 BPKV beoordelingsprocedure EMVI-criterium EMVI

Vraag:

In Bijlage 1 staat dat zowel bij K1 als K2 alle onderdelen even zwaar meetellen in de beoordeling. Betekent dit dat in het geval van K2 onderdelen A, B en C elk individueel conform 3.3. Manier van beoordeling kwalitatieve gunningscriteria K2 Duurzaamheidsplan worden beoordeeld? Zo niet, kunt u dit toelichten?

Antwoord:

Dit klopt te samen met hetgeen per onderdeel gesteld is onder paragraaf 2.2.3 van bijlage 1 BPKV beoordelingsprocedure EMVI-criterium.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
150

Onderwerp:

Bijlage 1 BPKV beoordelingsprocedure EMVI-criterium Energieplan

Vraag:

In bijlage 1a energieplan wordt als uitgangspunt startwerk 1-11-2026 tot medio maart 2027

aangegeven. In de aanbestedingsleidraad wordt start werkzaamheden (op locatie) maandag 11 januari 2027 aangegeven. Kan Opdrachtgever aangegeven welk effect de startdatum van 11 januari 2027 heeft op het opgestelde energieplan in bijlage 1a?

Antwoord:

Het energieplan is suggestief voor het opstellen van een laadplan en de genoemde data hebben geen betrekking op de gestelde data in de leidraad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
151

Onderwerp:

bestek deel 2.1 art 09

Vraag:

De N656 mag maximaal 8 nachten worden afgesloten voor het maken van een aansluiting. Tpv de aansluiting moet de bestaande asfalt en fundering worden verwijderd. Vervolgens moet hier zand en fundering worden aangebracht en daarna 3 lagen asfalt. Het is niet mogelijk om deze werkzaamheden in één nacht uit te voeren. Hoe dient opdrachtnemer om te gaan met het verkeer wanneer de nachtelijke afsluiting voorbij is en de constructie nog niet gereed is om veilig open te stellen voor verkeer?

Antwoord:

Hiervoor dient de inschrijver een plan te bedenken en aan te leveren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

Onderwerp:

152	Aanbestedingsleidraad - 7.5 Indexering Vraag: Gezien de doorlooptijd en het type van het Werk is het niet proportioneel om de risicoregeling niet van toepassing te verklaren. In combinatie met de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten is het momenteel onduidelijk wat dit evt. voor effecten heeft op de langdurige (prijs)ontwikkelingen in de markt. Het niet van toepassing verklaren van de risicoregeling kan, gezien de duur van het werk en de huidige geopolitieke ontwikkelingen, een eventuele onwenselijke opportunistisch inschrijving tot gevolg hebben of inschrijvers, door de onevenwichtige risicoverdeling, doen besluiten om niet tot inschrijving over te gaan. Gezien bovenstaand verzoeken wij u nadrukkelijk om de risicoregeling GWW van toepassing te verklaren, waarbij de laatste vastgestelde/gepubliceerde indexen van de CROW als uitgangspunt dienen voor het prijspeil bij inschrijving. Antwoord: Zie vraag en antwoord vraag 4. Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Beantwoord op: 23 sep 2026 Percelen: P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer
Ref.nr. 153	Onderwerp: Aanbestedingsleidraad 6.4.1. Vraag: De MKI drempelwaarde van 40% onder de MKI referentiewaarde is niet marktconform en in veel gevallen ook niet haalbaar. De inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst om de waarden opgesteld door de onafhankelijke NPDW te hanteren. https://www.npdwegverharding.nl/assets/files/uniforme-mki-plafondwaarden.pdf Antwoord: De MKI-drempelwaarde die in dit project is gesteld, geldt voor de enkel MKI-waarden van A1, A2 en A3. Naar inziens van de aanbesteder is hierdoor de gestelde drempelwaarde goed haalbaar. (De NPDW-drempelwaarden gelden voor A tot en met D.) Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

154

Onderwerp:

Bijlage tekeningen

Vraag:

Kan de aanbestedende dienst de bij de aanbestedingsdocumenten behorende tekeningen tevens in .dwg-formaat beschikbaar stellen?

Antwoord:

Ja, de betreffende tekeningen worden in .dwg-formaat ter informatie toegevoegd bij deze Nota van Inlichtingen. Aan de .dwg-bestanden kunnen geen rechten worden ontleend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

155

Onderwerp:

Bijlage 1 - 2.2.3. Inhoud en beoordelingsaspecten

Vraag:

Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat materieel aangedreven door een waterstof-brandstofcel (fuel cell), waarbij de aandrijving volledig elektrisch plaatsvindt, eveneens wordt aangemerkt als elektrisch materieel?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
156

Onderwerp:

Bijlage 1 - 2.2.2. Uitgangspunten en randvoorwaarden

Vraag:

Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat de datum van de AERIUS-berekening niet vóór 7 oktober 2026 mag liggen en dat de genoemde datum van 7 oktober 2025 als 7 oktober 2026 gelezen dient te worden?

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 42.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
157

Onderwerp:

Bestek deel 3 - 01 32 01

Vraag:

In lid 02 verwijst de aanbestedende dienst naar het voorgenoemde termijnstaatprogramma. Dit programma is echter niet opgenomen in artikel 01 32 01. Kan de aanbestedende dienst verduidelijken welk termijnstaatprogramma hiermee wordt bedoeld en waar de bijbehorende eisen en/of voorwaarden zijn opgenomen?

Antwoord:

Opdrachtnemer is vrij om zelf een programma te kiezen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

158

Onderwerp:

Bestek deel 2 - Verkeersmaatregelen

Vraag:

Kan de aanbestedende dienst punt 8 nader toelichten? Hierin is opgenomen: "Er mag maar één aansluiting op de N656 per nacht (of aaneengesloten nachten) afgesloten worden." Kan de aanbestedende dienst verduidelijken welke aansluitingen hiermee worden bedoeld en daarbij aangeven of dit betrekking heeft op de bestaande aansluitingen, de nieuw te realiseren aansluitingen of beide?

Antwoord:

Dat zijn de aansluitingen Molendijk en Oud-Vossemeersedijk en heeft betrekking op de nieuwe aansluitingen van de randweg op de N656.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

159

Onderwerp:

Bestek deel 2 - Verkeersmaatregelen

Vraag:

Kan de aanbestedende dienst punt 2 nader toelichten? Hierin is opgenomen: "Vervoer van bouwstoffen en materieel op overige wegen is niet toegestaan buiten de projectgrens."

Voor inschrijver is niet duidelijk wat met deze bepaling wordt bedoeld, aangezien de huidige formulering de indruk wekt dat vervoer van bouwstoffen en materieel buiten de projectgrens niet is toegestaan. Kan de aanbestedende dienst verduidelijken op welke wegen en binnen welk gebied deze beperking van toepassing is en bevestigen via welke wegen het aan- en afvoeren van bouwstoffen en materieel is toegestaan?

Antwoord:

Hiermee wordt bedoeld dat alleen aanvoer van bouwstoffen en materieel is toegestaan vanaf de provinciale weg N656(Molendijk en Oud-Vossemeersedijk).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
160**Onderwerp:**

Bestek deel 2 - Stoppunten

Vraag:

Hoeveel tijd heeft de aanbestedende dienst nodig in de planning voor de stoppunten S3, S4, S5 en S6? In de praktijk zitten deze activiteiten vaak kort achter elkaar, wat vraagt om flexibiliteit van de aanbestedende dienst.

Antwoord:

Hier hoeft de opdrachtnemer geen vertraging voor te rekenen in zijn planning.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
161**Onderwerp:**

Bestek deel 2 - Stoppunten

Vraag:

De aanbestedende dienst heeft een stoppunt S1 opgenomen t.b.v. controle afzettingen en verkeersomleidingen voor ingebruikname. Hoe ziet de aanbestedende dienst dit? Is er altijd iemand van de aanbestedende dienst aanwezig bij het plaatsen van verkeersmaatregelen om vervolgens de ingebruikname goed te keuren?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
162

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - 3.6 Planning

Vraag:

Is de aanbestedende dienst zich ervan bewust dat de sluitingstermijn van de inschrijving maandag na de herfstvakantie is gepland, om de inschrijving goed af te ronden en indienen heeft de inschrijver de voorkeur de sluitingen van de inschrijving later in tijd te plannen.

Antwoord:

De Aanbesteder is zich ervan bewust dat de uiterste inschrijvingstermijn op maandag 26 oktober 2026 is gelegen, direct na de herfstvakantie.

Op 6 juli 2026 is een vooraankondiging gepubliceerd en op 28 augustus 2026 is de aanbesteding gepubliceerd. Inschrijvers beschikken daarmee over een ruime periode om zich voor te bereiden en hebben vanaf de publicatie van de aanbesteding tot 26 oktober 2026 de gelegenheid om hun inschrijving op te stellen en in te dienen. De Aanbesteder acht deze termijn voldoende om een zorgvuldige inschrijving op te stellen.

Daarnaast is de periode tussen de uiterste inschrijvingstermijn en de geplande start van de realisatie op 11 januari 2027 beperkt. Het verschuiven van de uiterste inschrijvingstermijn zou deze periode verder verkorten en daarmee de reeds krappe planning voor de voorbereiding en start van de werkzaamheden onder druk zetten.

De Aanbesteder handhaaft daarom de uiterste inschrijvingstermijn van 26 oktober 2026 om 10.00 uur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Ref.nr.
163

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - 3.10 Overige voorwaarden aanbestedingsprocedure

Vraag:

Kan de aanbestedende dienst aangeven welke vergunningen nog niet verleend zijn en wat daarvan de verwachting is?

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 3.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
164

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - 3.6 Planning

Vraag:

Is de aanbestedende dienst bereid een tweede Nota van Inlichtingen (Nvl) op te nemen in de planning? In de praktijk blijkt dat na publicatie van de eerste Nvl regelmatig nieuwe vragen of verduidelijkingsbehoeften ontstaan. Een tweede Nvl biedt inschrijvers de mogelijkheid om deze tijdig voor te leggen en draagt bij aan een zorgvuldige en gelijkwaardige aanbestedingsprocedure.

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 43.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 sep 2026

Ref.nr.
165

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Onderwerp:

Bestek | Post 131070

Vraag:

Kunt u toelichten wat wij dienen te leveren in deze post?

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 52.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
166

Onderwerp:

Bestek | Post 331330

Vraag:

Kunt u toelichten wat wij dienen te leveren in deze post?

Antwoord:

Hoeveelheid ter inlichting dient ter informatie te zijn en is aangepast bij deze nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
167

Onderwerp:
Bestek | Post 356210

Vraag:
De leverantie komt niet overeen met de hoeveelheid van de post

Antwoord:
Leverantie is aangepast bij deze nota van inlichtingen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 sep 2026

Percelen:
P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
168

Onderwerp:
Alternatief

Vraag:
Wij stellen deze vraag individueel vanwege een commercieel belang waarin we voor u een aanzienlijke kostenbesparing kunnen aanbieden: Wij zien een kans om gedeeltelijk industrie zand toe te passen in de kern van de aan te brengen grondlichaam met een leeflaag ter afdekking van de kern. Een zogenaamde GBT grondlichaam. Een soortgelijke grondlichaam hebben we op de N233 toegepast in bouwteam verband naar tevredenheid van ons opdrachtgever nl Provincie Utrecht. Als het wenselijk is willen we ons aanpak toelichten. Als dit niet wenselijk is, mag u antwoord algemeen beantwoorden.

Antwoord:
Niet gewenst

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 sep 2026

Percelen:
P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
169

Onderwerp:

Bestek | Post 133240

Vraag:

Het lijkt dat de volume niet overeenkomt met 50 cm op de opgegeven oppervlak in de beschrijving. Kunt u toelichting geven op de hoeveelheid m3 die we dienen aan te brengen?

Antwoord:

Bestekpost is aangepast bij deze nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
170

Onderwerp:

Bestek | Post 133540

Vraag:

Het lijkt dat de volume niet overeenkomt met 80 cm op de opgegeven oppervlak in de beschrijving. Kunt u toelichting geven op de hoeveelheid m3 die we dienen aan te brengen?

Antwoord:

Bestekpost is aangepast bij deze nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.

Onderwerp:

171	Bestek Deel 3 01.04.01 Vraag: Kunt u, gelet op de huidige onzekere economische tijden, de risicoregeling wel van toepassing te verklaren? Antwoord: Zie vraag en antwoord vraag 4. Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Beantwoord op: 25 sep 2026 Percelen: P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer
Ref.nr. 172	Onderwerp: Algemeen Inschrijfstaat Vraag: Kunt u een pdf verstrekken van de inschrijfstaat naar aanleiding van de wijzigingen voortkomend uit de nota van inlichtingen zodat iedere inschrijver zijn inschrijving op juistheid kan controleren? Antwoord: Een nieuwe pdf wordt verstrekt bij deze nota van inlichtingen. Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Beantwoord op: 25 sep 2026 Percelen: P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer
Ref.nr. 173	Onderwerp: Algemeen RSX en/of NSX

Vraag:

Kunt u een rsx en/of nsx-bestand verstrekken van de inschrijfstaat naar aanleiding van de wijzigingen voortkomend uit de nota van inlichtingen, zodat iedere inschrijver zijn inschrijving op juistheid kan controleren?

Antwoord:

Een .nsx en nieuwe .rsx wordt verstrekt bij deze nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
174

Onderwerp:

Bestek | Deel 3

Vraag:

Kunt u bevestigen dat voor alle genoemde eisen besteksposten zijn opgenomen in het bestek zoals de RAW voorschrijft?

Antwoord:

De bepalingen en verplichtingen uit Besteksdeel 3 zijn, conform de RAW-systematiek, gedekt door de hiervoor in het bestek opgenomen specifieke besteksposten, dan wel worden deze geacht te zijn begrepen in de eenheidsprijzen van de overige besteksposten of de algemene kosten van het werk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
175

Onderwerp:

2e nota ronde

Vraag:

Gezien de korte periode tussen het beschikbaar stellen van de aanbestedingsdocumenten en de sluiting van de eerste Nota van Inlichtingen, alsmede de resterende tijd tot de inschrijvingsdatum na publicatie van de eerste nota, zien wij ruimte voor een aanvullende vragenronde.

Kunt u overwegen een tweede, verkorte Nota van Inlichtingenronde toe te staan, zodat marktpartijen eventuele resterende onduidelijkheden kunnen voorleggen en een goed onderbouwde aanbieding kunnen indienen?

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 43.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
176

Onderwerp:

Bestek | Deel 3, 81.26.14

Vraag:

""In asfaltbeton waarvoor als bindmiddel polymeer gemodificeerde bitumen is voorgeschreven mag geen asfaltgranulaat verwerkt worden""

Is dit niet tegenstrijdig met u wens om duurzamer te zijn? Ook is het niet mogelijk om aan u MKI eis van € 6,49 per ton te voldoen. Graag deze eis laten vervallen en handhaven dat we een gemodificeerde TL-IB gecertificeerde mengsel dienen toe te passen."

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 132

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
177

Onderwerp:
Uitwerken faseringsplan

Vraag:

Is er afstemming geweest met Provincie Noord-Brabant en/of Rijkswaterstaat voor het eventueel omleiden via hun wegennet? Zo nee, is de verwachting dat we binnen de areaal van Provincie Zeeland en onderliggende wegennet van gemeentes moeten omleiden?

Antwoord:

De werkzaamheden en de prognose van uitvoering zijn vermeld op de hinderkaart en deze is afgestemd met de overheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer

Ref.nr.
178

Onderwerp:
Bestek, deel 2.2 lid 09

Vraag:

Verkeer naar en van bedrijventerrein OudVossemeer dient bereikbaar te blijven tijdens de werkzaamheden" Kunt u de eis SMART maken betreffende aansluiting Klaverveld tijdens asfaltwerkzaamheden? Binnen de huidige eisen valt de werkzaamheden niet uit te voeren en zijn ook geen alternatieve wegen om de bedrijventerrein bereikbaar te houden binnen de werkgrenzen.

Antwoord:

zie vragen en antwoorden 103 en 143.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 Aanleg N656 - Randweg Oud-Vossemeer