bovenwap. zie blad 9

BETONDEKKING VOLGENS G. B. V. 1962

	Binnen	Buiten	Onzichtbaar
Vloerplaten	1.0 cM.	1.5 cM.	2.0 cM.
Wanden	1.5 „	2.0 „	2.5 „
Balken	2.0 „	2.5 „	3.0 „
Kolommen	2.5 „	3.0 „	3.5 „

Indien gewijzigd dan vermeld op tekening

Kubussterkte = K300 kgf/cm2 kgf/cm2
Staalsoort QR (4): 48 Ø kgf/cm2
QR : 40 Ø kgf/cm2
QR : 24 Ø

Soort en klasse van het cement : Hoogovencement klasse A.
Hoeveelheid cement per m³ beton : 330 kg

Steekeinden kolommen zie tek. A 10.
Maatvoering van opstortingen verkeersgeleiding tek. BB 16

Walter Anselment, Beratender Ingenieur V. B. I.
Büro für konstruktiven Ingenieurbau
Karlsruhe · Kurfürstenstraße 10 · Telefon 3 05 69

7-8-69

Auftrag	
689	Parkeergarage Tilburg
Blatt Nr. 8d Änderung	vloerplaat onderwapening met doorsneden

Maßstab	gezeichnet:	Datum:	gepr.	geändert:	Datum:
1: 50	[illegible]	24-7-69		[illegible]	6.8.69
1: 20	[illegible]	26.7.69			
1:					