Perceel 1 en 2

	Tapwater CW4	Verwarming	
Vermogen:	28	≥ 5,5	kW
Primair			
$T_{aanvoer}$	65	65	°C
$T_{retour\ radiatoren}$	-	45	°C
$T_{retour\ vloerverwarming}$	-	35	°C
$T_{retour\ tapwater}$	35	-	°C
Prim. druk:	0,5		bar
Secundair			
$T_{aanvoer}$	60	60	°C
$T_{retour\ radiatoren}$	-	40	°C
$T_{retour\ vloerverwarming}$	-	30	°C
Drinkwater	10	-	°C
Drukverlies	≤ 0,15	Instelbaar	bar

Perceel 3

	Tapwater CW4	LT verwarming	GKW Koeling	
Vermogen:	28	≥ 5,5	≥ 2,5	kW
Primair				
$T_{aanvoer}$	65	45	16	°C
T_{retour}	35	35	20	°C
Prim. druk:	0,5			bar
Secundair				
$T_{aanvoer}$	60	40	18	°C
T_{retour}	-	30	21	°C
Drinkwater	10	-	-	°C
Drukverlies	≤ 0,15	Instelbaar	Instelbaar	bar