

**Europese openbare aanbesteding “Ontwerp en realisatie van twee 10/20kV inkoopstations in Westerhoven en Helmond”**

Casenummer: C2376702

Nota van Inlichtingen

**Datum:**

18 september 2026

**Casenummer:**

C2376702

Deze Nota van Inlichtingen volgt op basis van paragraaf van het beschrijvend document gepubliceerd onder C2376702 van 2 september 2026. Deze Nota van Inlichtingen geldt als aanvulling op de aanbestedingsdocumenten.

Van alle verzoeken om nadere informatie, worden de vragen en antwoorden geanonimiseerd aan alle inschrijvers door een Nota van Inlichtingen verstrekt.



| Ref. Nr. | Vragenronde | Onderwerp                                | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 1           | Specificatie bestaande kabelverbindingen | Kan de aanbestedende dienst per locatie aangeven welk type kabel momenteel is toegepast? Wij ontvangen daarbij graag, voor zover beschikbaar, de volgende gegevens: spanningsniveau, geleider materiaal, doorsnede, aantal aders, aantal parallelle verbindingen, kabeltype en beschikbare tekeningen of meetgegevens. | Voor de locatie Helmond is een nieuwe Bijlage G gemaakt met de beschikbare gegevens van de bestaande aansluiting. Voor Westerhoven gaat het om een nieuwe aansluiting in de categorie tot 6 kVA. Zie ook bijlage F, PvE Enexis. Voor zover gevraagde gegevens niet in bijlage G zijn opgenomen, zijn deze niet beschikbaar. Bijlage G is bij deze Nota van Inlichtingen gepubliceerd. |
| 2        | 1           | Configuratie netbeheerdersdeel Enexis    | Kan de aanbestedende dienst per locatie de beoogde configuratie van het Enexis-deel verstrekken? Deze informatie is noodzakelijk om het ruimtebeslag en de interfaces met de klantinstallatie correct te kunnen bepalen.                                                                                               | De informatie is op dit moment niet beschikbaar. De informatie is opgevraagd bij Enexis. We komen hier op terug bij de tweede Nota van Inlichtingen. Zie ook bijlage F, PvE Enexis.                                                                                                                                                                                                   |

|   |   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 1 | Verwijderen<br>bestaande kabels | Dienen de na uitvoering buiten bedrijf gestelde kabels op beide locaties volledig te worden gerooid, of mogen deze in de bodem achterblijven? Indien de kabels moeten worden verwijderd, ontvangen wij graag per locatie informatie over de betreffende tracés, kabellengten en de eisen aan afvoer en verwerking. Indien de kabels mogen blijven liggen, vernemen wij graag welke eisen gelden voor het afdoppen, registreren en achterlaten hiervan. | <p>In Helmond is het voornemen van de opdrachtgever de huidige MS aansluiting voorafgaand aan de sloop van het pand, spanningsloos te laten maken door de netbeheerder. Dat kan omdat de inrichting zuiver is aangesloten. De huidige inkoopinstallatie, verdeelinrichting en trafo's worden verwijderd. Opdrachtgever laat het pand slopen. De netbeheerder knipt de bestaande kabels nabij de erfgrens en verwijderd de afgeknipte kabels uit het terrein.</p> <p>Opdrachtnemer plaatst het inkoopstation op de nieuwe plek aan de erfgrens in overleg met de netbeheerder. De netbeheerder sluit de geknipte bestaande kabels aan in het inkoopstation op haar eigen installatie en hersteld de spanning. Opdrachtgever overweegt nog de aansluiting op te plussen naar n-1. Het inkoopstation dient aan de gereguleerde zijde ruimte bieden voor tenminste 2 inkomende velden. Zie bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegde bijlagen H en I van de netbeheerder voor het ruimtebeslag en sparingen in de vloer van het gereguleerde deel. Deze bijlagen houden geen rekening met een klantruimte dus die moet opdrachtnemer integreren in het ontwerp.</p> <p>In Westerhoven plaatst de opdrachtnemer</p> |
|---|---|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>het inkoopstation en komt Enexis haar nieuwe kabels zelf aansluiten. Het inkoopstation dient ook hier aan de gereguleerde zijde ruimte bieden voor tenminste 2 inkomende velden. De laagspanningsaansluiting zal opgeheven worden door de netbeheerder.</p> |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 1 | Mogelijkheid tot locatiebezoek                                   | Is het mogelijk om voorafgaand aan de inschrijving een locatiebezoek te organiseren op zowel de locatie Helmond als de locatie Westerhoven? Een locatiebezoek is wenselijk om onder meer de bereikbaarheid, beschikbare ruimte, bestaande situatie, kabeltracés en civieltechnische uitvoeringsomstandigheden te kunnen beoordelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nee, voorafgaand aan de inschrijving wordt geen georganiseerd locatiebezoek aangeboden. In bijlage E is informatie opgenomen over de projectlocaties. Deze locaties zijn goed bereikbaar en indien gewenst zelfstandig te bezichtigen. We hebben daarom geen locatiebezoek in de procedure opgenomen. |
| 5 | 1 | Gelijkwaardigheid referentieprojecten op hogere spanningsniveaus | <p>In de geschiktheidseisen wordt specifiek gevraagd naar ervaring met 10 kV- en/of 20 kV-installaties. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat referentieprojecten op een hoger spanningsniveau, zoals 33 kV, 110 kV of 150 kV, eveneens als gelijkwaardig worden geaccepteerd, mits met het referentieproject aantoonbaar dezelfde relevante kerncompetenties zijn uitgevoerd, waaronder ontwerp, coördinatie, netbeheerderafstemming, realisatie, testen en werkende oplevering van een hoog- of middenspanningsinstallatie?</p> <p>Indien dit niet het geval is, kan de aanbestedende dienst toelichten welke technisch-inhoudelijke aspecten maken dat ervaring op deze hogere spanningsniveaus niet als gelijkwaardig wordt beschouwd?</p> | Ja, dat bevestigen wij. Belangrijk voor opdrachtgever is dat inschrijvers beschikken over aantoonbare ervaring en deskundigheid met middenspanningsniveau. Het werken op hogere spanningsniveaus dan 10/20 kV wordt als gelijkwaardig beschouwd.                                                      |

|   |   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 1 | Aanpassing betalingsregeling | <p>De voorgestelde betalingsregeling leidt, mede door de vroege inkoop en productie van de stations en middenspanningsinstallaties, tot een aanzienlijke voorfinanciering door de opdrachtnemer. Is de aanbestedende dienst bereid de betalingsregeling aan te vullen met tussentijdse, objectief vaststelbare betalingsmijlpalen?</p> <p>Gedacht kan worden aan betaling na:</p> <p>goedkeuring van het definitieve ontwerp;<br/>aantoonbare opdrachtverstrekking en start productie;<br/>succesvolle afronding van de FAT;<br/>levering van de stations en installaties op locatie;<br/>succesvolle ingebruikname en oplevering.</p> <p>Hierdoor blijven betalingen gekoppeld aan aantoonbaar gerealiseerde prestaties en wordt de voorfinanciering evenwichtiger over beide contractpartijen verdeeld.</p> | <p>Ja, hiertoe zijn wij bereid. Dit is ons voorstel in verband met de betalingsregeling:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 10% bij gunning opdracht;</li><li>- 30% bij goedgekeurd definitief ontwerp;</li><li>- 20% na succesvolle FAT;</li><li>- 20% na levering en plaatsing op locatie;</li><li>- 20% bij succesvolle ingebruikname en oplevering.</li></ul> <p>De conceptovereenkomst is hierop aangepast en is bij deze Nota van Inlichtingen gepubliceerd.</p> |
|---|---|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|---|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 1 | Bodemkwaliteit en verontreinigde grond | <p>Mag de inschrijver er bij de prijsvorming van uitgaan dat de bij de werkzaamheden vrijkomende grond milieuhygiënisch geschikt is voor de voorziene werkzaamheden en, waar van toepassing, op locatie kan worden hergebruikt?</p> <p>Indien tijdens het bodemonderzoek of de uitvoering verontreiniging, asbest, PFAS of een andere afwijkende bodemkwaliteit wordt aangetroffen die niet uit de aanbestedingsstukken kenbaar was, kan de aanbestedende dienst bevestigen dat de daaruit voortvloeiende aanvullende onderzoeks-, veiligheids-, afvoer-, verwerkings- en uitvoeringskosten, alsmede eventuele gevolgen voor de planning, als wijziging worden verrekend?</p> | Daar mag de inschrijver van uit gaan. De bodemkwaliteit in de directe omgeving van beide projectlocaties is bekend en niet verontreinigd. Op de specifieke plaatsingslocaties moet de inschrijver nader specifiek onderzoek doen. Als daar extra kosten uit voortvloeien zijn deze kosten voor de opdrachtgever. |
| 8 | 1 | Sloop bestaand stationsgebouw          | De inschrijver gaat ervan uit dat de sloop, demontage en afvoer van de bestaande stationsgebouwen, inclusief eventuele saneringswerkzaamheden en het bouwrijp opleveren van de vrijgekomen locaties, niet tot de scope van de opdracht behoren en derhalve niet in de inschrijfprijs hoeven te worden opgenomen. Kan de aanbestedende dienst dit bevestigen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dat is correct. Wij bevestigen uw uitgangspunt.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 1 | Bonus-malusregeling bij eerdere oplevering            | <p>In de contractstukken is een boete opgenomen indien een contractuele mijlpaal of de uiterste opleverdatum wordt overschreden. Kan de aanbestedende dienst aangeven of tegenover deze boeteregeling tevens een bonus staat wanneer de opdrachtnemer de betreffende mijlpaal aantoonbaar eerder behaalt en het overeengekomen resultaat door de opdrachtgever wordt geaccepteerd?</p> <p>Indien dit momenteel niet is voorzien, is de aanbestedende dienst bereid een symmetrische bonus-malusregeling toe te passen, waarbij voor iedere kalenderdag eerdere oplevering een bonus geldt ter hoogte van de toepasselijke dagboete, met een overeenkomstige maximale begrenzing?</p> | <p>Nee. Tegenover de opgenomen boeteregeling staat geen bonus voor het eerder behalen van een mijlpaal of het eerder opleveren van het overeengekomen resultaat.</p> <p>Nee. De aanbestedende dienst neemt de voorgestelde bonus-malusregeling niet over. De opgenomen vertragingsboete dient voor het tijdig nakomen van de overeengekomen uiterste opleverdatum. De aanbestedende dienst ziet geen aanleiding om aan oplevering vóór de contractueel overeengekomen uiterste opleverdatum een afzonderlijke financiële bonus te verbinden.</p> |
| 10 | 1 | Bijlage B - Concept leveringsovereenkomst - Artikel 8 | <p>Artikel 8</p> <p>De geheimhouding in de overeenkomst is op dit moment eenmalig ingestoken. Bent u bereid om de geheimhouding wederkerig te maken, inclusief een looptijd van bijvoorbeeld 5 jaar?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Niet akkoord. Artikel 8 ziet op vertrouwelijke informatie die Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van of namens de Provincie verkrijgt. De Provincie ziet daarom geen aanleiding om voor zichzelf een overeenkomstige geheimhoudingsverplichting op te nemen.</p> <p>Wel wordt artikel 8 aangepast in die zin dat de geheimhoudingsverplichting van Opdrachtnemer geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende tien (10) jaar na beëindiging daarvan.</p>                                        |

|    |   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 1 | Bijlage A - Algemene Inkoopvoorwaarden Provincie Noord-Brabant 2022 - Artikel 17     | Bent u bereid om dit artikel aan te passen zodat de gegeven garantie overeenkomst met de afgegeven fabrieksgarantie?                                                                                                                                                                                                                                                                    | Niet akkoord. Artikel 8 ziet op vertrouwelijke informatie die Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van of namens de Provincie verkrijgt. De Provincie ziet daarom geen aanleiding om voor zichzelf een overeenkomstige geheimhouding. |
| 12 | 1 | Bijlage A - Algemene Inkoopvoorwaarden Provincie Noord-Brabant 2022 Artikel 12 lid 5 | Artikel 12 lid 5<br>Kunt u bevestigen dat de betalingen van deze overeenkomst niet als vooruitbetaling zullen kwalificeren, waardoor de bankgarantie van dit artikel niet noodzakelijk is?                                                                                                                                                                                              | Een bankgarantie is inderdaad niet noodzakelijk, er is geen sprake van vooruitbetaling.                                                                                                                                                                           |
| 13 | 1 | Bijlage A - Algemene Inkoopvoorwaarden Provincie Noord-Brabant 2022 Artikel 9 lid 1  | Artikel 9 lid 1<br>In de brance is het gebruikelijk om indirecte schade uit te sluiten aangezien dit niet te verzekeren is.<br>Wilt u het volgende toevoegen aan dit lid:<br>dat contractant in geen geval gehouden is tot vergoeding van indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolg- of bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving en gemiste besparingen. | Niet akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 1 | Bijlage A - Algemene Inkoopvoorwaarden Provincie Noord-Brabant 2022 Artikel 9 lid 1 | <p>Artikel 9 lid 1</p> <p>De opgegeven maximale aansprakelijkheid lijkt ons niet proportioneel. U geeft aan dat het plafondbudget 400.000 betreft, hierdoor zou de contractant aansprakelijk zijn voor 1,5mln per gebeurtenis en 3mln per jaar. Kunt u dit aanpassen naar per gebeurtenis maximaal 1x de contractwaarde, per jaar maximaal 2x de contractwaarde.</p> | Niet akkoord. De in artikel 9 lid 1 opgenomen aansprakelijkheidslimieten worden passend geacht gelet op de aard van de opdracht en de mogelijke gevolgen van een tekortkoming bij het ontwerp, de levering en/of realisatie van de middenspanningsinstallaties. Het plafondbedrag van € 400.000 betreft de maximale fictieve inschrijfsom en vormt naar het oordeel van de Provincie geen passende grondslag om de aansprakelijkheid te beperken tot één respectievelijk twee maal de contractwaarde. De aansprakelijkheidsbepaling blijft daarom ongewijzigd. |
| 15 | 1 | Bijlage A - Algemene Inkoopvoorwaarden Provincie Noord-Brabant 2022 Artikel 5 lid 4 | <p>Artikel 5 lid 4</p> <p>In geval van overtreding van de voorgaande leden door de opdrachtnemer, verbeurt de opdrachtnemer aan de provincie een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000, - per geval.</p> <p>Bent u bereid om dit artikel t.a.v. de boete op schending van de geheimhouding wederkerig te maken?</p>                                               | Niet akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16 | 1 | Beschrijvend document - Hoofdstuk 5.4 Werkzaamheden                                 | Koppeling MS-klantzijde aan Enexis-zijde op juiste kleuren en toepassen van de juiste beveiligingsinstellingen. Kunt u dit nader verklaren? Zonder de afgaande situatie helder te hebben vermoeden wij dat het hier over het inkomend veld van de MS-installatie van de                                                                                              | <p>Ja, dit kunnen wij nader verklaren. Het gaat om het in overleg met de netbeheerder juist koppelen aan de inkomende velden.</p> <p>Ja, dit bevestigen wij.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   |                                                     | klant gaat. Kunt u dit bevestigen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17 | 1 | Beschrijvend document - Hoofdstuk 5.4 werkzaamheden | Het aanbrengen van de meetspoelen en meetkabel tot in meetcompartiment. Kan dit nader verklaard worden? De meetspoelen voor de overdrachtsmeting worden door de netbeheerder voorzien in hun installatie. Of moet er een meetcircuit opgenomen worden in het inkomende veld van de MS-klant installatie?                                         | Dat is juist. Ook in de MS-klantinstallatie dient een meetcircuit te worden aangebracht, omdat naast een primair allocatiepunt vaak ook een secundair allocatiepunt moet worden opgenomen.                                                                                                                                      |
| 18 | 1 | Beschrijvend document - Hoofdstuk 5.3 Locaties      | Westerhoven aanvraag vermogen. Kunt u ons bevestigen dat er verzwaring (categorie tot 6000 kVA, n-0) is aangevraagd en toegekend echter dat het GTV van 2000 kW is aangevraagd maar nog niet is goedgekeurd?                                                                                                                                     | Ja, dat bevestigen wij. In Westerhoven is de aanleg van de kabel toegekend, maar het contractvermogen nog niet goedgekeurd.                                                                                                                                                                                                     |
| 19 | 1 | Beschrijvend document - Hoofdstuk 5.3 Locaties      | Locatie Helmond - Procesvraag: Kunt u ons bevestigen dat voor de sloop Fudura haar assets ophaalt en Enexis de aansluiting uitlust?                                                                                                                                                                                                              | Ja, dat bevestigen wij. Fudura zal haar installatie ophalen, nadat Enexis de aansluiting tijdelijk (verhuizing)spanningsloos heeft gemaakt. De aanvraag tot verhuizing is op dit moment nog niet aangevraagd. Dit willen we doen, met begeleiding van de opdrachtnemer. We verwachten dat Enexis de aansluiting uit- en inlust. |
| 20 | 1 | Beschrijvend document - Hoofdstuk 5.3 Locaties      | Toekomstig vermogen locatie Helmond. In hoofdstuk 5.3 van het beschrijvend document wordt bij locatie Helmond, Engelseweg 173 aangegeven dat de wens is om de ATO te behouden en zelfs terug op 3 MW te krijgen. Kunt u ons bevestigingen dat de aanvraag al is ingediend bij de netbeheerder Enexis en of u hier goedkeuring op heeft gekregen? | De aanvraag daarvoor is ingediend, maar voorsnog afgewezen. Er is een aanvraag gedaan voor blokstroom, maar deze is ook afgewezen.                                                                                                                                                                                              |

|    |   |               |                                                            |                                                                        |
|----|---|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 1 | Koop vs. Huur | Bent u bereid om ook de huur van deze assets te overwegen? | Nee, wij zijn niet bereid om ook de huur van deze assets te overwegen. |
|----|---|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

|    |   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 1 | Beschrijvend document - Hoofstuk 1.2.1 Doel | <p>In het hoofdstuk 1.2.1 doel wordt het volgende omschreven .</p> <p>Het doel van deze aanbesteding is om tijdig te beschikken over twee toekomstbestendige MS-inkoopstations met gekoppelde MS-schakelaars (aan de klantzijde) op de locaties Helmond en Westerhoven, zodat deze locaties geschikt zijn voor de netbeheerder om de 10/20kV werkend aan te sluiten.</p> <p>Dient er per locatie een 10 of een 20 kV installatie te worden geplaatst?</p> | <p><b>Locatie Westerhoven:</b><br/>Technische specificaties<br/>Fysiek netvlak: MS-T<br/>Correctiefactor (meetdata): 1<br/>Spanningsniveau (kV): 20<br/>N.B.: Declared Voltage (Uc) is voor 20 kV netten Uc =21 kV<br/>Ontwerp kortsluitstroom (kA): Ik 20,0 Ip 50,0<br/>Aansluitwijze: verbinding vanuit een transportverdeelstation<br/>Meerlengte: tracélengte (boven 25 meter bij standaard aansluitingen) van uw aansluiting tot het dichtstbijzijnde aansluitpunt (transportverdeelstation). Zie bijlage 'Tracétekening'.</p> <p>Zie voor de bestaande aansluiting van Helmond de nieuwe Bijlage G -Gegevens bestaande aansluitkabel Helmond.</p> |
|----|---|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|