


Locatie code	265
Locatie	DR Zandweg
Adres	Kleekampsweg 1, 6418 PG Heerlen
Bereikbaarheid	Beperkte bereikbaarheid. Tweede poort is aan de voorzijde van het terrein, geplaatst. Verharding tot aan het gebouw ontbreekt. Mocht groot materieel nodig zijn voor realisatie dan rekening houden met de inzet van rijplaten op eigen terrein.
Aandachtspunten	Zie tabel gebouwoverzicht
Google Maps link	Kleekampsweg 80 - Google Maps







Tabel 1: Gebouwoverzicht met dakvlakken

Tagcode	Gebouwnr op tekening	Gebouw	Aandachtspunten
W-265BA	A/2	Voorruimte DK01+02	Daken zijn voorzien van ballast grind. Dit is vervuild en dient afgevoerd te worden bij renovatie van de daken.
W-265BB	B/1	Drinkwaterkelder DK01+02	Daken zijn voorzien van ballast grind. Dit is vervuild en dient afgevoerd te worden bij renovatie van de daken.