

Algemene informatie

Aanbesteding: Reiniging en inspectie riolering gemeente Smallingerland 2027-2030
Aanbestedende Dienst: Gemeente Smallingerland
Referentie: 2026-004381
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1	Onderwerp: Algemeen
	Vraag: Met welke minimum omvang van een deelopdracht dient rekening gehouden te worden bij het afprijzen van deze uitvraag?
	Antwoord: Er is geen minimum omvang. zie ook artikel 1.7
	Fase: Inschrijffase
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1
	Vragenronde: Vragenronde 1
	Beantwoord op: 30 sep 2026
	Percelen: P1 Reiniging en inspectie riolering gemeente Smallingerland 2027-2030

Ref.nr. 2	Onderwerp: Inschrijfstaat punt 4.6 en 4.10
	Vraag: Uitvoeren vooropname en Opstellen afsluiterplan te verrekenen per keer; met welke omvang per keer dient in de prijs per eenheid rekening gehouden te worden? Is dat het totaal van post 6.11 gedeeld door 4? Zo niet, kunt u deze dan eventueel per kilometer verrekenbaar stellen?
	Antwoord: Ja, zie artikel 1.7 +- 25% van de vermelde hoeveelheden. geen verrekening per kilometer.
	Fase: Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 sep 2026

Percelen:

P1 Reiniging en inspectie riolering gemeente Smallerland 2027-2030

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Mag er van uit gegaan worden dat het riool onder normale omstandigheden bereikbaar is met in te zetten voertuigen waarbij deze tot boven de benodigde put gepositioneerd kunnen worden? Zo niet, op welke wijze wordt eventuele extra inspanning verrekend?

Antwoord:

Zie artikel 4.7

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 sep 2026

Percelen:

P1 Reiniging en inspectie riolering gemeente Smallerland 2027-2030

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Mag er van uit gegaan worden dat het riool onder normale omstandigheden leeg loopt of kan het waterpeil door opdrachtgever vooraf op tot een minimum niveau terug gebracht worden? Zo niet, op welke wijze wordt eventuele extra inspanning verrekend?

Antwoord:

Zie artikel 6.7

Het is vrijverval systeem dat uitmond bij een gemaal of RWZI.

Peilen kunnen in principe niet verlaagd worden, aangezien dit locatie, tijd en weersafhankelijk is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P1 Reiniging en inspectie riolering gemeente Smallingerland 2027-2030

Ref.nr.
5**Onderwerp:**

Prijzenblad

Vraag:

Art. 13.1 PvE zegt dat de inschrijver zelf de percentages voor Uitvoeringskosten, Algemene kosten en Winst en risico invult. In Bijlage C (regels 61-63) staan deze vast in de formule (5%, 4% en 3%) en rekent de formule niet met het invulveld in kolom E. Welke percentages gelden, en kan de gemeente het prijzenblad corrigeren?

Antwoord:

Dit is een fout in de inschrijfstaat. inschrijver mag zelf de percentages aanpassen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 sep 2026

Percelen:

P1 Reiniging en inspectie riolering gemeente Smallingerland 2027-2030

Ref.nr.
6**Onderwerp:**

verkeersmaatregelen

Vraag:

Verkeersmaatregelen vereisen Melvin-toestemming, die minimaal 15 werkdagen vooraf wordt aangevraagd. Hoe worden verkeersmaatregelen ingezet voor werk op korte termijn of adhoc? En wat geldt bij veranderende weersomstandigheden (art. 3.4), als de uitvoering naar een andere dag verschuift?

Antwoord:

de werkzaamheden dienen planningsmatig te worden uitgevoerd. Op kort termijn of odhoc werkzaamheden met verkeersmaatregelen is niet toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 sep 2026

Percelen:

P1 Reiniging en inspectie riolering gemeente Smallingerland 2027-2030

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Arikel 1.5

Vraag:

Art. 1.5 zegt dat de opdrachtnemer per opdracht toegang krijgt tot MapKit. Kan de gemeente bevestigen dat het RibX-bestand het leidende formaat is voor gegevensuitwisseling, en dat het werken in MapKit voor de opdrachtnemer niet verplicht is? Kan de opdrachtnemer volstaan met eigen software, mits de gegevens in RibX (en het Excel-werkbestand) worden aangeleverd zodat ze in MapKit bruikbaar zijn?

Antwoord:

Gebruik van Mapkit is niet verplicht.
Ribix is leidend.
Gegevens aanleveren zie artikel 12.4

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 sep 2026

Percelen:

P1 Reiniging en inspectie riolering gemeente Smallingerland 2027-2030

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Eisen BRL

Vraag:

Art. 1.8 stelt geen eisen aan een BRL K10014- of BRL K10015-certificaat. Waarom kiest de gemeente hier bewust voor, gezien de kwaliteitsborging die deze certificaten bieden, en hoe borgt de gemeente de kwaliteit van reiniging en inspectie anders dan via ISO 9001 en het diploma uit art.

6.1?

Antwoord:

Ja is een bewuste keuze.

Artikel 6.1 uit de PVE wordt vervangen door:

Artikel 6.1

De uitvoerend inspecteur moet in het bezit zijn van het diploma van de opleiding 'Visuele inspectie Rioleringsinspecteurs' van Wateropleidingen, gebaseerd op de NEN-EN 13508-2. Het bijbehorende diploma inclusief verplichte bijscholing mag niet ouder zijn dan vijf jaar. Een kopie van het diploma is altijd direct toonbaar door de inspecteur op verzoek van de toezichthouder /directievoerder. Indien de inspecteur de kopie niet kan tonen zal de inspecteur direct de werkzaamheden staken en de werklocatie verlaten. De directievoerder zal direct contact opnemen met de opdrachtnemer om de ontstane situatie te bespreken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 sep 2026

Percelen:

P1 Reiniging en inspectie riolerings gemeente Smallerland 2027-2030

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Transport slib

Vraag:

Art. 5.8 legt transport en verwerking van het vrijkomende slib bij de opdrachtnemer, maar de enige managementeis is ISO 9001 (art. 2.1). Waarom stelt de gemeente geen eis aan een milieumanagementsysteem (zoals ISO 14001 of gelijkwaardig), en hoe borgt de gemeente de milieukundig verantwoorde afvoer en verwerking van het slib anders dan via de begeleidingsformulieren?

Antwoord:

de iso 14001 wordt door de opdrachtgever niet toegepast. Geen enkele wet verplicht een bedrijf om een gecertificeerd milieumanagementsysteem te hebben.

De begeleidingsformulieren van het wegen/verwerken van de uitkomende vervuiling worden elke maandag via de email aangeleverd bij de directievoerder.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 sep 2026

Percelen:

P1 Reiniging en inspectie riolering gemeente Smallerland 2027-2030

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Stelselgegevens

Vraag:

Hoeveel procent van het areaal bestaat uit kunststofleidingen, en kunt u hiervoor materiaalgegevens (bijvoorbeeld dxf-bestanden of shapefiles) verstrekken? Hoeveel kilometer vrijvervalriool heeft de gemeente in totaal in beheer, en welk deel daarvan valt binnen de hoeveelheden van de Inschrijfstaat?

Antwoord:

De gevraagde informatie is niet relevant voor de inschrijving. en wordt dus ook niet aangeleverd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 sep 2026

Percelen:

P1 Reiniging en inspectie riolering gemeente Smallerland 2027-2030

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Slib

Vraag:

Art. 5.8 zegt dat de kosten van transport, analyse en verwerking van de uitkomende vervuiling zijn inbegrepen in het onderdeel reiniging. Art. 8.4 vergoedt bij verdachte of gevaarlijke stoffen "in redelijkheid" stagnatie of andere bijzondere kosten. Vallen de extra kosten voor analyse en verwerking van dat slib dan onder art. 5.8 (inbegrepen) of onder art. 8.4 (vergoed)?

Antwoord:

Dit valt dan onder artikel 8.4

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 sep 2026

Percelen:

P1 Reiniging en inspectie riolering gemeente Smallerland 2027-2030

Ref.nr.

12

Onderwerp:

kleine tekstuele fouten in de stukken

Vraag:

Er zit vermoedelijk een paar kleine foutjes in de documenten:

Bijlage I (Wachtkamervereenkomst), Artikel 1 Onderwerp, tweede punt, beschrijft de opdracht als levering, installatie en service van warme en koude drankenautomaten. Dit lijkt niet bij deze aanbesteding te horen.

§4.1 van de Offerteaanvraag verwijst voor de SROI-uitvoeringsvoorwaarden naar Bijlage F, terwijl Bijlage F de Algemene inkoopvoorwaarden is en de uitvoeringsvoorwaarden Social Return in Bijlage G staan.

Antwoord:

Dit klopt er zijn enkele foute verwijzingen in de stukken te vinden.
Herziene documenten zijn toegevoegd aan deze aanbesteding.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 sep 2026

Percelen:

P1 Reiniging en inspectie riolering gemeente Smallerland 2027-2030

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Indexatie

Vraag:

De gemeente verwijst voor de indexatie naar de CPI met basisjaar 2015=100. CBS heeft die reeks beëindigd en vervangen door de CPI met basisjaar 2025=100. Kan de gemeente bevestigen dat de CPI 2025=100 wordt gebruikt?

Antwoord:

Ja dit bevestigen wij.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 sep 2026

Percelen:

P1 Reiniging en inspectie riolering gemeente Smallerland 2027-2030

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Opzegtermijn

Vraag:

Volgens §1.2 kan de gemeente de raamovereenkomst vanaf 1 januari 2028 op elk moment eenzijdig beëindigen. Art. 27.1 van de inkoopvoorwaarden zegt dat de gemeente een redelijke opzegtermijn in acht neemt als er geen termijn is afgesproken. Geldt bij beëindiging een opzegtermijn, en welke termijn beschouwt de gemeente als redelijk?

Antwoord:

Ja bij beëindiging geldt een opzegtermijn, de opzegtermijn is 3 maanden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P1 Reiniging en inspectie riolering gemeente Smallerland 2027-2030

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Inschrijffase

Vraag:

Artikel 5.11 bepaalt dat wortels, vast spoelcement en aanzienlijke vetophopingen bij de toezichthouder moeten worden gemeld en besproken, maar vermeldt niet hoe de verwijdering wordt verrekend. Kan opdrachtgever bevestigen dat deze belemmeringen niet onder de reguliere reinigingsstarieven vallen en pas na gezamenlijke beoordeling en een voorafgaande schriftelijke meerwerkopdracht worden verwijderd? Kan tevens worden bevestigd dat artikel 5.13 hierop niet van toepassing is?

Antwoord:

Klopt, alleen melden bij volgende bouwvergadering. Opdrachtgever gaat na afloop van het werk bekijken welke strengen / putten in aanmerking komen voor een "freesopdracht". Zo'n opdracht zal ook weer worden aanbesteed.

Artikel 5.13 gaat echt over achtergebleven obstakels en vervuiling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Reiniging en inspectie riolering gemeente Smallingerland 2027-2030

Ref.nr.
16

Onderwerp:

Inschrijffase

Vraag:

De fictieve hoeveelheden gelden voor vier jaar en een jaarlijkse opdracht bedraagt volgens artikel 1.7 circa 25%, maar een harde minimale omvang ontbreekt. Kan opdrachtgever een minimale omvang per jaarlijkse nadere opdracht garanderen of bevestigen dat bij sterk versnipperde of kleinere opdrachten overleg plaatsvindt over de financiële gevolgen?

Antwoord:

Opdrachtgever kan geen minimum omvang aangeven.
Zie ook vraag 1

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Reiniging en inspectie riolering gemeente Smallingerland 2027-2030

Ref.nr.
17

Onderwerp:

Inschrijffase

Vraag:

De fictieve hoeveelheden gelden voor vier jaar en een jaarlijkse opdracht bedraagt volgens artikel 1.7 circa 25%, maar een harde minimale omvang ontbreekt. Kan opdrachtgever een minimale omvang per jaarlijkse nadere opdracht garanderen of bevestigen dat bij sterk versnipperde of kleinere opdrachten overleg plaatsvindt over de financiële gevolgen?

Antwoord:

Opdrachtgever wil zo veel mogelijk per wijk of per kern gaan werken, daarop zal de opdracht worden vergeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Reiniging en inspectie riolering gemeente Smallerland 2027-2030

Ref.nr.
18

Onderwerp:

Inschrijffase

Vraag:

Artikel 10.2 verlangt een prijs voor willekeurige afdelingen, ongeacht locatie en tijd, zonder de inbegrepen duur en veiligheidsbezetting te definiëren. Kan opdrachtgever één afdeling definiëren wat betreft maximale duur, personele bezetting en veiligheidsvoorzieningen en bevestigen dat overschrijding hiervan afzonderlijk wordt verrekend?

Antwoord:

Nee, maximale duur is niet interessant voor het gestelde doel. Verrekening is niet aan de orde.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Reiniging en inspectie riolering gemeente Smallerland 2027-2030

Ref.nr.
19

Onderwerp:

Inschrijffase

Vraag:

Artikel 10.2 verlangt een prijs voor willekeurige afdelingen, ongeacht locatie en tijd, zonder de inbegrepen duur en veiligheidsbezetting te definiëren. Kan opdrachtgever één afdeling definiëren wat betreft maximale duur, personele bezetting en veiligheidsvoorzieningen en bevestigen dat overschrijding hiervan afzonderlijk wordt verrekend?

Antwoord:

Nee, maximale duur is niet interessant voor het gestelde doel. Verrekening is niet aan de orde.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Reiniging en inspectie riolering gemeente Smallingerland 2027-2030

Ref.nr.
20

Onderwerp:

Inschrijffase

Vraag:

Hoe wordt de waterstand van 5% objectief vastgesteld en kan opdrachtgever bevestigen dat uitzonderlijke pompduur, pompcapaciteit en afsluiterinzet afzonderlijk worden verrekend?

Antwoord:

zie artikel 6.7. Pompduur, pompcapaciteit en afsluiters zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Reiniging en inspectie riolering gemeente Smallingerland 2027-2030

Ref.nr.
21

Onderwerp:

Inschrijffase

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven welk percentage van de strengen naar verwachting een tegeninspectie vereist? Indien deze informatie ontbreekt, is opdrachtgever bereid tegeninspecties afzonderlijk verrekenbaar te maken?

Antwoord:

Nee dat kan de opdrachtgever niet.
Is niet verrekenbaar zie artikel 6.5

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 sep 2026

Percelen:

P1 Reiniging en inspectie riolering gemeente Smallerland 2027-2030

Ref.nr.
22

Onderwerp:

Inschrijffase

Vraag:

Kan opdrachtgever een standaarddiepte en maximale afmeting voor inspectieputten vaststellen en bevestigen dat diepere, grotere of van een zandvang voorziene putten als meerwerk worden verrekend?

Antwoord:

Nee dat kan de opdrachtgever niet.
Artikel 5.5

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 sep 2026

Percelen:

P1 Reiniging en inspectie riolering gemeente Smallerland 2027-2030

Ref.nr.

Onderwerp:

23

Inschrijffase

Vraag:

Kan opdrachtgever bevestigen dat alle inschrijvers bij werkzaamheden moeten uitgaan van minimaal twee gekwalificeerde medewerkers aanwezig op de werkplek, zodat de inschrijvingen op een gelijkwaardig veiligheidsniveau zijn gebaseerd?

Antwoord:

Minimaal twee gekwalificeerde medewerkers op de werkplek" is op velerlei manieren uit te leggen, en blijft voer voor een discussie. Daarbij zegt het niets over een gelijkwaardig veiligheidsniveau. Opdrachtgever stelt hierover dus geen verdere eisen op.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Reiniging en inspectie riolering gemeente Smallerland 2027-2030

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Inschrijffase

Vraag:

Kan opdrachtgever technisch onderbouwen waarom Panorama-techniek in artikel 6.3 wordt uitgesloten en deze als gelijkwaardige methode toestaan, mits aantoonbaar aan alle eisen voor inspectiekwaliteit, classificatie en gegevensoplevering wordt voldaan?

Antwoord:

Nee. Dit is een bewuste keuze van de opdrachtgever. Opdrachtgever hoeft geen verklaring hierover af te leggen. Het is ook niet relevant voor de inschrijving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Reiniging en inspectie riolering gemeente Smallerland 2027-2030

Ref.nr.
25

Onderwerp:

Inschrijffase

Vraag:

Kan opdrachtgever objectieve uitgangspunten en maximale grenzen vaststellen voor het plaatsen van afsluiters en leegpompen bij HWA-strengen, en bevestigen dat uitzonderlijke pompinzet, afwijkende afsluiterafmetingen en langdurige lediging afzonderlijk als meerwerk worden verrekend?

Antwoord:

Nee, het Programma van Eisen is hier duidelijk over.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Reiniging en inspectie riolering gemeente Smallerland 2027-2030

Ref.nr.
26

Onderwerp:

Inschrijffase

Vraag:

Artikel 5.1 koppelt financiële afkeur aan onvoldoende reiniging, terwijl objectieve beoordelingscriteria ontbreken. Kan opdrachtgever deze criteria vastleggen en bevestigen dat, overeenkomstig BRL K10014, eerst een gezamenlijke beoordeling, herreiniging en hercontrole plaatsvinden en niet-verwijderbare vervuiling of obstakels niet tot financiële afkeur leiden?

Antwoord:

Nee. Artikel 5.5 geeft voldoende houvast voor resultaat van de reiniging. Met inachtneming het gestelde in artikel 5.1. Als strengen / putten niet voldoende gereinigd zijn, is een inspectie zinloos. Opdrachtgever gaat niet mee in de werkwijze van de BRL K10014.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Ref.nr.
27

Percelen:

P1 Reiniging en inspectie riolering gemeente Smallerland 2027-2030

Onderwerp:

Inschrijffase

Vraag:

Waarom zijn voor HWA-reiniging verschillende diameters samengevoegd tot één tariefcategorie, terwijl de benodigde pomp- en reinigingsinspanning per diameter verschilt? Is opdrachtgever bereid hiervoor afzonderlijke diametercategorieën op te nemen?

Antwoord:

Nee. Artikel 5.5 geeft voldoende houvast voor resultaat van de reiniging. Met inachtneming het gestelde in artikel 5.1. Als strengen / putten niet voldoende gereinigd zijn, is een inspectie zinloos. Opdrachtgever gaat niet mee in de werkwijze van de BRL K10014.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Reiniging en inspectie riolering gemeente Smallerland 2027-2030

Ref.nr.
28

Onderwerp:

Inschrijffase

Vraag:

Zijn de fictieve hoeveelheden en de verdeling over vervuilingsgraden en diametercategorieën gebaseerd op historische gegevens? Hoe wordt omgegaan met wezenlijke afwijkingen tussen de fictieve en werkelijk opgedragen hoeveelheden?

Antwoord:

Nee. Het is een aangenomen verdeling.
De werkelijke meters worden verrekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
29

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Reiniging en inspectie riolering gemeente Smallerland 2027-2030

Onderwerp:

Inschrijffase

Vraag:

Indien opdrachtgever uitvoering onder BRL certificaten toestaat maar niet verplicht stelt, kan opdrachtgever toelichten hoe wordt gewaarborgd dat alle inschrijvers hun prijzen baseren op een gelijkwaardig niveau van procesbeheersing, personeelskwalificatie, interne kwaliteitscontrole en onafhankelijke toetsing?

Antwoord:

Zie artikel 1.8. Opdrachtgever denkt dat de overige eisen in het PVE voldoende zijn om een goede inspectie uit te kunnen voeren. Dat is de ervaring met opdrachtnemers de afgelopen jaren

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Reiniging en inspectie riolering gemeente Smallerland 2027-2030

Ref.nr.
30

Onderwerp:

Inschrijffase

Vraag:

Artikel 10.2 van de Algemene inkoopvoorwaarden voorziet erin dat opdrachtnemer data gedurende de looptijd onder zich kan houden en de gemeente daarvan een kopie kan verstrekken. Kan opdrachtgever daarom bevestigen dat opdrachtnemer de projectdata in een eigen beveiligde omgeving mag verwerken en beheren, mits de data uitsluitend voor de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, de gemeente alle voorgeschreven bestanden en resultaten ontvangt en wordt voldaan aan de bepalingen over informatiebeveiliging, bewaartermijnen en vernietiging?

Antwoord:

Ja dat kunnen wij bevestigen, dit zolang ook wordt voldaan aan de opleveringsvereisten in het Programma van Eisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P1 Reiniging en inspectie riolering gemeente Smallingerland 2027-2030

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Inschrijffase

Vraag:

Artikel 6.1 van de Algemene inkoopvoorwaarden bepaalt dat de prestaties moeten voldoen aan "algemeen geldende normen". Kan opdrachtgever limitatief of ten minste concreet benoemen welke normen, richtlijnen en versies hiermee voor deze opdracht worden bedoeld? Kan tevens worden bevestigd dat BRL K10014 en BRL K10015 door artikel 1.8 van het Programma van Eisen niet langs indirecte weg als contractueel toetsingskader worden toegepast?

Antwoord:

Uw vraag is tweeledig, derhalve ontvangt u ook per vraag een antwoord:

1) Nee, opdrachtgever kan en zal geen limitatieve opsomming geven van alle toepasselijke normen en richtlijnen. Van opdrachtnemer wordt verwacht dat deze als professioneel en deskundig marktpartij opereert en handelt conform de stand der techniek, vigerende wet- en regelgeving, en de binnen de branche algemeen aanvaarde beroeps- en kwaliteitsstandaarden.

2) Dit kunnen wij bevestigen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Reiniging en inspectie riolering gemeente Smallingerland 2027-2030