Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhoud en Projecten OVL Oosterhout
Aanbestedende Dienst: Gemeente Oosterhout
Referentie: CI-26018
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **54**

Onderwerp:
DCC coating

Vraag:
In het bestek staat bij bestekspost 501010 t/m 501120 aangegeven dat de grondstuk DCC coating moet hebben. Dit is een natlaksysteem.

De leverancier (VDL) biedt het volgende aan: Het grondstuk is voorzien van GPT+ grondstukbescherming (vergelijkbaar met teervrije epoxycoating) kleur zwart i.p.v. de beschreven DCC-coating (is namelijk een natlaksysteem)

Gaat de AD akkoord met deze grondstukbescherming?

Antwoord:
De AD gaat ook akkoord met deze grondstukbescherming.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en Projecten OVL Oosterhout

Ref.nr. **55**

Onderwerp:
RAL kleuren

Vraag:
Voor de bestekposten 501130 t/m 501240 geeft de leverancier geen meerprijs op omdat de kostprijs aantal gerelateerd is en niet zoals bestek aangeeft <= 5 stuks.

Hoe dient de inschrijver hiermee om te gaan?

Antwoord:
De AD is van mening dat de inschrijver zijn eigen keuzes kan maken op welke manier hij zijn prijs bepaald. In een bestek is het bij dit onderdeel niet wenselijk om alle variaties in aparte

Rijksoverheid

bestekposten onder te brengen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en Projecten OVL Oosterhout

Rijksoverheid