

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPPLAN ONTWERPFASE

Voor het project:

GSD26069 ROVK R&I Schouwen-Duiveland 2027-2030

Opgesteld door : ing. P.W. de Rijke
Datum : 9 september 2026
Nummer : 01
Versie : 01
Behorend bij bestek nr.: GSD26069

Paraaf voor akkoord : ing. A. Elenbaas
Datum : 9 september 2026

1. PROJECTGEGEVENS

Omschrijving project:

Het project bestaat uit:

Reinigen en inspecteren van riolen inclusief
bijkomende werkzaamheden.

Eventuele sloopwerkzaamheden vooraf:

n.v.t.

Adres/ligging van het project:

Adres/ ligging: gemeente Schouwen-Duiveland
Laan van Sint Hilaire 2
4301 SH Zierikzee

Telefoon: 0111- 452000

Planning en uitvoeringsgegevens:

Geplande aanvangsdatum:

per deelopdracht nader te bepalen

Geplande uitvoeringsperiode:

circa 6 weken aaneengesloten

Vermoedelijk maximum aantal werknemers (gelijktijdig): 6

Vermoedelijk aantal (onder)aannemers: 3

Namen en adressen van betrokken partijen:

a. Opdrachtgever

Naam :
Adres :
Postcode/plaats :
Contactpersoon :
Telefoon :
E-mail :

ONTWERPFASE

b. Ontwerpende partij

Naam : Relining Advies bv
Adres : Postbus 111
Postcode/plaats : 1520 AC Wormerveer
Contactpersoon : Dhr. W. de Rijke
Telefoon : 06 54605913
E-mail : wim@reliningadvies.nl

c. Bestek-voorbereiding

Naam : Relining Advies bv
Adres : Postbus 111
Postcode/plaats : 1520 AC Wormerveer
Contactpersoon : Dhr. W. de Rijke
Telefoon : 06 54605913
E-mail : wim@reliningadvies.nl

d. V&G-coördinator

Naam :
Adres :
Postcode/plaats :
Contactpersoon :
Telefoon :
E-mail :

UITVOERINGSFASE

d. Externe V&G-deskundige (optie)

Naam :
 Adres :
 Postcode/plaats :
 Contactpersoon :
 Telefoon :
 Fax :

e. V&G-coördinator

Naam :
 Adres :
 Postcode/plaats :
 Contactpersoon :
 Telefoon :
 Fax :

f. Directievoerder

Naam :
 Adres :
 Postcode/plaats :
 Contactpersoon :
 Telefoon :
 E-mail :

Taken V&G-deskundige: n.v.t.

2. ALGEMENE V&G-RISICO'S DIE VOORTVLOEIEN UIT DE OMGEVING VAN HET PROJECT
 (of vice versa, dus risico's voor de omgeving)

Omgevingsfactor	Risico/oorzaak	Suggesties voor maatregelen
Verkeerssituatie / verkeers- voorzieningen	R: Aanrijdingsgevaar O: Doorgaand verkeer tijdens de werkzaamheden	Afzetting op voldoende afstand van de werkzaamheden plaatsen; PBM's gebruiken
Lawaai en trillingen	R: Gehoorbeschadiging O: Lawaai van machines	Gehoorbescherming; beperking geluidsniveau van machines
Toxische stoffen / milieu	R: Vergiftiging/ verstikking O: Vrijkomend rioolgas en rioolslib Werken met chemicaliën	Instructie; PBM's gebruiken; zorgen voor wasmogelijkheid

3. ALGEMENE V&G-RISICO'S DIE VOORTVLOEIEN UIT HET ONTWERP

Hoofdactiviteit	Risico/oorzaak	Suggesties voor maatregelen
Riolering		
	R: Rugklachten O: Gewicht materialen R: Verstikking/ vergiftiging O: Werken in bestaande rioolstelsels R: Bedelving O: Losraken van hijslasten R: Vallen in putten en sleuven O: Diepe riolering R: Brand/ explosie O: Vrijkomend rioolgas	Machinaal verwerken materialen Ventileren; PBM's gebruiken; niet alleen werken Goedgekeurd materieel gebruiken; instructie personeel; PBM's gebruiken Afzettingen plaatsen op voldoende afstand van de sleuf; z.s.m. afdekken putten Metingen uitvoeren; ventileren; riool reinigen.
Verkeersmaatregelen	R: Aanrijdingsgevaar O: Doorgaand verkeer tijdens de werkzaamheden R: Verstikking/ vergiftiging O: Werken met markeringsmaterialen	Afzetting op voldoende afstand van de werkzaamheden plaatsen; PBM's gebruiken PBM's gebruiken

4. V&G-RISICO'S SPECIFIEK VOOR DIT PROJECT

Hoofdactiviteit	Risico/oorzaak	Suggesties voor maatregelen
Sloopwerk	R: O: R: O: R: O:	
Riolering	R: Gezondheidsschade/blootstelling O: Vrijkomend rioolgas (H ₂ S) R: O: R: O:	PBM's gebruiken – bovenwinds werken
Verharding	R: O: R: O: R: O:	
Verkeersmaatregelen	R: O: R: O: R: O:	
Beton, staal, hout en metselwerk	R: O: R: O: R: O:	
Werk algemene aard	R: O: R: O: R: O:	

5. OVERLEG OVER HET V&G-PLAN

Naam vergadering	Frequentie	Deelnemers	Notulen door
a. Coördinatie-vergadering	1 x per maand	- V&G-coördinerend aannemer - Aannemers - Bouwdirectie (toehoorder) - Genodigden (op uitnodiging)	V&G-coördinerend aannemer
b. Bouwvergadering	1 x per 2 weken	- Bouwdirectie - Ontwerper / adviseurs - Aannemer - Genodigden (op uitnodiging)	Bouwdirectie

Vaste agendapunten

a. Coördinatievergadering

- Concretisering V&G-plan ontwerpfase
- Naleving van V&G-plan uitvoeringsfase door partijen (waarnemingen, inspectieronden door V&G-coördinator en leidinggevendenden van aannemers, rapportage V&G-deskundigen / Arbeidsinspectie)
- Eventuele ongevallen en incidenten
- Voorlichting aan werknemers
- Eventuele nieuw ontstane risico's
- Genomen of te nemen maatregelen
- Actualiseren V&G-plan
- Aanvullen/wijzigen van V&G-dossier

b. Bouwvergadering

De V&G-coördinator uitvoeringsfase geeft een resumé van het in de coördinatievergadering besprokene en neemt zo nodig actie (acties vastgelegd in notulen).