Inspectierapport
Bliksembeveiliging, aardingsinstallatie en overspanningsbeveiliging

13120. GVB gebouw S&C,
Provincialeweg 2
te Diemen
1112 XT
22 oktober 2025

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201 www.tuv.com ID 0000033199
Lid van Techniek Nederland

Inspectierapport bliksembeveiliging, aardingsinstallatie en overspanningsbeveiliging

Object	13120. GVB gebouw S&C,
Opdrachtgever	Heijmans Utiliteit B.V.
Contactpersoon	De heer Steven Druijf
Adres	Provincialeweg 2
Plaats	te Diemen
Postcode	1112 XT
Telefoon	06-41271378
Email	gvbonderhoud@heijmans.nl

Installatie Bliksembeveiliging voldoet aan de normeringen NEN-EN-IEC 62305
Installatie Aardingssysteem voldoet aan de normeringen NEN 1010
Installatie Overspanningsbeveiliging voldoet aan de normeringen NEN-EN-IEC 62305

Inspectiedatum:	22 oktober 2025
Inspecteur:	Marco Schweitzer
Inspectietermijn:	Eenmalig
Type keuring:	Periodiek
Per meetpunt gemeten:	Circuitmeting

Bliksemafleiderinstallatie(s):

1: 0,07	2: 0,09	3: 0,08	4: 0,07	5: 0,08	6: 0,09	7: 0,09	8: 0,08	9: 0,08	10: 0,09
11: 0,08	12: 0,09								

Gebruikte normering:	NEN-EN-IEC 62305
Merk meetinstrument:	Fluke
Type meetinstrument:	Aardings tester
Serienummer:	56530024 WS
Type meetpunten:	Stekeinden
Bliksempotentiaalvereffening toegepast:	Ja
Klasse bliksemafleiderinstallatie:	LPL3
Maaswijdte opvanginrichting:	15 x 15 meter
Type aanwezige afgaande leidingen:	Inwendig
Type Aardingsinstallatie:	Fundatie ringleiding
Type Dakbedekking:	Epdm
Type draad:	Aluminium
Quadratuur toegepast draad:	8mm / Cu50
Installatie voldoet:	Ja NEN-EN-IEC 62305
Aardverspreidingsweerstand:	Gemeten: 0,14 Ohm

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201 www.tuv.com ID 0000033199
Lid van Techniek Nederland

Inspectierapport bliksembeveiliging, aardingsinstallatie en overspanningsbeveiliging

Object	13120. GVB gebouw S&C,
Opdrachtgever	Heijmans Utiliteit B.V.
Contactpersoon	De heer Steven Druijf
Adres	Provincialeweg 2
Plaats	te Diemen
Postcode	1112 XT
Telefoon	06-41271378
Email	gvbonderhoud@heijmans.nl

Aardingsinstallatie(s):

Gebruikte normering:	NEN 1010
Merk meetinstrument:	Macro tester
Type meetinstrument:	Installatie tester
Serienummer:	101981922
Geldig tot:	13 februari 2026
Type meetpunt:	HAR in de HKL ruimte begane grond bij de hoofdingang, linker deur
Potentiaalvereffening toegepast:	Ja
Type aardingsinstallatie:	Potentiaal vereffening met LPS
Typedraad:	Koper
Quadratuur toegepast draad:	8mm / Cu50
Installatie voldoet:	Ja NEN 1010
Aardverspreidingsweerstand:	Gemeten: 0,14 Ohm

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201 www.tuv.com ID 0000033199
Lid van Techniek Nederland

Inspectierapport bliksembeveiliging, aardingsinstallatie en overspanningsbeveiliging

Object	13120. GVB gebouw S&C,
Opdrachtgever	Heijmans Utiliteit B.V.
Contactpersoon	De heer Steven Druijf
Adres	Provincialeweg 2
Plaats	te Diemen
Postcode	1112 XT
Telefoon	06-41271378
Email	gvbonderhoud@heijmans.nl

Overspanningsbeveiliging

Gebruikte normering:	NEN-EN-IEC 62305	
Type en merk toegepast in hoofdverdeelinrichting(1):	Kast	HKL begane grond Dehnventil dv mod 255 / 4
Toegepast t.b.v. binnenkomende telefoonlijnen:	Ruimte	HKL ruimte begane grond DehnDPG lsa 120p type I+II
Installatie voldoet:	volgens NEN-EN-IEC 62305	

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201 www.tuv.com ID 0000033199
Lid van Techniek Nederland