Inspectierapport
Bliksembeveiliging, aardingsinstallatie en overspanningsbeveiliging

237. GVB, Garage West, Wasstraat,
Jan Tooropstraat 647
te Amsterdam
1061 AE
30 oktober 2025

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201 www.tuv.com ID 0000033199
Lid van Techniek Nederland

Inspectierapport bliksembeveiliging, aardingsinstallatie en overspanningsbeveiliging

Object	237. GVB, Garage West, Wasstraat,
Opdrachtgever	Heijmans Utiliteit B.V.
Contactpersoon	De heer Steven Druijf
Adres	Jan Tooropstraat 647
Plaats	te Amsterdam
Postcode	1061 AE
Telefoon	06-41271378
Email	gvbonderhoud@heijmans.nl

Installatie Bliksembeveiliging voldoet aan de normeringen NEN 1014 er is een beperkte bliksemafleiderinstallatie, t.b.v. de PV-Installatie
Installatie Aardingssysteem voldoet aan de normeringen NEN 1010
Installatie Overspanningsbeveiliging voldoet aan de normeringen NPR 8110

Inspectiedatum:	30 oktober 2025
Inspecteur:	Marco Schweitzer
Inspectietermijn:	Eenmalig
Type keuring:	Periodiek
Per meetpunt gemeten:	Circuitmeting

Bliksemafleiderinstallatie(s):

1: 0,09	2: 0,14	3: 0,27	4: 0,06	5: 0,13

Gebruikte normering:	NEN 1014
Merk meetinstrument:	Fluke
Type meetinstrument:	Aardings tester
Serienummer:	56530024 WS
Type meetpunten:	Stekeinden
Bliksempotentiaalvereffening toegepast:	Ja
Klasse bliksemafleiderinstallatie:	LP3
Maaswijdte opvanginrichting:	Enkel opvanginrichting
Type aanwezige afgaande leidingen:	Inwendig
Type Aardingsinstallatie:	Fundatie ringleiding
Type Dakbedekking:	Bitume
Type draad:	Koper
Quadratuur toegepast draad:	8mm / Cu50
Installatie voldoet:	Ja NEN 1014
Aardverspreidingsweerstand:	Gemeten: 0,12 Ohm

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201
Lid van Techniek Nederland

Inspectierapport bliksembeveiliging, aardingsinstallatie en overspanningsbeveiliging

Object	237. GVB, Garage West, Wasstraat,
Opdrachtgever	Heijmans Utiliteit B.V.
Contactpersoon	De heer Steven Druijf
Adres	Jan Tooropstraat 647
Plaats	te Amsterdam
Postcode	1061 AE
Telefoon	06-41271378
Email	gvbonderhoud@heijmans.nl

Aardingsinstallatie(s):

Gebruikte normering:	NEN 1010
Merk meetinstrument:	Nieaf instruments
Type meetinstrument:	Installatie tester
Serienummer:	101981922
Geldig tot:	13 februari 2026
Type meetpunt:	HAR in de HKL midden in de wasstraat
Potentiaalvereffening toegepast:	Ja
Type aardingsinstallatie:	Potentiaal vereffening met LPS
Typedraad:	Koper
Quadratuur toegepast draad:	8mm / Cu50
Installatie voldoet:	Ja NEN 1010
Aardverspreidingsweerstand:	Gemeten: 0,12 Ohm

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201 www.tuv.com ID 0000033199
Lid van Techniek Nederland

Inspectierapport bliksembeveiliging, aardingsinstallatie en overspanningsbeveiliging

Object	237. GVB, Garage West, Wasstraat,
Opdrachtgever	Heijmans Utiliteit B.V.
Contactpersoon	De heer Steven Druijf
Adres	Jan Tooropstraat 647
Plaats	te Amsterdam
Postcode	1061 AE
Telefoon	06-41271378
Email	gvbonderhoud@heijmans.nl

Overspanningsbeveiliging

Gebruikte normering:	NPR 8110	
Type en merk toegepast in hoofdverdeelinrichting(1):	Ruimte	HVK midden in de wasstraat OBO-Bettermann V25 B+C + NPE
Toegepast t.b.v. binnenkomende PV lijnen:	Kast	HVK midden in de wasstraat PV-box 2 x Dehn Combo Type 1 + 2
Installatie voldoet:	volgens NPR 8110	

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201
Lid van Techniek Nederland