mulhuyzen
BLIKSEMBEVEILIGING SINDS 1952

bliksembeveiliging
aardingssystemen
overspanningsbeveiliging

Inspectierapport
Aardingsinstallatie

Wachthuisje GVB
Jan Nautahof 1
Amsterdam

28 oktober 2025

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201 www.tuv.com ID 0000033199
Lid van Techniek Nederland

Inspectierapport aardingsinstallatie

Object	Wachthuisje GVB
Opdrachtgever	Heijmans
Contactpersoon	De heer Steven Druijf
Adres	Jan Nautahof 1
Plaats	Amsterdam
Telefoon	06-41271378
Email	gvbonderhoud@heijmans.nl

Installatie Bliksembeveiliging voldoet aan de normeringen NEN 1014
Installatie Aardingssysteem voldoet aan de normeringen NEN 1010

Inspectiedatum:	28 oktober 2025
Inspecteur:	Marco Schweitzer
Inspectietermijn:	Eenmalig
Type keuring:	Periodiek
Per meetpunt gemeten:	Circuitmeting

Bliksemafleider installatie(s):

1: 0,37	2: 0,50	3: 0,47	4: 0,39	5: 0,34	6: 034

Gebruikte normering:	NEN 1014
Merk meetinstrument:	Fluke
Type meetinstrument:	Aardings tester
Serienummer:	101981922
Bliksempotentiaalvereffening toegepast:	Nee
Klasse bliksemafleiderinstallatie:	LP3
Maaswijdte opvanginrichting:	20 x 20 meter
Type aanwezige afgaande leidingen:	Gevelleidingen
Type Aardingsinstallatie:	Ringleiding met geslagen aardelektroden
Type Dakbedekking:	Bitume
Type draad:	Aluminium
Quadratuur toegepast draad:	Cu50
Installatie voldoet:	Ja NEN 1014
Aardverspreidingsweerstand:	Gemeten: 0,47 Ohm

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201
Lid van Techniek Nederland

Inspectierapport aardingsinstallatie

Object	Wachthuisje GVB
Opdrachtgever	Heijmans
Contactpersoon	De heer Steven Druijf
Adres	Jan Nautahof 1
Plaats	Amsterdam
Telefoon	06-41271378
Email	gvbonderhoud@heijmans.nl

Aardingsinstallatie(s):

Gebruikte normering:	NEN 1010
Merk meetinstrument:	Macro tester
Type meetinstrument:	Installatie tester
Serienummer:	101981922
Geldig tot:	13 februari 2026
Type meetpunt:	WCD meterkast
Potentiaalvereffening toegepast:	Nee
Type aardingsinstallatie:	Geslagen aardelektrode(n)
Typedraad:	Koper
Quadratuur toegepast draad:	Cu25
Installatie voldoet:	Ja NEN 1010

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201 www.tuv.com ID 0000033199
Lid van Techniek Nederland