

Algemene informatie

Aanbesteding: LEVERING GEMALEN EUROPAKWARTIER TE ALMERE POORT
Aanbestedende Dienst: Gemeente Almere
Referentie: GON-40-26-036-P01
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Pomptype, Projectspecificatie rioolgemaal 112_1, Gegevens pompen

Vraag:
Bij het opvragen van het voorgeschreven pomptype wordt door leverancier een ander type /configuratie aangeboden omdat gevraagde configuratie niet bestaat. Kan OG duidelijkheid verschaffen in gewenste pomptype dan wel configuratie van deze pomp?

Antwoord:
pomptype is gewijzigd naar SE.100.100.4 met open eenkanaalwaaier en koelmantel, zie bijgevoegde pompkeuze

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 okt 2026

Percelen:
P1 LEVERING GEMALEN EUROPAKWARTIER TE ALMERE POORT

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Betaling, RAW bestek GON-40-26-036-P01, Par. 02

Vraag:
Is de opdrachtgever er toe bereid om de betalingstermijnen te herzien? Bijvoorbeeld bij ter goedkeuring ontwerpdocumenten zodat de betalingstermijnen beter in proporties zijn met de waarde van de inkoop i.r.t. de doorloop.

Antwoord:
De termijnen van het contract blijven gehamteerd

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

19 okt 2026

Percelen:

P1 LEVERING GEMALEN EUROPAKWARTIER TE ALMERE POORT

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Wat is de documentrangorde van belangrijkheid in verband met eventuele tegenstrijdigheden tussen de Projectspecificatie en PvE.

Antwoord:

1: specificatie

2: pve rioolgemalen

3: bestek

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

19 okt 2026

Percelen:

P1 LEVERING GEMALEN EUROPAKWARTIER TE ALMERE POORT