


hoogtematen zijn meters t.o.v. N.A.P.



Voor stuknummers zie losse materiaallijst.

Opmerking: - Conservering gij.ond.: -stralen SA 2,5.
-1 laag Sigmarite sealer 50mu.
-2 lagen DTM-coating a 150mu
(SIGMA GERANTIE)
- Betonkwaliteit: B45, milieuklasse: 5d.

Opdrachtgever:	GEMEENTE ALMERE
Project:	RG 112/5 HOGEKANT ALMERE-POORT
Betreft:	sparings- en opstellingstekening

rev. 06-03-12 a.d. 15-09-03	gewijzigd	 MOUS POMPENBOUW B.V. Postbus 55, 8560 AB Balk Tel./fax: 0514-603943/ 603820 E-mail: info@mouspompenbouw.nl	datum: 22-08-2003
	a.d. a.d.		schema: 1 : 20 (bij A) maten in m:m project nr.: 030806 getek.: JvdG gecon.: © copyright vba: blad: 1