ruimtetemperaturen (in graden Celsius)	minimaal	maximaal	gemiddeld
centrale hal	18,0	25,0	20,5
horeca	19,5	25,0	20,5
kleedkamergebied	23,0	32,0	24,0
personeelsruimte	21,0	25,0	21,5
overige personeelsruimten	19,5	25,0	20,5
compartiment wedstrijdbad	27,0	30,0	28,0
compartiment doelgroepenbad	30,5	32,5	31,0
sauna (bij gebruik)	40,0	110,0	85,0

watertemperaturen (in graden Celsius)	minimaal	maximaal	gemiddeld
wedstrijdbad	27,0	30,0	28,0
doelgroepenbad	29,0	32,0	30,5
whirlpool, glijbaan, peuterbad	30,0	32,0	31,0