Zwembad De Plons
Houtduiflaan 3
6641 ZN BEUNINGEN

ZWEMBAD DE PLONS 2026

Rapportdatum: 26 juni 2026

Methode		Algemeen		
		Bemonsteringsjaar	:	**2026**
		Bemonsteringsmaand	:	**JUN**
		Bemonsteringsdatum	:	18
		Bemonsteringstijdstip	:	12:32
		Bemonsteringslocatie	:	HOUTDUIFLAAN 3, 6641 ZN BEUNINGEN
		Bemonsteringsplaats	:	INSTRUCTIE BASSIN SPROEIER
RvA L610		Uitvoerder monsterneming	:	RvA L610
RvA L610		Matrix monsterneming	:	Zwembadwater
RvA L610		Temperatuur voor monstername in °C	:	31,5
RvA L610		Temperatuur na monstername in °C	:	
RvA L610		Legionellaonderzoek	:	19 jun 2026 7:05 uur - 26 jun 2026 8:24 uur
RvA L610	D10	Legionella species in kve/l	:	<100 BAL-norm = <100 kve/l
RvA L610	D10	Legionella isolatie en bevestiging	:	Niet uitgevoerd
RvA L610		Legionella typering PCR	:	Niet uitgevoerd
RvA L610	D10	Legionella species in 500 ml	:	Niet aangetoond
		Beoordeling aan BAL-norm	:	**Voldoende**

Toegepaste disclaimers: D1: Indicatieve waarde; D2: Micro-organismen aanwezig/ml; D3: NTB, parameter is niet te bepalen door overmatige bijgroei van andere bacteriën. D4: De houdbaarheidstermijn van het monster voor de analyse is overschreden. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de analyse mogelijk beïnvloed. D5: Het monster is aangeleverd met een afwijkende conservering of verpakking. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de analyse mogelijk beïnvloed. D6: Door opdrachtgever of klant aangeleverde informatie. D7: Het is niet mogelijk gebleken het voor de analyse voorgeschreven monstervolume te fitreren. Hierdoor is de detectiegrens mogelijk verhoogd. D10: Matrix A; Procedure: 8, 9 en 10; Medium: A en B; Monstervolume: 500 ml; Detectiegrens: <100 kve/l; Bepaling en bevestiging gelijkwaardig aan en isolatie conform NEN-EN-ISO 11731; Typering eigen methode; Toegepaste afkortingen: Dwb, Drinkwaterbesluit; Dwr, Drinkwaterregeling; kve, kolonievormende eenheden. Dit rapport mag zonder schriftelijke toestemming van Verattest b.v. niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Vrijgave van dit rapport heeft plaatsgevonden door J.G.M. van Dam, manager analyse Verattest b.v. Hydrattest is een geregistreerde handelsnaam van Verattest b.v. De analyses en verrichtingen zijn uitgevoerd door Hydrattest dan wel door de instelling waarvan het RvA-registratienummer bij methode staat vermeld en volgens de methode door de geaccrediteerde instelling vastgelegd in de scope en/of verrichtingenlijst. Op aanvraag is een lijst met specificaties van de toegepaste analyse- en bemonsteringsmethode(n) verkrijgbaar. De met een asterisk of vetgemarkeerde verrichtingen verwijzen naar een overschrijding van de toegepaste normen.

Verattest b.v., Aluminiumstraat 1, 6031 TT NEDERWEERT, (T) 0495-631183
BTW: NL822593737.B01, KVK: 14090275 BANK: NL80ABNA0980020093

Zwembad De Plons
Houtduiflaan 3
6641 ZN BEUNINGEN

ZWEMBAD DE PLONS 2026

Rapportdatum: 26 juni 2026

Methode		Algemeen		
		Bemonsteringsjaar	:	**2026**
		Bemonsteringsmaand	:	**JUN**
		Bemonsteringsdatum	:	18
		Bemonsteringstijdstip	:	12:38
		Bemonsteringslocatie	:	HOUTDUIFLAAN 3, 6641 ZN BEUNINGEN
		Bemonsteringsplaats	:	INSTRUCTIE BASSIN GROTE GLIJBAAN
RvA L610		Uitvoerder monsterneming	:	RvA L610
RvA L610		Matrix monsterneming	:	Zwembadwater
RvA L610		Temperatuur voor monstername in °C	:	32,0
RvA L610		Temperatuur na monstername in °C	:	
RvA L610		Legionellaonderzoek	:	19 jun 2026 7:05 uur - 26 jun 2026 8:24 uur
RvA L610	D10	Legionella species in kve/l	:	<100 BAL-norm = <100 kve/l
RvA L610	D10	Legionella isolatie en bevestiging	:	Niet uitgevoerd
RvA L610		Legionella typering PCR	:	Niet uitgevoerd
RvA L610	D10	Legionella species in 500 ml	:	Niet aangetoond
		Beoordeling aan BAL-norm	:	**Voldoende**

Toegepaste disclaimers: D1: Indicatieve waarde; D2: Micro-organismen aanwezig/ml; D3: NTB, parameter is niet te bepalen door overmatige bijgroei van andere bacteriën. D4: De houdbaarheidstermijn van het monster voor de analyse is overschreden. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de analyse mogelijk beïnvloed. D5: Het monster is aangeleverd met een afwijkende conservering of verpakking. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de analyse mogelijk beïnvloed. D6: Door opdrachtgever of klant aangeleverde informatie. D7: Het is niet mogelijk gebleken het voor de analyse voorgeschreven monstervolume te fitreren. Hierdoor is de detectiegrens mogelijk verhoogd. D10: Matrix A; Procedure: 8, 9 en 10; Medium: A en B; Monstervolume: 500 ml; Detectiegrens: <100 kve/l; Bepaling en bevestiging gelijkwaardig aan en isolatie conform NEN-EN-ISO 11731; Typering eigen methode; Toegepaste afkortingen: Dwb, Drinkwaterbesluit; Dwr, Drinkwaterregeling; kve, kolonievormende eenheden. Dit rapport mag zonder schriftelijke toestemming van Verattest b.v. niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Vrijgave van dit rapport heeft plaatsgevonden door J.G.M. van Dam, manager analyse Verattest b.v. Hydrattest is een geregistreerde handelsnaam van Verattest b.v. De analyses en verrichtingen zijn uitgevoerd door Hydrattest dan wel door de instelling waarvan het RvA-registratienummer bij methode staat vermeld en volgens de methode door de geaccrediteerde instelling vastgelegd in de scope en/of verrichtingenlijst. Op aanvraag is een lijst met specificaties van de toegepaste analyse- en bemonsteringsmethode(n) verkrijgbaar. De met een asterisk of vetgemarkeerde verrichtingen verwijzen naar een overschrijding van de toegepaste normen.

Verattest b.v., Aluminiumstraat 1, 6031 TT NEDERWEERT, (T) 0495-631183
BTW: NL822593737.B01, KVK: 14090275 BANK: NL80ABNA0980020093

Zwembad De Plons
Houtduiflaan 3
6641 ZN BEUNINGEN

ZWEMBAD DE PLONS 2026

Rapportdatum: 26 juni 2026

Methode		Algemeen		
		Bemonsteringsjaar	:	**2026**
		Bemonsteringsmaand	:	**JUN**
		Bemonsteringsdatum	:	18
		Bemonsteringstijdstip	:	12:39
		Bemonsteringslocatie	:	HOUTDUIFLAAN 3, 6641 ZN BEUNINGEN
		Bemonsteringsplaats	:	INSTRUCTIE BASSIN WATERZUIL (TURBODOUCHE)
RvA L610		Uitvoerder monsterneming	:	RvA L610
RvA L610		Matrix monsterneming	:	Zwembadwater
RvA L610		Temperatuur voor monstername in °C	:	32,0
RvA L610		Temperatuur na monstername in °C	:	
RvA L610		Legionellaonderzoek	:	19 jun 2026 7:05 uur - 26 jun 2026 8:24 uur
RvA L610	D10	Legionella species in kve/l	:	<100 BAL-norm = <100 kve/l
RvA L610	D10	Legionella isolatie en bevestiging	:	Niet uitgevoerd
RvA L610		Legionella typering PCR	:	Niet uitgevoerd
RvA L610	D10	Legionella species in 500 ml	:	Niet aangetoond
		Beoordeling aan BAL-norm	:	**Voldoende**

Toegepaste disclaimers: D1: Indicatieve waarde; D2: Micro-organismen aanwezig/ml; D3: NTB, parameter is niet te bepalen door overmatige bijgroei van andere bacteriën. D4: De houdbaarheidstermijn van het monster voor de analyse is overschreden. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de analyse mogelijk beïnvloed. D5: Het monster is aangeleverd met een afwijkende conservering of verpakking. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de analyse mogelijk beïnvloed. D6: Door opdrachtgever of klant aangeleverde informatie. D7: Het is niet mogelijk gebleken het voor de analyse voorgeschreven monstervolume te fitreren. Hierdoor is de detectiegrens mogelijk verhoogd. D10: Matrix A; Procedure: 8, 9 en 10; Medium: A en B; Monstervolume: 500 ml; Detectiegrens: <100 kve/l; Bepaling en bevestiging gelijkwaardig aan en isolatie conform NEN-EN-ISO 11731; Typering eigen methode; Toegepaste afkortingen: Dwb, Drinkwaterbesluit; Dwr, Drinkwaterregeling; kve, kolonievormende eenheden. Dit rapport mag zonder schriftelijke toestemming van Verattest b.v. niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Vrijgave van dit rapport heeft plaatsgevonden door J.G.M. van Dam, manager analyse Verattest b.v. Hydrattest is een geregistreerde handelsnaam van Verattest b.v. De analyses en verrichtingen zijn uitgevoerd door Hydrattest dan wel door de instelling waarvan het RvA-registratienummer bij methode staat vermeld en volgens de methode door de geaccrediteerde instelling vastgelegd in de scope en/of verrichtingenlijst. Op aanvraag is een lijst met specificaties van de toegepaste analyse- en bemonsteringsmethode(n) verkrijgbaar. De met een asterisk of vetgemarkeerde verrichtingen verwijzen naar een overschrijding van de toegepaste normen.

Zwembad De Plons
Houtduiflaan 3
6641 ZN BEUNINGEN

ZWEMBAD DE PLONS 2026

Rapportdatum: 26 juni 2026

Methode		Algemeen		
		Bemonsteringsjaar	:	**2026**
		Bemonsteringsmaand	:	**JUN**
		Bemonsteringsdatum	:	18
		Bemonsteringstijdstip	:	12:44
		Bemonsteringslocatie	:	HOUTDUIFLAAN 3, 6641 ZN BEUNINGEN
		Bemonsteringsplaats	:	HWP STEEKMONSTER
RvA L610		Uitvoerder monsterneming	:	RvA L610
RvA L610		Matrix monsterneming	:	Zwembadwater
RvA L610		Temperatuur voor monstername in °C	:	33,5
RvA L610		Temperatuur na monstername in °C	:	
RvA L610		Legionellaonderzoek	:	19 jun 2026 7:05 uur - 26 jun 2026 8:24 uur
RvA L610	D10	Legionella species in kve/l	:	<100 BAL-norm = <100 kve/l
RvA L610	D10	Legionella isolatie en bevestiging	:	Niet uitgevoerd
RvA L610		Legionella typering PCR	:	Niet uitgevoerd
RvA L610	D10	Legionella species in 500 ml	:	Niet aangetoond
		Beoordeling aan BAL-norm	:	**Voldoende**

Toegepaste disclaimers: D1: Indicatieve waarde; D2: Micro-organismen aanwezig/ml; D3: NTB, parameter is niet te bepalen door overmatige bijgroei van andere bacteriën. D4: De houdbaarheidstermijn van het monster voor de analyse is overschreden. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de analyse mogelijk beïnvloed. D5: Het monster is aangeleverd met een afwijkende conservering of verpakking. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de analyse mogelijk beïnvloed. D6: Door opdrachtgever of klant aangeleverde informatie. D7: Het is niet mogelijk gebleken het voor de analyse voorgeschreven monstervolume te fitreren. Hierdoor is de detectiegrens mogelijk verhoogd. D10: Matrix A; Procedure: 8, 9 en 10; Medium: A en B; Monstervolume: 500 ml; Detectiegrens: <100 kve/l; Bepaling en bevestiging gelijkwaardig aan en isolatie conform NEN-EN-ISO 11731; Typering eigen methode; Toegepaste afkortingen: Dwb, Drinkwaterbesluit; Dwr, Drinkwaterregeling; kve, kolonievormende eenheden. Dit rapport mag zonder schriftelijke toestemming van Verattest b.v. niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Vrijgave van dit rapport heeft plaatsgevonden door J.G.M. van Dam, manager analyse Verattest b.v. Hydrattest is een geregistreerde handelsnaam van Verattest b.v. De analyses en verrichtingen zijn uitgevoerd door Hydrattest dan wel door de instelling waarvan het RvA-registratienummer bij methode staat vermeld en volgens de methode door de geaccrediteerde instelling vastgelegd in de scope en/of verrichtingenlijst. Op aanvraag is een lijst met specificaties van de toegepaste analyse- en bemonsteringsmethode(n) verkrijgbaar. De met een asterisk of vetgemarkeerde verrichtingen verwijzen naar een overschrijding van de toegepaste normen.

Verattest b.v., Aluminiumstraat 1, 6031 TT NEDERWEERT, (T) 0495-631183
BTW: NL822593737.B01, KVK: 14090275 BANK: NL80ABNA0980020093

Zwembad De Plons
Houtduiflaan 3
6641 ZN BEUNINGEN

ZWEMBAD DE PLONS 2026

Rapportdatum: 26 juni 2026

Methode		Algemeen		
		Bemonsteringsjaar	:	**2026**
		Bemonsteringsmaand	:	**JUN**
		Bemonsteringsdatum	:	18
		Bemonsteringstijdstip	:	12:34
		Bemonsteringslocatie	:	HOUTDUIFLAAN 3, 6641 ZN BEUNINGEN
		Bemonsteringsplaats	:	INSTRUCTIE BASSIN BRUISBANK
RvA L610		Uitvoerder monsterneming	:	RvA L610
RvA L610		Matrix monsterneming	:	Zwembadwater
RvA L610		Temperatuur voor monstername in °C	:	32,0
RvA L610		Temperatuur na monstername in °C	:	
RvA L610		Legionellaonderzoek	:	19 jun 2026 7:05 uur - 26 jun 2026 8:24 uur
RvA L610	D10	Legionella species in kve/l	:	<100 BAL-norm = <100 kve/l
RvA L610	D10	Legionella isolatie en bevestiging	:	Niet uitgevoerd
RvA L610		Legionella typering PCR	:	Niet uitgevoerd
RvA L610	D10	Legionella species in 500 ml	:	Niet aangetoond
		Beoordeling aan BAL-norm	:	**Voldoende**

Toegepaste disclaimers: D1: Indicatieve waarde; D2: Micro-organismen aanwezig/ml; D3: NTB, parameter is niet te bepalen door overmatige bijgroei van andere bacteriën. D4: De houdbaarheidstermijn van het monster voor de analyse is overschreden. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de analyse mogelijk beïnvloed. D5: Het monster is aangeleverd met een afwijkende conservering of verpakking. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de analyse mogelijk beïnvloed. D6: Door opdrachtgever of klant aangeleverde informatie. D7: Het is niet mogelijk gebleken het voor de analyse voorgeschreven monstervolume te fitreren. Hierdoor is de detectiegrens mogelijk verhoogd. D10: Matrix A; Procedure: 8, 9 en 10; Medium: A en B; Monstervolume: 500 ml; Detectiegrens: <100 kve/l; Bepaling en bevestiging gelijkwaardig aan en isolatie conform NEN-EN-ISO 11731; Typering eigen methode; Toegepaste afkortingen: Dwb, Drinkwaterbesluit; Dwr, Drinkwaterregeling; kve, kolonievormende eenheden. Dit rapport mag zonder schriftelijke toestemming van Verattest b.v. niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Vrijgave van dit rapport heeft plaatsgevonden door J.G.M. van Dam, manager analyse Verattest b.v. Hydrattest is een geregistreerde handelsnaam van Verattest b.v. De analyses en verrichtingen zijn uitgevoerd door Hydrattest dan wel door de instelling waarvan het RvA-registratienummer bij methode staat vermeld en volgens de methode door de geaccrediteerde instelling vastgelegd in de scope en/of verrichtingenlijst. Op aanvraag is een lijst met specificaties van de toegepaste analyse- en bemonsteringsmethode(n) verkrijgbaar. De met een asterisk of vetgemarkeerde verrichtingen verwijzen naar een overschrijding van de toegepaste normen.

Verattest b.v., Aluminiumstraat 1, 6031 TT NEDERWEERT, (T) 0495-631183
BTW: NL822593737.B01, KVK: 14090275 BANK: NL80ABNA0980020093

Zwembad De Plons
Houtduiflaan 3
6641 ZN BEUNINGEN

ZWEMBAD DE PLONS 2026

Rapportdatum: 26 juni 2026

Methode		Algemeen		
		Bemonsteringsjaar	:	**2026**
		Bemonsteringsmaand	:	**JUN**
		Bemonsteringsdatum	:	18
		Bemonsteringstijdstip	:	12:35
		Bemonsteringslocatie	:	HOUTDUIFLAAN 3, 6641 ZN BEUNINGEN
		Bemonsteringsplaats	:	INSTRUCTIE BASSIN JETSTREAM 1 (LINKS)
RvA L610		Uitvoerder monsterneming	:	RvA L610
RvA L610		Matrix monsterneming	:	Zwembadwater
RvA L610		Temperatuur voor monstername in °C	:	32,0
RvA L610		Temperatuur na monstername in °C	:	
RvA L610		Legionellaonderzoek	:	19 jun 2026 7:05 uur - 26 jun 2026 8:24 uur
RvA L610	D10	Legionella species in kve/l	:	<100 BAL-norm = <100 kve/l
RvA L610	D10	Legionella isolatie en bevestiging	:	Niet uitgevoerd
RvA L610		Legionella typering PCR	:	Niet uitgevoerd
RvA L610	D10	Legionella species in 500 ml	:	Niet aangetoond
		Beoordeling aan BAL-norm	:	**Voldoende**

Toegepaste disclaimers: D1: Indicatieve waarde; D2: Micro-organismen aanwezig/ml; D3: NTB, parameter is niet te bepalen door overmatige bijgroei van andere bacteriën. D4: De houdbaarheidstermijn van het monster voor de analyse is overschreden. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de analyse mogelijk beïnvloed. D5: Het monster is aangeleverd met een afwijkende conservering of verpakking. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de analyse mogelijk beïnvloed. D6: Door opdrachtgever of klant aangeleverde informatie. D7: Het is niet mogelijk gebleken het voor de analyse voorgeschreven monstervolume te fitreren. Hierdoor is de detectiegrens mogelijk verhoogd. D10: Matrix A; Procedure: 8, 9 en 10; Medium: A en B; Monstervolume: 500 ml; Detectiegrens: <100 kve/l; Bepaling en bevestiging gelijkwaardig aan en isolatie conform NEN-EN-ISO 11731; Typering eigen methode; Toegepaste afkortingen: Dwb, Drinkwaterbesluit; Dwr, Drinkwaterregeling; kve, kolonievormende eenheden. Dit rapport mag zonder schriftelijke toestemming van Verattest b.v. niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Vrijgave van dit rapport heeft plaatsgevonden door J.G.M. van Dam, manager analyse Verattest b.v. Hydrattest is een geregistreerde handelsnaam van Verattest b.v. De analyses en verrichtingen zijn uitgevoerd door Hydrattest dan wel door de instelling waarvan het RvA-registratienummer bij methode staat vermeld en volgens de methode door de geaccrediteerde instelling vastgelegd in de scope en/of verrichtingenlijst. Op aanvraag is een lijst met specificaties van de toegepaste analyse- en bemonsteringsmethode(n) verkrijgbaar. De met een asterisk of vetgemarkeerde verrichtingen verwijzen naar een overschrijding van de toegepaste normen.

Zwembad De Plons
Houtduiflaan 3
6641 ZN BEUNINGEN

ZWEMBAD DE PLONS 2026

Rapportdatum: 26 juni 2026

Methode		Algemeen		
		Bemonsteringsjaar	:	**2026**
		Bemonsteringsmaand	:	**JUN**
		Bemonsteringsdatum	:	18
		Bemonsteringstijdstip	:	12:36
		Bemonsteringslocatie	:	HOUTDUIFLAAN 3, 6641 ZN BEUNINGEN
		Bemonsteringsplaats	:	INSTRUCTIE BASSIN JETSTREAM 2 (RECHTS)
RvA L610		Uitvoerder monsterneming	:	RvA L610
RvA L610		Matrix monsterneming	:	Zwembadwater
RvA L610		Temperatuur voor monstername in °C	:	32,0
RvA L610		Temperatuur na monstername in °C	:	
RvA L610		Legionellaonderzoek	:	19 jun 2026 7:05 uur - 26 jun 2026 8:24 uur
RvA L610	D10	Legionella species in kve/l	:	<100 BAL-norm = <100 kve/l
RvA L610	D10	Legionella isolatie en bevestiging	:	Niet uitgevoerd
RvA L610		Legionella typering PCR	:	Niet uitgevoerd
RvA L610	D10	Legionella species in 500 ml	:	Niet aangetoond
		Beoordeling aan BAL-norm	:	**Voldoende**

Toegepaste disclaimers: D1: Indicatieve waarde; D2: Micro-organismen aanwezig/ml; D3: NTB, parameter is niet te bepalen door overmatige bijgroei van andere bacteriën. D4: De houdbaarheidstermijn van het monster voor de analyse is overschreden. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de analyse mogelijk beïnvloed. D5: Het monster is aangeleverd met een afwijkende conservering of verpakking. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de analyse mogelijk beïnvloed. D6: Door opdrachtgever of klant aangeleverde informatie. D7: Het is niet mogelijk gebleken het voor de analyse voorgeschreven monstervolume te fitreren. Hierdoor is de detectiegrens mogelijk verhoogd. D10: Matrix A; Procedure: 8, 9 en 10; Medium: A en B; Monstervolume: 500 ml; Detectiegrens: <100 kve/l; Bepaling en bevestiging gelijkwaardig aan en isolatie conform NEN-EN-ISO 11731; Typering eigen methode; Toegepaste afkortingen: Dwb, Drinkwaterbesluit; Dwr, Drinkwaterregeling; kve, kolonievormende eenheden. Dit rapport mag zonder schriftelijke toestemming van Verattest b.v. niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Vrijgave van dit rapport heeft plaatsgevonden door J.G.M. van Dam, manager analyse Verattest b.v. Hydrattest is een geregistreerde handelsnaam van Verattest b.v. De analyses en verrichtingen zijn uitgevoerd door Hydrattest dan wel door de instelling waarvan het RvA-registratienummer bij methode staat vermeld en volgens de methode door de geaccrediteerde instelling vastgelegd in de scope en/of verrichtingenlijst. Op aanvraag is een lijst met specificaties van de toegepaste analyse- en bemonsteringsmethode(n) verkrijgbaar. De met een asterisk of vetgemarkeerde verrichtingen verwijzen naar een overschrijding van de toegepaste normen.

Verattest b.v., Aluminiumstraat 1, 6031 TT NEDERWEERT, (T) 0495-631183
BTW: NL822593737.B01, KVK: 14090275 BANK: NL80ABNA0980020093