De terugstroombeveiligingen bij onderstaande tappunten moeten elke tien jaar worden vervangen. Indien bekend staat het jaar van plaatsing vermeld als opmerking.

Vervanging terugstroombeveiligingen - Elke tien jaar						
Nr.	Verdieping / Ruimte	Soort component	Aanwezige beveiliging	Verplichte beveiliging	Resultaat	Opmerkingen
1	Kelder / Techniekruimte	Watermeter	EA	EB		
18	Begane grond / Boven op plafond boven douches	Mengventiel Boven plafond boven douches. Ten behoeve van de 5 douches plafonddouches.	EB, EB	EB, EB		
19	Begane grond / Boven op plafond boven douches	Mengventiel Boven op plafond boven douches. Ten behoeve van de 10 plafond doorloopdouches.	EB, EB	EB, EB		
35	Begane grond / Bar	Vaatwasser	EBDA	EBDA		

Uitgevoerd door:	Datum:	Paraaf:
	06-2026	

De terugstroombeveiligingen bij onderstaande tappunten moeten elke tien jaar worden vervangen. Indien bekend staat het jaar van plaatsing vermeld als opmerking.

Vervanging terugstroombeveiligingen - Elke tien jaar						
Nr.	Verdieping / Ruimte	Soort component	Aanwezige beveiliging	Verplichte beveiliging	Resultaat	Opmerkingen
1	Kelder / Techniekruimte	Watermeter	EA	EB		
18	Begane grond / Boven op plafond boven douches	Mengventiel Boven plafond boven douches. Ten behoeve van de 5 douches plafonddouches.	EB, EB	EB, EB		
19	Begane grond / Boven op plafond boven douches	Mengventiel Boven op plafond boven douches. Ten behoeve van de 10 plafond doorloopdouches.	EB, EB	EB, EB	2025	
35	Begane grond / Bar	Vaatwasser	EBDA	EBDA		

Uitgevoerd door:	Datum: 01-175	Paraaf:

De terugstroombeveiligingen bij onderstaande tappunten moeten elke tien jaar worden vervangen. Indien bekend staat het jaar van plaatsing vermeld als opmerking.

Vervanging terugstroombeveiligingen - Elke tien jaar						
Nr.	Verdieping / Ruimte	Soort component	Aanwezige beveiliging	Verplichte beveiliging	Resultaat	Opmerkingen
1	Kelder / Techniekruimte	Watermeter	EA	EB		
18	Begane grond / Boven op plafond boven douches	Mengventiel Boven plafond boven douches. Ten behoeve van de 5 douches plafonddouches.	EB, EB	EB, EB	P	
19	Begane grond / Boven op plafond boven douches	Mengventiel Boven op plafond boven douches. Ten behoeve van de 10 plafond doorloopdouches.	EB, EB	EB, EB	2028	
35	Begane grond / Bar	Vaatwasser	EBDA	EBDA		

Uitgevoerd door:	Datum: 02-25	Paraaf: