Postadres:
Postbus 298
5680 AG Best
Email:
info@scios.nl
Website:
www.scios.nl

Gecertificeerd Inspectiebedrijf
Konings Service & Inspecties
Kerkeland 15
6651 KN Druten
0657337088
info@koningsinspecties.nl
http://www.koningsinspecties.nl

VERKLARING

Verklaring van ingebruikname keuring/inspectie

Ondergetekende verklaart hierbij dat de stookinstallatie

met installatiecode	***CDV-AAA-62***
Basisrapportnummer	**KSI196641ZN3-K4-EBI**
Fabrikant	**Remeha B.V.**
Fabricagenummer	**1528603052050**
Brandstof	**Aardgas**
Scope	**1. Atmosferische toestellen**

Opgesteld bij

Bedrijf / organisatie	**Zwembad de Plons**
Adres	**Houtduiflaan 3**
Plaats	**6641 ZN Beuningen Gld**

Voldoet aan de eisen betreffende:

- het veilig functioneren
- de optimale verbranding
- de energiezuinigheid

en derhalve voor ingebruikname is vrijgegeven.

Keuring / Inspectie

De wettelijke inspectie /keuringtermijn is tenminste een maal per **vier** jaren. De eerstvolgende inspectie/keuring dient uitgevoerd te worden voor **24-09-2028**.

Stookruimte

Er zijn opmerkingen over het voldoen aan normen en richtlijnen van de stook /opstellingsruimte. Deze opmerkingen zijn in het inspectierapport opgenomen.

Deze verklaring heeft alleen betrekking op de inspectie van de stookinstallatie en niet op de emissiemeting of de inspectie van de brandstoftoevoerleiding.

Datum keuring/inspectie	**24-09-2024**
Naam gecertificeerd inspectiebedrijf	**Konings Service & Inspecties**
Handtekening uitvoerende	
Naam uitvoerende	**G.W.A. Konings**
Datum/tijd afmelding	17-03-2025 17:32

Copyright Stichting SCIOS
Aanpassing van de verklaring is niet toegestaan en maakt deze ongeldig.