Prioriteit	Onderdeel	Preventieve maatregel	Materiaal	Schade	Keuring uitgevoerd (2025)	Correctieve maatregel	datum maatregel uitgevoerd	Eerstvolgende inspectie	Inspectie daarna	Nieuwe keuring door derden voor:	Frequentie
1	**per direct actie ondernemen**										
1	-	-	n.v.t.		n.v.t.						
1											
2	**binnen 3 maanden actie ondernemen**										
2	-	-	n.v.t.		n.v.t.						
2											
3	**Minstens 2 x per jaar controleren. Binnen 1 jaar actie**										
3											
3											
4	**Minimaal 1 x per jaar controleren. eventueel actie**										
4	**Scharnieren deuren**	**Vervangen.**	**RVS, niet resistent**		**29-4-2025**	**Vervangen.**		**29-10-2025**	**29-4-2025**	**29-4-2028**	**Eenmalig**
4	**Bevestiging roldeur recreatie bad**	**Vervangen.**	**RVS, niet resistent**		**29-4-2025**	**Vervangen.**		**29-10-2025**	**29-4-2025**	**29-4-2028**	**Eenmalig**
4	**Bevestiging sfeer armatuur**	**Vervangen.**	**RVS, niet resistent**		**29-4-2025**	**Vervangen.**		**29-10-2025**	**29-4-2025**	**29-4-2028**	**Eenmalig**
4	**Bevestiging HDC**	**Vervangen.**	**RVS, niet resistent**		**29-4-2025**	**Vervangen.**		**29-10-2025**	**29-4-2025**	**29-4-2028**	**Eenmalig**
4	**Bevestiging ketting speakers**	**Vervangen.**	**RVS, niet resistent**		**29-4-2025**	**Vervangen.**		**29-10-2025**	**29-4-2025**	**29-4-2028**	**Eenmalig**
4	**Bevestiging plankendragers bar opslag**	**2 x per jaar controleren**	**RVS, niet resistent**		**29-4-2025**	**Vervangen.**		**29-10-2025**	**29-4-2025**	**29-4-2028**	**2 x per jaar controleren.**
4	HDC, spanten	Controleren	Staal		29-4-2025	controleren		29-10-2025	29-4-2025	29-4-2028	1 x per jaar controleren.
4	HDC, kolommen	Controleren	Staal		29-4-2025	controleren		29-10-2025	29-4-2025	29-4-2028	1 x per jaar controleren.
4	Dakplaat	Controleren	Staal		29-4-2025	controleren		29-10-2025	29-4-2025	29-4-2028	1 x per jaar controleren.
4											
5	**Geen actie noodzakelijk; Bij voorkeur jaarlijks controleren**										
5	**Zwembadtrap, demontabel**	**2 x per jaar controleren**	**RVS resistent**		**29-4-2025**	**2 x per jaar controleren**		**29-10-2025**	**29-4-2025**	**29-4-2028**	**2 x per jaar controleren**
5	**Bevestigingsmiddelen zwembadtrap**	**2 x per jaar controleren**	**RVS resistent**		**29-4-2025**	**2 x per jaar controleren**		**29-10-2025**	**29-4-2025**	**29-4-2028**	**2 x per jaar controleren**
5	**Duikplank**	**2 x per jaar controleren**	**RVS resistent**		**29-4-2025**	**2 x per jaar controleren**		**29-10-2025**	**29-4-2025**	**29-4-2028**	**2 x per jaar controleren**
5	**Bevestigingsmiddelen, duikplank**	**2 x per jaar controleren**	**RVS resistent**		**29-4-2025**	**2 x per jaar controleren**		**29-10-2025**	**29-4-2025**	**29-4-2028**	**2 x per jaar controleren**
5	**Leuning**	**2 x per jaar controleren**	**RVS resistent**		**29-4-2025**	**2 x per jaar controleren**		**29-10-2025**	**29-4-2025**	**29-4-2028**	**2 x per jaar controleren**
5	**Reling**	**2 x per jaar controleren**	**RVS resistent**		**29-4-2025**	**2 x per jaar controleren**		**29-10-2025**	**29-4-2025**	**29-4-2028**	**2 x per jaar controleren**
5	**Leuning whirlpool**	**2 x per jaar controleren**	**RVS resistent**		**29-4-2025**	**2 x per jaar controleren**		**29-10-2025**	**29-4-2025**	**29-4-2028**	**2 x per jaar controleren**
5	**Bevestigingsmiddelen werkblad**	**2 x per jaar controleren**	**RVS resistent**		**29-4-2025**	**2 x per jaar controleren**		**29-10-2025**	**29-4-2025**	**29-4-2028**	**2 x per jaar controleren**
5	**Reling**	**2 x per jaar controleren**	**RVS resistent**		**29-4-2025**	**2 x per jaar controleren**		**29-10-2025**	**29-4-2025**	**29-4-2028**	**2 x per jaar controleren**
5	**Bevestigingsmiddelen zwembadtrap**	**Vervangen.**	**RVS, niet-resistent**		**29-4-2025**	**Vervangen.**		**29-10-2025**	**29-4-2025**	**29-4-2028**	**Eenmalig.**
5	**Bevestigingsmiddelen, duikplank**	**Vervangen.**	**RVS, niet resistent**		**29-4-2025**	**Vervangen.**		**29-10-2025**	**29-4-2025**	**29-4-2028**	**Eenmalig.**
5	**Bevestigingsmiddelen trap waterglijbaan**	**Vervangen.**	**RVS, niet resistent**		**29-4-2025**	**Vervangen.**		**29-10-2025**	**29-4-2025**	**29-4-2028**	**Eenmalig.**
5	**Bevestigingsmiddelen waterglijbaan**	**Vervangen.**	**RVS, niet resistent**		**29-4-2025**	**Vervangen.**		**29-10-2025**	**29-4-2025**	**29-4-2028**	**Eenmalig.**
5	**Bevestigingsmiddelen wandborden**	**Vervangen.**	**RVS, niet resistent**		**29-4-2025**	**Vervangen.**		**29-10-2025**	**29-4-2025**	**29-4-2028**	**Eenmalig.**
5	**Wandhaken**	**Vervangen.**	**RVS, niet resistent**		**29-4-2025**	**Vervangen.**		**29-10-2025**	**29-4-2025**	**29-4-2028**	**Eenmalig.**
5	**plafondhaken**	**Vervangen.**	**RVS, niet resistent**		**29-4-2025**	**Vervangen.**		**29-10-2025**	**29-4-2025**	**29-4-2028**	**Eenmalig.**
5	**Bevestigingsmiddelen kolom**	**Vervangen.**	**RVS, niet resistent**		**29-4-2025**	**Vervangen.**		**29-10-2025**	**29-4-2025**	**29-4-2028**	**Eenmalig.**
5	**Bevestigingsmiddelen westrijdklok**	**Vervangen.**	**RVS, niet resistent**		**29-4-2025**	**Vervangen.**		**29-10-2025**	**29-4-2025**	**29-4-2028**	**Eenmalig.**
5	**Beschermbeugel sensor**	**Controleren.**	**RVS, niet resistent**		**29-4-2025**	**Controleren.**		**29-10-2025**	**29-4-2025**	**29-4-2028**	**Controleren.**
5	**Bevestigingsmiddelen laser**	**Vervangen.**	**RVS, niet resistent**		**29-4-2025**	**Vervangen.**		**29-10-2025**	**29-4-2025**	**29-4-2028**	**Eenmalig.**

Prioriteit	Onderdeel	Preventieve maatregel	Materiaal	Schade	Keuring uitgevoerd (2025)	Correctieve maatregel	datum maatregel uitgevoerd	Eerstvolgende inspectie	Inspectie daarna	Nieuwe keuring door derden voor:	Frequentie
5	Bevestigingsmiddelen + RVS Klok	Vervangen.	RVS, niet resistent		29-4-2025	Vervangen.		29-10-2025	29-4-2025	29-4-2028	Eenmalig.
5	Bevestigingsmiddelen bel	Vervangen.	RVS, niet resistent		29-4-2025	Vervangen.		29-10-2025	29-4-2025	29-4-2028	Eenmalig.
5	Ophangbeugels bank	2 x per jaar controleren.	RVS – niet resistent		29-4-2025	2 x per jaar controleren.		29-10-2025	29-4-2025	29-4-2028	2 x per jaar controleren.
5	Bevestigingsmiddelen bank	2 x per jaar controleren.	RVS - niet resistent		29-4-2025	2 x per jaar controleren.		29-10-2025	29-4-2025	29-4-2028	2 x per jaar controleren.
5	Bevestigingsmiddelen wandspiegel	2 x per jaar controleren.	RVS - niet resistent		29-4-2025	2 x per jaar controleren.		29-10-2025	29-4-2025	29-4-2028	2 x per jaar controleren.
5	Bevestigingsmiddelen kapstok	2 x per jaar controleren.	RVS - niet resistent		29-4-2025	2 x per jaar controleren.		29-10-2025	29-4-2025	29-4-2028	2 x per jaar controleren.
5	Bevestigingsmiddelen vakkenkast	2 x per jaar controleren.	RVS - niet resistent		29-4-2025	2 x per jaar controleren.		29-10-2025	29-4-2025	29-4-2028	2 x per jaar controleren.
5	Bevestigingsmiddelen muurbanner	2 x per jaar controleren.	RVS - niet resistent		29-4-2025	2 x per jaar controleren.		29-10-2025	29-4-2025	29-4-2028	2 x per jaar controleren.
5	Bevestigingsmiddelen plafondplant	2 x per jaar controleren.	RVS - niet resistent,		29-4-2025	2 x per jaar controleren.		29-10-2025	29-4-2025	29-4-2028	2 x per jaar controleren.
5	Bevestigingsmiddelen wasbak	2 x per jaar controleren.	RVS – niet resistent		29-4-2025	2 x per jaar controleren.		29-10-2025	29-4-2025	29-4-2028	2 x per jaar controleren.
5	Bevestigingsmiddelen plafondplant	2 x per jaar controleren.	RVS - niet resistent		29-4-2025	2 x per jaar controleren.		29-10-2025	29-4-2025	29-4-2028	2 x per jaar controleren.
5	Wandplateau tafel	Vervangen.	RVS - niet resistent		29-4-2025	Vervangen.		29-10-2025	29-4-2025	29-4-2028	Eenmalig.
5	Bevestigingsmiddelen wandplateau tafel	Vervangen.	RVS - niet resistent		29-4-2025	Vervangen.		29-10-2025	29-4-2025	29-4-2028	Eenmalig.
5	Bevestigingsmiddelen reling	2 x per jaar controleren.	RVS - niet resistent		29-4-2025	2 x per jaar controleren.		29-10-2025	29-4-2025	29-4-2028	2 x per jaar controleren.
5	Bevestigingsmiddelen wandkapstok	2 x per jaar controleren.	RVS - niet resistent		29-4-2025	2 x per jaar controleren.		29-10-2025	29-4-2025	29-4-2028	2 x per jaar controleren.
5	Ophangbeugels spelmateriaal	Vervangen.	RVS - niet resistent		29-4-2025	Vervangen.		29-10-2025	29-4-2025	29-4-2028	Eenmalig.
5	Bevestigingsmiddelen ophangbeugels	Vervangen.	RVS - niet resistent		29-4-2025	Vervangen.		29-10-2025	29-4-2025	29-4-2028	Eenmalig.
5	Bevestigingsmiddelen ophangbeugels	2 x per jaar controleren	RVS - niet resistent		29-4-2025	2 x per jaar controleren		29-10-2025	29-4-2025	29-4-2028	2 x per jaar controleren
5	Trap waterglijbaan	1 x per jaar controleren	Staal geconserveerd		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Pilaar waterglijbaan	Herstellen	Staal	Ernstige corrosie	29-4-2025	Herstellen		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	Eenmalig.
5	Kolom	1 x per jaar controleren	Staal		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Kolomvoet	Herstellen	Staal	Afdrukkende tegels door corrosie	29-4-2025	Herstellen		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	Eenmalig.
5	wedstrijdklok	1 x per jaar controleren	kunststof		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Haspel	1 x per jaar controleren	Staal		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Bevestigingsmiddelen haspel	1 x per jaar controleren	Staal		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Haspel	1 x per jaar controleren	Staal		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Bevestigingsmiddelen wandlamp.	1 x per jaar controleren	Staal		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Bevestigingsmiddel wandkast	1 x per jaar controleren	Staal		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Verlichtingsarmatuur	1 x per jaar controleren	Aluminium		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Bevestigingsmiddelen armatuur.	1 x per jaar controleren	Staal		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Bevestigingsmiddelen camera	1 x per jaar controleren	Staal		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Bevestigingsbeugel speaker	1 x per jaar controleren	Staal		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Bevestigingsmiddelen speaker	1 x per jaar controleren	Staal		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Ketting speaker	1 x per jaar controleren	Staal		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Laser	1 x per jaar controleren	Staal		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Ventilatiekoker	1 x per jaar controleren	Staal	Lokaal corrosie	29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Bevestiging ventilatiekoker	1 x per jaar controleren	Staal		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Bevestiging armatuur	1 x per jaar controleren	Staal		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Spijkers plafondplanken	1 x per jaar controleren	Staal	Lokaal corrosie	29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Ophangsysteem plafond	1 x per jaar controleren	Staal		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren

Prioriteit	Onderdeel	Preventieve maatregel	Materiaal	Schade	Keuring uitgevoerd (2025)	Correctieve maatregel	datum maatregel uitgevoerd	Eerstvolgende inspectie	Inspectie daarna	Nieuwe keuring door derden voor:	Frequentie
5	Frame werkblad	1 x per jaar controleren	staal		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Bevestigingsmiddelen airco installatie	1 x per jaar controleren	staal		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Bevestigings- middelen lattenplafond	1 x per jaar controleren	staal		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Bevestigings- middelen rolluik, buitendeur	1 x per jaar controleren	staal		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Plafondwaaier (voorzien van extra ketting)	1 x per jaar controleren	Staal		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Ophangbeugel barplank	1 x per jaar controleren	Staal		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Bevestigingsmiddelen ophangbeugel barplank	1 x per jaar controleren	staal		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Plankendragers opslag	1 x per jaar controleren	Staal		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Ophangsysteem wandradiator	1 x per jaar controleren	Staal		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Bevestigingsmiddelen wasbak	1 x per jaar controleren	staal		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Hoofddraagconstructie	1 x per jaar controleren	Staal		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Wandkapstok	1 x per jaar controleren	Aluminium		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Frame bank	1 x per jaar controleren	Staal		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Bevestigingsmiddelen frame bank	1 x per jaar controleren	Staal	1x dopmoer ontbreekt bij de dames ruimte	29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Luchtkoker	1 x per jaar controleren	staal		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Ophangbeugels	1 x per jaar controleren	staal		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Bevestigingsmiddel ophangbeugels	1 x per jaar controleren	staal		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
5	Ophanging systeemplafond kantoor	1 x per jaar controleren	Staal, verzinkt		29-4-2025	1 x per jaar controleren		29-4-2026	29-4-2027	29-4-2028	1 x per jaar controleren
0	**Uitgevoerde acties**										
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											