	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Algemeen	Heeft Gemeente/Opdrachtgever al een voorkeur voor een bepaald type kunstgras?	Er is nog geen definitieve keuze gemaakt tussen mineraal of non fill, dit hangt ook af van wat de mogelijkheden zijn kijkend naar de sportproductenlijst ten tijde van de daadwerkelijke uitvraag.
2	Vergunningen	Indien in de openbare ruimte ruimte gereserveerd dient te worden, zijn vergunningen hiervoor dan vooraf geregeld door gemeente zelf? (om de doorlooptijd niet te frustreren)?	Dit hangt samen met de uitkomst van de marktconsultatie en de wijze van aanbesteden. Als gemeente Utrecht ervoor kiest om de uitvraag in zijn geheel voor te bereiden en uit te werken dan zal een vergunningsaanvraag vanuit de gemeente daar onderdeel van uitmaken. Waneer een andere keuze wordt gemaakt betreft detailniveau van uitwerking en manier van aanbesteden kan de verantwoordelijkheid voor een dergelijke vergunning ook bij de contractpartij komen te liggen.
3	Toegang	Voor de uitvoering van de werkzaamheden zal (deels) ook gebruik gemaakt kunnen moeten worden van de aanwezige dienstlift/goederenlft. Ons bekend zijn de inwendige maten 2m breed x 5m lang en een maximale last van 5ton. Kunt u exact aangeven wat de afmetingen en maximale toegestane gewicht zijn? Dit kunnen wij niet volledig eenduidig vanuit de documenten naar boven halen.	Uit de aangeleverde info betreft de goederenlift kunt u halen dat de exacte afmetingen 5,0x2,0 m1 is met een max hefvermogen van 5000 kg.
5	Gebruik hijskraan	Indien gebruik gemaakt gaat worden van een hijskraan om (een deel van) de werkzaamheden uit te voeren, is zwenkbegrenzing dan verplicht, dan wel verstrandig om op te nemen in de aanbesteding voor de hijskraan om de veiligheid te waarborgen?	Dit hangt af van de uitkomsten van de marktconsultatie. Het gebruik van een hijskraan is wel aannemelijk maar nog niet verder uitgewerkt. Dit hangt ook weer samen met de uiteindelijke keuze voor de aanbestedingsvorm

6	Gebruik hijskraan	Indien gebruik gemaakt gaat worden van een hijskraan om (een deel van) de werkzaamheden uit te voeren, adviseren wij u om gebruik te maken van de grasstrook tussen de kopse zijdes van de velden en de Aziëlaan. Deze locatie is relatief goed bereikbaar, maar ook relatief eenvoudig af te zetten en in te richten. Daarnaast nemen wij aan dat de benodigde verkeersmaatregelen en eventueel gebruik van verkeersregelaars opgenomen wordt in de aanbesteding. Is het mogelijk om een gewenste aanrijroute aan te geven vanuit de opdrachtgever?	Dit hangt af van de uitkomsten van de marktconsultatie. Het gebruik van een hijskraan is wel aannemelijk maar nog niet verder uitgewerkt. Hetzelfde geldt voor de gewenste aanrij route. Beide onderwerpen hangen ook weer samen met de uiteindelijke keuze voor de aanbestedingsvorm.
7	Toegang werkverkeer	Mogen wij ervanuit gaan dat voor uitvoering werkzaamheden vanuit de opdrachtgever is geregeld, dat eventueel kleinschalig werkverkeer (auto's + werkbussen) ontheffing heeft om gebruik te kunnen maken van de parkeergarage?	Het parkeren in de parkeergarage van IKEA is vrij, echter zullen wij tzt hier wel contact met IKEA over opnemen dit ook irt tt de uitvoering van de werkzaamheden op het dak en de eventuele overlast die hiermee gepaard gaat.
8	Klemsysteem	Heeft de opdrachtgever meer informatie beschikbaar over welk type klemsysteem is geleverd en aangebracht?	Nee, het gaat om een op maat gemaakt systeem specifiek voor dit project, zie verder de aangeleverde info in de bijlagen.
9	Aanrijroute	Een eventuele aanrijroute is via de Australiëlaan. Kunt u aangeven wat de maximale rijhoogte is op de Australiëlaan (onder de IKEA door)?	Op maaiveldniveau is de max. rijhoogte in de garage 4,0 m1. De doorrijhoogte op de Australiëlaan is ieder geval gelijk hieraan.

10	Drukbelasting	Kunt u eenduidig aangeven wat de maximale toegestane drukbelasting is voor werkverkeer/materieel/opslag op de velden?	Max veranderlijke drukbelasting per m2 is 500 kg. Voor de verdere uitwerking is het van belang om dit nogmaals goed te laten doorrekenen door een civieltechnisch constructeur en aan de hand daarvan te bepalen wat de mogelijkheden zijn betreft inzet van materieel irt de uit te voeren werkzaamheden.
11	Vlakheid	Mogen wij aannemen dat de opdrachtgever vooraf een vlakheidsmeting laat uitvoeren alvorens start werkzaamheden?	Deze hoogtemetingen zijn reeds uitgevoerd, zie ook bijlage 3 van deze marktconsultatie.