PROTECT BRANDBEVEILIGING
Protect Brandbeveiliging Nunspeet B.V. 8072 TE Nunspeet
Telefoon: 0341 257 626 Mobiel: 06 13114137
E-mail: info@protectbrandbeveiliging.nl www.protectbrandbeveiliging.nl

kiwa gecertificeerd REOB GECERTIFICEERD REOB ONDERHOUDSBEDRIJF

Onderhoudsrapport 'OFF - GVB Spoor en Baan Noodverlichting '

Werklijst: OFF - GVB Spoor en Baan Noodverlichting
Interval: 1 jaar

Uitvoerdatum: 28-09-2026
Opmerkingen: Conform offerte 31047 & 31048
Kenmerk: ROW00027753

Opdrachtgever: GVB Exploitatie B.V. (922241772)
Locatie: (GVB) Spoor en baan, Provincialeweg, 2, Diemen, (Heijmans Utiliteit B.V ...
Contactpersoon 1: 0646212762, hr. Ploeg (Marc)
Contactpersoon 2:
Status: Afgerond

Noodverlichting

Werklijst

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Armatuur	Pict.1	Pict.2	Aut.	Barcode Accu	Fjr	Onderh.	O.	
1	Bg	97922 - Ingang pand (2025)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DIP-22	←	→	-	-	'25	-		
2	Bg	111819 - Ingang pand	Van Lien, Noodverlichting, EVA-R-DWI			-	-	'26	AUT	✓	+
3	Bg	86622 - Einde gang (2022)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DIP-22	↑		-	-	'26	AUT	✓	
4	Bg	111820 - Einde Gang	Van Lien, Noodverlichting, EVA-R-DWI			-	-	'26	AUT	✓	+
5	Bg	97923 - Werkplaats (2025)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22	↑		-	-	'25	-		
6	Bg	97924 - Werkplaats deur naar ander pand (2025)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22	↑		-	-	'25	-		
7	Bg	111870 - Bij werkjassen	Van Lien, Noodverlichting, EVA-R-DWI			-	-	'26	AUT	✓	+
8	1	97925 - Bovenaan trap (2025)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DIP-22	←	→	-	-	'25	-		
9	1	111871 - Gang nabij trap	Van Lien, Noodverlichting, EVA-R-DWI			-	-	'26	AUT	✓	+

✓ : Onderhouden (5) + : Nieuw op deze lijst (4) : Mat. afgevoerd (1) AUT : Jaarlijkse autonomietest (5)

Uitgevoerd onderhoud

#	Onderhoud
5 x	Jaarlijkse autonomietest

Opmerking(en)

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Opmerking(en)
3	Bg	86622 - Einde gang (2022)	Oud materiaal is vervangen. Reden: Conform offerte

Brandbeveiligings Groep Veiligheids Training Veiligheids Plannen Brandwerende Voorzieningen

Protect Brandbeveiliging Nunspeet B.V. 8072 TE Nunspeet
Telefoon: 0341 257 626 Mobiel: 06 13114137
E-mail: info@protectbrandbeveiliging.nl www.protectbrandbeveiliging.nl



Aangebrachte materialen/diensten

Nr.	Aantal	Artikelcode	Materiaal
	1.00		2.4V/1300Ah/SBS/Accu, NI-MH
	1.00	036.2042	Arbeid noodverlichting accu vervangen
	2.00	1000	Interventie &, Opstarten werkzaamheden
	2.00	113.0000	Arbeidsuur, Werkvoorbereiding
	4.00		Van Lien, Noodverlichting, EVA-R-DWI
	1.00		Van Lien, Noodverlichting, EVA-DIP-22
	1.00		Servicespecialist Arbeid Dag
	1.00		Klein Materiaal, Type 5

Samenvatting aangebrachte materialen/diensten (totaal noodverlichting)

Aantal	Artikelcode	Materiaal	
1.00		2.4V/1300Ah/SBS/Accu, NI-MH	
1.00	036.2042	Arbeid noodverlichting accu vervangen	
2.00	113.0000	Arbeidsuur, Werkvoorbereiding	
2.00	1000	Interventie &, Opstarten werkzaamheden	
1.00		Klein Materiaal, Type 5	
1.00		Servicespecialist Arbeid Dag	
1.00		Van Lien, Noodverlichting, EVA-DIP-22	
4.00		Van Lien, Noodverlichting, EVA-R-DWI	

Rapportfoto's

werklijstregel #2 foto 1/1	werklijstregel #3 foto 1/2	werklijstregel #3 foto 2/2	werklijstregel #4 foto 1/1	werklijstregel #7 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #9 foto 1/1				
				

Deskundige:	Marc van de Streek, Jari van der Voorn	Client:	GVB