PROTECT BRANDBEVEILIGING
Protect Brandbeveiliging Nunspeet B.V. 8072 TE Nunspeet
Telefoon: 0341 257 626 Mobiel: 06 13114137
E-mail: info@protectbrandbeveiliging.nl www.protectbrandbeveiliging.nl

kiwa gecertificeerd REOB GECERTIFICEERD REOB ONDERHOUDSBEDRIJF

Onderhoudsrapport 'POH - GVB Spoor en Baan Noodverlichting '

Werklijst: POH - GVB Spoor en Baan Noodverlichting
Interval: 1 jaar
Uitvoerdatum: 24-06-2026
Opmerkingen:
Kenmerk: ROW00026791

Opdrachtgever: GVB Exploitatie B.V. (922241772)
Locatie: (GVB) Spoor en baan, Provincialeweg, 2, Diemen, (Heijmans Utiliteit B.V ...
Contactpersoon 1: 0646212762, hr. Ploeg (Marc)
Contactpersoon 2:
Status: Afgerond

Noodverlichting

Werklijst

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Armatuur	Pict.1	Pict.2	Aut.	Barcode Accu	Fjr	Onderh.	O.
1	Bg	97922 - Ingang pand (2025)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DIP-22			-	-	'25	AUT	✓
2	Bg	86622 - Einde gang (2022)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DIP-22			-	-	'22	-	⚠
3	Bg	97923 - Werkplaats (2025)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'25	AUT	✓
4	Bg	97924 - Werkplaats deur naar ander pand (2025)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'25	AUT	✓
5	1	97925 - Bovenaan trap (2025)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DIP-22			-	-	'25	AUT	✓

✓ : Onderhouden (4) ⚠ : Niet onderhouden (1) AUT : Jaarlijkse autonomietest (4)

Uitgevoerd onderhoud

#	Onderhoud
4 x	Jaarlijkse autonomietest

Opmerking(en)

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Opmerking(en)
2	Bg	86622 - Einde gang (2022)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen

Aangebrachte materialen/diensten

Nr.	Aantal	Artikelcode	Materiaal
	5.00	111.0006	Controle, Noodverlichting

Brandbeveiligings Groep Veiligheids Training Veiligheids Plannen Brandwerende Voorzieningen

Samenvatting aangebrachte materialen/diensten (totaal noodverlichting)

Aantal	Artikelcode	Materiaal	
5.00	111.0006	Controle, Noodverlichting	

Rapportfoto's

werklijstregel #1 foto 1/1	werklijstregel #2 foto 1/1	werklijstregel #3 foto 1/1	werklijstregel #5 foto 1/1	
				

Deskundige:	Marc van de Streek	Client:	GVB
			