PROTECT BRANDBEVEILIGING
Protect Brandbeveiliging Nunspeet B.V. 8072 TE Nunspeet
Telefoon: 0341 257 626 Mobiel: 06 13114137
E-mail: info@protectbrandbeveiliging.nl www.protectbrandbeveiliging.nl

kiwa gecertificeerd REOB GECERTIFICEERD REOB ONDERHOUDSBEDRIJF

Onderhoudsrapport 'POH - GVB LWP Metro Noodverlichting '

Werklijst: POH - GVB LWP Metro Noodverlichting
Interval: 1 jaar
Uitvoerdatum: 22-06-2026
Opmerkingen:
Kenmerk: ROW00026748

Opdrachtgever: GVB Exploitatie B.V. (922241772)
Locatie: Gvb lwp infragebouw, Provincialeweg, 2, Diemen, (Heijmans Utiliteit B.V ...
Contactpersoon 1: 0646212762, hr. Ploeg (Marc)
Contactpersoon 2:
Status: Afgerond

Noodverlichting

Werklijst										
Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Armatuur	Pict.1	Pict.2	Aut.	Barcode Accu	Fjr	Onderh.	O.
1	2	93645 - Hal kantoor thv wc's	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'22	-	⚠
2	2	93646 - Hal kantoor thv lift	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'22	-	⚠
3	2	93647 - Overloop bij trap	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOP-22			-	-	'22	-	⚠
4	2	93648 - Overloop bij trap	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
5	2	93649 - Gang kantoren	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
6	2	93650 - Gang kantoren	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
7	2	93651 - Gang kantoren	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
8	2	93652 - Gang kantoren thv brand haspel	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOP-22			-	-	'23	AUT	✓
9	2	93653 - Gang kantoren thv kubus units	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
10	2	93654 - Gang kantoren thv noodtrappenhuis	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
11	2	93655 - boven noodtrap	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
12	2/1	93656 - boven trap	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
13	1	93657 - boven klapdeur thv wc's	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOP-22			-	-	'23	AUT	✓
14	1	93658 - thv wc's (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DWO			-	-	'23	AUT	✓
15	1	93659 - thv vergaderzaal 1.41 boven klapdeur (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
16	1	93660 - thv vergaderzaal 1.40 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DWO			-	-	'23	AUT	✓
17	1	93661 - Deur naar dakterras (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOP-22			-	-	'23	AUT	✓
18	1	Buiten dakterras	Etap, Noodverlichting, K812/8N			-	-	'18	-	✗ +
19	1	93662 - Overloop (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOP-22			-	-	'23	AUT	✓
20	1	93663 - Overloop (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
21	1	93664 - Deur kantoren (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOP-22			-	-	'23	AUT	✓
22	1	93665 - Gang kantoren 1.11 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
23	1	93666 - Gang kantoren 1.08 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓

Brandbeveiligings Groep
Veiligheids Training
Veiligheids Plannen
Brandwerende Voorzieningen

Werklijst

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Armatuur	Pict.1	Pict.2	Aut.	Barcode Accu	Fjr	Onderh.	O.
24	1	93667 - Gang kantoren 1.26 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
25	1	93668 - Gang kantoren 1.26 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOP-22			-	-	'23	AUT	✓
26	1	93669 - Deur naar noodtrap (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOP-22			-	-	'23	AUT	✓
27	1	93670 - Noodtrap (2000)	Etap, Noodverlichting, K812/8N			-	-	'20	-	✗
28	Bg	Nooddtrap	Etap, Noodverlichting, K812/8N			-	-	'17	-	✗ +
29	Bg	Nooddtrap	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓ +
30	1	93671 - Gang kantoren 1.27 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
31	1	93672 - Gang kantoren 1.27 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOP-22			-	-	'23	AUT	✓
32	1	93673 - Gang kantoren 1.31 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DWO			-	-	'23	AUT	✓
33	1	93674 - Gang kantoren 1.31 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOP-22			-	-	'23	AUT	✓
34	1	93676 - Kantoor 1.32 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DWO			-	-	'23	AUT	✓
35	1	93675 - Nooddeur kantoor 1.32 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
36	1/bg	93677 - Trap overloop (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
37	Bg	93677 - Ingang pand (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
38	Bg	93680 - Gang bij wc's (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOP-22			-	-	'23	AUT	✓
39	Bg	93681 - Gang bij wc's (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-R-DLI			-	-	'23	AUT	✓
40	Bg	93682 - Gang bij kluisjes (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
41	Bg	93683 - Was & Kleedruimte Heren (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
42	Bg	93684 - Was & Kleedruimte Heren gang (2019)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-R-DWI			-	-	'19	AUT	✓
43	Bg	93685 - Toilet Heren (2019)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-R-DWI			-	-	'19	AUT	✓
44	Bg	93686 - Was & Kleedruimte Heren (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
45	Bg	93687 - Was & Kleedruimte Heren uitgang (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
46	Bg	93688 - Was & Kleedruimte Heren wasbak (2019)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-R-DWI			-	-	'19	AUT	✓
47	Bg	93689 - Was & Kleedruimte Heren (2019)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-R-DWI			-	-	'19	AUT	✓
48	Bg	93690 - Was & Kleedruimte Heren (2019)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-R-DWI			-	-	'19	AUT	✓
49	Bg	93691 - Was & Kleedruimte Heren (2019)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-R-DWI			-	-	'19	AUT	✓
50	Bg	93692 - Gangetje naar kluisjes (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
51	Bg	93679 - Halletje nabij ingang (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
52	Bg	93693 - Nabij ingang bij haspel	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOP-22			-	-	'23	AUT	✓ +
53	Bg	93694 - Halletje bij haspel (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
54	Bg	93695 - Halletje bij lift (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
55	Bg	93696 - Halletje bij ingang kantoor (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
56	Bg	93697 - Opkomstkamer (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
57	Bg	93698 - Opkomstkamer (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
58	Bg	93699 - Kantoor 0.01 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
59	Bg	93700 - Gang kantoren 0.02 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOP-22			-	-	'23	AUT	✓

Werklijst

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Armatuur	Pict.1	Pict.2	Aut.	Barcode Accu	Fjr	Onderh.	O.
60	Bg	93701 - Gang kantoren 0.02 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
61	Bg	93702 - Ingang werkplaats LWP (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
62	Bg	93703 - Ingang werkplaats LWP (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOP-22			-	-	'23	AUT	✓
63	Bg	93704 - Ingang voor receptie werkplaats LWP (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOP-22			-	-	'23	AUT	✓
64	Bg	93705 - Ingang voor receptie werkplaats LWP (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
65	-1	93706 - Smeerput Begin Spoor 10 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
66	-1	93707 - Smeerput Midden Spoor 10 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
67	-1	93708 - Smeerput Midden Spoor 10 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
68	-1	93709 - Smeerput Einde Spoor 10 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
69	-1	93710 - Smeerput Einde Spoor 10 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
70	Bg	93711 - Nooddeur Einde Spoor 10 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
71	Bg	93712 - Einde Spoor 10 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
72	Bg	93713 - Midden Spoor 10 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
73	Bg	93714 - Midden Spoor 10 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
74	Bg	93715 - Nooddeur Begin Spoor 10 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
75	-1	93716 - Smeerput Begin Spoor 10 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
76	-1	93717 - Smeerput Begin Spoor 10 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
77	-1	93718 - Smeerput Midden Spoor 10 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
78	-1	93719 - Smeerput Einde Spoor 10 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
79	-1	93720 - Smeerput Einde Spoor 10 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOP-22			-	-	'23	AUT	✓
80	Bg	93721 - Einde Spoor 10 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
81	Bg	93722 - Einde Spoor 10 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
82	Bg	93723 - Midden Spoor 10 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
83	Bg	93724 - Begin Spoor 10 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
84	Bg	93725 - Begin Spoor 10 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
85	Bg	93726 - Nabij nooddeur Spoor 10 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
86	Bg	93727 - Doorgang bij begin Spoor 6 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
87	-1	93728 - Smeerput Begin trappetje Spoor 6 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
88	-1	93729 - Smeerput Begin Spoor 6 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
89	-1	93730 - Smeerput Midden doorgang Spoor 6 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
90	-1	93731 - Smeerput Midden Spoor 6 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
91	-1	93732 - Smeerput Midden trap Spoor 6 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
92	-1	93733 - Smeerput Midden doorgang Spoor 6 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
93	-1	93734 - Smeerput Einde groene haspel Spoor 6 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
94	-1	93735 - Smeerput Einde Spoor 6 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓

Brandbeveiligings Groep
Veiligheids Training
Veiligheids Plannen
Brandwerende Voorzieningen

Werklijst

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Armatuur	Pict.1	Pict.2	Aut.	Barcode Accu	Fjr	Onderh.	O.
95	-1	93736 - Smeerput Einde Spoor 6 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
96	Bg	93737 - Deur Einde Spoor 6 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
97	-1	93738 - Smeerput Einde Spoor 5/6 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
98	-1	93739 - Smeerput Einde Spoor 5/6 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
99	-1	93740 - Smeerput Einde oogspoel Spoor 5/6 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
100	-1	93741 - Smeerput Midden olie pistolen Spoor 5/6 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
101	-1	93742 - Smeerput Midden trap Spoor 5/6 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
102	-1	93743 - Smeerput Midden olie vaten Spoor 5/6 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
103	-1	93744 - Smeerput Begin Spoor 5/6 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
104	-1	93745 - Smeerput Begin Spoor 5/6 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
105	Bg	93746 - Begin Spoor 5/6 (2022)	Van Lien, Noodverlichting, SOLO-P/ZT			-	-	'22	-	⚠
106	Bg	93747 - Midden Spoor 5/6 (2022)	Van Lien, Noodverlichting, SOLO-P/ZT			-	-	'22	-	⚠
107	Bg	93748 - Midden Spoor 5/6 (2022)	Van Lien, Noodverlichting, SOLO-P/ZT			-	-	'22	-	⚠
108	Bg	93749 - Einde Spoor 5/6 (2022)	Van Lien, Noodverlichting, SOLO-P/ZT			-	-	'22	-	⚠
109	-1	93750 - Smeerput Einde trap Spoor 4/5 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
110	-1	93751 - Smeerput Einde Spoor 4/5 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
111	-1	93752 - Smeerput Einde olie pistolen Spoor 4/5 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
112	-1	93753 - Smeerput Midden blauwe kast Spoor 4/5 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
113	-1	93754 - Smeerput Midden trap Spoor 4/5 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
114	-1	93755 - Smeerput Midden Spoor 5 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
115	-1	93756 - Smeerput Midden Spoor 5 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
116	-1	93757 - Smeerput Midden gereedschap Spoor 5 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
117	-1	93758 - Smeerput Begin Spoor 5 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
118	-1	93759 - Smeerput Begin trap Spoor 5 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
119	-1	93760 - Smeerput Midden trap Spoor 4 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
120	-1	93761 - Smeerput Midden Spoor 4 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
121	-1	93762 - Smeerput Midden werkbank Spoor 4 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
122	-1	93763 - Smeerput Einde Spoor 4 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
123	-1	93764 - Smeerput Einde Spoor 4 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
124	Bg	93765 - Deur Einde Spoor 4 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
125	-1	93769 - Smeerput Begin Spoor 2 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
126	-1	93770 - Smeerput Begin Midden Spoor 2 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓

Brandbeveiligings Groep
Veiligheids Training
Veiligheids Plannen
Brandwerende Voorzieningen

Werklijst

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Armatuur	Pict.1	Pict.2	Aut.	Barcode Accu	Fjr	Onderh.	O.
127	-1	93771 - Smeerput Midden Spoor 2 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
128	-1	93772 - Smeerput Midden Spoor 2 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
129	-1	93773 - Smeerput Einde Midden Spoor 2 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
130	-1	93774 - Smeerput Einde Spoor 2 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
131	Bg	93775 - Nooddeur naar Infra Gebouw (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
132	Bg	93776 - Nooddeur Einde Spoor 2/1 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
133	Bg	93777 - Nooddeur Einde Spoor 1 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
134	-1	93778 - Smeerput Einde Spoor 1 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
135	-1	93779 - Smeerput Einde Midden Spoor 1 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
136	-1	93780 - Smeerput Midden Spoor 1 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
137	-1	93781 - Smeerput Midden Spoor 1 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
138	-1	93782 - Smeerput Begin Midden Spoor 1 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
139	-1	93783 - Smeerput Begin Spoor 1 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
140	Bg	93784 - Nooddeur Begin Spoor 0 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
141	Bg	93785 - Nooddeur Midden Spoor 0 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
142	Bg	93786 - Nooddeur Einde Spoor 0 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
143	Bg	93787 - Deur Begin Spoor 2 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
144	Bg	93788 - Nooddeur Tussenhal (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
145	Bg	93789 - Nooddeur Magazijn achterin (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
146	Bg	93790 - Nabij nooddeur Magazijn achterin (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
147	Bg	93791 - Magazijn voor stelling MD 0502 (2021)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'21	-	⚠
148	Bg	93792 - Magazijn voor roldeur achterin (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOP-22			-	-	'23	AUT	✓
149	Bg	93793 - Magazijn voor roldeur (2021)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'21	-	⚠
150	Bg	93794 - Magazijn voor stelling MC 1402 (2021)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'21	-	⚠
151	Bg	93795 - Magazijn voor stelling MB 1302 (2021)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'21	-	⚠
152	Bg	93796 - Magazijn voor stelling MA 1002 (2021)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'21	-	⚠
153	Bg	93797 - Magazijn voor stelling M5 0320 (2021)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'21	-	⚠
154	Bg	93768 - Magazijn naast ingang werkplaats (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOP-22			-	-	'23	AUT	✓
155	Bg	93767 - Magazijn voor receptie hokje (2021)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'21	-	⚠
156	Bg	93766 - Magazijn deur naar ingang werkplaats (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
157	Bg	93798 - Tussenhal voor gele roldeur bij containers (2021)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'21	-	⚠
158	Bg	93799 - Tussenhal voor gele roldeur bij containers (2021)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'21	-	⚠
159	Bg	93800 - Tussenhal voor stelling blussers (2021)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'21	-	⚠
160	Bg	93801 - Tussenhal voor stelling blussers (2021)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'21	-	⚠

Werklijst

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Armatuur	Pict.1	Pict.2	Aut.	Barcode Accu	Fjr	Onderh.	O.	
161	Bg	93802 - Tussenhal voor grijze roldeur (2021)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'21	-	⚠	
162	Bg	93803 - Tussenhal voor grijze roldeur (2021)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'21	-	⚠	
163	Bg	93837 - Buiten LWP tegenover kantoor heijmans (2004)	Etap, Noodverlichting, K281/2N			-	-	'20	-		✖
164	Bg	93938 - Buiten Lwp nooddeur links van ingang (2004)	Etap, Noodverlichting, K482/8P			-	-	'20	-		✖
165	Bg	93939 - Buiten deur magazijn laden/lossen (2019)	Blessing, Noodverlichting, Outdoor Wall At			-	-	'19	-	⚠	
166	Bg	93940 - Buiten deur magazijn laden/lossen (2019)	Blessing, Noodverlichting, Outdoor Wall At			-	-	'19	-	⚠	
167	Bg	93941 - Buiten weg achterlangs LWP (2019)	Blessing, Noodverlichting, Outdoor Wall At			-	-	'19	-	⚠	
168	Bg	93942 - Buiten weg achterlangs LWP (2019)	Blessing, Noodverlichting, Outdoor Wall At			-	-	'19	-	⚠	
169	Bg	93943 - Buiten weg achterlangs LWP (2019)	Blessing, Noodverlichting, Outdoor Wall At			-	-	'19	-	⚠	
170	Bg	94029 - Begin rechts Spoor 3 - LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-	⚠	
171	Bg	midden rechts Spoor 3LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LNx - D151-07-840-55-1h			-	-	'18	-	⚠	+
172	Bg	94030- midden rechts Spoor 3LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LNx - D151-07-840-55-1h			-	-	'18	-	⚠	
173	Bg	94031- eind rechts Spoor 3LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LNx - D151-07-840-55-1h			-	-	'18	-	⚠	
174	Bg	94032-eind links Spoor 3LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LNx - D151-07-840-55-1h			-	-	'18	-	⚠	
175	Bg	94033- midden links Spoor 3LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LNx - D151-07-840-55-1h			-	-	'18	-	⚠	
176	Bg	midden links Spoor 3LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LNx - D151-07-840-55-1h			-	-	'18	-	⚠	+
177	Bg	94034 - begin links Spoor 3LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LNx - D151-07-840-55-1h			-	-	'18	-	⚠	
178	Bg	94035 - begin rechts Spoor 4A LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-	⚠	
179	Bg	94036 - midden rechts Spoor 4A LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-	⚠	
180	Bg	midden rechts Spoor 4A LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LNx - D151-07-840-55-1h			-	-	'18	-	⚠	+
181	Bg	94037 - eind rechts Spoor 4A LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-	⚠	
182	Bg	94038 - eind links Spoor 4A LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-	⚠	
183	Bg	94039 - midden links Spoor 4A LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-	⚠	
184	Bg	midden links Spoor 4A LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LNx - D151-07-840-55-1h			-	-	'18	-	⚠	+
185	Bg	94040 - begin links Spoor 4A LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-	⚠	
186	Bg	94041 - begin rechts Spoor 5/6 LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-	⚠	

Brandbeveiligings Groep
Veiligheids Training
Veiligheids Plannen
Brandwerende Voorzieningen

Werklijst

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Armatuur	Pict.1	Pict.2	Aut.	Barcode Accu	Fjr	Onderh.	O.	
187	Bg	94042 - midden rechts Spoor 5/6 LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-		
188	Bg	midden rechts Spoor 5/6 LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LNx - D151-07-840-55-1h			-	-	'18	-		+
189	Bg	94043 - eind rechts Spoor 5/6 LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-		
190	Bg	94044 - eind links Spoor 5/6 LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-		
191	Bg	midden links Spoor 5/6 LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LNx - D151-07-840-55-1h			-	-	'18	-		+
192	Bg	94045 - midden links Spoor 5/6 LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-		
193	Bg	94046 - begin links Spoor 5/6 LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-		
194	Bg	94047 - Magazijn Laad/Los punt - LWP (2018)(10m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-		
195	Bg	94048 - Magazijn Laad/Los punt - LWP (2018)(10m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-		
196	Bg	96237 - 1e lichtlijn spoor 0 boven stelling 1e lamp - LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-		
197	Bg	96238 -1e lichtlijn - spoor 0 - 2e lamp - LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-		
198	BG	96239 - 1e Lichtlijn - 3e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-		
199	BG	96240 - 1e Lichtlijn - 4e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-		
200	BG	96241 - 1e Lichtlijn - 5e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-		
201	BG	96242 - 1e Lichtlijn - 6e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-		
202	BG	96243 - 1e Lichtlijn - 7e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-		
203	BG	96244 - 1e Lichtlijn - 8e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-		
204	BG	96245 - 1e Lichtlijn - 9e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-		
205	BG	96246 - 2e Lichtlijn - 1e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-		
206	BG	96247 - 2e Lichtlijn - 2e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-		
207	BG	96248 - 2e Lichtlijn - 3e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-		
208	BG	96249 - 2e Lichtlijn - 4e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-		

Brandbeveiligings Groep
Veiligheids Training
Veiligheids Plannen
Brandwerende Voorzieningen

Werklijst

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Armatuur	Pict.1	Pict.2	Aut.	Barcode Accu	Fjr	Onderh.	O.
209	BG	96250 - 2e Lichtlijn - 5e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-	
210	BG	96251 - 2e Lichtlijn - 6e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-	
211	BG	96252 - 2e Lichtlijn - 7e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-	
212	BG	96253 - 2e Lichtlijn - 8e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-	
213	BG	96254 - 2e Lichtlijn - 9e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'18	-	
214	BG	96255 - 1e Lichtlijn - 1e lamp - Spoor 10 - LWP (2020)(8m hoog)	Eaton, Noodverlichting, CEAG Atlantic LED S 1-8h/D CGLine+			-	-	'20	-	
215	BG	96256- 1e Lichtlijn - 2e lamp - Spoor 10 - LWP (2020)(8m hoog)	Eaton, Noodverlichting, CEAG Atlantic LED S 1-8h/D CGLine+			-	-	'20	-	
216	BG	96257- 1e Lichtlijn - 3e lamp - Spoor 10 - LWP (2020)(8m hoog)	Eaton, Noodverlichting, CEAG Atlantic LED S 1-8h/D CGLine+			-	-	'20	-	
217	BG	96258 - 1e Lichtlijn - 4e lamp - Spoor 10 - LWP (2020)(8m hoog)	Eaton, Noodverlichting, CEAG Atlantic LED S 1-8h/D CGLine+			-	-	'20	-	
218	BG	96259 - 1e Lichtlijn - 5e lamp - Spoor 10 - LWP (2020)(8m hoog)	Eaton, Noodverlichting, CEAG Atlantic LED S 1-8h/D CGLine+			-	-	'20	-	
219	BG	96260 - 1e Lichtlijn - 6e lamp - Spoor 10 - LWP (2020)(8m hoog)	Eaton, Noodverlichting, CEAG Atlantic LED S 1-8h/D CGLine+			-	-	'20	-	
220	BG	96261 - 2e Lichtlijn - 1e lamp - Spoor 10 - LWP (2020)(8m hoog)	Eaton, Noodverlichting, CEAG Atlantic LED S 1-8h/D CGLine+			-	-	'20	-	
221	BG	96262 - 2e Lichtlijn - 2e lamp - Spoor 10 - LWP (2020)(8m hoog)	Eaton, Noodverlichting, CEAG Atlantic LED S 1-8h/D CGLine+			-	-	'20	-	
222	BG	96263 - 2e Lichtlijn - 3e lamp - Spoor 10 - LWP (2020)(8m hoog)	Eaton, Noodverlichting, CEAG Atlantic LED S 1-8h/D CGLine+			-	-	'20	-	
223	BG	96264 - 2e Lichtlijn - 4e lamp - Spoor 10 - LWP (2020)(8m hoog)	Eaton, Noodverlichting, CEAG Atlantic LED S 1-8h/D CGLine+			-	-	'20	-	
224	BG	96265 - 2e Lichtlijn - 5e lamp - Spoor 10 - LWP (2020)(8m hoog)	Eaton, Noodverlichting, CEAG Atlantic LED S 1-8h/D CGLine+			-	-	'20	-	
225	BG	96266 - 2e Lichtlijn - 6e lamp - Spoor 10 - LWP (2020)(8m hoog)	Eaton, Noodverlichting, CEAG Atlantic LED S 1-8h/D CGLine+			-	-	'20	-	
226	BG	96267 - 1e Lichtlijn - 1e lamp - Spoor 1 - LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LNx - D151-07-840-55-1h			-	-	'18	-	
227	BG	96268 - 1e Lichtlijn - 2e lamp - Spoor 1 - LWP (2018)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LNx - D151-07-840-55-1h			-	-	'18	-	
228	BG	96269 - 1e Lichtlijn - 3e lamp - Spoor 1 - LWP (2021)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LNx - D151-07-840-55-1h			-	-	'21	-	
229	BG	96270 - 1e Lichtlijn - 4e lamp - Spoor 1 - LWP (2021)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LNx - D151-07-840-55-1h			-	-	'21	-	

Werklijst

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Armatuur	Pict.1	Pict.2	Aut.	Barcode Accu	Fjr	Onderh.	O.
230	BG	96271 - 1e Lichtlijn - 5e lamp - Spoor 1 - LWP (2021)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LNx - D151-07-840-55-1h			-	-	'21	-	⚠
231	BG	96272 - 1e Lichtlijn - 6e lamp - Spoor 1 - LWP (2021)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LNx - D151-07-840-55-1h			-	-	'21	-	⚠
232	BG	96273 - 1e Lichtlijn - 7e lamp - Spoor 1 - LWP (2021)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LNx - D151-07-840-55-1h			-	-	'21	-	⚠
233	BG	96274 - 1e Lichtlijn - 8e lamp - Spoor 1 - LWP (2021)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LNx - D151-07-840-55-1h			-	-	'21	-	⚠
234	BG	96275 - 1e Lichtlijn - 9e lamp - Spoor 1 - LWP (2021)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LNx - D151-07-840-55-1h			-	-	'21	-	⚠
235	BG	96276 - 1e Lichtlijn - 1e lamp - Spoor 2 - LWP (2021)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LHx-C352-07-840-04-3h			-	-	'21	-	⚠
236	BG	96277 - 1e Lichtlijn - 2e lamp - Spoor 2 - LWP (2021)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LHx-C352-07-840-04-3h			-	-	'21	-	⚠
237	BG	96278 - 1e Lichtlijn - 3e lamp - Spoor 2 - LWP (2021)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LHx-C352-07-840-04-3h			-	-	'21	-	⚠
238	BG	96279 - 1e Lichtlijn - 4e lamp - Spoor 2 - LWP (2021)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LHx-C352-07-840-04-3h			-	-	'21	-	⚠
239	BG	96280 - 1e Lichtlijn - 5e lamp - Spoor 2 - LWP (2021)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LHx-C352-07-840-04-3h			-	-	'21	-	⚠
240	BG	96281 - 1e Lichtlijn - 6e lamp - Spoor 2 - LWP (2021)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LHx-C352-07-840-04-3h			-	-	'21	-	⚠
241	BG	96282 - 1e Lichtlijn - 7e lamp - Spoor 2 - LWP (2021)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LHx-C352-07-840-04-3h			-	-	'21	-	⚠
242	BG	96283 - 1e Lichtlijn - 8e lamp - Spoor 2 - LWP (2021)(8m hoog)	Veko, Noodverlichting, LHx-C352-07-840-04-3h			-	-	'21	-	⚠

✔ : Onderhouden (139)
✖ : Niet gebruiksklaar (3)
⚠ : Niet onderhouden (98)
💬 : Er is een opmerking (2)
\+ : Nieuw op deze lijst (10)
✖ : Regel verwijderd (2)
AUT : Jaarlijkse autonomietest (139)

Uitgevoerd onderhoud

#	Onderhoud
139 x	Jaarlijkse autonomietest

Opmerking(en)

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Opmerking(en)
1	2	93645 - Hal kantoor thv wc's	Geen spanning

Brandbeveiligings Groep
Veiligheids Training
Veiligheids Plannen
Brandwerende Voorzieningen

Opmerking(en)			
Nr.	**Et.**	**Omschrijving plaats noodverlichting**	**Opmerking(en)**
2	2	93646 - Hal kantoor thv lift	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
3	2	93647 - Overloop bij trap	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
18	1	Buiten dakterras	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
27	1	93670 - Noodtrap (2000)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
28	Bg	Noodddtrap	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
29	Bg	Noodddtrap	Opmerkingen: Deur is dicht met ketting!!
105	Bg	93746 - Begin Spoor 5/6 (2022)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
106	Bg	93747 - Midden Spoor 5/6 (2022)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
107	Bg	93748 - Midden Spoor 5/6 (2022)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
108	Bg	93749 - Einde Spoor 5/6 (2022)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
147	Bg	93791 - Magazijn voor stelling MD 0502 (2021)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
149	Bg	93793 - Magazijn voor roldeur (2021)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
150	Bg	93794 - Magazijn voor stelling MC 1402 (2021)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
151	Bg	93795 - Magazijn voor stelling MB 1302 (2021)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
152	Bg	93796 - Magazijn voor stelling MA 1002 (2021)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
153	Bg	93797 - Magazijn voor stelling M5 0320 (2021)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
155	Bg	93767 - Magazijn voor receptie hokje (2021)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
157	Bg	93798 - Tussenhal voor gele roldeur bij containers (2021)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
158	Bg	93799 - Tussenhal voor gele roldeur bij containers (2021)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
159	Bg	93800 - Tussenhal voor stelling blussers (2021)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
160	Bg	93801 - Tussenhal voor stelling blussers (2021)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
161	Bg	93802 - Tussenhal voor grijze roldeur (2021)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
162	Bg	93803 - Tussenhal voor grijze roldeur (2021)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
165	Bg	93939 - Buiten deur magazijn laden/lossen (2019)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
166	Bg	93940 - Buiten deur magazijn laden/lossen (2019)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
167	Bg	93941 - Buiten weg achterlangs LWP (2019)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
168	Bg	93942 - Buiten weg achterlangs LWP (2019)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
169	Bg	93943 - Buiten weg achterlangs LWP (2019)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
170	Bg	94029 - Begin rechts Spoor 3 - LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
171	Bg	midden rechts Spoor 3LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
172	Bg	94030- midden rechts Spoor 3LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen

Brandbeveiligings Groep Veiligheids Training Veiligheids Plannen Brandwerende Voorzieningen

Opmerking(en)			
Nr.	**Et.**	**Omschrijving plaats noodverlichting**	**Opmerking(en)**
173	Bg	94031- eind rechts Spoor 3LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
174	Bg	94032-eind links Spoor 3LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
175	Bg	94033- midden links Spoor 3LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
176	Bg	midden links Spoor 3LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
177	Bg	94034 - begin links Spoor 3LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
178	Bg	94035 - begin rechts Spoor 4A LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
179	Bg	94036 - midden rechts Spoor 4A LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
180	Bg	midden rechts Spoor 4A LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
181	Bg	94037 - eind rechts Spoor 4A LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
182	Bg	94038 - eind links Spoor 4A LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
183	Bg	94039 - midden links Spoor 4A LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
184	Bg	midden links Spoor 4A LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
185	Bg	94040 - begin links Spoor 4A LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
186	Bg	94041 - begin rechts Spoor 5/6 LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
187	Bg	94042 - midden rechts Spoor 5/6 LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
188	Bg	midden rechts Spoor 5/6 LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
189	Bg	94043 - eind rechts Spoor 5/6 LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
190	Bg	94044 - eind links Spoor 5/6 LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen Opmerkingen: Let op: hoogspanning zit eromheen
191	Bg	midden links Spoor 5/6 LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
192	Bg	94045 - midden links Spoor 5/6 LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
193	Bg	94046 - begin links Spoor 5/6 LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
194	Bg	94047 - Magazijn Laad/Los punt - LWP (2018)(10m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
195	Bg	94048 - Magazijn Laad/Los punt - LWP (2018)(10m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen

Opmerking(en)			
Nr.	**Et.**	**Omschrijving plaats noodverlichting**	**Opmerking(en)**
196	Bg	96237 - 1e lichtlijn spoor 0 boven stelling 1e lamp - LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
197	Bg	96238 -1e lichtlijn - spoor 0 - 2e lamp - LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
198	BG	96239 - 1e Lichtlijn - 3e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
199	BG	96240 - 1e Lichtlijn - 4e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
200	BG	96241 - 1e Lichtlijn - 5e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
201	BG	96242 - 1e Lichtlijn - 6e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
202	BG	96243 - 1e Lichtlijn - 7e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
203	BG	96244 - 1e Lichtlijn - 8e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
204	BG	96245 - 1e Lichtlijn - 9e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
205	BG	96246 - 2e Lichtlijn - 1e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
206	BG	96247 - 2e Lichtlijn - 2e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
207	BG	96248 - 2e Lichtlijn - 3e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
208	BG	96249 - 2e Lichtlijn - 4e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
209	BG	96250 - 2e Lichtlijn - 5e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
210	BG	96251 - 2e Lichtlijn - 6e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
211	BG	96252 - 2e Lichtlijn - 7e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
212	BG	96253 - 2e Lichtlijn - 8e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
213	BG	96254 - 2e Lichtlijn - 9e lamp - Spoor 0 - LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
214	BG	96255 - 1e Lichtlijn - 1e lamp - Spoor 10 - LWP (2020)(8m hoog)	Geen toegang
215	BG	96256- 1e Lichtlijn - 2e lamp - Spoor 10 - LWP (2020)(8m hoog)	Geen toegang
216	BG	96257- 1e Lichtlijn - 3e lamp - Spoor 10 - LWP (2020)(8m hoog)	Geen toegang

Opmerking(en)			
Nr.	**Et.**	**Omschrijving plaats noodverlichting**	**Opmerking(en)**
217	BG	96258 - 1e Lichtlijn - 4e lamp - Spoor 10 - LWP (2020)(8m hoog)	Geen toegang
218	BG	96259 - 1e Lichtlijn - 5e lamp - Spoor 10 - LWP (2020)(8m hoog)	Geen toegang
219	BG	96260 - 1e Lichtlijn - 6e lamp - Spoor 10 - LWP (2020)(8m hoog)	Geen toegang
220	BG	96261 - 2e Lichtlijn - 1e lamp - Spoor 10 - LWP (2020)(8m hoog)	Geen toegang
221	BG	96262 - 2e Lichtlijn - 2e lamp - Spoor 10 - LWP (2020)(8m hoog)	Geen toegang
222	BG	96263 - 2e Lichtlijn - 3e lamp - Spoor 10 - LWP (2020)(8m hoog)	Geen toegang
223	BG	96264 - 2e Lichtlijn - 4e lamp - Spoor 10 - LWP (2020)(8m hoog)	Geen toegang
224	BG	96265 - 2e Lichtlijn - 5e lamp - Spoor 10 - LWP (2020)(8m hoog)	Geen toegang
225	BG	96266 - 2e Lichtlijn - 6e lamp - Spoor 10 - LWP (2020)(8m hoog)	Geen toegang
226	BG	96267 - 1e Lichtlijn - 1e lamp - Spoor 1 - LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
227	BG	96268 - 1e Lichtlijn - 2e lamp - Spoor 1 - LWP (2018)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
228	BG	96269 - 1e Lichtlijn - 3e lamp - Spoor 1 - LWP (2021)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
229	BG	96270 - 1e Lichtlijn - 4e lamp - Spoor 1 - LWP (2021)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
230	BG	96271 - 1e Lichtlijn - 5e lamp - Spoor 1 - LWP (2021)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
231	BG	96272 - 1e Lichtlijn - 6e lamp - Spoor 1 - LWP (2021)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
232	BG	96273 - 1e Lichtlijn - 7e lamp - Spoor 1 - LWP (2021)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
233	BG	96274 - 1e Lichtlijn - 8e lamp - Spoor 1 - LWP (2021)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
234	BG	96275 - 1e Lichtlijn - 9e lamp - Spoor 1 - LWP (2021)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
235	BG	96276 - 1e Lichtlijn - 1e lamp - Spoor 2 - LWP (2021)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
236	BG	96277 - 1e Lichtlijn - 2e lamp - Spoor 2 - LWP (2021)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
237	BG	96278 - 1e Lichtlijn - 3e lamp - Spoor 2 - LWP (2021)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen

Opmerking(en)

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Opmerking(en)
238	BG	96279 - 1e Lichtlijn - 4e lamp - Spoor 2 - LWP (2021)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
239	BG	96280 - 1e Lichtlijn - 5e lamp - Spoor 2 - LWP (2021)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
240	BG	96281 - 1e Lichtlijn - 6e lamp - Spoor 2 - LWP (2021)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
241	BG	96282 - 1e Lichtlijn - 7e lamp - Spoor 2 - LWP (2021)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
242	BG	96283 - 1e Lichtlijn - 8e lamp - Spoor 2 - LWP (2021)(8m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen

Aangebrachte materialen/diensten

Nr.	Aantal	Artikelcode	Materiaal
	240.00	111.0006	Controle, Noodverlichting

Samenvatting aangebrachte materialen/diensten (totaal noodverlichting)

Aantal	Artikelcode	Materiaal
240.00	111.0006	Controle, Noodverlichting

Rapportfoto's

werklijstregel #1 foto 1/1	werklijstregel #2 foto 1/1	werklijstregel #3 foto 1/1	werklijstregel #4 foto 1/1	werklijstregel #5 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #6 foto 1/1	werklijstregel #7 foto 1/1	werklijstregel #8 foto 1/1	werklijstregel #9 foto 1/1	werklijstregel #10 foto 1/1
				

werklijstregel #11 foto 1/1	werklijstregel #13 foto 1/1	werklijstregel #14 foto 1/1	werklijstregel #15 foto 1/1	werklijstregel #16 foto 1/1
				


Rapportfoto's

werklijstregel #17 foto 1/1	werklijstregel #18 foto 1/1	werklijstregel #19 foto 1/1	werklijstregel #20 foto 1/1	werklijstregel #21 foto 1/1
				

werklijstregel #22 foto 1/1	werklijstregel #23 foto 1/1	werklijstregel #24 foto 1/1	werklijstregel #25 foto 1/1	werklijstregel #26 foto 1/1
				



Rapportfoto's

werklijstregel #27 foto 1/1	werklijstregel #28 foto 1/1	werklijstregel #29 foto 1/2	werklijstregel #29 foto 2/2	werklijstregel #30 foto 1/1
				



werklijstregel #31 foto 1/1	werklijstregel #32 foto 1/1	werklijstregel #33 foto 1/1	werklijstregel #34 foto 1/1	werklijstregel #35 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #36 foto 1/1	werklijstregel #37 foto 1/1	werklijstregel #38 foto 1/1	werklijstregel #39 foto 1/1	werklijstregel #40 foto 1/1
				


werklijstregel #41 foto 1/1	werklijstregel #42 foto 1/1	werklijstregel #43 foto 1/1	werklijstregel #44 foto 1/1	werklijstregel #45 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #46 foto 1/1	werklijstregel #47 foto 1/1	werklijstregel #48 foto 1/1	werklijstregel #49 foto 1/1	werklijstregel #50 foto 1/1
				

werklijstregel #51 foto 1/1	werklijstregel #52 foto 1/1	werklijstregel #53 foto 1/1	werklijstregel #54 foto 1/1	werklijstregel #55 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #56 foto 1/1	werklijstregel #58 foto 1/1	werklijstregel #59 foto 1/1	werklijstregel #60 foto 1/1	werklijstregel #61 foto 1/1
				


werklijstregel #62 foto 1/1	werklijstregel #63 foto 1/1	werklijstregel #64 foto 1/1	werklijstregel #65 foto 1/1	werklijstregel #66 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #67 foto 1/1	werklijstregel #68 foto 1/1	werklijstregel #69 foto 1/1	werklijstregel #70 foto 1/1	werklijstregel #71 foto 1/1
				

werklijstregel #72 foto 1/1	werklijstregel #73 foto 1/1	werklijstregel #74 foto 1/1	werklijstregel #75 foto 1/1	werklijstregel #76 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #77 foto 1/1	werklijstregel #78 foto 1/1	werklijstregel #79 foto 1/1	werklijstregel #80 foto 1/1	werklijstregel #81 foto 1/1
				

werklijstregel #82 foto 1/1	werklijstregel #83 foto 1/1	werklijstregel #84 foto 1/1	werklijstregel #85 foto 1/1	werklijstregel #86 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #87 foto 1/1	werklijstregel #88 foto 1/1	werklijstregel #89 foto 1/1	werklijstregel #90 foto 1/1	werklijstregel #91 foto 1/1
				

werklijstregel #92 foto 1/1	werklijstregel #93 foto 1/1	werklijstregel #94 foto 1/1	werklijstregel #95 foto 1/1	werklijstregel #96 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #97 foto 1/1	werklijstregel #98 foto 1/1	werklijstregel #99 foto 1/1	werklijstregel #100 foto 1/1	werklijstregel #101 foto 1/1
				

werklijstregel #102 foto 1/1	werklijstregel #103 foto 1/1	werklijstregel #104 foto 1/1	werklijstregel #105 foto 1/1	werklijstregel #106 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #107 foto 1/1	werklijstregel #108 foto 1/1	werklijstregel #109 foto 1/1	werklijstregel #110 foto 1/1	werklijstregel #111 foto 1/1
				

werklijstregel #112 foto 1/1	werklijstregel #113 foto 1/1	werklijstregel #114 foto 1/1	werklijstregel #115 foto 1/1	werklijstregel #116 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #117 foto 1/1	werklijstregel #118 foto 1/1	werklijstregel #124 foto 1/1	werklijstregel #125 foto 1/1	werklijstregel #126 foto 1/1
				

werklijstregel #127 foto 1/1	werklijstregel #128 foto 1/1	werklijstregel #129 foto 1/1	werklijstregel #130 foto 1/1	werklijstregel #131 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #132 foto 1/1	werklijstregel #133 foto 1/1	werklijstregel #134 foto 1/1	werklijstregel #135 foto 1/1	werklijstregel #136 foto 1/1
				

werklijstregel #137 foto 1/1	werklijstregel #138 foto 1/1	werklijstregel #139 foto 1/1	werklijstregel #140 foto 1/1	werklijstregel #141 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #142 foto 1/1	werklijstregel #143 foto 1/1	werklijstregel #144 foto 1/1	werklijstregel #145 foto 1/1	werklijstregel #146 foto 1/1
				

werklijstregel #147 foto 1/1	werklijstregel #148 foto 1/1	werklijstregel #149 foto 1/1	werklijstregel #150 foto 1/1	werklijstregel #151 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #152 foto 1/1	werklijstregel #153 foto 1/1	werklijstregel #154 foto 1/1	werklijstregel #155 foto 1/1	werklijstregel #156 foto 1/1
				

werklijstregel #157 foto 1/1	werklijstregel #158 foto 1/1	werklijstregel #159 foto 1/1	werklijstregel #160 foto 1/1	werklijstregel #161 foto 1/1
				



Rapportfoto's

werklijstregel #162 foto 1/1	werklijstregel #165 foto 1/1	werklijstregel #166 foto 1/1	werklijstregel #167 foto 1/1	werklijstregel #170 foto 1/1
				

werklijstregel #172 foto 1/1	werklijstregel #173 foto 1/1	werklijstregel #174 foto 1/1	werklijstregel #175 foto 1/1	werklijstregel #177 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #179 foto 1/1	werklijstregel #181 foto 1/1	werklijstregel #182 foto 1/1	werklijstregel #183 foto 1/1	werklijstregel #187 foto 1/1
				


werklijstregel #189 foto 1/1	werklijstregel #190 foto 1/2	werklijstregel #190 foto 2/2	werklijstregel #192 foto 1/1	werklijstregel #193 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #195 foto 1/1	werklijstregel #196 foto 1/1	werklijstregel #197 foto 1/1	werklijstregel #198 foto 1/1	werklijstregel #199 foto 1/1
				

werklijstregel #200 foto 1/1	werklijstregel #201 foto 1/1	werklijstregel #202 foto 1/1	werklijstregel #203 foto 1/1	werklijstregel #204 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #214 foto 1/1	werklijstregel #226 foto 1/1	werklijstregel #227 foto 1/1	werklijstregel #228 foto 1/1	werklijstregel #229 foto 1/1
				

werklijstregel #230 foto 1/1	werklijstregel #231 foto 1/1	werklijstregel #232 foto 1/1	werklijstregel #233 foto 1/1	werklijstregel #234 foto 1/1
				

Deskundige:	Marc van de Streek	Client:	GVB
			