

Algemene informatie

Aanbesteding: 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel
Aanbestedende Dienst: Gemeente Zaltbommel
Referentie: 2022-67
Toelichting:
Er zijn een aantal extra vragen gesteld, daardoor is een extra nota van inlichtingen opgesteld.

Vraag en antwoord

Ref.nr. 125
Onderwerp: Formulier kerncompetenties

Vraag:

In de aanbestedingsleidraad 4.2.1. Kerncompetentie A punt 4 geeft u aan dat het referentieproject de realisatie omvat van een wegenwerk waarin grondwerk, fundering, deklaag en wegmarkering is aangebracht.

In het formulier referentieproject kerncompetentie A wordt hieraan toegevoegd "en waarbij het grondwerk is uitgevoerd volgens een geotechnisch zettings- en stabiliteitsadvies". Dit laatste staat echter niet in de leidraad. Wat is juist?

Antwoord:

Het gestelde in de aanbestedingsleidraad is juist.
Het formulier is aangepast en opnieuw toegevoegd als extra nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr. 126
Onderwerp: Bestek

Vraag:

Kunt u de gewijzigde bestek posten in PDF met toevoegen in verband met het zoeken naar de verschillen met het originele bestek

Antwoord:

Bij de eerste nota van inlichtingen is een PDF en NSX bestand toegevoegd met daarin een overzicht van de gewijzigde/ vervallen of toegevoegde besteksposten ten opzichte van het eerste gepubliceerde bestek. Een overzicht wat er gewijzigd is is daarmee zichtbaar. Bij de nota van inlichtingen is ook een aangepast RSX bestand aangeleverd (werkbetek) met daarin alle wijzigingen van de nota van inlichtingen verwerkt.

Als extra informatie is naar aanleiding van de bovenstaande vraag ook een PDF van het werkbesteding gemaakt en toegevoegd aan de nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

127

Onderwerp:

Bestekspost 514020

Vraag:

Vraag 74 is niet inhoudelijk beantwoord. U geeft in beginsel uitsluitend antwoord over het toepassen van een debietmeter, terwijl dit een geheel andere voorziening betreft dan de in bestekspost 514020 voorgeschreven waterreinigingsinstallatie. De gevraagde uitgangspunten voor de grondwaterkwaliteit, het ijzergehalte, het te behandelen debiet en de noodzakelijke zuiveringsstappen ontbreken nog steeds. Verzoek deze gegevens alsnog te verstrekken en bestekspost 514020 te onderbouwen. Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn, verzoeken wij bestekspost 514020 te schrappen of hiervoor een stelpost op te nemen

Antwoord:

Bestekspost 514020 is bedoeld voor de ontijzering van het bemalingswater van de bronbemaling. Ofwel bijvoorbeeld een (container)bak gevuld met stro waar doorheen het bemalingswater wordt gepompt voordat het water wordt geloosd op oppervlaktewater. En conform de bestekspost met materieel ter keuze van de aannemer en ter goedkeuring van de directie en het Waterschap. Conform het bestek stelt de aannemer een bemalingsplan op (bestekspost 511110). De gegevens hiervoor (maximaal debiet, grondwaterstanden, polderpeil) zijn aangeleverd in de beantwoording van de diverse vragen in de Nota van Inlichtingen. Er wordt geen stelpost opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

