

RUIMTESTAAT

Geuzencollege Holy - Vlaardingen | conform plattegronden RIJKING DO-16/17/18 (23-04-2026)



Projectnummer: 26-079
Versie: 2.4 (definitief)
Datum: 7 augustus 2026

Opsteller: DVI B.V.
Status: Definitief
Bijlage: 2 - bij werkomschrijving 26-079

Nr.	Ruimte	Opp [m²]	Bezetting [/st]	Functie	Verlichting Sterkte [lux]	Emin/Egem [-]	Type	DAR [-]	AWD [-]	Tontwerp [°C]	Afgifte	Koeling [-]	Ruimteth. [-]
Begane Grond													
1	0.01 entree	46.44	-	Verkeersruimte	200 (v)	geen eis	LED	Nee	Ja	18	Vloerverwarming	Nee	Nee
2	0.02 meterkast	1.06	-	Technische ruimte	100 (v)	geen eis	LED	Nee	Ja	15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3	0.03 conciërge	19.32	2	Kantoor	500 (w)	0.6	LED	Ja	Ja	20	Vloerverwarming	Ja	Ja
4	0.04 LLN-coördinator	30.04	2	Kantoor	500 (w)	0.6	LED	Ja	Ja	20	Vloerverwarming	Ja	Ja
5	0.05 spreekkamer	19.27	4	Kantoor	500 (w)	0.6	LED	Ja	Ja	20	Vloerverwarming	Ja	Ja
6	0.06 archief/techniek	31.58	-	Bergruimte	200 (v)	geen eis	LED	Nee	Ja	18	Vloerverwarming	Nee	Nee
7	0.07 gang BG	23.86	-	Verkeersruimte	200 (v)	geen eis	LED	Nee	Ja	18	Vloerverwarming	Nee	Nee
8	0.08 keuken	13.05	2	Keuken	500 (w)	geen eis	LED	Nee	Ja	20	Vloerverwarming	Ja	Ja
9	0.09 opslag	4.18	-	Bergruimte	100 (v)	geen eis	LED	Nee	Ja	18	N.v.t.	Nee	Nee
10	0.10 toiletten BG	6.18	-	Toiletruimte	200 (v)	geen eis	LED	Nee	Ja	18	N.v.t.	Nee	Nee
11	0.11 portaal	14.66	-	Verkeersruimte	200 (v)	geen eis	LED	Nee	Ja	18	Vloerverwarming	Nee	Nee
12	0.12 werkkast	8.12	-	Bergruimte	100 (v)	geen eis	LED	Nee	Ja	18	N.v.t.	Nee	Nee
13	0.13 water	0.83	-	Technische ruimte	100 (v)	geen eis	LED	Nee	Ja	15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
14	0.14 horecalokaal	89.04	20	Onderwijs/Keuken	500 (w)	0.6	LED	Ja	Ja	20	Vloerverwarming	Ja	Ja
15	0.16 OLC-lokaal	89.97	30	Onderwijs	500 (w)	0.6	LED	Ja	Ja	20	Vloerverwarming	Ja	Ja
16	0.17 berging	33.95	-	Bergruimte	100 (v)	geen eis	LED	Nee	Ja	18	N.v.t.	Nee	Nee
17	0.18 technieklokaal	120.45	25	Onderwijs/Techniek	500 (w)	0.6	LED	Ja	Ja	20	Vloerverwarming	Ja	Ja
18	0.19 trappenhuis BG	21.39	-	Verkeersruimte	200 (v)	geen eis	LED	Nee	Ja	15	N.v.t.	Nee	Nee
19	0.20 toiletten leerl. BG	15.74	-	Toiletruimte	200 (v)	geen eis	LED	Nee	Ja	18	N.v.t.	Nee	Nee
20	0.21 gemeenschapsruimte / aula	155.12	200	Bijeenkomst	300 (v)	geen eis	LED	Ja	Ja	20	Vloerverwarming	Ja	Ja
21	0.22 podium (bij aula)	34.49	-	Bijeenkomst	300 (v)	geen eis	LED	Ja	Ja	20	Vloerverwarming	Ja	Ja
22	0.23 gang BG (centraal)	80.90	-	Verkeersruimte	200 (v)	geen eis	LED	Nee	Ja	18	Vloerverwarming	Nee	Nee
Subtotaal Begane Grond		859.64											
Eerste verdieping													
23	1.02 kamer personeel	37.60	12	Bijeenkomst	500 (w)	0.6	LED	Ja	Ja	20	Vloerverwarming	Ja	Ja
24	1.03 kamer directie	27.77	3	Kantoor	500 (w)	0.6	LED	Ja	Ja	20	Vloerverwarming	Ja	Ja
25	1.04 theorielokaal 7	50.87	25	Onderwijs	500 (w)	0.6	LED	Ja	Ja	20	Vloerverwarming	Ja	Ja
26	1.06 theorielokaal 6	43.01	20	Onderwijs	500 (w)	0.6	LED	Ja	Ja	20	Vloerverwarming	Ja	Ja
27	1.07 trapkast	1.81	-	Bergruimte	100 (v)	geen eis	LED	Nee	Ja	18	N.v.t.	Nee	Nee
28	1.08 trappenhuis 1e	14.78	-	Verkeersruimte	200 (v)	geen eis	LED	Nee	Ja	15	N.v.t.	Nee	Nee
29	1.09 theorielokaal 5	54.90	26	Onderwijs	500 (w)	0.6	LED	Ja	Ja	20	Vloerverwarming	Ja	Ja
30	1.10 theorielokaal 4	54.90	26	Onderwijs	500 (w)	0.6	LED	Ja	Ja	20	Vloerverwarming	Ja	Ja
31	1.11 theorielokaal 3	54.90	26	Onderwijs	500 (w)	0.6	LED	Ja	Ja	20	Vloerverwarming	Ja	Ja
32	1.12 toiletten 1e	15.07	-	Toiletruimte	200 (v)	geen eis	LED	Nee	Ja	18	N.v.t.	Nee	Nee
33	1.13 berging 1e	10.06	-	Bergruimte	100 (v)	geen eis	LED	Nee	Ja	18	N.v.t.	Nee	Nee
34	1.14 theorielokaal 2	54.90	26	Onderwijs	500 (w)	0.6	LED	Ja	Ja	20	Vloerverwarming	Ja	Ja
35	1.15 theorielokaal 1	54.90	26	Onderwijs	500 (w)	0.6	LED	Ja	Ja	20	Vloerverwarming	Ja	Ja
36	1.16 trappenhuis 1e (2)	6.99	-	Verkeersruimte	200 (v)	geen eis	LED	Nee	Ja	15	N.v.t.	Nee	Nee
37	1.17 kamer OCO	22.20	3	Kantoor	500 (w)	0.6	LED	Ja	Ja	20	Vloerverwarming	Ja	Ja
38	1.18 toiletten personeel 1e	6.67	-	Toiletruimte	200 (v)	geen eis	LED	Nee	Ja	18	N.v.t.	Nee	Nee
39	1.20 gang 1e	134.64	-	Verkeersruimte	200 (v)	geen eis	LED	Nee	Ja	18	Vloerverwarming	Nee	Nee
Subtotaal Eerste verdieping		645.97											

