Algemene informatie

Aanbesteding: Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy
Aanbestedende Dienst: Stichting Lentiz Onderwijsgroep
Referentie: -
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr.
38

Onderwerp:
E installatie

Vraag:
Bijlage 21 mist bij de vorige Nota van aanvullingen

Antwoord:
Bijlage 21 staat op de Tenderned en bestaat uit de tekeningen E-VO-03-V Verlichting, E-VO-04-V Verlichting en E-VO-05-V Verlichting.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
39

Onderwerp:
E installatie

Vraag:
Zwakstroomtekening, klopt het dat hier ook de kleefmagneten deuren van de brandmeldinstallatie getekend staan? Of is dit iets anders?

Antwoord:
De kleefmagneten staan zowel op de zwakstroomtekening, als de brandmeld tekening.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Rijksoverheid

Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
40

Onderwerp:
E installatie

Vraag:
In tekeningen E-installatie staat de tekst “2x t.b.v. laptop” wordt hiermee bedoeld 2x de getekende wandgoot incl. wandcontactdozen?

Antwoord:
De goot wordt aan beide zijden van het lokaal geplaatst (zie ook paragraaf 70.5.2).

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
41

Onderwerp:
Bijlage 2

Vraag:
Het zou ook fijn zijn als men in rapport aan kan geven waar de schade zich bevind, is een heel rapport met veel lege formulieren.

Antwoord:
De rapportage is inderdaad niet heel overzichtelijk, ter verduidelijking: In compartiment C (toiletten naast hoofdentree) bevind zich de schade aan een balk. Op de 15e pagina van het rapport zijn de compartimenten aangegeven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Rijksoverheid

Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Bijlage 2

Vraag:
Hierin staan kosten opgenomen voor herstel van de vloer, kunnen we deze kosten als stelpost aanhouden gezien er geen foto's in rapport zitten van de aangetroffen vloerschade

Antwoord:
Akkoord om een stelpost van €1.400,- excl. BTW en excl. opslagen op te nemen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
43

Onderwerp:
Constructie

Vraag:
- as 5-7 1e verdieping is een frame getekend (we denken voor op het dak) met kolommen eronder, komen deze kolommen in lokaal 1e verdieping of onder frame op het dak?

Antwoord:
Deze kolommen komen op het dak te staan, zie ter verduidelijking ook Bijlage 11 principe staalconstructie boven dak.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Rijksoverheid

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Constructie

Vraag:
- as O-19 op 1e verdieping is aangegeven nieuwe stalen kolom maar geen profiel vernoemd

Antwoord:
HEA 100 aanhouden op de eerste verdieping.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Constructie

Vraag:
- 2 doorbraken podium op tekening alleen een ligger, wat is de oplegging moeten er kolommen onder? Is niet duidelijk

Antwoord:
Geen kolommen nodig, uitgaan van een oplegging van 120mm.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Constructie

Vraag:
- entree er is denken we met blauw aangegeven wat nieuw staal is maar er staan ook blauwe pijlen voor bestaande verdiepingsvloer en profielen in rood omschreven, graag verduidelijking hiervan

Antwoord:
In de bouwkundige tekening Bijlage 8 staat in detail 08 het staal voor de luifel ook ingetekend, met benoemd wat nieuw en bestaand is.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Constructie

Vraag:
Constructietekeningen zijn erg verwarrend met verschillende kleuren, er is niet goed te zien wat bestaand en nieuw is

Antwoord:
In document P192-10 - Technische omschrijving 20260921 staat op pagina 23 aangegeven welke vloerafwerking waar toegepast wordt. Deze omschrijving is leidend.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Vloerafwerking

Vraag:
We missen een tekening ingekleurd waar welk type vloerafwerking komt, kan deze worden toegevoegd?

Antwoord:
In document P192-10 - Technische omschrijving 20260921 staat op pagina 23 aangegeven welke vloerafwerking waar toegepast wordt. Deze omschrijving is leidend.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Binnen afwerking

Vraag:
Klopt het dat de bestaande ruwe betonsteenwanden alleen plaatselijk worden hersteld en niet volledig worden voorzien van glad stucwerk?

Antwoord:
Ja, dat klopt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
50

Onderwerp:
Inbouwpakketten

Vraag:
We ontvangen graag tekeningen en details van de gevraagde inbouwpakketten

Antwoord:
Deze worden niet verder uitgewerkt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
51

Onderwerp:
Binnendeuren

Vraag:
Deuren van kantoren en lokalen voorzien van kaarthouder tbv ruimtenummers graag merk en type aangeven

Antwoord:
Durable Deurbordje Click Sign - Formaat A6, kleur grijs.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Rijksoverheid

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Binnendeuren

Vraag:
Sleutelplan ontbreekt, graag ontvangen we deze

Antwoord:
Uitgaan van een sleutelplan met 2 types sleutel (hoofd en deel).

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Binnendeuren

Vraag:
Moeten ALLE binnendeuren voorzien worden van deurdranger?

Antwoord:
Nee, volgens posities aangegeven op tekeningen Bijlage 8.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Binnendeuren

Vraag:

Rijksoverheid

Moeten ALLE binnendeuren voorzien zijn van glasopening, ook de brandwerende?

Antwoord:
Zie hiervoor de toegevoegde kozijnstaat.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Bestaande binnen kozijnen

Vraag:
Keuze aannemer of bestaande kozijnen worden aangepast of worden vervangen, er is geen duidelijke kozijntekening waarop is aangegeven wat de aanpassingen aan de bestaande binnen kozijnen zijn, op basis van huidige gegevens kan keuze niet worden gemaakt. We ontvangen graag een binnen kozijn tekening bestaand en nieuw of een duidelijke werkomschrijving.

Antwoord:
Zie hiervoor de toegevoegde kozijnstaat, uitgangspunt is alle kozijnen vervangen behoudens het binnenkozijn naar de technische ruimte.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Gevels

Vraag:

Rijksoverheid

In werkomschrijving wordt Boon Edam omschreven voor entree, deze leverancier geeft aan geen schuifdeursystemen meer te leveren, mogen we een alternatief aanbieden of kunnen jullie een alternatief benoemen?

Antwoord:
Aannemer mag hiervoor een alternatief aandragen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
57

Onderwerp:
Gevels

Vraag:
Kunnen de gevelkozijnen nog apart worden uitgewerkt op een kozijn overzicht tekening?

Antwoord:
Ja, zie hiervoor de toegevoegde kozijnstaat.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
58

Onderwerp:
Gevels

Vraag:
Kunnen de nieuwe gevelkozijnen ook worden voorzien van een merk?

Rijksoverheid

Antwoord:
Ja, zie hiervoor de toegevoegde kozijnstaat.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
59

Onderwerp:
Gevels

Vraag:
Moso Bamboo balken worden die 2 x blank behandeld

Antwoord:
Ja, deze 2x aflakken met een matte blanke lak.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
60

Onderwerp:
Gevels

Vraag:
Kleur kozijnen binnen zelfde als buiten of RAL 9002?

Antwoord:
Nee, de binnenkozijnen worden RAL 7004 signaal grijs.

Fase:

Rijksoverheid

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
61

Onderwerp:
Gevels

Vraag:
Of kunnen er een proefgaten worden gehakt op bv 2 of 3 plaatsen en foto’s worden gedeeld om een beeld te krijgen?

Antwoord:
In de asbestrapportage (bijlage 7) zijn op pagina 27 enkele foto's van de spouw te zien.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Gevels

Vraag:
Het is voor ons niet in te schatten wat de werkzaamheden zullen zijn voor het vlak maken van het binnenspouwblad, kunnen we hiervoor een stelpost of m2 prijs op krijgen?

Antwoord:
Voor het vlak maken van de buitenzijde van de binnenspouwbladen wordt een stelpost van €30.000,- excl. BTW excl. opslagen aangehouden. Dit is voor uit uitvlakken van eventuele scheefstaande delen. Niet voor het verwijderen van speciebaarden.

Fase:

Rijksoverheid

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Isoleren vloeren

Vraag:
Onder de keuken en berging (compartiment A en B) is de kruipruimte maar zo'n 30 cm hoog, op een paar andere plekken 40 cm, dit is te laag om te isoleren, kunnen we een stelpost opnemen voor leegzuigen van dit deel?

Antwoord:
Het uitzuigen van de kruipruimte onder keuken en berging opnemen in de begroting, hier is immers bekend wat de diepte is en hoeveel afgezogen zou moeten worden. Voor de compartimenten waar de diepte niet bekend is een totale stelpost van €9.000,- excl. BTW en excl. opslagen opnemen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Isoleren vloeren

Vraag:
Er staat dat waar nodig kruipsparingen in de vloer gemaakt moeten worden. Graag aangeven met hoeveel stuks we rekening moeten houden

Antwoord:
Uitgaan van 3 stuks.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
65

Onderwerp:
Isoleren vloeren

Vraag:
In het rapport van Solid staat bij het deel aan de westkant (entree, conciërge, spreekkamer, archief) 'geen kruipkelder'. Valt dat deel binnen ons werk? En zo ja, zit daar wel een kruipruimte onder?

Antwoord:
Uitgangspunt is dat hier wel een begaanbare kruipruimte is. Vermoedelijk waren de kruipluiken niet bereikbaar tijdens de inspectie omdat er vloerafwerking overheen gelegd is. Deze vloerafwerking wordt tijdens de verbouwing verwijderd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
66

Onderwerp:
Saneren asbest

Vraag:
Is het noodzakelijk om de gevelsparingen af te dekken na saneren asbest of mag dit alles open blijven?

Antwoord:
Te bepalen door de hoofdaannemer.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
67

Onderwerp:
Zonwering

Vraag:
Graag type zonwering omschrijven, screens uitvalschermen of dergelijk?

Antwoord:
Zip screens.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
68

Onderwerp:
Ontvangen stukken

Vraag:
Bij de stukken zitten 2 technische omschrijvingen P192-10 - Technische omschrijving 20260921 en P192-10 - Technische omschrijving 2026092101 welke moeten we aanhouden?

Antwoord:
Beide bestanden zijn identiek. Daarom is één van de twee bestanden vervallen om het overzichtelijk te houden.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
69

Onderwerp:
E installatie

Vraag:
Welk aantal dienen we als uitgangspunt aan te houden?

Bijvoorbeeld ruimte 1.10 op tekening staan de volgende aansluitingen:
6x 2v wcd in de wandgoot (2x tbv laptop)
5x 2v wcd in het lokaal

In de vermogenstaat staat het volgend:

1x Digibord. Is dat een 1v wcd die niet op de tekeningen staat?
1x Desktopcomputer / all-in-one PC docent is dat een extra 2V wcd die niet op tekeningstaat?
6x WCD (6 dubbele per lokaal - algemene + docent) op tekening staan verschillende aantallen in de lokalen 1.11 staan er bijvoorbeeld 3 wcd,s en in lokaal 1.10 staan er 5 wcd,s wat moet er aangehouden worden?
1x Digiboard / centrale display Is dat een 1v wcd die niet op de tekeningen staat?
1x Desktop-PC docent. Is dat een 1v wcd die niet op de tekeningen staat?
10x WCD-aansluitingen (5 dubbele WCD in wandgoot). Op tekening staan er 6 wcd,s in de wandgoot en in de technische omschrijving staan er ook 6 wat dient er aangehouden te worden?

a. Op tekening staat het symbol van 2-voudige wcd in 1 inbouwdoos getekend dus dat betekend een 2-voudige halfinbouw wcd en niet 2 enkele wcd,s naast elkaar klopt dit?

Antwoord:
Zoals omschreven op tekening, ter verduidelijking; de opmerking 2x tbv laptop betekend dat deze wandgoot aan beide zijden van het lokaal geplaatst wordt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
70

Onderwerp:
Elektrotechniek, Verlichting, Data & Vermogensbeheer

Vraag:
Paragraaf 71.6: Graag ontvangen wij een nadere aanduiding van de locaties van de gevelverlichting, aangezien deze niet op de beschikbare tekeningen zijn aangegeven.

Antwoord:
Zie hiervoor Bijlage 8 P192-10 DO 20260903, blad DO-16 Plattegrond begane grond nieuw (aangegeven met tekst 'buitenlamp') Deze zijn overigens ook te zien op de verlichtingstekening BG d.d. 29-10-2026.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
71

Onderwerp:
Elektrotechniek, Verlichting, Data & Vermogensbeheer

Vraag:
Paragraaf 75.8: Dienen wij de UPS-voorziening inclusief de UPS zelf mee te nemen in onze prijsaanbieding? Zo ja, welke minimale capaciteit (kVA) dient de UPS te hebben? Daarnaast vernemen wij graag of de UPS-bekabeling in de kabelgoot via een eigen, fysiek gescheiden compartiment moet worden aangelegd, gescheiden van de data- en overige voedingsbekabeling.

Antwoord:
Installatie UPS vervalt volledig.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
72

Onderwerp:
Elektrotechniek, Verlichting, Data & Vermogensbeheer

Vraag:
Paragraaf 70.5.3 & 70.5.4: Afschakeling van keukenapparatuur via het GBS en het opvragen van ontbrekende vermogensgegevens van de apparatuur in keuken ruimte 0.8.

Antwoord:
Deze vraag is onvoldoende specifiek om goed te kunnen beantwoorden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
73

Onderwerp:
Elektrotechniek, Verlichting, Data & Vermogensbeheer

Vraag:
Paragraaf 70.5.7: Exacte specificatie van de af te schakelen installatiedelen.

Antwoord:
Alle onderdelen behoudens de koel- vries combinatie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Rijksoverheid

Ref.nr.
74

Onderwerp:
Elektrotechniek, Verlichting, Data & Vermogensbeheer

Vraag:
Paragraaf 70.80: Verduidelijking of álle WCD's in de wandgoten voorzien moeten worden van een USB-C aansluiting.

Antwoord:
Geen van de wcd's worden voorzien van USB-C aansluiting.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
75

Onderwerp:
Elektrotechniek, Verlichting, Data & Vermogensbeheer

Vraag:
Paragraaf 2.1.9: Dienen wij in onze kostenraming rekening te houden met het afkoppelen van de elektrische installatie van het gebouw, of dient de volledige elektrische installatie te worden verwijderd?

Antwoord:
Alle installatiedelen die buiten werking gesteld worden dienen ook verwijderd en afgevoerd te worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Rijksoverheid

Ref.nr.
76

Onderwerp:
Elektrotechniek, Verlichting, Data & Vermogensbeheer

Vraag:
kWh-meting70.2/70.3: Vraag over de dubbele kWh-meting (zowel op de HVK-voedingsgroep voor de OVK en in de OVK moet een kWh opgenomen worden is dit niet dubbel?

Antwoord:
Voor de kWh meters het blokschema d.d. 27-05-2026 aanhouden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
77

Onderwerp:
Elektrotechniek, Verlichting, Data & Vermogensbeheer

Vraag:
Paragraaf 71.1: Geldt de minimale efficiëntie-eis van 130 lm/W voor alle typen armaturen, ongeacht de toepassing en uitvoering, en wordt deze efficiëntie bepaald op basis van het complete armatuur?

Antwoord:
Dit geld voor alle typen armaturen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Rijksoverheid

Ref.nr.
78

Onderwerp:
Elektrotechniek, Verlichting, Data & Vermogensbeheer

Vraag:
Installatiebuizen: Moeten die halogeenvrij zijn?

Antwoord:
Alle horizontale buizen halogeenvrij uitvoeren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
79

Onderwerp:
Beveiliging & Brandveiligheid Paragraaf 76.8

Vraag:
Is het toegestaan om een gecertificeerde brandmeldinstallatie (NEN 2535 / EN 54) van een alternatief gelijkwaardig fabrikaat (zoals Hertek) op te nemen in de inschrijving?

Antwoord:
Ja, dit is toegestaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
80

Onderwerp:
Beveiliging & Brandveiligheid o Paragraaf 76.8

Rijksoverheid

Vraag:
Is het toegestaan om een volwaardig gelijkwaardige, VEB-/Borg-gecertificeerde inbraakinstallatie van een alternatief fabrikaat aan te bieden en te installeren?

Antwoord:
Ja, dit is toegestaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
81

Onderwerp:
Paragraaf 2.1.2, 68.3 & 70.1 Contractvermogen 51 kW# vs. Piekbelasting

Vraag:
De nominale vermogensstaat kent een piek van 51,3 kVA (boven de 51 kW# grens). De installateur moet via de GBS-afschakelmatrix de piek onder 51 kW# houden. Het terugleververmogen van de PV-installatie bedraagt 55 kW.

Welke contractuele of financiële consequenties gelden voor de installateur indien gedurende de proefdraaiperiode blijkt dat de afschakelmatrix de contractgrens van 51 kW# incidenteel niet kan borgen vanwege gelijktijdige gebouwopwarming?

Antwoord:
Indien er een incidentele overschrijding is tijdens de proefdraai periode, heeft dit geen gevolgen. De netbeheerder geeft hier niet direct een boete voor. Neem als uitgangspunt maximaal 5 overschrijdingen tijdens de proefperiode.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Rijksoverheid

Ref.nr.
82

Onderwerp:
Paragraaf 75.1 & 75.2.1 MER/SER Patchkast & Netwerkswitches Scope

Vraag:
Paragraaf 75.1 stelt dat de installateur geen hergebruik van actieve switches in zijn aanbieding calculeert. Paragraaf 75.2.1 vermeldt dat het bestaande 19"-rack in ruimte 1.13 moet worden hergebruikt indien geschikt, of dat een nieuw 42U-rack als optiepost geleverd wordt.

Is de staat van het bestaande 19"-rack bekend, en dient de eventuele levering van het nieuwe 42U-rack als optieprijs of als vaste stelpost in de inschrijving te worden opgenomen?

Antwoord:
Voor de aanschaf inclusief plaatsen van de kast en het overzetten van de bestaande rack een stelpost aanhouden van €2.500,- excl. BTW excl. opslagen. De levering van nieuwe switches is door derden (afdeling ICT Lentiz)

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
83

Onderwerp:
Paragraaf 71.1, 71.3 & 71.6 Verlichting: DALI-2 vs. Schakelbaar

Vraag:
Paragraaf 71.1 en 71.3 stellen dat armaturen uitsluitend dimbaar zijn voor daglichtregeling (DAR) en dat verlichting in overige ruimten niet-dimbaar en uitsluitend schakelbaar is. Paragraaf 71.6 schrijft bij alle armaturen DALI-2 / DALI-panelen en drivers voor.

Dienen alle armaturen in het gebouw te worden voorzien van DALI-2 dimbare drivers en DALI-busbekabeling, of volstaan niet-dimbare/schakelbare LED-drivers in ruimten zonder daglichtregeling?

Antwoord:
In ruimtes zonder daglichtregeling wordt geen DALI-2 toegepast, deze zijn uitsluitend schakelbaar.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
84

Onderwerp:
Paragraaf 70.5.2 & Tekeningen E-VO-13-KG / 14-KG Wandgoten Theorielokalen (168 laadpunten)

Vraag:
Paragraaf 70.5.2 eist per theorielokaal 12 dubbele WCD's (24 stopcontacten) in wandgoten aan beide zijwanden (totaal 168 laadpunten). Op de kabelgoottekeningen staat de wandgoot slechts aan één zijde ingetekend met de tekst '2 maal t.b.v. laptop'.

Kan de opdrachtgever bevestigen dat de calculatie gebaseerd dient te worden op dubbele wandgoten met 12 dubbele WCD's per lokaal aan beide zijwanden conform paragraaf 70.5.2?

Antwoord:
Zie vraag 40.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
85

Onderwerp:
Paragraaf 75.8 & 76.4 Luidsprekersinfrastructuur Schoolbel vs. OAI

Vraag:
Paragraaf 75.8 eist hergebruik van de ontruimingsluidsprekers (Type B gesproken bericht) voor de schoolbel, terwijl paragraaf 75.8 en 75.9 tevens een zelfstandige schoolbelinstallatie omschrijven met eigen kabelgoten en voeding.

Wordt er uitgegaan van een geïntegreerd luidsprekersysteem (schoolbel via NEN 2575 ontruimingsluidsprekers) of dient een volledig gescheiden luidsprekernetwerk te worden gecalculeerd?

Antwoord:
Ontruimingsinstallatie Type B aan te houden. De luidsprekers op de zwakstroomtekeningen dienen alleen voor de schoolbel.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
86

Onderwerp:
Paragraaf 76.5 PAC-Abonnement 1e Jaar Scope

Vraag:
Paragraaf 76.5 vermeldt enerzijds dat de installateur geen kosten voor een PAC-abonnement in zijn aanbieding mag opnemen, maar eist direct daaronder dat de installateur het PAC-abonnement voor het 1e jaar moet afsluiten en betalen.

Behoort het afsluiten en betalen van het PAC-abonnement voor het eerste jaar tot de vaste aanneemsom of tot de optieprijs voor het activeren van de doormelding?

Antwoord:
De inschrijver hoeft geen kosten op te nemen voor een PAC abonnement.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
87

Onderwerp:
Paragraaf 76.3 & Tekeningen E-VO-07-O t/m 09-O Aantal Handbrandmelders BMI

Vraag:
Op de VO-tekeningen staan 6 handbrandmelders ingetekend. Paragraaf 76.3 vermeldt expliciet dat dit aantal van 6 niet toereikend is en dat de tekstuele opsomming van 15 specifieke posities (op basis van max. 30 m loopafstand conform NEN 2535) leidend is.

Rijksoverheid

Dienen inschrijvers in hun basis-calculatie uit te gaan van de 15 tekstueel voorgeschreven handbrandmelders (plus eventuele NEN 2535 aanvullingen) in plaats van de 6 stuks op de tekeningen?

Antwoord:
De projectie van de leverancier van de BMI is hier leidend.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
88

Onderwerp:
Paragraaf 77.3, 77.5 & 75.7 CCTV Cameratoezicht Scope

Vraag:
Paragraaf 77.3 vermeldt dat bestaande camera's worden gedemonteerd, opgeslagen en herplaatst. Paragraaf 77.5 omschrijft echter alleen UTP-bekabeling voor toekomstige IP-camera's. Paragraaf 75.7 sluit het gebruik van PoE-plafondaansluitpunten in gangen voor camera's uit.

Dienen de bestaande camera's fysiek herplaatst en aangesloten te worden (en welk type bekabeling vereisen deze), of beperkt de scope zich uitsluitend tot het aanbrengen van UTP-bekabeling voor toekomstige IP-camera's?

Antwoord:
Uitgangspunt is opnieuw aansluiten van bestaande camera's.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.

Onderwerp:

Rijksoverheid

89 Paragraaf 77.2 & 77.4 Inbraakinstallatie PAC-Doormelding

Vraag:
Paragraaf 77.2 eist dat de installateur een gecertificeerde lijnverbinding moet voorzien, maar vermeldt direct daarna dat er geen gecertificeerde lijnverbinding aanwezig is en dat de installatie zonder doormelding wordt opgeleverd. Paragraaf 77.4 eist enerzijds een testalarm naar de PAC en stelt anderzijds dat dit niet van toepassing is.

Behoort het aanbrengen van een gecertificeerde lijnverbinding en het uitvoeren van een testalarm naar de PAC tot de basis-aanneemsom of tot de optieprijs?

Antwoord:
Lijnverbinding is niet van toepassing.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr. **Onderwerp:**
90 Paragraaf 77.1 & 77.5 Toegangscontrole & Kaartlezers

Vraag:
Paragraaf 77.1 stelt dat elektronische toegangscontrole uitdrukkelijk niet wordt toegepast. Paragraaf 77.5 eist bij de fabrikaten wél Salto KS / Nedap AEOS met minimaal een kaartlezer en elektrisch slot bij de hoofdentree en techniek.

Valt het leveren en installeren van een elektronische toegangscontrole-installatie (kaartlezer + elektrisch slot op hoofdentree en techniek) nu wel of niet binnen de scope van de inschrijving?

Antwoord:
Elektronische toegangscontrole is niet van toepassing.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:

Rijksoverheid

20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
91

Onderwerp:
Tekeningen

Vraag:
zijn er kozijntekeningen beschikbaar ? zoja, graag verstrekken.

Antwoord:
Ja, zie P192-10 DO 20261119.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
92

Onderwerp:
Tekeningen

Vraag:
zijn er ook interieur tekeningen beschikbaar ?

Antwoord:
Nee.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Rijksoverheid

Ref.nr.
93

Onderwerp:
Plafonds

Vraag:
Voor de plafonds heb ik een aantal tekeningen mogen ontvangen, in bijlage 8 zie ik een plafondtekening van de begane grond en 1e verdieping

- die voorzien zijn van het aantal verschillende kleuren, ik vroeg mij af of er in elke ruimte een nieuw plafond komt of enkel in bepaalde ruimtes?

Antwoord:
In basis krijgen alle ruimtes een nieuw plafond, behalve meterkast 0.02, werkkast 0.12 en techniek 2.02. Zie ook de Technische omschrijving, pagina 24.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
94

Onderwerp:
Sloopwerk

Vraag:
Mag het metselwerk van de schoorsteen gesloopt worden

Antwoord:
Ja, deze moet gesloopt worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Rijksoverheid

Ref.nr.
95

Onderwerp:
Sloopwerk

Vraag:
Is de installatie van de wanden en plafond gedemonteerd

Antwoord:
Nee, alleen de losse inrichting wordt door de opdrachtgever verwijderd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
96

Onderwerp:
Plafonds

Vraag:
Komen in elke ruimte nieuwe plafonds of alleen in specifieke ruimtes?

Antwoord:
In basis krijgen alle ruimtes een nieuw plafond, zie ook de Technische omschrijving, pagina 24.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
97

Onderwerp:
IFC model

Rijksoverheid

Vraag:
is er een bouwkundig en constructief IFC model beschikbaar ?

Antwoord:
Ja, het bouwkundig IFC is reeds gedeeld via Tendernet, let wel op, de .pdf documenten blijven leidend. ‘rijking_p192-10-do-20260903-dwg-zip_2026-10-22_0641.zip’

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
98

Onderwerp:
Plafonds

Vraag:
wat voor type plafonds zitten er momenteel ? en moeten deze gesloopt worden ?

Antwoord:
De bestaande plafonds zijn systeem plafonds, deze moeten verwijderd en afgevoerd worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
99

Onderwerp:
Dakbedekking

Vraag:
Klopt het dat de dakbedekking niet gesloopt hoeft te worden maar wel de dakrandafwerking en de daklichten etc. uitgaande van de slooptekening op de slooptekening staat niet heel het dak rood

Rijksoverheid

aangeduid en het bestek zegt ook alleen het slopen van balastgrind en dak doorvoeringen. Zie hieronder en bladzijde 12 punt 27 in het bestek.
a. Graag duidelijkheid of de dakbedekking er totaal af moet of aleen onderstaande zie geel gemarkeerde.

Antwoord:
Het klopt dat de dakbedekking niet geheel verwijderd hoeft te worden. Zie ook detail 04 waar de bestaande en nieuwe dakopbouw te zien is.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
100

Onderwerp:
Planning

Vraag:
Graag zoude we 3 weken uitstel willen op het indienen van deze aanbesteding

Antwoord:
Helaas kunnen wij geen uitstel op de indieningsdatum geven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
101

Onderwerp:
Schouw

Vraag:

Rijksoverheid

Graag zoude we een schouwmoment willen om op locatie te kunnen kijken

Antwoord:
De schouw heeft reeds plaatsgevonden, een nieuwe schouw wordt niet ingepland.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
102

Onderwerp:
32.01–32.02, pagina 16

Vraag:
Bestaande binnendeurkozijnen aanpassen of vervangen, naar keuze van de aannemer.
Op nieuwe posities nieuwe binnenkozijnen aanbrengen.
Zijstijlen en bovendorpels dekkend schilderen in RAL 7004.
a. Welk materiaal zijn deze binnenkozijnen ?

Antwoord:
Uitgangspunt wordt alle binnenkozijnen vervangen, de kozijnen uitvoeren in hout. Keuze uit de volgende houtsoorten: Meranti, Mahonie, Merbau, Afzelia, Finti en Bamboe.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
103

Onderwerp:
Verklaring omtrent offerte

Vraag:

Rijksoverheid

In de Verklaring omtrent offerte staat: "zonder voorbehoud akkoord te gaan met de Contractuele bepalingen als vermeld in:", waarna geen documenten worden genoemd. Kan opdrachtgever een gecorrigeerd model verstrekken waarin duidelijk is aangegeven met welke contractuele stukken inschrijver verklaart akkoord te gaan?

Antwoord:
Als vermeld in bijlage Contractuele bijlagen en voorwaarden bij de aanbesteding pagina 34 van de aanbestedingsleidraad aangevuld met nota's van inlichtingen en de daarbij verstrekte documenten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
104

Onderwerp:
Werkomschrijving

Vraag:
Kan opdrachtgever de gewenste uitvoering en demarcatie van de deurintercom verduidelijken? Dient deze volledig standalone te functioneren of dient deze juist aan het VoIP-systeem van Lentiz te worden gekoppeld?

Antwoord:
Deurintercom vervalt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
105

Onderwerp:
Sanitair en riolering

Rijksoverheid

Vraag:
In paragraaf 53.3 staat enerzijds dat de wastafel in de personeelstoiletgroep uitsluitend koud water krijgt en anderzijds dat een mengkraan koud + warm moet worden toegepast. Kan opdrachtgever aangeven welk uitgangspunt voor de prijsvorming geldt?

Antwoord:
Uitsluitend koudwater.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
106

Onderwerp:
Leidraad

Vraag:
In paragraaf 70.5.2 staat dat bij digitale schoolborden geen UTP-aansluiting wordt aangebracht, terwijl paragraaf 75.2.2 spreekt over het vaststellen van de definitieve positie van het UTP-aansluitpunt bij het digitale schoolbord. Welke bepaling is leidend?

Antwoord:
Voor de digitale schoolborden zijn geen UTP aansluitingen nodig.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
107

Onderwerp:
Leidraad

Rijksoverheid

Vraag:
In paragraaf 1.7.2 wordt een beschikbaar bouwbudget van € 3.570.000 exclusief btw genoemd en wordt aangegeven dat opdrachtgever ernaar streeft het Werk binnen dit budget te realiseren. Kan opdrachtgever bevestigen dat dit bedrag uitsluitend een indicatief budget betreft en geen plafondprijs of uitsluitingscriterium vormt?

Antwoord:
Nee, het bedrag van € 3.570.000 exclusief btw betreft niet uitsluitend een indicatief budget, maar het maximaal beschikbare bouwbudget. Bij overschrijding is aanvullende goedkeuring van de gemeente vereist. Deze goedkeuring, en daarmee de gunning, kan niet worden gegarandeerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
108

Onderwerp:
Leidraad

Vraag:
Wij constateren dat paragraaf 3.4 van de aanbestedingsleidraad de open begroting als na gunning aan te leveren bewijsstuk benoemt, terwijl de installatietechnische werkomschrijving een open begroting bij de offerte lijkt te verlangen. Kan opdrachtgever bevestigen dat bij inschrijving uitsluitend de voorgeschreven “kwantitatieve documenten” (paragraaf 3.5) hoeft te worden ingediend en dat de volledige open begroting pas op verzoek na de voorgenomen gunning hoeft te worden verstrekt?

Antwoord:
Het klopt dat bij de inschrijving uitsluitend de documenten genoemd in paragraaf 3.5 van de Aanbestedingleidraad ingediend moeten worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
109

Onderwerp:
Installaties

Vraag:
De opgegeven vermogens voor onder andere warmtepomp en koelinstallatie worden als indicatieve/richtwaarden benoemd, terwijl opdrachtnemer na opdracht de definitieve warmteverlies- en koellastberekeningen moet vervaardigen. Kan opdrachtgever aangeven welk uitgangspunt inschrijvers voor de prijsvorming moeten hanteren? Indien uit de voorgeschreven berekeningen een hogere capaciteit volgt dan de opgegeven richtwaarden, wordt het verschil dan als wijziging verrekend?

Antwoord:
Als uitgangspunt worden de genoemde waardes aangehouden, indien na een warmte-verlies en koellast berekening blijkt dat er meer of minder vermogen nodig is, wordt dit als meer- of minderwerk verrekend.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
110

Onderwerp:
Aanbestedingsstukken

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen dat de in de aanbestedingsstukken opgenomen installatiecapaciteiten, uitgangspunten en vermogensstaat technisch voldoende zijn om binnen het gecontracteerde transportvermogen van 51 kW te functioneren? Indien uit de door opdrachtnemer te vervaardigen definitieve berekeningen blijkt dat de voorgeschreven installatie binnen deze randvoorwaarde niet realiseerbaar is zonder aanpassing van het ontwerp, hoe wordt deze aanpassing contractueel en financieel behandeld?

Antwoord:
Uitgangspunt is dat 51kW haalbaar is, mocht dit niet haalbaar zijn wordt in nader overleg bepaald hoe hier mee om te gaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Rijksoverheid

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
111

Onderwerp:
Asbestinventarisatie

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen dat alle in de verstrekte asbestinventarisatie opgenomen saneringswerkzaamheden onderdeel zijn van de inschrijfsom, maar dat niet in de inventarisatie opgenomen asbesthoudende materialen als onvoorziene omstandigheid worden beschouwd en dat zowel de aanvullende saneringskosten als aantoonbare stagnatie-, bouwplaats- en planningskosten als meerwerk worden vergoed?

Antwoord:
Het klopt dat de inschrijfsom alle saneringswerkzaamheden ten behoeve van het asbest in de rapportage in bijlage 7 dient te bevatten. Asbest dat aanvullend aangetroffen wordt, wordt als meerwerk verrekend. Afhankelijk van de omvang van eventueel extra gevonden asbest wordt in overleg bepaald of dit invloed heeft op de planning en of dit stagnatie kosten oplevert. Wanneer er aantoonbaar stagnatie kosten zijn, mogen deze als meerwerk verrekend worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
112

Onderwerp:
Technische werkomschrijving

Vraag:
In de als definitief aangeduide technische werkomschrijving versie 2.4 komen nog meerdere PM-posten, nader te bepalen posities en nog te bevestigen uitgangspunten voor. Wij verzoeken opdrachtgever alle resterende PM-posten en nader te bepalen onderdelen vóór inschrijving definitief vast te leggen en hiervan een overzicht te verstrekken, zodat alle inschrijvers hun prijs op dezelfde uitgangspunten kunnen baseren.

Rijksoverheid

Antwoord:
Deze vraag is onvoldoende specifiek om goed te kunnen beantwoorden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
113

Onderwerp:
Aanbestedingsstukken

Vraag:
In verschillende aanbestedingsstukken wordt naar een rangorde van contractdocumenten verwezen. Kan opdrachtgever één integrale en uitputtende rangorde verstrekken die geldt voor alle aanbestedings- en contractstukken, waaronder aannemingsovereenkomst, Nota's van Inlichtingen, bouwkundig bestek/werkomschrijving, installatietechnische werkomschrijving, tekeningen, staten, rapportages en overige bijlagen? Graag tevens bevestigen dat deze rangorde bij eventuele tegenstrijdigheden leidend is.

Antwoord:
Rangorde zoals genoemd in de Aanbestedingsleidraad aanhouden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
114

Onderwerp:
Leidraad

Vraag:
In paragraaf 1.7 staat: ”Alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor een volledige, deugdelijke en gebruiksklare oplevering van het werk overeenkomstig de contractdocumenten.” Dit suggereert

Rijksoverheid

wellicht dat inschrijvers verantwoordelijk zijn voor alle werkzaamheden die benodigd zijn maar eventueel niet staan omschreven. Kan opdrachtgever bevestigen dat deze bepaling uitsluitend betrekking heeft op werkzaamheden die een normaal zorgvuldig handelend inschrijver op basis van de verstrekte aanbestedingsstukken redelijkerwijs kon voorzien, en dat onvoorziene omstandigheden, verborgen gebreken en werkzaamheden die niet uit de aanbestedingsstukken konden worden afgeleid als wijziging c.q. meerwerk worden behandeld?

Antwoord:
Ja. De bepaling ziet op werkzaamheden die een normaal zorgvuldig en deskundig inschrijver op basis van de aanbestedingsstukken redelijkerwijs kon voorzien. Onvoorziene omstandigheden, verborgen gebreken en werkzaamheden die niet redelijkerwijs uit de aanbestedingsstukken konden worden afgeleid, worden overeenkomstig de contractuele wijzigingsprocedure beoordeeld. Eventuele financiële gevolgen komen uitsluitend na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van opdrachtgever voor verrekening in aanmerking.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
115

Onderwerp:
Leidraad

Vraag:
In paragraaf 3.4 van de leidraad wordt verwezen naar een verklaring verzekeringsmaatschappij voor een verzekerd bedrag wat genoemd wordt in dit document. Hierover staat echter niks beschreven. Graag de eisen m.b.t. verzekeringen specificeren. Daarbij aangeven hoe om te gaan met verzekering en eigen risico m.b.t. schade aan bestaande bouw.

Antwoord:
De verzekeringseisen zijn opgenomen in artikel 11 van de concept aannemingsovereenkomst.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
116

Onderwerp:
Vermogenlijst

Vraag:
De aantallen en het totaalvermogen in vermogenslijst zijn niet compleet (t.o.v. het bestek en de tekeningen). In de vermogenslijst kom je uit op 52,02KW waarbij je op basis van de overige bestekstukken een stuk hoger gaat uitkomen. Kunt u toelichten wat hier uw uitgangspunt is?

Antwoord:
De vermogenslijst is getoetst door de installatie adviseur, uitgangspunt is dat deze klopt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
117

Onderwerp:
70.5.7

Vraag:
Dient de volledige opgave voor de keuken ook in de pantry (niet teruggevonden op tekening waar deze zit) en in het horecalokaal te komen waar bij 70.5.3 weer een andere opgave staat?

Antwoord:
Er wordt een nieuwe keuken gemaakt in ruimte 0.07. Daarnaast wordt een nader te bepalen keukeninrichting geplaatst in lokaal 0.14. in personeelskamer 1.02 blijft de bestaande pantry behouden. De keukeninrichting van ruimte 0.07 staat getekend en de opgave van de keukeninrichting in lokaal 0.14 is nog niet bekend. De uitgangspunten daarvoor staan omschreven in paragraaf 70.5.3 .

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:

Rijksoverheid

20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
118

Onderwerp:
Aantallen 70.5.7

Vraag:
Omschreven installatie in de keuken / pantry's / horecalokaal, de aan te brengen nieuwe voedingsgroepen/conponenten komen niet overeen met de aantallen die zijn opgegeven in de DO tekeningen. Kunt u toelichten welke hier prevaleren?

Antwoord:
Het horeca lokaal is nog niet ingetekend, de omschrijving van de uitgangspunten hiervoor is leidend.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
119

Onderwerp:
Personeelkamers 70.5.6

Vraag:
In de werkomschrijving staan 5 stuks personeelskamers beschreven, wij kunnen er echter maar 1 terugvinden op de tekening op de 1e verdieping ruimte 1.02. Kunt u toelichten wat juist is?

Antwoord:
Met de 5 stuks personeelskamers wordt bedoelt: ruimte 0.04, 0.05, 1.02, 1.03 en 1.17.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:

Rijksoverheid

20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
120

Onderwerp:
Vervangen verdelers 70.2/70.3

Vraag:
De omschreven aantallen aan te brengen nieuwe conponenten komen niet overeen met de aantallen die zijn opgegeven in de DO tekeningen b.v. krachtaansluitpunten etc. (en de positionering). Kunt u toelichten welke hier prevaleren?

Antwoord:
Voor de krachtaansluitingen het blokschema aanhouden, en een aansluiting bij het podium.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
121

Onderwerp:
Vervangen verdelers 70.2/70.3

Vraag:
Vanuit de bestekstukken wordt er gesproken over het vervangen van 2 stuks verdelers. Dit betreft de HVK en OVK-1. Echter heeft het pand meer verouderde verdeelkasten welke ons inziens vervangen dienen te worden. Kunt u toelichten wat hier uw uitgangspunt is?

Antwoord:
Uitgangspunt is alle bestaande elektra installatie verwijderen en nieuwe aanbrengen volgens de aanbestedingsstukken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Rijksoverheid

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
122

Onderwerp:
Nieuwe gevelkozijnen NvI vraag 32, 33

Vraag:
Kunt u de kozijntekeningen al delen met ons?

Antwoord:
Ja, zie P192-10 DO 20261119.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
123

Onderwerp:
Vast maatwerk meubilair nieuw NvI vraag 31

Vraag:
Zijn de definitieve ontwerptekeningen al klaar om gedeeld te worden met ons?

Antwoord:
Nee, hiervoor de omschrijving in P192-10 - Technische omschrijving 20260921, Hoofdstuk 38 aanhouden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
124

Onderwerp:
Opleverdatum

Vraag:
Welke opleverdatum is contractueel bindend, en is de startdatum 03-05-2027 vast?

Antwoord:
28-02-2028 aanhouden als opleverdatum. Later starten is toegestaan zolang de opleverdatum gehaald wordt, eerder starten is niet mogelijk.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
125

Onderwerp:
Administratieve voorwaarden en betalingen

Vraag:
Worden administratieve voorwaarden (inclusief betalingsregeling) nog verstrekt? Welke stukken komen op de lijst 'Bij het werk behorende bescheiden'?

Antwoord:
De betalingsregeling is opgenomen in de artikelen 8 en 9 van de conceptaannemingsovereenkomst. Facturen worden binnen 30 dagen na indiening voldaan. Van de aanneemsom wordt 97% in termijnen betaald op basis van een door de aannemer opgesteld en door de directie goedgekeurd termijnschema. De resterende 3% wordt betaalbaar gesteld nadat alle bij de oplevering geconstateerde punten zijn afgehandeld. Er worden geen afzonderlijke administratieve voorwaarden verstrekt. De stukken die hieronder vallen zijn hetzelfde als bij vraag 103.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Rijksoverheid

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
126

Onderwerp:
Stelpost indoordekking

Vraag:
Welk bedrag moet worden opgenomen voor de stelpost indoordekking mobiele netwerken, of vervalt deze?

Antwoord:
Deze vervalt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
127

Onderwerp:
Onderhoudstermijn

Vraag:
Wat is de duur van de onderhoudstermijn, en onder welke voorwaarde wordt de laatste 3% vrijgegeven?

Antwoord:
De duur van de onderhoudstermijn is 52 weken. De voorwaarde voor het vrijgegeven van de laatste 3% zie vraag 125.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:

Rijksoverheid

20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
128

Onderwerp:
Brandveiligheidsadvies

Vraag:
Welke versie van het brandveiligheidsadvies is definitief en leidend? Graag het definitieve rapport zonder opmerkingen. TO bijlage 19: 'Advies brandveiligheid, Healthy Buildings d.d. 07-09-2026'. WO v2.4 verwerkt 'brandveiligheidsadvies 11-08-2026' (§71.4, §72.2, §76.1). Aangeleverd rapport: kenmerk 00829MNOT26082026 (26-08-2026), bestandsnaam bevat 'OPM SR', gebaseerd op tekeningen van 14-07-2026.

Antwoord:
Zie Bijlage 26.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
129

Onderwerp:
Plafonds

Vraag:
Bevestigt u dat alle plafonds nieuw worden volgens de TO, en dat meterkast 0.02, werkkast 0.12 en techniek 2.02 geen plafond krijgen?

Antwoord:
Ja, dit is correct.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Rijksoverheid

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
130

Onderwerp:
Armaturen Gang

Vraag:
Op de verlichtingstekeningen zijn inbouwspots getekend in de gangen. In het bestek staat dat dit lijnvormige opbouw pendel armaturen moeten worden. Wat aan te houden?

Antwoord:
In de gangen komen inbouwspots (downlighters), alleen in de gemeenschapsruimte 0.21 komen pendel armaturen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
131

Onderwerp:
Noodverlichting

Vraag:
Er wordt gesprokken over noodverlichting met centrale testunit. Is dit correct? Dit zou inhouden dat er een smartsyteem moet komen.

Antwoord:
De noodarmaturen dienen uitgevoerd te worden met een automatische test. Er wordt geen centrale testunit geplaatst.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Rijksoverheid

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
132

Onderwerp:
Behoud twee toiletgroepen

Vraag:
Welke twee toiletgroepen blijven (deels) behouden, en wat blijft daar precies? Of vervalt het behoud?

Antwoord:
Van toiletgroep 0.20 en 1.12 blijven de aansluitingen en inbouwreservoirs behouden. Hier worden wel nieuwe vloer, wand en plafondafwerking aangebracht en nieuwe toilethokjes en sanitair geplaatst.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
133

Onderwerp:
Luchtdichtheid

Vraag:
Is qv;10 = 0,42 $dm^3/s/m^2$ een prestatie-eis voor de aannemer? Wat gebeurt er als de meting die waarde niet haalt? Vallen de meting en het energielabel binnen de aanneming?

Antwoord:
Ja, dit is een prestatie eis voor de aannemer. Wij adviseren de aannemer om op tijd tijdens het bouwproces een test uit te laten voeren. Daarmee kunnen eventuele lekken gesignaleerd worden en opgelost voor de finale controle.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Rijksoverheid

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
134

Onderwerp:
Constructieve voorzieningen op het dak

Vraag:
Wie levert en betaalt de staalconstructies en eventuele verzwaringen op het dak? Is de ballast van de 110 PV-panelen op de bestaande houten dakconstructie meegenomen in de constructieberekening (bijlage 10)?

Antwoord:
De hoofdaannemer (de inschrijver) dient de staalconstructie te voorzien. In de berekening is rekening gehouden met de ballast van de pv-panelen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Ref.nr.
135

Onderwerp:
Chroom-6 en lood

Vraag:
Valt het opnieuw schilderen van de stalen kolommen (GC-022) binnen de aanneming? Welke Cr6- en loodmaatregelen gelden bij laswerk aan bestaande kolommen? Zijn de trapleuningen onderzocht?

Antwoord:
De stalen kolommen zelf worden niet opnieuw geschilderd, alleen de bestaande houten aftimmeringen om de kolommen. Bij laswerk aan bestaande kolommen vooraf de verflaag verwijderen door nat schuren, op dezelfde wijze als omschreven in Bijlage 4 voor het opnieuw schilderen van de handregels van de balustrade. Voor de trapleuningen dezelfde behandeling aanhouden als voor de balustrade langs de vide.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Rijksoverheid

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Mededelingen

Ref.nr.
M1

Onderwerp:
Presentatie algemene inlichtingenbijeenkomst en schouw

Inhoud mededeling:
Beste geïnteresseerde,

U kunt de presentatie van de algemene inlichtingenbijeenkomst en schouw gehouden op 14/10 /2026 vinden in de aanbestedingsdocumenten op TenderNed.

Met vriendelijke groet,
Lentiz onderwijsgroep

Aangemaakt op:
16 okt 2026

Percelen:
P1 Grootschalige renovatie Geuzencollege Holy

Rijksoverheid