Datum	27-11-2026

Algemene opmerkingen bij deze Nota van Inlichtingen

In de eerste Nota van Inlichtingen is er een fout gemaakt waardoor er onduidelijk is over de wijze van calculeren in de verschillende opdrachten. Bij deze nota van inlichtingen correigeren we dit en zullen we meer duidelijkheid geven.

Arbeid (uurtarief) moet **wél** inbegrepen zitten in de eenheidsprijzen voor planmatig onderhoud (≥€3.000,-).

Daarnaast doen wij een aanpassing op de inbegrepen Steigermaterialen. Tot een hoogte van 4 meter dienen deze kosten inbegrepen te zijn in de eenheidsprijzen voor planmatig onderhoud én uurtarieven voor regiewerk. Vanaf 4 meter hoogte kunnen steigermaterialen afzonderlijk verrekend worden. Zowel voor planmatige opdrachten als voor regie opdrachten.

Zie hoofdstuk 4 van het Programma van Eisen (v3) bij deze NVI voor een overzicht van inbegrepen prijzen.

Bewijsmiddelen:

Wij wijzen u er, wellicht ten overvloede, nog op dat wij de onderstaande bewijsmiddelen pas opvragen ná voorlopige gunning. Deze hoeven dus nog niet ingediend te worden op 17 December;

* Bedrijfaansprakelijkheidsverzekering
* ISO9001 certificering (of gelijkwaardig)
* VCA* certificering (of gelijkwaardig)
* Bewijs omzeteis afgelopen 3 jaar

Ref.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
131	Toepasselijke kwaliteitsmetingen	Naar aanleiding van uw verzoek bij NvI 1, vraag 73, verduidelijken wij onze vraag. Bijlage 3 beschrijft onder meer verflaagdiktemetingen op metaal en hout, poriëndichtheid en slipweerstand. Deze worden niet afzonderlijk genoemd in de prestatietabellen van het PvE voor niet-monumentaal schilderwerk. Zijn deze metingen voor dat werk verplicht? Zo ja, voor welke werkzaamheden, met welke meetomvang en acceptatiegrenzen? Graag aangeven of voor monumentaal schilderwerk een andere afbakening geldt. Bron: NVI 1, vraag 73; Bijlage 6 Programma van Eisen v2, §3.4–3.5; Bijlage 3 Inspectiemethode voor elementen en bouwdelen, §7.6–7.8 en §7.16, p. 25–26 en 29.	Nee, volgens PvE V2 is poriendichtheid en slipweerstand niet verplicht. Het werk is aanvaard wanneer is voldaan aan de overeengekomen kwaliteitseisen (hoofdstuk 3) alsmede de inspannings- en resultaatverplichting volgens het programma van eisen (PvE V2). In de werkomschrijvingen (bijlage 7) wordt echter in paragraaf 3.4.3.3. het volgende gesteld: 3.4.3.3 Metingen en registratie applicatieomstandigheden en ondergrond De opdrachtnemer dient de applicatieomstandigheden tijdens de uitvoering dagelijks minimaal drie keer te controleren en te registreren. Indien de weersomstandigheden wijzigen ook tussendoor meten. De meetgegevens worden wekelijks aan de opdrachtgever overlegd. Voor de applicatieomstandigheden gelden de voorwaarden zoals omschreven door de fabrikant/leverancier. Naast meting van de applicatieomstandigheden dienen periodiek metingen van de ondergrond zoals het vochtgehalte en metingen van de natte verflaagdikte te worden uitgevoerd en vastgelegd. Voor de uitvoering gelden de navolgende voorwaarden: - Vochtgehalte houten ondergronden: max. 20%, gemeten diepte 20 mm. - Vochtgehalte steenachtige ondergronden: max. 4%, gemeten diepte 15 mm. - Natte laagdikte: volgens de verwerkingsrichtlijn van de fabrikant. De te gebruiken meetapparatuur behoeft de goedkeuring van de opdrachtgever/derden. Indien niet aan één of meerdere applicatieomstandigheden wordt voldaan, dient de opdrachtnemer gepaste maatregelen te treffen waardoor de kwaliteit van het werk gewaarborgd blijft.

132	Responstijden en beschikbaarheid	Nvl 1 geeft aan dat geen 24-uursbereikbaarheid wordt verlangd, maar dat de responstijd op de opdrachtbon moet worden gevolgd. Binnen welke werktijden loopt deze termijn en betreft ‘respons’ een ontvangstbevestiging, aanwezigheid op locatie of uitgevoerd herstel? Kunt u bevestigen dat opdrachtbonnen aansluiten bij de vooraf overeengekomen SLA, met afzonderlijke afspraken voor afwijkende spoedopdrachten? Bron: NVI 1, vragen 39–40, 88, 92 en 120; Bijlage 2 Concept raamovereenkomst Schilderwerkzaamheden v2, art. 7, p. 5–6.	Termijn waarbinnen inschrijver aanwezigheid kan zijn op locatie. Dit graag beschrijven in PVA zoals gevraagd in paragraaf 5.2. Wij bevestigen dat opdrachtbonnen aansluiten bij de vooraf overeengekomen SLA, met afzonderlijke afspraken voor afwijkende spoedopdrachten.
133	CAR-verzekering	Nvl 1 vermeldt dat de gemeente een doorlopende CAR-verzekering heeft. Het PvE verplicht opdrachtnemer zelf een CAR-verzekering te verzorgen. Worden de werkzaamheden onder de gemeentelijke polis meeverzekerd en vervangt dit de verplichting uit het PvE, of moet opdrachtnemer hiervoor de eigen verzekering aanhouden? Bij gemeentelijke dekking ontvangen wij graag de relevante dekking, eigen risico’s en meldvoorwaarden. Bron: NVI 1, vragen 77 en 117; Bijlage 6 Programma van Eisen v2, §2.16, p. 9.	Correctie op NVI1; opdrachtnemer dient zelf een CAR verzekering af te sluiten
134	Steekproefgrootte bij kwaliteitskeuring	Ter verduidelijking van Nvl 1, vraag 75: voor 100 m^2 metalen ondergrond noemt het PvE een steekproefgrootte van drie, terwijl de inspectiemethode acht meetplaatsen voorschrijft. Welke omvang geldt in dit voorbeeld en welke tabel is leidend? Hoe worden eventuele extra keuringskosten verrekend wanneer opdrachtgever een grotere steekproef verlangt? Bron: Bijlage 6 Programma van Eisen v2, §3.3, p. 11; Bijlage 3 Inspectiemethode voor elementen en bouwdelen, §1.3, p. 4; NVI 1, vraag 75.	De steekproefgrootte (par 3.3) in het PvE V2 is leidend. Indien een grotere nauwkeurigheid wordt gewenst kan tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer een andere steekproefgrootte worden overeengekomen. In beginsel zijn de kosten voor een prestatiekeuring (aanvang c.q. oplevering) voor opdrachtgever. Indien nodig zijn de kosten voor een her-opneming en/of herkeuring zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
135	Rangorde en verwerking van Nvl-afspraken	Artikel 1 plaatst de raamovereenkomst boven de Nota’s van Inlichtingen. Artikel 10 sluit bovendien nog niet volledig aan op de antwoorden over verrekening tegen contractprijzen en niet-kenbare hoeveelheidsafwijkingen. Kunt u deze afspraken in de raamovereenkomst verwerken en bevestigen dat een uitdrukkelijke wijziging uit een latere Nvl voorgaat op een daarmee strijdige contractbepaling? Bron: Bijlage 2 Concept raamovereenkomst Schilderwerkzaamheden v2, art. 1 en 10; NVI 1, vragen 85, 121 en 128.	Antwoorden van de NVI worden zoveel mogelijk verwerkt in de overeenkomst. Rangorde van de documenten is nu aangepast waardoor de NVI's boven de raamovereenkomst staan.
136	Indexering	Kunt u voor de loon- en materiaalindex de exacte CBS-reeks en tabelcode vermelden? Wilt u daarnaast aangeven welke index geldt voor klim- en steigermaterieel en of toeslagpercentages zelf gelijk blijven wanneer de onderliggende tarieven worden geïndexeerd? Bron: Bijlage 2 Concept raamovereenkomst Schilderwerkzaamheden v2, art. 4.2–4.3, p. 3–4; NVI 1, vragen 90 en 122.	CBS-index Producentenprijsindex (PPI) (basisjaar 2021 = 100) --> 85770NED CBS-index CAO-lonen bouwnijverheid (basisjaar 2020 = 100) --> 85663NED Voor klim- en steigermaterialen geldt CBS-index Producentenprijsindex (PPI) (basisjaar 2021 = 100) --> 85770NED Percentages blijven gelijk.
137	Correctie referentieaantallen	In §4.4.6 staat bij kerncompetentie 2 eerst minimaal vijf onderwijs- en vijf sportpanden, maar onder punt 3 nog tien onderwijs- en tien sportpanden. Kunt u bevestigen dat vijf onderwijs- en vijf sportpanden volstaan en de achtergebleven tekst corrigeren? Bron: Beschrijvend Document Schilderwerkzaamheden v2, §4.4.6, p. 15; NVI 1, vragen 93 en 133.	Vijf onderwijs en vijf sportpanden voldoen. Beschrijvend document paragraaf 4.4.6 aangepast
138	Afbakening UT4 en houtrotinventarisatie	De afzonderlijke vergoeding van opname, calculatie en werkvoorbereiding bij planmatig onderhoud is bevestigd. Welke werkzaamheden blijven bij regie inbegrepen in de all-in uurtarieven en wanneer mag UT4 afzonderlijk worden toegepast? Kunt u tevens bevestigen hoe een afzonderlijk opgedragen houtrotinventarisatie conform HH000 wordt vergoed en welke voorafgaande urenafspraak daarvoor nodig is? Bron: NVI 1, vragen 36, 49, 101 en 108; Bijlage 6 Programma van Eisen v2, §4.2, p. 18.	Zie paragraaf 4.2 Programma van Eisen welke kosten inbegrepen moeten zijn. Houtrot opnemen als post opnemen in het inspectierapport indien geconstateerd bij opname, verrekenen in regie. Aantonen met foto's voor en na reparatie om omvang vast te leggen.

139	Kleine bereikbaarheidsmiddelen	Het PvE noemt K&S1–18 als afzonderlijk verrekenbare posten bij planmatig onderhoud. Tegelijkertijd zijn kleine bereikbaarheidsmiddelen tot acht meter opgenomen in de all-in uurtarieven. Kunt u voor regie en planmatig onderhoud aangeven waar de kosten voor inzet, transport, opbouw en afbouw van deze middelen worden vergoed, zodat geen dubbele vergoeding ontstaat? Bron: Bijlage 6 Programma van Eisen v2, §4.1–4.2, p. 18; NVI 1, vragen 8 en 106.	Zie algemene opmerking bovenaan deze NVI. In het prijzenblad zijn bij Klim & Steigermaterialen afonderlijke posten opgenomen voor de door u genoemde onderdelen. Er is geen mogelijkheid tot andere doorbelasting dan de opgegeven tarieven in het prijzenblad.
140	Kostenopbouw planmatig onderhoud	Volgens NvI 1 mogen arbeid, klim- en steigermaterieel en klimtoeslagen bij planmatig onderhoud afzonderlijk worden gespecificeerd. In het PvE worden deze kosten ook nog als onderdeel van de eenheidsprijzen genoemd. Kunt u eenduidig aangeven welke kosten in de eenheidsprijzen moeten worden opgenomen en welke afzonderlijk worden verrekend? Graag met een aangepast calculatieschema en één rekenvoorbeeld. Bron: NVI 1, vragen 7–8 en 106–108; Bijlage 6 Programma van Eisen v2, §4.1–4.3, p. 18–19.	Zie algemene opmerking bovenaan deze NVI
141	Document: Beschrijvend document v2	Kerncompetentie 1 vraagt planmatig schilderwerk “binnen en buiten”. Volstaat een referentie waarin het schilderwerk hoofdzakelijk buiten is uitgevoerd, aangevuld met beperkt binnenwerk?	De referentie moet binnen én buitenschilderwerk aantonen. We hebben geen eis gesteld aan de verhouding hierin.
142	Document: Bijlage 6 Programma van Eisen Paragraaf: §3.5.1 (p. 15); Bijlage 3 §7.1 en §7.2	Bij monumenten wordt vaak lijnolieverf toegepast. Die verliest van nature glans en gaat afpoederen. Hoe worden de eisen voor glans en afpoederen tijdens de garantieperiode toegepast als op uw verzoek of in overleg met monumentenzorg lijnolieverf wordt gebruikt?	De kwalitetiseisen voor glans en afpoederen zijn reeds degraderend afgestemd en in alle redelijkheid met een hoogglanzende lijnolieverf haalbaar (garantieperiode 3 jaar). De verwerkingsvoorschriften /voorwaarden zoals omschreven in technische productbladen van de fabrikant/verfleverancier dienen uiteraard opgevolgd te worden.
143	Document: Nota van inlichtingen 1 Paragraaf: antwoord vraag 8 en 66; PvE §4.1	In antwoord 8 staat dat bij planmatig werk “het uurtarief niet langer verwerkt hoeft te zijn in de eenheidsprijzen” en dat uren afzonderlijk gespecificeerd kunnen worden. Bedoelt u alleen de uren waarover de klimtoeslag boven 8 m wordt berekend? Of worden planmatige opdrachten vanaf € 3.000 voortaan op uurbasis verrekend in plaats van op eenheidsprijzen?	Zie algemene opmerking bovenaan deze NVI
144	Document: Beschrijvend document v2 Paragraaf: §4.4.6 en §4.4.7 (p. 15–16); Bijlage 8; Nota van inlichtingen 1, vraag 100	In antwoord 100 staat dat een referentie via een hoofdaannemer is toegestaan, mits de directe contractpartij de uitgevoerde werkzaamheden bevestigt. Geldt dit ook als de hoofdaannemer een groepsmaatschappij van de inschrijver is? Mag die groepsmaatschappij in bijlage 8 dan als directe contractpartij de referentie bevestigen, met de eindopdrachtgever als aanvullende referent?	Ja, dat is toegestaan, mits de onafhankelijkheid van de referentie geborgd blijft. Omdat een groepsmaatschappij niet als een onafhankelijke derde kan worden beschouwd, volstaat een ondertekening door uitsluitend de groepsmaatschappij niet. Aangezien Bijlage 8 één handtekeningveld bevat, dient de **eindopdrachtgever** Bijlage 8 te ondertekenen ter bevestiging dat de werkzaamheden naar tevredenheid zijn uitgevoerd. De betrokkenheid van de groepsmaatschappij als directe contractpartij kan in de omschrijving van de referentieopdracht in Bijlage 8 worden toegelicht, inclusief de contactgegevens van beide partijen.

145	Document: Beschrijvend document v2 Paragraaf: §4.4.3 (p. 14); Nota van inlichtingen 1, vraag 13 en 132	Wordt een geldig VGO-keur (ERL 0002, onafhankelijk getoetst door Kiwa) van een groepsmaatschappij waarop de inschrijver een beroep doet, aangemerkt als gelijkwaardig aan ISO 9001 (§4.4.3)? Zo nee, kan het VGO-keur in combinatie met het kwaliteitshandboek en de interne-auditrapporten van die groepsmaatschappij, en het ERM-certificaat van de inschrijver, als gelijkwaardig bewijs dienen?	Een VGO-keur (ERL 0002) wordt op zichzelfstaand niet als volledig gelijkwaardig aan ISO 9001 aangemerkt omdat dit niet automatisch alle eisen van een algemeen kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001 dekt. 2. Conform artikel 2.96 van de Aanbestedingswet 2012 staat het de inschrijver vrij om met andere passende bewijsmiddelen aan te tonen dat de gehanteerde kwaliteitsmaatregelen materieel gelijkwaardig zijn aan de eisen van ISO 9001. De voorgestelde combinatie van bewijsstukken wordt bij inschrijving geaccepteerd, mits de inschrijver bij verificatie aantoonbaar en controleerbaar onderbouwt dat aan alle materiële onderdelen van ISO 9001 wordt voldaan. 3. Een beroep op het kwaliteitssysteem van een groepsmaatschappij is toegestaan, mits dit via het UEA wordt opgegeven **én** de inschrijver aantoont dat dit kwaliteitsmanagementsysteem daadwerkelijk van toepassing is op, en wordt toegepast bij, de uitvoering van deze opdracht.
146	Eerste Nota van Inlichtingen	In antwoord op vraag 18 geeft u aan dat geen apart prijzenblad voor perceel Monumenten wordt verstrekt omdat het eenheidsprijsverschil volgens u beperkt is. Uit onze ervaring blijkt echter dat de uitvoeringsinspanning tussen de percelen wezenlijk kan verschillen, met name doordat monumentaal schilderwerk doorgaans meer arbeidsuren en specialistische werkzaamheden vergt dan regulier onderhoud. Bent u bereid inschrijvers toch toe te staan per perceel afzonderlijke eenheidsprijzen en tarieven aan te bieden? Zo nee, kunt u dit nader toelichten?	Wij gaan akkoord met het apart indienen van een prijzenblad voor perceel 1 'Monumenten'. Voor Perceel 2 en Perceel 3 werkt u met één prijzenblad. Het is niet toegestaan om voor Perceel 2 én Perceel 3 afwijkende prijsbladen in te dienen. Bij deze NVI zijn twee prijzenbladen bijgevoegd.(Bijlage 11a én Bijlage 11) Voor Perceel 2 en Perceel 3 vervalt daarmee het uurtarief UT2.
147	Eerste Nota van Inlichtingen	Naar aanleiding van antwoord 69 begrijpen wij dat één prijzenblad moet worden ingediend dat van toepassing is op alle percelen. Klopt onze interpretatie dat daarmee ook dezelfde eenheidsprijzen en tarieven voor alle percelen moeten worden gehanteerd? Zo nee, kunt u aangeven op welke wijze perceelspecifieke prijsverschillen mogen worden aangeboden?	Zie antwoord vraag 146
148	Bereikbaarheidsmiddelen tot acht meter	NVI 1 staat bij planmatig werk afzonderlijke verrekening van klim- en steigermaterialen toe. Bij K&S1 staat nog dat middelen tot acht meter in de eenheidsprijzen zijn inbegrepen. Kunt u per opdrachttype aangeven welke middelen inbegrepen blijven en welke afzonderlijk verrekenbaar zijn? Indien rolsteigers tot acht meter bij planmatig werk afzonderlijk verrekenbaar zijn, wilt u K&S1 tot en met K&S3 voorzien van prijsregels voor huur, montage/demontage en transport?	Zie algemene opmerking bovenaan deze NVI

149	Tegenstrijdigheid bereikbaarheidsmiddelen tot 8 meter – Bijlage 11 en Nvl 1	In Bijlage 11 (Prijzenblad v2) staat bij post K&S1 vermeld dat bereikbaarheidsmiddelen tot een werkhoogte van 8 meter niet afzonderlijk verrekenbaar zijn en in de eenheidsprijzen moeten zijn opgenomen. In Nvl 1, onder andere bij de antwoorden op vragen 8 en 106, geeft opdrachtgever echter aan dat klim- en steigermaterialen bij planmatige opdrachten boven € 3.000 niet langer in de eenheidsprijzen hoeven te worden opgenomen en afzonderlijk mogen worden doorberekend. Kunt u bevestigen dat bij planmatige opdrachten boven € 3.000 alle benodigde klim- en steigermaterialen, inclusief bereikbaarheidsmiddelen tot een werkhoogte van 8 meter, afzonderlijk mogen worden opgenomen in de projectofferte en niet in de eenheidsprijzen hoeven te worden verwerkt? Kunt u daarnaast bevestigen dat de vermelding 'niet verrekenbaar' in Bijlage 11 voor deze planmatige opdrachten niet van toepassing is en het prijzenblad hierop aanpassen?	Zie algemene opmerking bovenaan deze NVI
150	Bijlage 7 BH031 en §3.2.3.1	Bij BH031 (en SA005) wordt stralen gevraagd, bij voorkeur volgens de vacublastmethode. Mag inschrijver voor mobilisatie, afscherming en afvoer van straalmiddel een eenmalige post per opdracht opnemen, of moeten deze kosten volledig in de eenheidsprijs per stuk zijn opgenomen?	Per opdracht een post opnemen is akkoord.
151	Bijlage 7 GH001; Bijlage 11 GH001-a (m1)	Moet het nieuwe EPDM-profiel bij GH001 gelijk zijn aan het bestaande (fabrikaat/type), of mag een universeel profiel worden toegepast? Zo nee, dan is prijsvorming voor 1 specifiek profiel de basis vormen waar later per profiel bekeken wordt of er afwijkingen zijn.	Universeel toepassen is akkoord
152	Bijlage 7 GH031; Bijlage 11 GH031-a (stuks)	Wat is bij GH031 één stuk: één uiteinde (één blokje) of één condensprofiel (twee uiteinden)? En om welk type condensprofiel gaat het (bijv. aluminium profiel bij binnenbeglazing)?	Het condensprofiel aan beide uiteinden goed reinigen, opruwen en ontvetten. Aan beide uiteinden een kunststof blokje vol en zat verlijmen met behulp van een elastische kit G-25LM/HM zodat inwateren van binnenuit beperkt wordt. Inderdaad bij metalen condensprofielen (verdampingsgoot) inzake binnenbeglazing.
153	Bijlage 7 HA101–HA104	Wordt bij HA101 t/m HA104 als afwerking een filmvormende of een niet-filmvormende transparante beits verwacht? De tekst noemt alleen voor kaal hout een niet-filmvormende kleurbeits.	Uitgangspunt voor afwerking is in principe met een filmvormende beits.
154	Bijlage 7 HA104	Bij HA104 wordt voor kaal hout een watergedragen transparante beits voorgeschreven, bij HA101–HA103 is de verfbasis vrij. Is watergedragen alleen bij HA104 verplicht, en geldt dit ook voor de afwerklagen?	Bij werkcode HA104 is de verfbasis ook vrij, watergedragen mag dus vervallen. Het gaat immers om transparante afwerking, hout buiten.
155	Bijlage 7 HA301/HA302, §3.4.3.1	Wordt bij HA301/HA302 (en HA101–HA104) het in kleur bijwerken naar het omringende houtwerk binnen de maximaal drie gratis kleurproefvlakken (§3.4.3.1) als inbegrepen beschouwd, of per object apart?	Per object/project apart, indien dit door de opdrachtgever gewenst wordt. Op verzoek van de Gemeente dient opdrachtnemer zonder verrekening van kosten, maximaal drie kleurproefvlakken op te zetten.
156	Bijlage 7 HH152; Bijlage 11 HH152-a (stuks*)	In antwoord op vraag 4 (Nvl 1) geeft u aan dat werkzaamheden die niet in de prijslijst staan projectspecifiek worden uitgevraagd. HH152, HH161 en HH162 staan wel in de prijslijst en tellen mee in de beoordeling (vr. 56). Van welke standaarddeur moet hiervoor worden uitgegaan (afmeting, dikte, houtsoort, inbraakwerendheid klasse 2)	Standaard buitendeuren volgens de KVT hebben doorgaans een dikte van 54 mm of 56 mm,(dit is afhankelijk van sponningdiepte, etc. en de isolatie- en stabiliteitseisen). Bij een geprofileerde deur (stijl- en regelwerk met panelen of glasopeningen) moeten alle verbindingen waterdicht zijn verlijmd en geprofileerd volgens KVT.Het toegepaste hout moet voldoen aan duurzaamheidsklasse 1 of 2 voor buitentoepassingen. De geprofileerde deur en het gemonteerde hang- en sluitwerk (meerpuntsluiting, veiligheidsscharnieren en beslag) moeten minimaal voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2.

157	Bijlage 7 GH002; Bijlage 11 GH002-a	Wat is bij GH002 het uitgangspunt wanneer de bestaande voegruimte na verwijderen van het profiel geen voeg van 4×6 mm toelaat (te smal of te breed)?	Dat zal in overleg met de opdrachtgever project/object specifiek bepaald moeten worden.
158	Bijlage 7 GH002/GH003	Is bij GH002 en GH003 een zwarte kit verplicht, ook bij lichte kozijnkleuren?	Nee
159	Bijlage 7 GH081; Bijlage 11 GH081-a/b/c	In Nvl 1 (vr. 68 en 105) geeft u aan dat glasherstel bij een andere raamcontractant ligt. Wie draagt bij GH081 het risico van breuk of beschadiging van bestaand glas of paneel bij uitnemen en herplaatsen? Wordt vervangend glas dan door uw glascontractant geleverd en geplaatst, zonder kosten voor opdrachtnemer?	Nee, breuk door schilder contractant wordt hersteld en vergoed door schilder contractant.
160	Bijlage 7 HA201–HA204, MA101–MA104	Bij HA201–HA204 en MA101–MA104 is “beschadigingen herstellen met plamuur” opgenomen. Welke omvang (bijv. maximaal percentage van het oppervlak) is in de eenheidsprijs verondersteld? En kunt u bevestigen dat “10% bijwerken” in de titel van HA201 gelijk is aan “10% verwijderen” in het prijzenblad?	Er mag uitgegaan worden van plaatselijk herstel van beschadigingen met plamuur. Er is geen maximaal % van een oppervlak te formuleren. Er mag inderdaad bij werkcode HA201 uitgegaan worden van 10% verwijderen.
161	Bijlage 7 HH191; Bijlage 11 HH191-a/b	Welke plaatdikte en welk fabrikaat/kwaliteit steenvezelplaat geldt als uitgangspunt voor HH191? Is het aanpassen van het regelwerk aan de voorschriften van de plaatfabrikant (bijv. kleinere h.o.h.-afstand dan bij triplex) inbegrepen?	Een product wat als nieuw onderdeel minimaal 10 jaren garantie kan geven. Plaatdikte is sterk afhankelijk van de bestaande situatie op het object/project. Standaard mag uitgegaan worden van 8 mm dikte. Stijl- en regelwerk controleren op aantasting en zonodig vervangen, na schriftelijke goedkeuring van de Gemeente is optioneel.
162	Bijlage 7 KA004	Welke methode is bij KA004 toegestaan voor het verwijderen van alle verflagen van kunststof? Kunt u bevestigen dat uitsluitend machinaal schuren is toegestaan en geen afbijtmiddel?	De methode van verwijderen bepaald de opdrachtnemer zelf, er zijn diverse mogelijkheden. Dit is tevens afhankelijk van het toegepast type kunststof in het object/project.
163	Bijlage 7 SA005; Bijlage 11 SA005-a/b/c	Geldt SA005 uitsluitend voor beton (cement-/slikhuid) of ook voor onbehandeld metselwerk, kalkzandsteen of pleisterwerk waar geen slikhuid aanwezig is? Voor mobilisatie van straalmaterieel: zie vraag bij BH031.	Voor alle steenachtige ondergronden buiten.
164	Bijlage 7 VA001–VA005	Welk type 2K-vloercoating (epoxy of polyurethaan) en welke antislipklasse/instrooimiddel (bijv. R10/R11, korrelgrootte) gelden als uitgangspunt voor VA001–VA005? En welke omvang van “zo nodig uitvlakken” is in de eenheidsprijs verondersteld?	Het type vloercoating bepaalt de opdrachtnemer zelf en is sterk afhankelijk van de exacte toepassing in het project/object en de voorschriften van de leverancier/fabrikant. Bij VA004 en VA005 is plaatselijk uitvlakken het uitgangspunt.
165	Bijlage 7 HH052, HH061, HH062, GH081	Bij HH052, HH061 en HH062 is het demonteren en terugplaatsen van vlakvullingen opgenomen, terwijl GH081 het herplaatsen van glas “in combinatie met houtherstel” omvat. Is het uitnemen en herplaatsen van glas (inclusief nieuwe glaslatten en kitwerk) bij deze houtherstelposten inbegrepen, of wordt het apart verrekend via GH081?	Apart verrekend middels GH081.
166	Bijlage 7 (opties bij genoemde posten)	Diverse werkomschrijvingen bevatten opties zonder eigen prijsregel, zoals contramallen (HH033, GH061, GH071), het vervangen van stijl- en regelwerk, daktrim, ventilatie en isolatie (HH171–HH201). Worden deze opties apart verrekend (zo ja, op basis van welke posten of uurtarieven), of dienen ze in de eenheidsprijs te zijn opgenomen?	De opties zullen indien technisch noodzakelijk en project/object specifiek, na een schriftelijk akkoord van de Gemeente 's-Hertogenbosch opgenomen en verrekend kunnen worden. Nu niet prijzen
167	Bijlage 7 HH171/HH172, §3.1.1 (BRL 1705)	Welke kwaliteit triplex is vereist bij HH171/HH172 (bijv. okoumé, verlijming klasse 3 exterieur, dekfineer, dikte als bestaand)?	Conform KVT en BRL 1705 Triplex.
168	Gunningscriterium: Plan van Aanpak	paragraaf 5.2, Betreft dit uitsluitend het binnen- en buitenschilderwerk, of ook houtherstel, herstel aan beglazingswerk, herstel aan steenachtige/betonnen ondergronden en reinigingswerkzaamheden? Kunt u per toepasselijk onderdeel concrete voorbeelden geven van de bedoelde ad-hoc regiewerkzaamheden, schademeldingen bij piekbelasting en calamiteiten, zodat wij de benodigde capaciteit en responstijden passend kunnen onderbouwen?	Bij calamiteiten denken wij aan vandalisme zoals graffiti of inkrassen van aanstootgevende teksten of symbolen die snel verwijderd of hersteld moeten worden.
169	Gunningscriterium: Plan van Aanpak	paragraaf 5.2, Kunt u aangeven op welke van de in paragraaf 2.2 genoemde werkzaamheden de onderdelen 1 ‘Plannings- en capaciteitsflexibiliteit’ en 2 ‘Responstijden en bereikbaarheid’ van paragraaf 5.2 van toepassing zijn?	Planning en capaciteit gaat om de combinatie van regieopdrachten met planmatige opdrachten. Responsetijden en bereikbaarheid gaat om regieopdrachten

170	Gunningscriterium: Plan van Aanpak	paragraaf 5.2, Kunt u inzicht geven in de historische frequentie en omvang van deze meldingen (calamiteit e.d.) en de gelijktijdige inzet die bij piekbelasting wordt verwacht?	Deze informatie hebben wij momenteel niet voor handen
171	Gunningscriterium: Plan van Aanpak	paragraaf 5.2, Kunt u aangeven welke situaties bij schilderwerk als calamiteit worden aangemerkt en of de directe inzet daarbij ziet op het veiligstellen van de situatie, tijdelijk herstel of definitief herstel?	Zie antwoord vraag 168
172	Gunningscriterium: Plan van Aanpak	paragraaf 5.2, Kunt u verduidelijken welke werkzaamheden bij stormschade of vandalisme direct moeten worden uitgevoerd en welke werkzaamheden regulier kunnen worden ingepland?	Zie antwoord vraag 168
173	Gunningscriterium: Plan van Aanpak	Paragraaf 5.2: Kunt u per categorie (op basis van de scope) concrete voorbeelden geven van de bedoelde schilderwerkzaamheden, bij voorkeur op basis van meldingen uit de afgelopen jaren?	Zie antwoord vraag 168
174	Werkomschrijvingen	Bij diverse werkomschrijven verfsystemen hout en metaal (bijvoorbeeld HA001, HA002 etc.) word 100% schuren / 100% machinaal schuren omschreven. Dit past niet in een regulier verfsysteem en is niet noodzakelijk om de beoogde kwaliteit te behalen. Kan dit komen te vervallen?	Het werk is aanvaard wanneer is voldaan aan de overeengekomen kwaliteitseisen (hoofdstuk 3) alsmede de inspannings- en resultaatverplichting volgens het programma van eisen (PvE V2).
175	Werkomschrijvingen, HH171-a Herstellen triplex deel	In de werkomschrijven staat voor diverse onderdelen specifieke opties omschreven. Hoe hiermee om te gaan in prijsopgave?	De opties zullen indien technisch noodzakelijk en project/object specifiek, na een schriftelijk akkoord van de Gemeente 's-Hertogenbosch opgenomen en verrekend kunnen worden. Nu niet prijzen
176	Prijslijst	Hoe gaan we om met alle werkzaamheden en toeslagen welke niet worden benoemd in het prijzenboek? Zoals bijvoorbeeld bouwplaatskosten?	Bouwplaatskosten zijn nu afzonderlijk toegevoegd aan beide prijsbladen. BPK kunnen alleen van toepassing zijn bij planmatige opdrachten ≥ € 3.000,-. Echter deze BPK mogen alleen in rekening gebracht worden na schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever. Indien op de werklocatie gebruik kan worden gemaakt van gemeentelijke faciliteiten (sanitair, schaftruimte en/of opslag), worden geen bouwplaatskosten vergoed. Overige kosten zijn ofwel in uurtarieven, eenheidsprijzen of in de andere prijzen in het prijzenblad verrekend.