Algemene informatie

Aanbesteding: Preventief en correctief onderhoud riooltechnische installaties
Aanbestedende Dienst: Gemeente Rucphen
Referentie: K011772
Toelichting:
Deze 2e Nota van Inlichtingen, inclusief bijlagen, behorende bij de Europese openbare aanbestedingsprocedure 'Preventief en correctief onderhoud riooltechnische installaties' van gemeente Rucphen met kenmerk K011772 bevat de vragen die zijn gesteld door de houders van de aanbestedingsdocumenten. Deze 2e Nota van Inlichtingen, inclusief bijlagen, is onlosmakelijk verbonden met en maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten. In geval van tegenstrijdigheden tussen het beschrijvend document inclusief bijlagen, de 1e Nota van Inlichtingen en deze 2e Nota van Inlichtingen, inclusief bijlagen, prevaleert de 2e Nota van Inlichtingen, inclusief bijlagen.

Vraag en antwoord

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Bijlage 4 + 5

Vraag:
Kunnen we deze 2 bijlagen invulbaar ontvangen? (b.v. Word)

Antwoord:
Alle invulbijlagen worden in bewerkbaar format bij deze Nota van Inlichtingen gepubliceerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
18 nov 2026

Percelen:
P1 Preventief en correctief onderhoud riooltechnische installaties

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Inschrijfstaat bijlage 3

Vraag:
Voor post 13 en 14 (mechanische toebehoren) dient een installatieprijs te worden opgegeven. Kan de aanbestedende dienst nader specificeren welke mechanische toebehoren hieronder worden verstaan?
Op basis van de huidige, ruime omschrijving is het niet mogelijk een realistische installatietijd en daarmee een marktconforme prijs af te geven.

Antwoord:
Onder mechanische toebehoren worden de onderdelen verstaan die behoren tot het assortiment mechanische toebehoren van Flygt (Xylem), zoals voetbochten, koppelingen, geleideconstructies en bijbehorende mechanische aansluit- en bevestigingsonderdelen. Hierbij wordt onderscheid

Rijksoverheid

gemaakt tussen:
- Post 13: Vervangen/plaatsen Flygt mechanische toebehoren tot en met DN65.
-Post 14: Vervangen/plaatsen Flygt mechanische toebehoren vanaf DN80 tot en met DN100.

De materiaalkosten worden afzonderlijk verrekend op basis van de geldende brutocatalogusprijzen van Flygt (Xylem), verminderd met het aangeboden kortingspercentage.
De gevraagde installatieprijs betreft uitsluitend het vervangen en/of plaatsen van een mechanisch onderdeel binnen de betreffende diametercategorie.
Aangezien de benodigde montagetijd per onderdeel kan verschillen, dient de inschrijver uit te gaan van een representatieve gemiddelde montagetijd en hiervoor een marktconforme eenheidsprijs op te geven.
De aanbestedende dienst ziet geen aanleiding om de betreffende posten verder te specificeren of aan te passen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
18 nov 2026

Percelen:
P1 Preventief en correctief onderhoud riooltechnische installaties

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Technische werkomschrijving 5.2.1 Responsie en oplossingstijden

Vraag:
Kan de aanbestedende dienst motiveren waarom een responstijd van 1 uur ter plaatse noodzakelijk wordt geacht? Gelet op het feit dat storingen niet planbaar zijn en monteurs eerst lopende werkzaamheden veilig moeten achterlaten, verzoeken wij de aanbestedende dienst te bevestigen dat een responstijd van 2 uur eveneens voldoet aan de behoefte.

Antwoord:
De aanbestedende dienst handhaaft de gestelde termijn van één uur voor urgente storingen. Zoals omschreven in §5.2.1 van het Programma van Eisen wordt onderscheid gemaakt tussen urgente en niet-urgente storingen.

Een urgente storing kenmerkt zich onder andere door het geheel uitvallen van de hoofdfunctie van een installatie, waardoor bijvoorbeeld geen afvalwater meer kan worden verpompt of getransporteerd. Dit kan leiden tot wateroverlast, ongewenste lozingen en mogelijke schade aan eigendommen of het milieu.

Om deze risico's zoveel mogelijk te beperken, dient een urgente storing binnen één uur te zijn verholpen of dienen binnen deze termijn maatregelen te zijn getroffen waarmee de urgentie wordt weggenomen. Voor niet-urgente storingen geldt een termijn van vier uur.

Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat deze zijn 24/7-storingsdienst en personele capaciteit zodanig organiseert dat aan deze termijnen kan worden voldaan.

Rijksoverheid

Een verruiming van de termijn voor urgente storingen naar twee uur voldoet niet aan de behoefte van de aanbestedende dienst.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
18 nov 2026

Percelen:
P1 Preventief en correctief onderhoud riooltechnische installaties

Ref.nr.
8

Onderwerp:
BD Preventief en correctief onderhoud riooltechnische installaties_rectificatie 26-10-2026 3.2.2. Indexering"

Vraag:
Tussen het moment van indexeren en laatst te hanteren cijfer zit minimaal 3 maanden. (Het te hanteren indexeringspercentage bedraagt maximaal het op, 1 december van ieder jaar). Kan de periode verkleint worden naar het te hanteren cijfer uiterlijk 1 februari van hetzelfde jaar?

Antwoord:
Nee, hiermee wordt niet ingestemd. De peildatum van 1 december blijft gehandhaafd.
Voor de jaarlijkse indexering per 1 maart dient opdrachtnemer het geïndexeerde tarief uiterlijk 1 februari ter goedkeuring aan opdrachtgever voor te leggen. De periode tussen 1 december en 1 februari is noodzakelijk om opdrachtnemer voldoende tijd te geven om de indexering te berekenen en het aangepaste tarief tijdig voor te leggen. Vervolgens dient voldoende tijd beschikbaar te zijn voor beoordeling en akkoord door opdrachtgever en voor implementatie van het nieuwe tarief voorafgaand aan 1 maart.
Daarnaast kunnen de door het CBS gepubliceerde indexcijfers een voorlopig karakter hebben. Om latere herberekeningen en correcties te voorkomen, is in de overeenkomst bepaald dat het op de peildatum geldende voorlopige cijfer voor de toepassing van de overeenkomst als definitief wordt beschouwd.
De bepaling wordt daarom niet aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
18 nov 2026

Percelen:

Rijksoverheid

P1 Preventief en correctief onderhoud riooltechnische installaties

Rijksoverheid