## Algemene informatie

**Aanbesteding:** 2027-001-OND Raamovereenkomst Onderhoud Riolering 2027-2030 Gemeente Dronten
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Dronten
**Referentie:** 2027-001-OND
**Toelichting:**
Hierbij de beantwoording van de ingekomen vragen. De aangepaste bestekspost in pdf-formaat, het RSX-bestand van het hele bestek en de nieuwe inschrijvingsstaat worden toegevoegd bij de documenten van de aanbesteding.

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.**
**5**

**Onderwerp:**
Inschrijvingsleidraad

**Vraag:**
Inschrijvingsleidraad, bijlage D Tevredenheidsverklaring:

Mag hier, om extra administratieve last derden te vermijden, ook het eerder door de referent getekende model van inschrijver worden ingediend als hierop dezelfde onderdelen vermeldt staan?

**Antwoord:**
Ja, mits de verklaring dezelfde informatie verschaft.

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
4 nov 2026

**Percelen:**
P1 2027-001-OND Raamovereenkomst Onderhoud Riolering 2027-2030 Gemeente Dronten

**Ref.nr.**
**6**

**Onderwerp:**
Besteksposten 101 en 102

**Vraag:**
Is er sprake van slechts 1 deelopdracht per jaar? Zo niet, waar moet rekening mee gehouden worden ten aanzien van de omvang per deelopdracht?

**Antwoord:**
Nee, 1 á 2 deelopdrachten, zie toelichting op bladnr. 2.

**Fase:**
Inschrijffase



Rijksoverheid

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
5 nov 2026

**Percelen:**
P1 2027-001-OND Raamovereenkomst Onderhoud Riolering 2027-2030 Gemeente Dronten

**Ref.nr.**
**7**

**Onderwerp:**
Besteksposten 22

**Vraag:**
Wordt alle gereinigd riool ook geïnspecteerd? Zo niet, waar moet rekening mee gehouden worden?

**Antwoord:**
Nee, zie de fictieve aantallen per jaar.

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
5 nov 2026

**Percelen:**
P1 2027-001-OND Raamovereenkomst Onderhoud Riolering 2027-2030 Gemeente Dronten

**Ref.nr.**
**8**

**Onderwerp:**
Besteksposten reinigen riool

**Vraag:**
De hoeveelheden in de vervuilingscategorie 36-50% en > 50% bedragen respectievelijk ruim 28% en 14% van de totale hoeveelheid te reinigen riolering. Welke specifieke oorzaken maken dat deze hoeveelheden sterk afwijken van het landelijk gemiddelde?
Kunt u de vermelde hoeveelheden aanpassen naar aanleiding van voorafgaande gerealiseerde opdrachten?

**Antwoord:**
De aantallen zijn gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen 12 jaar. Per deelopdracht verricht de opdrachtgever een voorinspectie om de specifieke vervuilingsgraad van de te reinigen riolering te bepalen.

**Fase:**
Inschrijffase



Rijksoverheid

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
5 nov 2026

**Percelen:**
P1 2027-001-OND Raamovereenkomst Onderhoud Riolering 2027-2030 Gemeente Dronten

**Ref.nr.**
**9**

**Onderwerp:**
Bestekposten 810010 – 810020

**Vraag:**
Bedoelt u dat hier rekening gehouden dient te worden met een voorrangsregeling op de werkvoertuigen?
Zo niet, welke specifieke figuurnummers uit de crow96b dient hier afgeprijsd te

**Antwoord:**
Nee, hiermee wordt niet bedoeld dat het reinigingsvoertuig moet zijn voorzien van een voorrangsregeling. De intentie is dat het voertuig zodanig is uitgerust of de werkplek is afgebakend zodat weggebruikers duidelijk worden geïnstrueerd aan de juiste zijde van het voertuig te passeren. Een gelijkwaardige voorziening, zoals een verkeersbord, pionnen of signalering die de passeerrichting aangeeft, voldoet aan deze eis.

Onder bestekspost 81 is een verduidelijking van de gewenste verkeersmaatregelen toegevoegd.

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
5 nov 2026

**Percelen:**
P1 2027-001-OND Raamovereenkomst Onderhoud Riolering 2027-2030 Gemeente Dronten

**Ref.nr.**
**10**

**Onderwerp:**
Bestekposten 821210 en 821310

**Vraag:**
U geeft aan bezetting minimaal 2 personen; is dat enkel van toepassing voor deze specifieke posten? Zo niet, waar dient rekening mee gehouden te worden ten aanzien van de bezetting bij de reguliere reiniging- en inspectiewerkzaamheden?



Rijksoverheid

**Antwoord:**
De minimale bezetting van 2 personen geldt ook voor de reguliere reinigings- en inspectiewerkzaamheden. Bij bestekspost 22 is dat nu opgenomen voor de reinigingswerkzaamheden. In bijlage 4 - Programma van Eisen Visuele inspectie was dat al opgenomen, zie eis 2 bij paragraaf 1. Algemeen. Als aanvulling daarop is bestekspost 23 ook aangepast.

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
5 nov 2026

**Percelen:**
P1 2027-001-OND Raamovereenkomst Onderhoud Riolering 2027-2030 Gemeente Dronten



Rijksoverheid