

AWTG STP		29-1-2026	
Omschrijving	Tagnaam	Waarde	
Flowmeting: Maximum niveau voor schalering (m³/h)	iFT1040_MAX	250	
Flowmeting: Minimum niveau voor schalering (m³/h)	iFT1040_MIN	50	
Flowmeting: Aantal pulsen per m³	iFT1040_PLS	1	
Niveaumetingen: Minimum niveau voor schalering NAP	iLT1001_NMN	-4,1	
Niveaumetingen: Maximum niveau voor schalering NAP	iLT1001_NMX	-1,35	
Niveaumeting selectie: setpoint verschilwaarde in %	iLT100X_D	5,0	
Niveaumeting selectie: setpoint niveau te hoog in %	iLT100X_HH	90,0	
Niveaumeting selectie: setpoint niveau te laag in %	iLT100X_LL	22,0	
Vuilwaterpompen: Max. aantal inschakelingen per uur	iP_1010INU	6	
Vuilwaterpompen: Maximale motorstroom	iP_1010MSH	30,0	
Vuilwaterpompen: Minimale motorstroom	iP_1010MSL	18,0	
Vuilwaterpompen: Bovengrens conversie frequentiemeting	iP1010_FM_MAXS	50	
Vuilwaterpompen: Ondergrens conversie frequentiemeting	iP1010_FM_MINS	25	
Vuilwaterpompen: Bovengrens conversie motorstroom	iP1010_MS_MAXS	40	
Vuilwaterpompen: Ondergrens conversie motorstroom	iP1010_MS_MINS	10	
Lenspomp: Maximum aantal inschakelingen per uur	iP_9010_IN	10	
Lenspomp: Looptijdbewaking setpoint	iP_9010_LTB	30	
Energiemeting: Aantal pulsen/kWh	IM_ET9094_WP	1	
Drukmeting selectie: Druk hoog	iPT1041_H	3,00	
Drukmeting selectie: Druk te hoog	iPT1041_HH	3,50	
Drukmeting selectie: Max bereik transmitter	iPT1041_MAX	10	
Drukmeting selectie: Min bereik transmitter	iPT1041_MIN	0	
Regeling: Minimale flow 1 pomps bedrijf	iP_10X0_1P_IFH	100	
Regeling: Maximale flow 1 pomps bedrijf	iP_10X0_1P_IFL	196	
Regeling: Minimale flow 2 pomps bedrijf	iP_10X0_2P_IFH	n.v.t.	
Regeling: Maximale flow 2 pomps bedrijf	iP_10X0_2P_IFL	n.v.t.	
Regeling: Peil max. flow/toerental	iP_10X0_HRWA	82,0	
Regeling: Inschakelpeil 1ste pomp (Hoog 1)	iP_10X0_IP1	62,5	
Regeling: Inschakelpeil 1ste pomp (Hoog 2)	iP_10X0_IP3	94,5	
Regeling: Inschakelpeil 2de pomp	iP_10X0_IP2	n.v.t.	
Regeling: Uitschakelpeil 1ste pomp	iP_10X0_UP1	32,0	
Regeling: Uitschakelpeil 2de pomp	iP_10X0_UP2	n.v.t.	
Regeling: afsluiter persleiding openen bij		47,3	
Regeling: afsluiter persleiding sluiten bij		30,2	
Hoogte drukdoos		-4,1	
Onderkant dek (Afhankelijk meetbereik meter)		-1,2	
Regeling: Peil max. flow/toerental		-1,850	
Regeling: Inschakelpeil 1ste pomp		-2,380	
Regeling: Inschakelpeil 2de pomp		n.v.t.	
Regeling: Uitschakelpeil 1ste pomp		-3,220	
Regeling: Uitschakelpeil 2de pomp		n.v.t.	
		AWTG	
Onderkant dek	mNAP	-1,20	
Overstort	mNAP		
Niveau drukdoos	mNAP	-4,10	
Vloer VVK	mNAP	-4,20	