Algemene informatie

Aanbesteding: Levering van beluchtingsplaten
Aanbestedende Dienst: Waterschap Hunze en Aa's
Referentie: -
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **13**

Onderwerp:
nota1

Vraag:
U schrijf geen leverancier voor maar de specificaties die exact passen bij één leverancier. In onze optiek is dit gelijk. Bent u het met deze stelling eens? Indien u het niet eens bent graag uw antwoord motiveren.
Wij zijn er van overtuigd dat er geen andere leveranciers zijn die platen leveren volgens uw specificaties. Zijn er volgens u kennis wel andere leveranciers voor de platen van uw specificaties? kunt u aangeven hoeveel en wie?

Antwoord:
Het waterschap deelt deze stelling niet. De gestelde specificaties zijn gebaseerd op de bestaande installaties en zijn noodzakelijk om de beluchtingsplaten één-op-één te kunnen vervangen. De nieuwe platen moeten binnen de bestaande configuratie kunnen worden geplaatst, de vereiste capaciteit leveren en mogen geen aanpassing of nieuwe inregeling van de installatie noodzakelijk maken. De specificaties zijn daarmee technisch noodzakelijk en proportioneel om de beluchtingsplaten binnen de bestaande installaties één-op-één te kunnen vervangen, zonder aanpassing of nieuwe inregeling van de installaties.
Het waterschap wil de belastingbetaler niet onnodig op kosten jagen door alle mogelijke configuraties uit te vragen, met alle (financiële) gevolgen van dien.
Het waterschap beschikt niet over een volledig overzicht van alle marktpartijen die aan deze specificaties kunnen voldoen en kan daarom niet aangeven hoeveel of welke leveranciers dit zijn.
Het is aan inschrijvers om te beoordelen of zij een product kunnen aanbieden dat aan de gestelde eisen voldoet. De aanbestedingsstukken worden op dit punt niet gewijzigd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
13 nov 2026

Percelen:
P1 Levering van beluchtingsplaten

Ref.nr. **14**

Onderwerp:
nota1

Rijksoverheid

Vraag:
in ref nr 1 geeft u aan dat er geen afzonderlijke post voor vracht- en verpakkingskosten wordt toegepast. kunt u motiveren waarom dit niet wordt gedaan?
stel 1 plaat kost 1500 en de vracht/verpakkingskosten bedragen voor 1 plaat 200. per saldo zijn de totale kosten dan 1700/plaat. stel dat bij 18 platen de prijs van de plaat het zelfde is en de vracht /verpakkingskosten ook. (inmmers dit kan op 1 pallet en de vrachtkosten worden in Nederland altijd per palletplaats berekend) de prijs per plaat komt dan op 18*1500+200=27200. 27200/18= 1511,11. Als leverancier van platen moet je een zuivere prijs kunnen bepalen. Als u vasthoudt aan uw zienswijze en wij als leverancier voor deze tabel een opgave doen van 1700/plaat (we willen immers geen prijs risico lopen dat we niet voldoende betaald krijgen) dan betaald de belastingbetaler bij een bestelling van 18 platen dus op deze wijze 3400 te veel. Dergelijke sommen kunt u ook zelf maken met verschillende aantallen. Kunt u aangeven waarom u op deze wijze kiest om kans te lopen dat er te veel belasting geld wordt betaald? Vind u dit verantwoord voor de proportiebeginsel voor zowel leverancier als u als opdrachtgever?

Antwoord:
Het waterschap heeft gekozen voor gestaffelde all-in prijzen, waarbij de vracht- en verpakkingskosten in de aangeboden prijzen per plaat moeten zijn opgenomen.
Wel zal het waterschap als tegemoetkoming bij een bestelling van één tot en met vijf beluchtingsplaten de platen zelf ophalen bij de opdrachtnemer of de transportkosten voor eigen rekening nemen. Inschrijvers kunnen hiermee rekening houden bij het bepalen van de prijs voor de staffel van één tot en met twintig beluchtingsplaten.
In de praktijk zullen doorgaans meerdere platen tegelijk worden besteld. Slechts incidenteel zal één losse plaat worden besteld, bijvoorbeeld ter vervanging van een beschadigde of defecte plaat. De gekozen systematiek zorgt voor onderling vergelijkbare inschrijvingen en voorafgaande duidelijkheid over de kosten. Het waterschap deelt daarom niet de conclusie dat deze prijsstructuur ertoe leidt dat onnodig veel wordt betaald.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
13 nov 2026

Percelen:
P1 Levering van beluchtingsplaten

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Leidraad

Vraag:
U geeft aan dat het leveren van de bijbehorende kikkerplaten behoort tot de scope. Kunnen wij er dan vanuit gaan dat alle de te vervangen plaatbeluchters gemonteerd zijn met kikkerplaten?

Antwoord:
Nee. Een deel van de bestaande beluchtingsplaten is bevestigd met kikkerplaten en een deel is gemonteerd op frames. Bij iedere nadere opdracht wordt aangegeven of de beluchtingsplaten met

Rijksoverheid

of zonder kikkerplaten moeten worden geleverd. De in het prijzenblad op te geven staffelprijzen zijn all-in en dienen de eventuele levering van kikkerplaten te omvatten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
13 nov 2026

Percelen:
P1 Levering van beluchtingsplaten

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Leidraad levering beluchtingsplaten

Vraag:
U heeft eerder aangegeven dat de levering enkel bedoelt is voor het vervangen van oude beluchtingsplaten. Wenst u dan een inschrijving met gereviseerde beluchtingsplaten zonder verrekening van de ingenomen platen of met nieuwe beluchtingsplaten en een verrekening op de ingenomen beluchtingsplaten?

Antwoord:
Zowel nieuwe als gereviseerde beluchtingsplaten mogen worden aangeboden. Het is aan de inschrijver om te bepalen welke variant wordt aangeboden, mits de aangeboden platen volledig voldoen aan alle eisen uit het Programma van Eisen.
Vanuit het oogpunt van duurzaamheid en circulariteit gaat de voorkeur uit naar gereviseerde beluchtingsplaten. Deze voorkeur leidt niet tot een afzonderlijk voordeel bij de beoordeling van de inschrijving. De gunning vindt plaats op basis van de laagste prijs.
De inschrijver dient in beide gevallen een all-in tarief aan te bieden, inclusief de retourname van de vrijkomende oude beluchtingsplaten. De ingenomen platen worden niet afzonderlijk verrekend, maar maken onderdeel uit van het aangeboden all-in tarief.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
13 nov 2026

Percelen:
P1 Levering van beluchtingsplaten

Rijksoverheid

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Leidraad

Vraag:
Kunt u bevestigen dat per opdracht/levering facturering plaats zal vinden?

Antwoord:
Ja. Facturering vindt per afzonderlijke levering/ nadere opdracht plaats, nadat de betreffende levering conform de opdracht heeft plaatsgevonden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
13 nov 2026

Percelen:
P1 Levering van beluchtingsplaten

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Leidraad

Vraag:
Voor het vervangen van de beluchtingsplaten worden naast de kikkerplaten ook altijd de HDPE kniekoppeling(luchtaansluiting) en M10 borgmoeren vervangen. Dienen deze ook meegenomen te worden in de aanbieding?

Antwoord:
Ja. De voor de vervanging benodigde HDPE-kniekoppeling voor de luchtaansluiting en de M10-borgmoeren moeten bij iedere beluchtingsplaat worden meegeleverd. De kosten hiervan moeten in de aangeboden prijs per plaat zijn opgenomen. Hiervoor kan geen afzonderlijke vergoeding in rekening worden gebracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
13 nov 2026

Percelen:
P1 Levering van beluchtingsplaten

Rijksoverheid

Rijksoverheid