Eurofins C-mark
Munsterstraat 2 L
7418 EV Deventer
Nederland

T 088 - 831 05 00
c-mark@ftbnl.eurofins.com
c-mark.nl

KvK-nr: 28032395

.Unica - Regio Groningen

Atoomweg 5
9743 AJ Groningen
Groningen

Datum : 18-04-2026
Uw referentie : EMCO groep Emmen (Abel tasmanstraat 7) Emmen Abel tasmanstraat 7
Betreft : Certificaat onderzoeksresultaten

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij sturen wij u het onderzoekscertificaat van het wateronderzoek dat wij in uw opdracht hebben uitgevoerd.

Indien u vragen heeft over het certificaat kunt u uitleg en informatie vinden op onze website www.c-mark.nl of contact met ons opnemen op nummer 088-8310500 of via c-mark@ftbnl.eurofins.com

Met vriendelijke groet,

Customer Service
Eurofins C-mark B.V.

Testing for life

Analysecertificaat

Projectcode:30985386/20.26.9830/200/1

Bemonsterd object			#16 BGG Spoelkeuken restaurant, Knijpdouche, mw	#61 BGG Toilet dames 610, douchemengkraan thermostatisch, mw	#92 BGG Doucheruimte 616, douchemengkraan thermostatisch, mw	#106 BGG Doucheruimte 622 , douchemngkraan thermostatisch, mw	#123a BGG Metaalbwerking 201, Slngwrtelkrn tbv vulln emm, kw
Matrix			Drinkwater	Drinkwater	Drinkwater	Drinkwater	Drinkwater
Klantcode							
Monstername datum			10/04/2026, 9:41	10/04/2026, 9:43	10/04/2026, 9:44	10/04/2026, 9:45	10/04/2026, 9:48
Monstername door			UQ11	UQ11	UQ11	UQ11	UQ11
Temp na 1 liter °C				23,0	37,0	26,0	16,0
Temp constant °C				39,0	38,0	38,0	16,0
Type water			Drinkwater meng	Drinkwater meng	Drinkwater meng	Drinkwater meng	Drinkwater koud
Soort tappunt			Douchekop	Douchekop	Douchekop	Douchekop	Slangwartelkraan
Methode monstername(ISO 11731)			Type C	Type C	Type C	Type C	Type C
---			---	---	---	---	---
Datum ontvangst			11/04/2026	11/04/2026	11/04/2026	11/04/2026	11/04/2026
Datum aanvang onderzoek			11/04/2026, 9:53	11/04/2026, 9:53	11/04/2026, 9:53	11/04/2026, 9:53	11/04/2026, 9:52
MonsterCode			260410-054-01M	260410-054-02M	260410-054-03M	260410-054-04M	260410-054-05M
Opmerking Eurofins							
	Uitgevoerd door	Eenheid					
Monstervolume		ml	500	500	500	500	500
Legionella species	Q	kve/liter	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100
Beoordeling vlgs. drinkwaterbesluit			voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet

Vrijgegeven door: MB

B.Sandbaek National Business Line Leader

Analysecertificaat

Bemonsterd object			#204b BGG Koffiehok 841, Knijpdouche, mw	#226 BGG Toilet dames 845, douchemengkran thermostatisch, mw	#249 BGG Toilet heren 116, douchemengkran thermostatisch, mw
Matrix			Drinkwater	Drinkwater	Drinkwater
Klantcode					
Monstername datum			10/04/2026, 9:52	10/04/2026, 9:53	10/04/2026, 9:58
Monstername door			UQ11	UQ11	UQ11
Temp na 1 liter °C				32,0	38,0
Temp constant °C				39,0	38,0
Type water			Drinkwater meng	Drinkwater meng	Drinkwater meng
Soort tappunt			Douchekop	Douchekop	Douchekop
Methode monstername(ISO 11731)			Type C	Type C	Type C
---			---	---	---
Datum ontvangst			11/04/2026	11/04/2026	11/04/2026
Datum aanvang onderzoek			11/04/2026, 9:52	11/04/2026, 9:53	11/04/2026, 9:53
MonsterCode			260410-054-06M	260410-054-07M	260410-054-08M
Opmerking Eurofins					
Monstervolume		ml	500	500	500
Legionella species	Q	kve/liter	< 100	< 100	< 100
Beoordeling vlgs. drinkwaterbesluit			voldoet	voldoet	voldoet

Laboratorium gegevens, Methode, Disclaimers, Aangeleverde gegevens, Monstername, Legenda.

Gegevens laboratorium
Eurofins Food Testing Netherlands, Locatie Icarus Icarus 12 8448 CJ Heerenveen

Onderstaande gegevens zijn afkomstig van de klant, deze kunnen van invloed zijn op de geldigheid van het resultaat.
Adresgegevens
Locatie
Project code

Methode	
Legionella species	Analyse conform NEN-EN-ISO 11731; matrix A; medium A,B; procedure 8,9,10

Legenda	
*	Indicatieve waarde
CM	C-mark zonder accreditatie
d	Analyses niet binnen gestelde tijd ingezet, hierdoor is het resultaat minder betrouwbaar
f	Verkeerde fles, dit kan van invloed zijn op het resultaat
ntb	Niet te beoordelen ivm stoorflora
Q	RvA testen L154
Q11	RvA testen L602
U	Uitbesteed onderzoek

Disclaimer
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd De resultaten zijn van toepassing op het monster zoals dit ontvangen is Indien monstername onder accreditatie (UQ11) geldt: de resultaten hebben betrekking op het bemonsterde object De meetonzekerheden van de methodes zijn opvraagbaar bij de afdeling Customer Service In de toetsing is de meetonzekerheid niet meegenomen Opinies en interpretaties in dit certificaat vallen buiten de scope van de accreditatie De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2,5,2 en bijlage 3

Methode monstername	
Monstername	UQ11 Conform NEN-EN-ISO 11731 en 19458
Water temperatuur	UQ11 Eigen methode

Vrijgegeven door: MB

B.Sandbaek National Business Line Leader