.Unica - Regio Groningen

Atoomweg 5
9743 AJ Groningen
Groningen

Eurofins C-mark
Munsterstraat 2 L
7418 EV Deventer
Nederland

T 088 - 831 05 00
c-mark@ftbnl.eurofins.com
c-mark.nl

KvK-nr: 28032395

Datum : 30-04-2026
Uw referentie : EMCO groep Coevorden Coevorden Monierweg 12
Betreft : Certificaat onderzoeksresultaten

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij sturen wij u het onderzoekscertificaat van het wateronderzoek dat wij in uw opdracht hebben uitgevoerd.

Indien u vragen heeft over het certificaat kunt u uitleg en informatie vinden op onze website www.c-mark.nl of contact met ons opnemen op nummer 088-8310500 of via c-mark@ftbnl.eurofins.com

Met vriendelijke groet,

Customer Service
Eurofins C-mark B.V.

Testing for life

Analysecertificaat

Rapportnummer: 1009359343 op 30/04/2026
Dit rapport is geproduceerd in opdracht van Eurofins C-mark

.Unica - Regio Groningen
Atoomweg 5, 9743 AJ, Groningen

Projectcode:30985396/20.26.9830/200/1

Bemonsterd object			#54 - BG, Keuken 4.42, Knijpdouche (zonder filter)	#92 - BG, Doucheruimte 0.24 a, dmk
Matrix			Drinkwater	Drinkwater
Klantcode				
Monstername datum			22/04/2026, 12:50	22/04/2026, 12:45
Monstername door			UQ11	UQ11
Temp na 1 liter °C				
Temp constant °C				
Type water			Drinkwater meng	Drinkwater meng
Soort tappunt			Douchekop	Douchekop
Methode monstername(ISO 11731)			Type C	Type C
----------			----------	----------
Datum ontvangst			23/04/2026	23/04/2026
Datum aanvang onderzoek			23/04/2026, 9:38	23/04/2026, 9:58
MonsterCode			260422-184-01M	260422-184-02M
Opmerking Eurofins				
	Uitgevoerd door	Eenheid		
Monstervolume		ml	500	500
Legionella species	Q	kve/liter	100 *	< 100
Legionella typering	Q		non pneumophila	
Beoordeling vlgs. drinkwaterbesluit			voldoet niet	voldoet

Vrijgegeven door: FM

B.Sandbaek National Business Line Leader

Laboratorium gegevens, Methode, Disclaimers, Aangeleverde gegevens, Monstername, Legenda.

Gegevens laboratorium
Eurofins Food Testing Netherlands, Locatie Icarus Icarus 12 8448 CJ Heerenveen

Onderstaande gegevens zijn afkomstig van de klant, deze kunnen van invloed zijn op de geldigheid van het resultaat.
Adresgegevens
Locatie
Project code

Methode	
Legionella species	Analyse conform NEN-EN-ISO 11731; matrix A; medium A,B; procedure 8,9,10
Legionella typering	Eigen methode mbv MALDI-Tof MS indien pneumophila : aanvullend agglutinatietest, eigen methode
Legionella bevestiging	Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11731 m.b.v. MALDI-ToF MS

Legenda	
*	Indicatieve waarde
CM	C-mark zonder accreditatie
d	Analyses niet binnen gestelde tijd ingezet, hierdoor is het resultaat minder betrouwbaar
f	Verkeerde fles, dit kan van invloed zijn op het resultaat
ntb	Niet te beoordelen ivm stoorflora
Q	RvA testen L154
Q11	RvA testen L602
U	Uitbesteed onderzoek

Disclaimer
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd De resultaten zijn van toepassing op het monster zoals dit ontvangen is Indien monstername onder accreditatie (UQ11) geldt: de resultaten hebben betrekking op het bemonsterde object De meetonzekerheden van de methodes zijn opvraagbaar bij de afdeling Customer Service In de toetsing is de meetonzekerheid niet meegenomen Opinies en interpretaties in dit certificaat vallen buiten de scope van de accreditatie De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2,5,2 en bijlage 3

Methode monstername	
Monstername	UQ11 Conform NEN-EN-ISO 11731 en 19458
Water temperatuur	UQ11 Eigen methode

Vrijgegeven door: FM

B.Sandbaek National Business Line Leader