Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhoud Drukriolering
Aanbestedende Dienst: Gemeente Tilburg
Referentie: 2026_134_RUV_SF
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr.
1

Onderwerp:
Technishe omschrijving 1.13 Renovatie werkzaamheden – meest gebruikte materialen

Vraag:
Calamiteitenplan: Als bedrijf hebben wij geen invloed in de omgeving van de gemeente met onze activiteiten. Dit plan is in onze optiek niet relevant.

Antwoord:
De eis blijft gehandhaafd. Het opstellen van een calamiteitenplan maakt onderdeel uit van de werkzaamheden die onder paragraaf 1.13 "Renovatiewerkzaamheden" vallen. Het calamiteitenplan dient in dat kader als onderdeel van het werkplan ter goedkeuring aan opdrachtgever te worden aangeboden. Aangezien binnen de overeenkomst (deel)renovaties kunnen worden uitgevoerd, blijft deze verplichting van toepassing.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud Drukriolering

Ref.nr.
2

Onderwerp:
Technishe omschrijving 1.9 Uitvoeren en beoordelen van preventief onderhoud - onderdeel B

Vraag:
In geval van een tweede ronde per jaar dient de periode tussen de 1e en 2e ronde minimaal 5 maanden te zijn. Volgens de tabel in 1.2 Planning werkzaamheden (preventief) wordt 1x per jaar het preventief onderhoud uitgevoerd. Wat is de schaal van een mogelijk 2e ronde per jaar?

Antwoord:
Voor deze opdracht is uitgegaan van één preventieve onderhoudsronde per jaar conform paragraaf 1.2 van het Programma van Eisen. De passage in paragraaf 1.9 ziet uitsluitend op de situatie waarin opdrachtgever onverhoopt besluit een aanvullende onderhoudsronde uit te voeren. Op basis van de huidige opdrachtomvang is hiervan geen sprake.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud Drukriolering

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Technische omschrijving 1.2 Planning werkzaamheden (preventief)

Vraag:
In de tabel wordt verwezen naar Bijlage extra reinigen div. objecten.
De bijlage ontbreekt.

Antwoord:
De gemeente heeft de betreffende bijlage alsnog toegevoegd aan de aanbestedingsstukken. De verstrekte lijst betreft een historisch overzicht van objecten waarvoor aanvullende reinigingswerkzaamheden zijn uitgevoerd en dient uitsluitend ter indicatie van aard en omvang van dergelijke werkzaamheden. Aan de opgenomen aantallen en locaties kunnen geen rechten worden ontleend.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud Drukriolering

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Technische omschrijving 1.10.4 Verstoppingen en hemelwater

Vraag:
"Het betreft een all-in tarief voor het oplossen van een verstopping.
Wanneer een persleiding moet worden opgegraven om door te spuiten is dit onderdeel van het uurtarief.
Inzet met of zonder graafploeg maakt een groot verschil in de berekening van de kostprijs. Kan er

Rijksoverheid

een aparte post toegevoegd worden voor een graafploeg inclusief machinist.

Antwoord:
Nee. Conform paragraaf 1.10.4 van het Programma van Eisen geldt voor het oplossen van verstoppingen een all-in uurtarief. Dit tarief dient alle benodigde personeels-, materieel-, transport-, verkeers- en uitvoeringskosten te omvatten. Indien de opdrachtnemer ervoor kiest een graafploeg of graafmachine in te zetten, dienen deze kosten binnen het opgegeven uurtarief te zijn inbegrepen en komen deze niet afzonderlijk voor verrekening in aanmerking.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud Drukriolering

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Bijlage 2 gebruikte materialen

Vraag:
In post 18 wordt een RVS vlotterbeugel t.v. MT 3069. Wordt hier ipv de MT3069 een MP3069 bedoeld?

Antwoord:
Ja, dit betreft een verschrijving. In post 18 dient "MT3069" te worden gelezen als "MP3069".

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud Drukriolering

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Bijlage 2 gebruikte materialen

Vraag:

Rijksoverheid

Post 22, moederkast. Aan welke eisen moet deze kast voldoen en welke afmetingen.

Antwoord:
De moederkast dient uitgevoerd te worden in RVS 304 en dient te beschikken over afmetingen van circa 900 x 950 x 300 mm (H x B x D).

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud Drukriolering

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Bijlage 2 gebruikte materialen

Vraag:
In post 15 wordt een Robuust RP1100 besturing voor 1 pomp gevraagd. Is dit inclusief telemetrie? Mag hier ook een gelijkwaardige besturing worden toegepast?"

Antwoord:
Nee. De gevraagde Robuust RP1100 betreft een standalone besturing zonder telemetrie. Het aanbieden van een gelijkwaardig alternatief is niet toegestaan. Conform paragraaf 1.11 van het Programma van Eisen leiden andere merken dan genoemd in de materiaallijst tot ongeldigverklaring van de inschrijving.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud Drukriolering

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Deel 2 - Techn omschrijving reinigen, preventief en correctief onderhoud pompinstallaties gemeente Tilburg 2026 v1.4

Rijksoverheid

Vraag:
2.9 De derde zin in dit hoofdstuk eindig met maximaal 2 verschillende. Klopt het dat hier nog tekst mist.

Antwoord:
Ja. De zin dient als volgt te worden gelezen:

"Voor de uitvoering van de preventieve onderhoudswerkzaamheden dienen daarom maximaal twee verschillende ploegen te worden ingezet."

Hiermee wordt invulling gegeven aan de eis voor een vaste bezetting van onderhoudsploegen zoals opgenomen in paragraaf 2.9 van het Programma van Eisen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud Drukriolering

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Deel 2 - Techn omschrijving reinigen, preventief en correctief onderhoud pompinstallaties gemeente Tilburg 2026 v1.4

Vraag:
2.2 Er wordt 1 set sleutels beschikbaar gesteld. Kan dit uitgebreid worden.
Ivm duurzaamheid en efficiënt werken kan onze monteurs poule in Tilburg komen voor correctief onderhoud.
Wij willen iedere monteur van een set voorzien.

Antwoord:
Conform paragraaf 2.1 van het Programma van Eisen wordt in de basis één set sleutels ter beschikking gesteld. Afhankelijk van de uitvoeringspraktijk en de behoefte gedurende de contractperiode kan de gemeente besluiten aanvullende sleutelsets beschikbaar te stellen. Het aantal uit te geven sleutelsets wordt in dat geval nader door opdrachtgever bepaald. Alle uitgegeven sleutels worden geregistreerd en beheerd via de sleutelregistratie van de gemeente, waarbij de opdrachtnemer verantwoordelijk blijft voor zorgvuldig beheer en tijdige retournering van de verstrekte sleutels.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Rijksoverheid

Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud Drukriolering

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Deel 2 - Techn omschrijving reinigen, preventief en correctief onderhoud pompinstallaties gemeente Tilburg 2026 v1.4

Vraag:
1.8.2 Hier staat beschreven dat sommige installatie op meer dan 30 meter van de verharde weg zitten. Kan een indicatie worden gegeven hoeveel locaties dit zijn

Antwoord:
Een exact aantal locaties is niet beschikbaar. Op basis van de beschikbare beheerinformatie wordt ingeschat dat circa 20% van de installaties beperkt bereikbaar is. Inschrijvers dienen overeenkomstig paragraaf 1.8.2 van het Programma van Eisen rekening te houden met locaties die zich meer dan 30 meter van de verharde weg bevinden en waarbij geen reinigingswagen kan worden ingezet. Afwijkingen hierop zijn niet verrekenbaar.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud Drukriolering

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Deel 2 - Techn omschrijving reinigen, preventief en correctief onderhoud pompinstallaties gemeente Tilburg 2026 v1.4

Vraag:
1.4 In de laatste alinea wordt verwezen naar hoofdstuk 3.2. Het hoofdstuk gaaat over In Gebreke. Hier staat niet omschreven wat wordt gevraagd. Klopt het dat de verwijzing niet correct is en zo ja, wat is de juiste verwijzing.

Antwoord:
Nee. In paragraaf 1.4 van het Programma van Eisen is de verwijzing naar hoofdstuk 3.2 onjuist. Hiervoor dient hoofdstuk 3.9 "Facturering" te worden gelezen.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud Drukriolering

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Aanbestedingsdocument Onderhoud Drukriolering

Vraag:
6.4 Hier wordt verwezen naar bijlages 8 en 3. Worden hiermee de volgende documenten bedoeld: Bijlage 1 Inschrijfstaat, Bijlage 2 gebruikte materialen gemeente Tilburg v1.0 en Bijlage 8 - Inschrijvingsbiljet

Antwoord:
Ja. In paragraaf 6.4 wordt met de genoemde bijlagen verwezen naar de documenten die benodigd zijn voor het indienen van een geldige inschrijving, waaronder de inschrijfstaat, de lijst gebruikte materialen en het inschrijvingsbiljet. Voor de beoordeling van de inschrijving gelden uitsluitend de definitieve aanbestedingsstukken zoals gepubliceerd door de gemeente.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud Drukriolering

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Bijlage 4 conceptovereenkomst

Vraag:
In artikel 8.3 is bepaald dat opdrachtnemer gehouden is tot volledige schadevergoeding, waaronder gevolgschade, winstderving, bedrijfsschade en schadevergoedingen aan derden. Kan worden bevestigd dat de totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer te allen tijde is gemaximeerd conform artikel 8.4 tot het verzekerde bedrag en dat indirecte schade, waaronder winstderving en bedrijfsschade, van vergoeding is uitgesloten behoudens opzet of bewuste roekeloosheid?

Rijksoverheid

Antwoord:
Ja, opdrachtgever kan hiermee instemmen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud Drukriolering

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Bijlage 4 conceptovereenkomst

Vraag:
5.7: Kan worden bevestigd dat indexering conform artikel 5.7 van rechtswege wordt toegepast indien de berekening overeenkomstig de voorgeschreven indexmethodiek is uitgevoerd en dat hiervoor geen inhoudelijke goedkeuring van opdrachtgever vereist is?

Antwoord:
Opdrachtgever kan bevestigen dat als de voorgeschreven indexmethodiek door opdrachtnemer wordt aangekondigd, inhoudelijke goedkeuring hierop door Opdrachtgever wordt verstrekt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud Drukriolering

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Bijlage 4 conceptovereenkomst

Vraag:
4.4: Kan worden toegelicht onder welke concrete omstandigheden artikel 4.4 toepassing kan vinden? (A).
Kan tevens worden bevestigd dat deze bepaling uitsluitend ziet op situaties waarin voortzetting van de overeenkomst juridisch onmogelijk is en dat opdrachtnemer aanspraak behoudt op

Rijksoverheid

vergoeding van reeds gemaakte en redelijkerwijs niet meer terug te verdienen kosten? (B)

Antwoord:
A - Nee, opdrachtgever kan hiervoor geen concrete omstandigheden benoemen.
B - Opdrachtgever bevestigt dat deze bepaling uitsluitend ziet op situaties waarin voortzetting van de overeenkomst juridisch onmogelijk is. Opdrachtnemer behoudt in dit geval aanspraak op vergoeding van reeds gemaakte en redelijkerwijs niet meer terug te verdienen kosten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud Drukriolering

Ref.nr.
16

Onderwerp:
extra document

Vraag:
De aanbestedende dienst stelt 1 extra document ter beschikking bij deze Nota van Inlichtingen.

Antwoord:
Het betreft het document "2. Bijlage Tilburg extra Reinigingsronde 2018" pdf.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud Drukriolering

Rijksoverheid