Algemene informatie

Aanbesteding: L032-Brandblusmiddelen, BHV middelen en klimmaterialen
Aanbestedende Dienst: Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Referentie: L032
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **1**

Onderwerp:
Beschrijvend document 3.3.2 nr 26.

Vraag:
In de uitvraag geeft u aan dat erbij een CO2 blusser geen onderhoud is bij 10 jaar. Volgens onze interpretatie van de NEN 2559 vind er bij 10 jaar een revisie plaats en vervanging bij 20 jaar (einde levensduur).
- Kunt u dit onderhoudsschema aanpassen, zodat dit aansluit bij de onderhoudscyclus van CO2 blussers volgens de NEN 2559?

Antwoord:
Uw stelling dat uit het Beschrijvend Document, paragraaf 3.3.2. eis 26 blijkt dat bij een CO2 blusser geen onderhoud is voorzien bij 10 jaar is niet juist. In de tabel bij eis 26 staat namelijk in kolom 'Revisie' vermeld "10 jaar". Curio volgt hiermee de onderhoudscyclus van CO2 blussers volgens de NEN 2559 en gaat dus uit van een revisie in het 10e levensjaar van de CO2 brandblusser.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 L032-Brandblusmiddelen, BHV middelen en klimmaterialen

Ref.nr. **2**

Onderwerp:
Beschrijvend document 3.3.2 nr 26.

Vraag:
In de uitvraag geeft u aan dat een poederblusser uitgebreid onderhoud dient te krijgen bij 5 en 15 jaar. Volgens de NEN 2559 vindt er bij poederblussers geen uitgebreid onderhoud plaats op deze momenten, maar een revisie na 10 jaar en vervanging na 20 jaar (einde levensduur).
- Kunt u dit onderhoudsschema aanpassen in de uitvraag, zodat dit aansluit bij de onderhoudscyclus van poederblussers volgens de NEN 2559?

Antwoord:
Wat u stelt heeft Curio voorzien voor poederblussers onder constante druk: zie tabel Beschrijvend

Rijksoverheid

Document, paragraaf 3.3.2 eis 26.

Voor poederblusser met patroon volgt Curio de NEN 2559; in de tabel bij eis 26 staat voor dit type poederblusser in kolom 'Uitgebreid Onderhoud': "5/15 jaar tenzij de houdbaarheidstermijn anders aangeeft, doch met een maximum van 5 jaar'.

Indien dit op basis van de NEN 2559 niet juist is dan verneemt Curio dat graag van marktpartijen in Nvl-2.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 L032-Brandblusmiddelen, BHV middelen en klimmaterialen

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:
Om een goed prijsvergelijk te kunnen maken, verzoek ik u de AED nader te specificeren zodat u er zeker van kunt zijn om een objectief prijsvergelijk te kunnen maken.

Antwoord:
De AED voldoet aan de CE-markering volgens MDR (Medical Device Regulation), ondersteunt actuele richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad, heeft Nederlands gesproken instructies, heeft een minimale IP-waarde van 55, is voorzien van een duidelijke statusindicator en heeft een datageheugen voor registratie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 L032-Brandblusmiddelen, BHV middelen en klimmaterialen

Ref.nr.

Onderwerp:

Rijksoverheid

4 Prijzenblad

Vraag:
Om een goed prijsvergelijk te kunnen maken, verzoek ik u de portofoons nader te specificeren zodat u er zeker van kunt zijn om een objectief prijsvergelijk te kunnen maken.

Antwoord:
Portofoons komen niet voor in het Prijzenblad, maar worden wel genoemd in het Beschrijvend Document, paragraaf 3.4, eis 34. Met betrekking tot die eis 34 het volgende:

De set portofoons hebben een gelicentieerde DMR-frequentie, is digitaal, heeft minimaal 10 kanalen, heeft een zendvermogen van 0,5 watt, heeft een minimale IP-waarde van 54, heeft minimaal 1 watt luidsprekersvermogen en is voorzien van een laadstation per portofoon.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 L032-Brandblusmiddelen, BHV middelen en klimmaterialen

Ref.nr. **Onderwerp:**
5 Beschrijvend Document eis 15

Vraag:
In eis 15 staat: Opdrachtnemer dient VOG-bewijs op verzoek van Opdrachtnemer kosteloos te actualiseren.
Dit lijkt niet te kloppen (2x Opdrachtnemer)?

Antwoord:
Dit klopt inderdaad niet. Daarnaast is het specifieke screeningsprofiel onderwijs niet noodzakelijk. Beschrijvend Document, paragraaf 3.2, eis 15 moet zijn:

Personeel dat wordt ingezet op locaties van Opdrachtgever dient in bezit zijn van een VOG. Het VOG-bewijs dient in het personeelsdossier van Opdrachtnemer aanwezig te zijn. Opdrachtnemer dient VOG-bewijs op verzoek van Opdrachtgever kosteloos te actualiseren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 L032-Brandblusmiddelen, BHV middelen en klimmaterialen

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Beschrijvend Document eis 21

Vraag:
Hoe verhoudt het verbod op servicewissels (eis 21) zich tot de operationele continuïteit en brandveiligheid op schoollocaties wanneer een blusmiddel voor revisie of uitgebreid onderhoud (conform NEN 2559) tijdelijk van locatie moet worden meegenomen?

Antwoord:
Indien een blusmiddel voor revisie of uitgebreid onderhoud tijdelijk van een locatie moet worden meegenomen door Opdrachtnemer (voor bijvoorbeeld handelingen in een werkplaats van Opdrachtnemer), dan dient Opdrachtnemer als vervanging een tijdelijk blusmiddel (goedgekeurd conform NEN 2559) te voorzien totdat het meegenomen blusmiddel weer door Opdrachtnemer wordt teruggeplaatst. Ten alle tijden dient de operationele continuïteit en brandveiligheid op schoollocaties te zijn gewaarborgd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 L032-Brandblusmiddelen, BHV middelen en klimmaterialen

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Beschrijvend Document eis 25

Vraag:
Welk proces geldt wanneer een Object bij correctief onderhoud technisch of economisch total-loss blijkt (eis 25), aangezien definitieve vervanging onder eis 21 verboden is?

Antwoord:
Indien een Object naar het oordeel van Opdrachtnemer technisch of economisch niet meer verantwoord herstelbaar is, meldt Opdrachtnemer dit schriftelijk aan Opdrachtgever onder vermelding van een technische en financiële onderbouwing. Het Object wordt in dat geval afgekeurd. Opdrachtnemer is niet bevoegd zelfstandig tot vervanging over te gaan. Vervanging kan uitsluitend plaatsvinden na een afzonderlijke schriftelijke opdracht van Opdrachtgever en wordt aangemerkt als levering van een nieuw Product.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 L032-Brandblusmiddelen, BHV middelen en klimmaterialen

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Beschrijvend Document eis 35

Vraag:
Ziet eis 35 (uitsluitend fluorvrij schuim) alleen op nieuw aan te schaffen schuimblussers, of verwacht Curio tijdens de contractperiode ook een proactieve omwisseling of hervulling van bestaande fluorhoudende schuimblussers uit de inventarislijst?

Antwoord:
Eis 35 ziet uitsluitend op de levering van nieuwe schuimblussers gedurende de looptijd van de overeenkomst. Curio verlangt geen generieke of versnelde vervanging van bestaande fluorhoudende schuimblussers uit de inventarislijst.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 L032-Brandblusmiddelen, BHV middelen en klimmaterialen

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Beschrijvend Document eis 2

Vraag:
Dient Opdrachtnemer zelf te beschikken over Topdesk-licenties of koppelvlakken (API), of volstaat het kosteloos ontvangen en per e-mail beantwoorden van gegenereerde e-mailnotificaties?

Antwoord:
Het kosteloos ontvangen en beantwoorden per e-mail is voldoende.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 L032-Brandblusmiddelen, BHV middelen en klimmaterialen

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Overeenkomst artikel 19.4

Vraag:
Het bedrag in artikel 19.4 is 40.000 euro, echter lijkt daar door de spatie een getal te zijn weggevallen. Klopt dit?

Antwoord:
Ja dat klopt. Dit moet zijn 400.000 euro. Bij deze NvI is een aangepast document Overeenkomst gepubliceerd dat de eerdere versie van dit document vervangt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 L032-Brandblusmiddelen, BHV middelen en klimmaterialen

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.2

Vraag:
Geschiktheidseis 8: Welke minimale dekkingsbedragen per gebeurtenis en per jaar verwacht Curio voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid? De leidraad noemt alleen "afdoende conform de Overeenkomst".

Antwoord:
Verwezen wordt naar het document Overeenkomst, artikel 17.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 L032-Brandblusmiddelen, BHV middelen en klimmaterialen