Algemene informatie

Aanbesteding: ROK Planmatig reinigen en inspecteren riolering
Aanbestedende Dienst: Gemeente Gouda
Referentie: 1697844
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr.
1

Onderwerp:
241010 en 241020 – Waterjet en eerlijke mededinging

Vraag:
In het bestek wordt een specifieke waterjettechniek voorgeschreven. Voor zover bij ons bekend is er momenteel in Nederland slechts één marktpartij, die deze werkzaamheden met de voorgeschreven techniek kan uitvoeren.
Hierdoor wordt feitelijk één uitvoerende partij voorgeschreven en zijn overige inschrijvers voor deze werkzaamheden afhankelijk van de prijsstelling en beschikbaarheid van deze partij. Dit belemmert een concurrerende prijsvorming en leidt naar onze mening tot een ongelijk speelveld.
Kan de opdrachtgever toelichten hoe onder deze omstandigheden eerlijke mededinging en een gelijk speelveld voor alle inschrijvers worden gewaarborgd?
Wij verzoeken de opdrachtgever deze posten uit de inschrijvingsstaat te verwijderen en de werkzaamheden per deelopdracht op basis van een projectspecifieke offerte te laten verrekenen, of aantoonbaar gelijkwaardige uitvoeringstechnieken toe te staan.

Antwoord:
Er wordt in de posten 241010 en 241020 geen partij voorgeschreven of een merknaam maar een watersnijtechniek. Een watersnijtechniek is vrij te koop of in te huren in Europa en er zijn ook meerdere bedrijven die deze techniek of vergelijkbaar in huis hebben. Zoals in de post vermeld gaat het om het wegsnijden van vastzittende vervuiling of obstakels die zonder mechanische hulpmiddelen niet verwijdert kunnen worden. Er dient wel met een camera geregistreerd te worden dat het obstakel is verwijderd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Planmatig reinigen en inspecteren riolering

Ref.nr.
2

Onderwerp:
Medewerking particulieren en verantwoordelijkheid Bestekspost 110010

Vraag:

Rijksoverheid

Bestekspost 110010
De aannemer is voor het uitvoeren van deze werkzaamheden afhankelijk van de medewerking van particulieren. Daarbij wordt ook verlangd dat processen-verbaal en eindopnames door de betreffende particulieren worden goedgekeurd.
Hoe wordt omgegaan met situaties waarin particulieren geen toegang verlenen, afspraken niet nakomen of weigeren een proces-verbaal te ondertekenen?
Kan de opdrachtgever bevestigen dat het verkrijgen van toegang en het afdwingen van medewerking uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever blijft, en dat aantoonbaar uitgevoerde werkzaamheden ook worden vergoed wanneer de particulier niet meewerkt?

Antwoord:
Indien een particulier geen medewerking verleent voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden en de aannemer heeft conform het bestek aan de benodigde inzet voldaan, wordt het een taak van de gemeente Gouda om tot een oplossing te komen met de betreffende particulier.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Planmatig reinigen en inspecteren riolering

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Verrekening communicatie particulieren Bestekspost 110010

Vraag:
In deze post worden uitgebreide werkzaamheden voorgeschreven voor de communicatie met particulieren, waaronder afspraken maken, voor- en eindopnames uitvoeren en het opstellen en laten goedkeuren van processen-verbaal.
De verrekening vindt plaats per adres, terwijl vooraf niet bekend is hoeveel bezoeken en contactmomenten noodzakelijk zijn.
Kan de opdrachtgever aangeven wat onder één verrekenbare inzet wordt verstaan? En hoe worden aanvullende bezoeken, herhaalde contactpogingen en extra werkzaamheden verrekend wanneer deze noodzakelijk zijn door omstandigheden buiten de invloed van de aannemer?

Antwoord:
In de post 110010 is duidelijk omschreven wat de benodigde inzet per adres inhoud. Indien de werkzaamheden beschreven in post 11010 niet afdoende zijn om het beoogde resultaat te bereiken wordt in overleg met toezicht en directie een passende oplossing gezocht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Planmatig reinigen en inspecteren riolering

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Tegenstrijdige diameteromschrijving Bestekspost 310040

Vraag:
In bestekspost 310040 wordt bij de profielafmetingen een diameter van 500 tot 700 mm genoemd. Dit is dezelfde diameterklasse als bij bestekspost 310030.
In de inschrijfstaat wordt bij bestekspost 310040 echter een diameter van 700 tot 1000 mm aangegeven.
Kunt u bevestigen dat bij bestekspost 310040 de diameterklasse 700 tot 1000 mm van toepassing is en de omschrijving in het bestek hierop aanpassen?

Antwoord:
Dit klopt afmeting wordt aangepast in het bestek naar 700 tot 1000 mm

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Planmatig reinigen en inspecteren riolering

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Verrekeneenheid maatregelplan Bestekspost 420010

Vraag:
Het opstellen van een maatregelplan wordt verrekend per kilometer riool.
De benodigde werkzaamheden voor een maatregelplan zijn echter niet uitsluitend afhankelijk van de lengte van de geïnspecteerde riolering, maar vooral van de aangetroffen gebreken, de complexiteit en de benodigde analyse en uitwerking van maatregelen.
Waarom is gekozen voor verrekening per kilometer en niet per afzonderlijk maatregelplan? Kan de opdrachtgever deze post wijzigen naar verrekening per maatregelplan, waarbij de omvang en inhoud vooraf per deelopdracht worden vastgesteld?

Antwoord:
Nee, dit wordt niet aangepast, het is prima mogelijk om een maatregelplan op te stellen met een

Rijksoverheid

verekenprijs per kilometer

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Planmatig reinigen en inspecteren riolering

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Bestekspost 420010 Onafhankelijkheid maatregelplan

Vraag:
Bestekspost 420010
In deze bestekspost wordt van de opdrachtnemer verlangd dat hij op basis van zijn eigen inspectieresultaten een maatregelplan opstelt, inclusief een vijfjarig onderhoudsprogramma, prioritering en budgetraming.
Hierdoor ontstaat mogelijk een belangenverstrengeling, aangezien dezelfde partij die de werkzaamheden uitvoert ook adviseert over de noodzaak en omvang van toekomstige onderhoudswerkzaamheden.
Hoe waarborgt de opdrachtgever een onafhankelijk en objectief advies? Is het niet wenselijker om het opstellen en beoordelen van maatregelplannen bij een onafhankelijke partij onder te brengen?

Antwoord:
De opdrachtgever controleert het advies en de voorgestelde maatregelen en bepaald uiteindelijk welke maatregelen en met welke methode de maatregel uitgevoerd wordt. Dit contract betreft alleen reinigen en inspecteren en geen herstelwerkzaamheden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Planmatig reinigen en inspecteren riolering

Ref.nr.
7

Onderwerp:
140010 en 140020 – Werken op afstand en wijze van verrekening

Rijksoverheid

Vraag:
Voor het werken op afstand wordt in het bestek uitgegaan van verrekening per keer. De hiervoor benodigde specialistische voorzieningen en uitvoeringscapaciteit zijn naar ons bekend slechts beperkt beschikbaar in de markt.
Daarnaast is vooraf niet bekend hoeveel tijd en extra werkzaamheden per locatie nodig zijn. De benodigde inzet kan per locatie sterk verschillen, afhankelijk van de bereikbaarheid, omstandigheden en benodigde voorzieningen.
Hierdoor is het niet mogelijk om vooraf een goed onderbouwde vaste eenheidsprijs per keer vast te stellen. Dit leidt tot financiële risico's voor inschrijvers en kan een gelijkwaardige en concurrerende prijsvorming belemmeren.
Is de opdrachtgever bereid deze posten te wijzigen naar verrekening per daadwerkelijk besteed uur voor de extra inzet ten behoeve van het werken op afstand, in plaats van per keer?

Antwoord:
Nee, de post wordt niet gewijzigd, het betreft het uitlopen van vacuümslangen en de hogedrukslang met de benodigde geleiderollen voor post 140010. Voor post 140020 betreft het positioneren van de camera en het inspecteren van het riool op afstand. Voor beide posten zijn de werkzaamheden tussen de 20 en 50 meter prima af te prijzen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Planmatig reinigen en inspecteren riolering

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Uitvoeren en verrekenen van schouwen

Vraag:
Besteksposten 100010 en 100020 schrijven voor dat voorafgaand aan de werkzaamheden een schouw moet worden uitgevoerd. De omvang hiervan kan per deelopdracht sterk verschillen, mede door het aantal locaties, de bereikbaarheid van inspectieputten en de benodigde afstemming.
Voor het uitvoeren van schouwen is geen afzonderlijke verrekenpost opgenomen. Hierdoor is vooraf onvoldoende duidelijk welke inzet binnen de prijs van het werkplan moet worden opgenomen.
Kan opdrachtgever een afzonderlijke bestekspost opnemen voor het uitvoeren van schouwen, met verrekening per locatie of uitgevoerde schouw?
Indien opdrachtgever hier niet mee instemt, kan dan worden aangegeven hoeveel locaties en schouwen per werkplan bij post 100010 en 100020 inbegrepen moeten zijn en op welke wijze aanvullende schouwen worden verrekend?

Antwoord:
Er wordt geen afzondelijke posten opgenomen voor het (aanvullend) schouwen. In de posten

Rijksoverheid

wordt de opdrachtwaarde van de deelopdracht vermeld, de inschrijver kan dus bepalen met de betreffende eenheidsprijzen hoeveel riool geschouwd dient te worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Planmatig reinigen en inspecteren riolering

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Verrekening stagnatie

Vraag:
Bestek deel 3, artikel 25.47.05
Stagnatie wordt uitsluitend vergoed tot maximaal twee uur per werkdag.
Bij afhankelijkheid van derden, niet-beschikbare gemalen, het niet tijdig afboeien van de riolering of ontbrekende toegang kan de stagnatie aanzienlijk langer duren.
Wilt u bevestigen dat stagnatie die niet aan de opdrachtnemer is toe te rekenen volledig wordt vergoed op basis van de aantoonbare inzet van personeel en materieel en de beperking van twee uur in die gevallen laten vervallen?

Antwoord:
De vergoeding voor stagnatie tot een maximum van 2 uur blijft gehandhaafd. In geval van extreme situaties en na voldoen aan de bestekseisen kan het maximum van twee uur bepreekbaar gemaakt worden bij toezicht en directie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Planmatig reinigen en inspecteren riolering

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Fictieve hoeveelheden per contractjaar

Rijksoverheid

Vraag:
Volgens de aanbestedingsleidraad zijn de fictieve hoeveelheden gebaseerd op de verwachting per contractjaar. Bestekspost 400010 bevat echter 104 wekelijkse voortgangsrapportages, overeenkomend met circa twee jaar.
Gelden alle fictieve hoeveelheden voor één contractjaar of voor de initiële contractduur van twee jaar? Wilt u dit verduidelijken en zo nodig de inschrijfstaat aanpassen?

Antwoord:
De hoeveelheden van deze besteksport zijn per kalenderjaar. Ook bestekpost 40010 betreft de hoeveelheden per contractjaar. Hoeveelheid is aangepast naar 52 keer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Planmatig reinigen en inspecteren riolering

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Besteksposten 241010 en 241020

Vraag:
De verwijzing naar de post t.b.v. stort is niet correct.

Antwoord:
Dit is juist opgemerkt dit dient bestekspostgroep 25 te zijn.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Planmatig reinigen en inspecteren riolering

Rijksoverheid