

Algemene informatie

Aanbesteding: Noodstroomvoorzieningen Veiligheidsregio Twente
Aanbestedende Dienst: Veiligheidsregio Twente
Referentie: Z260035
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
38 Leidraad § 4.4

Vraag:

Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat het de inschrijver toegestaan is bij inschrijving onder Deel II D van het UEA aan te geven dat hij verwacht een onderaannemer in te zetten, maar dat nog niet bekend is wie die partij is? In dit scenario kan er dus niet al bij inschrijving een UEA meegestuurd worden voor de onderaannemer.

Antwoord:

Ja, dat is toegestaan.

Indien een inschrijver ten tijde van de inschrijving verwacht gebruik te maken van een onderaannemer, maar de identiteit van deze onderaannemer nog niet bekend is, kan de inschrijver dit vermelden in Deel II, onderdeel D, van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).

Voor zover de onderaannemer op het moment van inschrijving nog niet is geïdentificeerd, hoeft voor deze onderaannemer geen afzonderlijk UEA te worden overgelegd. Het is immers niet mogelijk de gegevens van een nog onbekende partij aan te leveren.

Indien de inschrijver na gunning daadwerkelijk een onderaannemer zal inzetten, dient de opdrachtnemer ervoor zorg te dragen dat wordt voldaan aan de vereisten uit de aanbestedingsstukken en de Aanbestedingswet 2012. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om voorafgaand aan de inzet van de betreffende onderaannemer alsnog de relevante gegevens, verklaringen en bewijsstukken op te vragen teneinde te verifiëren dat geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en dat aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

23 okt 2026

Percelen:

P1 Noodstroomvoorziening diverse locaties | VR Twente | Levering, plaatsing, aansluiten en onderhoud.

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Walaansluiting

Vraag:
Walaansluiting met afsluitbare omkeerschakelaar gemonteerd en aangesloten in meterkast (t.b.v. 200 kVA)

Moet de walaansluiting ook fysiek in de meterkast komen, of in een buitenkast, gemonteerd op een sokkel.

Antwoord:
De walaansluiting hoeft niet in de meterkast te komen, maar kan ook (in overleg met Opdrachtgever) in de buurt van het noodstroom geplaatst worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijffronde:
Inschrijffronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:
P1 Noodstroomvoorziening diverse locaties | VR Twente | Levering, plaatsing, aansluiten en onderhoud.

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Foto's meterkasten

Vraag:
We willen de AD alsnog vragen om foto's van de meterkasten.
Dit is ons inziens cruciaal voor de prijsbepaling.

Antwoord:
Zie gepubliceerde bijlage.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijffronde:
Inschrijffronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:

P1 Noodstroomvoorziening diverse locaties | VR Twente | Levering, plaatsing, aansluiten en onderhoud.